Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть) Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014

			Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)												Контрольные данные		
Дата	Ти	НС	M_1	M_2	dM	T_1	T_2	ΔT	Qотоп.	P_1	P_2	M_3	M_4	dM	V_3	V_4	dV (излив)	$V_{подп.}$	T_3	T_4	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
12.12.14	24,00	*								6,3	6,1	222,58	130,85	91,74	227,88	132,08	95,80		72,22	44,47	10,27	6,62	3,64	10,27
13.12.14	24,00	*								6,3	6,0	228,94	129,19	99,75	234,38	130,40	103,99		72,18	44,33	10,81	7,20	3,61	10,81
14.12.14	24,00	*								6,2	6,0	242,62	133,44	109,17	248,39	134,75	113,64		72,24	45,47	11,47	7,89	3,58	11,47
15.12.14	24,00	*								6,3	6,1	222,81	130,45	92,35	228,10	131,67	96,43		72,15	44,27	10,31	6,66	3,65	10,31
16.12.14	24,00	*								6,3	6,0	223,85	132,28	91,56	229,16	133,53	95,64		72,15	44,49	10,28	6,61	3,67	10,28
17.12.14	24,00	*								6,3	6,1	222,36	129,36	93,01	227,64	130,56	97,08		72,14	44,31	10,32	6,71	3,61	10,32
18.12.14	24,00	*								6,3	6,1	219,62	130,53	89,09	224,82	131,74	93,07		72,02	44,27	10,05	6,42	3,63	10,05
19.12.14	24,00	*								6,3	6,1	220,72	133,51	87,21	225,98	134,76	91,22		72,28	44,41	10,03	6,30	3,73	10,03
20.12.14	24,00	*								6,3	6,0	227,70	129,36	98,34	233,11	130,57	102,54		72,09	44,29	10,70	7,09	3,61	10,70
21.12.14	24,00	*								6,3	6,0	236,60	129,79	106,82	242,24	131,02	111,22		72,28	44,77	11,30	7,72	3,58	11,30
22.12.14	24,00	*								6,3	6,0	226,59	130,51	96,08	231,99	131,74	100,25		72,26	44,39	10,59	6,94	3,65	10,59
23.12.14	24,00	*								6,3	6,1	224,76	128,89	95,87	230,13	130,09	100,04		72,31	44,15	10,57	6,93	3,64	10,57
Среднее	24									6,3	6	226,60	130,68	95,92	231,98	131,91	100,08		72,19	44,47	10,56	6,92	3,63	10,56
Итого	288	*										2719,15	1568,16	1151,00	2783,82	1582,90	1200,92				126,68	83,10	43,59	126,68

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	М1,т	М2,т	М3,т	М4,т	Q, Гкал	Ти, ч
23.12.2014 13:00:00	232713,4	231259,3	93242,3	54210,65	5056,4	12095,4
12.12.2014 2:00:00	222985,1	221517,5	90658,6	52712,98	4825,96	11820,4

Период расчета по среднему:
количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал
объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды Тхв=2,08 2,39 Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ = 124,29 Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл = 80,71 Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 1200,92 куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /_____/

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /