

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СТП943.2;

идентификатор ИД=20002

Канал ТВи Отопление; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до:

Учет (ТВ-1)

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)		dM1	T1	T2	dT	P1	P2	Qотоп.	Учет (ТВ-2)		Контрольные		Qобщ.
			M1	M2								M3	M4	Qтеп изл.	Qтех.твс	
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	Гкал	Гкал	Гкал
24.11.14	24,00	-	38,44	37,73	0,71	73,87	34,30	39,58	7,2	4,9	1,55					1,55
25.11.14	24,00	-	38,43	37,72	0,71	73,61	33,86	39,75	7,2	4,9	1,55					1,55
26.11.14	24,00	-	37,73	37,05	0,69	73,73	33,84	39,89	7,2	4,9	1,53					1,53
27.11.14	24,00	-	38,28	37,57	0,71	74,00	34,21	39,79	7,2	4,9	1,55					1,55
28.11.14	24,00	-	38,37	37,67	0,71	73,69	33,91	39,77	7,2	4,9	1,55					1,55
29.11.14	24,00	-	38,64	37,91	0,73	73,65	33,76	39,89	7,2	4,9	1,57					1,57
30.11.14	24,00	-	38,43	37,73	0,71	73,84	33,38	40,46	7,2	4,9	1,58					1,58
01.12.14	24,00	-	38,46	37,75	0,71	73,58	33,68	39,90	7,2	4,9	1,56					1,56
02.12.14	24,00	-	38,35	37,64	0,71	73,88	33,67	40,21	7,2	4,9	1,57					1,57
03.12.14	24,00	-	38,60	37,88	0,72	73,76	33,68	40,08	7,2	4,9	1,57					1,57
04.12.14	24,00	-	38,26	37,56	0,70	73,67	34,16	39,51	7,2	4,9	1,54					1,54
05.12.14	24,00	-	38,70	37,99	0,71	73,09	34,56	38,53	7,2	4,9	1,52					1,52
06.12.14	24,00	-	38,54	37,83	0,71	70,94	33,72	37,22	7,2	4,9	1,46					1,46
07.12.14	24,00	-	38,55	37,84	0,71	70,88	33,92	36,96	7,2	4,9	1,45					1,45
08.12.14	24,00	-	38,66	37,95	0,70	70,20	33,70	36,50	7,2	4,9	1,44					1,44
09.12.14	24,00	-	48,96	48,04	0,92	69,01	36,31	32,69	7,2	4,9	1,64					1,64
10.12.14	24,00	-	73,77	72,32	1,45	68,94	40,46	28,49	7,2	4,9	2,16					2,16
11.12.14	24,00	-	73,59	72,18	1,42	68,98	40,48	28,50	7,2	4,9	2,16					2,16
12.12.14	24,00	-	73,09	71,68	1,41	69,05	40,70	28,35	7,2	4,9	2,13					2,13
13.12.14	24,00	-	73,04	71,64	1,40	69,00	40,83	28,17	7,2	4,9	2,12					2,12
14.12.14	24,00	-	72,00	70,63	1,36	69,15	40,90	28,25	7,2	4,9	2,09					2,09
15.12.14	24,00	-	72,63	71,25	1,39	68,93	40,87	28,05	7,2	4,9	2,10					2,10
16.12.14	24,00	-	72,69	71,30	1,39	69,13	41,00	28,12	7,2	4,9	2,10					2,10
17.12.14	24,00	-	72,63	71,23	1,40	68,99	41,26	27,73	7,2	4,9	2,08					2,08
18.12.14	24,00	*	72,52	71,14	1,38	69,07	41,22	27,85	7,2	4,9	2,08					2,08
19.12.14	24,00	-	71,72	70,35	1,37	68,68	40,89	27,79	7,2	4,9	2,05					2,05
20.12.14	24,00	-	72,72	71,33	1,39	66,80	40,46	26,34	7,2	4,9	1,97					1,97
21.12.14	24,00	-	72,80	71,40	1,40	66,01	39,92	26,09	7,2	4,9	1,96					1,96
22.12.14	24,00	-	73,02	71,62	1,40	65,91	39,62	26,29	7,2	4,9	1,98					1,98
23.12.14	24,00	-	72,13	70,75	1,38	66,08	39,37	26,71	7,2	4,9	1,98					1,98
Среднее	24		54,79	53,76	1,04	70,67	37,09	31,84	7,2	4,9	1,79					1,79
Итого	720	*	1643,73	1612,65	31,08						53,58					53,58

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	Q, Гкал	Тл, ч
23.12.2014 13:00:00	19290,4	18943,3	4123,1	3840,34	534,63	12094,3
24.11.2014 00:00	17684,9	17368,2	3784,5	3536,17	482,2	11389,3

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения 12:

Корректировка на температуру холодной воды Тхв= _____ / _____ /
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок _____ / _____ /
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок _____ / _____ /

53,58

Гкал
Гкал
куб.м.

Гкал
Гкал
куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / _____ /

Лешин А.В. / _____ /