Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть) Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014

			Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)										Контрольные		
Дата	Ти	НС	M_1	M_2	dM	T_1	T_2	ΔT	P_1	P_2	Qотоп.	M_3	M_4	dM	V_3	V_4	dV (излив)	$V_{подп.}$	T_3	T_4	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
	ч		т	т	т	^oC	^oC	^oC	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	^oC	^oC	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
12.12.14	24,00	*	862,76	863,91	-1,15	69,26	44,67	24,59	7,2	4,9	21,20													21,20
13.12.14	24,00	*	866,15	867,37	-1,23	69,22	44,77	24,45	7,2	4,9	21,16													21,16
14.12.14	24,00	*	830,13	831,14	-1,02	69,37	44,45	24,91	7,2	4,9	20,67													20,67
15.12.14	24,00	*	855,62	856,64	-1,02	69,14	44,70	24,44	7,2	4,9	20,90													20,90
16.12.14	24,00	*	853,53	854,58	-1,05	69,34	44,89	24,46	7,2	4,9	20,86													20,86
17.12.14	24,00	*	850,67	852,02	-1,35	69,20	45,10	24,10	7,2	4,9	20,48													20,48
18.12.14	24,00	*	856,63	857,98	-1,35	69,27	45,11	24,17	7,2	4,9	20,68													20,68
19.12.14	24,00	*	811,71	813,08	-1,37	68,89	44,79	24,10	7,2	4,9	19,54													19,54
20.12.14	24,00	*	846,63	847,18	-0,54	66,97	46,47	20,50	7,2	4,9	17,37													17,37
21.12.14	24,00	*	825,49	826,84	-1,35	66,21	43,10	23,10	7,2	4,9	19,05													19,05
22.12.14	24,00	*	869,01	870,54	-1,53	66,09	43,47	22,62	7,2	4,9	19,63													19,63
23.12.14	24,00	*	859,12	860,59	-1,48	66,27	43,25	23,01	7,2	4,9	19,74													19,74
Среднее	24		848,95	850,16	-1,20	68,27	44,56	23,7	7,2	4,9	20,11													20,11
Итого	288	*	10187,44	10201,86	-14,42						241,29													241,29

Дата, время	М1,т	М2,т	М3,т	М4,т	Q, Гкал	Ти, ч
23.12.2014 13:00:00	232713,4	231259,3	93242,3	54210,65	5056,4	12095,4
12.12.2014 2:00:00	222985,1	221517,5	90658,6	52712,98	4825,96	11820,4

Период расчета по среднему:
количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал
объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды Тхв= Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 241.29 Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /_____/

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /