

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1
 Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПП943.1;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор:
 идентификатор ИД=19669 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до:

Дата	Ти ч	НС	M1		M2		dM		T1		T2		ΔT		P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qотоп. Гкал	Учет (ТВ-1)		Учет (ТВ-2)		Контрольные		
			Т	т	Т	т	Т	т	°C	°C	°C	°C	°C	°C				Т	т	Т	т	Т	т	Т
24.02.15	24,00	*	1030,89	1033,48	-2,59	62,92	44,33	18,59	7,2	4,9	19,09													19,09
25.02.15	24,00	*	1058,92	1061,81	-2,89	58,97	42,73	16,24	7,2	4,9	17,12													17,12
26.02.15	24,00	*	1015,94	1018,66	-2,71	60,31	42,91	17,41	7,2	4,9	17,61													17,61
27.02.15	24,00	*	1015,84	1018,51	-2,67	59,33	42,28	17,05	7,2	4,9	17,24													17,24
28.02.15	24,00	*	1031,67	1034,33	-2,65	61,97	43,57	18,40	7,2	4,9	18,91													18,91
01.03.15	24,00	*	1054,03	1056,71	-2,68	64,11	45,05	19,07	7,2	4,9	20,02													20,02
02.03.15	24,00	*	1042,23	1044,80	-2,58	63,93	44,90	19,02	7,2	4,9	19,76													19,76
03.03.15	24,00	*	1024,31	1025,58	-1,27	63,81	44,91	18,90	7,2	4,9	19,35													19,35
04.03.15	24,00	*	938,51	940,24	-1,73	64,35	44,34	20,00	7,2	4,9	18,74													18,74
05.03.15	24,00	*	1031,62	1033,85	-2,23	64,14	45,29	18,85	7,2	4,9	19,39													19,39
06.03.15	24,00	*	1074,10	1076,64	-2,53	63,89	45,64	18,25	7,2	4,9	19,53													19,53
07.03.15	24,00	*	1041,15	1043,61	-2,45	63,61	45,16	18,45	7,2	4,9	19,14													19,14
08.03.15	24,00	*	873,50	875,36	-1,86	64,31	44,04	20,28	7,2	4,9	17,67													17,67
09.03.15	24,00	*	810,10	811,89	-1,79	63,80	43,26	20,55	7,2	4,9	16,60													16,60
10.03.15	24,00	*	1060,47	1063,09	-2,63	62,88	45,29	17,59	7,2	4,9	18,58													18,58
11.03.15	24,00	*	770,85	772,88	-2,03	62,85	43,47	19,38	7,2	4,9	14,88													14,88
12.03.15	24,00	*	1042,15	1044,84	-2,69	61,12	44,20	16,92	7,2	4,9	17,56													17,56
13.03.15	24,00	*	1015,24	1017,89	-2,64	61,07	44,30	16,76	7,2	4,9	16,94													16,94
14.03.15	24,00	*	1062,64	1066,10	-3,46	60,90	44,25	16,66	7,2	4,9	17,59													17,59
15.03.15	24,00	*	1036,61	1039,98	-3,37	60,93	44,18	16,75	7,2	4,9	17,26													17,26
16.03.15	24,00	*	983,57	986,77	-3,20	61,03	44,20	16,83	7,2	4,9	16,46													16,46
17.03.15	24,00	*	926,24	929,25	-3,01	60,77	43,96	16,81	7,2	4,9	15,48													15,48
18.03.15	24,00	*	948,56	951,52	-2,95	60,09	44,05	16,05	7,2	4,9	15,13													15,13
19.03.15	24,00	*	932,42	935,34	-2,92	60,08	44,13	15,95	7,2	4,9	14,78													14,78
20.03.15	24,00	*	948,72	951,60	-2,88	60,15	43,71	16,44	7,2	4,9	15,51													15,51
21.03.15	24,00	*	1103,21	1106,83	-3,62	60,17	44,44	15,73	7,2	4,9	17,23													17,23
22.03.15	24,00	*	1113,13	1116,71	-3,58	60,15	43,97	16,18	7,2	4,9	17,90													17,90
23.03.15	24,00	*	1112,40	1115,91	-3,51	61,36	44,42	16,94	7,2	4,9	18,73													18,73
Среднее	24	*	1003,54	1006,22	-2,68	61,89	44,18	17,67	7,2	4,9	17,65													17,65
Итого	672	*	28099,05	28174,17	-75,13						494,17													494,17

Дата, время	M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Qотоп., Гкал	Т, т	т	Т, ч
23.03.2015 13:00:00	320537,8	319259,7	112698,8	64687,94	7055,27	14255,4						
24.02.2015 3:00:00	293059	291707,6	108754,7	61543,65	6572,5	13597,4						

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
март 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть Отопления) составили настоящий акт в том, что за март месяц 2015 по договору теплоснабжения № энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии = 494.17 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
 Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
 Договор: Идентификатор ИД=19669 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до:

Дата	Учет (ТВ-1)				Учет (ТВ-2)										Контрольные данные								
	Ти	НС	М1	М2	Т1	Т2	ΔТ	Qотоп.	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	У3	У4	dV (излив)	У подп.	Т3	Т4	Qгвс	Qгвс	Qобщ	
ч		Т	Т	Т	°С	°С	Гкал	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	Гкал	Гкал	Гкал	
24.02.15	24,00	-						6,3	6,1	208,43	115,40	93,04	213,35	116,42	96,93	71,82	43,12	10,00	6,68	3,32	10,00	3,32	10,00
25.02.15	24,00	-						6,3	6,2	197,90	103,45	94,45	202,46	104,31	98,15	70,97	41,91	9,72	6,70	3,01	9,72	3,01	9,72
26.02.15	24,00	-						6,3	6,1	201,85	106,45	95,40	206,61	107,36	99,25	71,89	42,46	10,00	6,86	3,14	10,00	3,14	10,00
27.02.15	24,00	-						6,3	6,1	199,72	104,04	95,68	204,37	104,92	99,45	71,33	42,20	9,87	6,83	3,04	9,87	3,04	9,87
28.02.15	24,00	-						6,4	6,1	212,89	108,81	104,08	217,69	109,74	107,95	70,11	42,36	10,32	7,30	3,03	10,32	3,03	10,32
01.03.15	24,00	-						6,3	6,1	226,59	111,53	115,05	231,74	112,56	119,19	70,50	43,93	11,09	8,11	2,97	11,09	2,97	11,09
02.03.15	24,00	-						6,4	6,2	213,40	114,06	99,34	218,24	115,08	103,16	70,37	43,44	10,07	6,99	3,08	10,07	3,08	10,07
03.03.15	24,00	-						6,4	6,2	211,86	111,13	100,72	216,58	112,12	104,46	69,71	43,22	9,98	7,02	2,95	9,98	2,95	9,98
04.03.15	24,00	-						6,4	6,2	210,60	111,18	99,41	215,31	112,17	103,14	69,90	43,30	9,91	6,95	2,97	9,91	2,97	9,91
05.03.15	24,00	-						6,4	6,2	209,78	114,31	95,47	214,53	115,35	99,18	70,35	43,79	9,76	6,72	3,04	9,76	3,04	9,76
06.03.15	24,00	-						6,4	6,2	209,38	114,31	98,44	214,04	111,92	102,12	69,72	43,23	9,81	6,86	2,95	9,81	2,95	9,81
07.03.15	24,00	-						6,4	6,1	225,58	110,77	104,81	220,34	111,76	108,58	69,32	43,23	10,17	7,27	2,90	10,17	2,90	10,17
08.03.15	24,00	-						6,4	6,1	225,45	121,52	103,93	230,56	122,65	107,91	70,36	44,30	10,49	7,31	3,18	10,49	3,18	10,49
09.03.15	24,00	-						6,3	6,1	238,86	125,28	113,58	244,26	126,47	117,79	70,23	44,69	11,19	7,98	3,21	11,19	3,21	11,19
10.03.15	24,00	-						6,3	6,1	223,61	122,65	100,95	228,63	123,77	104,85	69,97	43,84	10,28	7,06	3,21	10,28	3,21	10,28
11.03.15	24,00	-						6,3	6,1	219,89	124,08	95,81	224,78	125,20	99,58	69,69	43,62	9,92	6,68	3,24	9,92	3,24	9,92
12.03.15	24,00	-						6,3	6,1	224,76	124,28	100,47	229,63	125,42	104,20	68,67	43,91	9,99	6,90	3,09	9,99	3,09	9,99
13.03.15	24,00	-						6,4	6,1	217,42	119,77	97,66	222,00	120,81	101,19	67,60	42,87	9,57	6,60	2,97	9,57	2,97	9,57
14.03.15	24,00	-						6,4	6,1	229,58	120,44	109,14	234,41	121,50	112,91	67,62	43,20	10,33	7,38	2,95	10,33	2,95	10,33
15.03.15	24,00	-						6,3	6,0	238,71	120,80	117,90	243,75	121,91	121,84	67,75	43,99	10,87	7,99	2,88	10,87	2,88	10,87
16.03.15	24,00	-						6,3	6,1	223,61	121,01	102,61	228,37	122,11	106,26	68,02	43,75	9,93	6,98	2,95	9,93	2,95	9,93
17.03.15	24,00	-						6,4	6,1	209,59	111,52	98,07	213,94	112,51	101,43	67,15	43,20	9,26	6,58	2,68	9,26	2,68	9,26
18.03.15	24,00	-						6,4	6,1	218,04	115,78	102,25	222,60	116,82	105,77	67,37	43,47	9,67	6,89	2,78	9,67	2,78	9,67
19.03.15	24,00	-						6,4	6,1	214,06	117,65	96,41	218,57	118,71	99,86	67,68	43,63	9,36	6,52	2,84	9,36	2,84	9,36
20.03.15	24,00	-						6,4	6,1	220,22	112,86	97,35	214,53	113,84	100,69	66,71	42,69	9,21	6,49	2,72	9,21	2,72	9,21
21.03.15	24,00	-						6,4	6,1	220,88	113,61	107,27	225,54	114,61	110,93	67,67	43,04	10,07	7,26	2,81	10,07	2,81	10,07
22.03.15	24,00	-						6,3	6,1	228,75	107,72	121,03	233,51	108,64	124,87	67,24	42,45	10,82	8,14	2,68	10,82	2,68	10,82
23.03.15	24,00	-						6,4	6,1	215,59	111,98	103,61	220,30	112,95	107,34	68,96	42,74	10,09	7,14	2,94	10,09	2,94	10,09
Среднее	24	-						6,4	6,1	217,03	114,75	102,28	221,81	115,77	106,03	69,24	43,27	10,06	7,08	2,98	10,06	2,98	10,06
Итого	672	-								6076,95	3213,03	2863,91	6210,60	3241,65	2968,95			281,72	198,19	83,53	281,72	83,53	281,72

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	Q, Гкал	Тн, Ч
23.03.2015 13:00:00	320537,8	319259,7	112695,8	64687,94	7055,27	14255,4
24.02.2015 3:00:00	293059	291707,6	106754,7	61543,65	6572,5	13597,4

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:

Гкал
куб.м.

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Тхв=1,047
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ = 278,73 Гкал
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл = 195,20 Гкал
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 2968,95 куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
март 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть ГВС) составили настоящий акт в том, что за март месяц 2015 по договору теплоснабжения № энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

= 278,73 Гкал
= 195,20 Гкал
= 2968,9 куб.м.

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ
Количество потреблённой тепловой энергии Qизл
Объём потреблённого теплоносителя

Представитель абонента

_____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб"

_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
 Телефон: 8-921-557-38-95

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
 Договор: _____
 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: _____

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)				Контрольные		Qобщ. Гкал				
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	ΔT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qотоп. Гкал	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 м3	V4 м3	dV(излив) м3	V подп. м3		T3 °C	T4 °C	Qгвс Гкал	Qгвс изл. Гкал
24.02.15	24,00	-	74,40	72,89	1,51	63,07	39,13	23,94	7,2	4,9	1,84												1,84
25.02.15	24,00	-	73,39	71,93	1,47	58,82	37,47	21,35	7,2	4,9	1,62												1,62
26.02.15	24,00	-	72,94	71,48	1,46	60,13	37,83	22,30	7,2	4,9	1,68												1,68
27.02.15	24,00	-	72,82	71,37	1,45	59,16	39,07	20,09	7,2	4,9	1,52												1,52
28.02.15	24,00	-	72,81	71,37	1,44	61,79	42,49	19,30	7,2	4,9	1,47												1,47
01.03.15	24,00	-	73,89	72,41	1,48	63,95	43,82	20,13	7,2	4,9	1,56												1,56
02.03.15	24,00	-	84,52	82,72	1,80	63,72	43,84	19,88	7,2	4,9	1,76												1,76
03.03.15	24,00	-	106,04	103,87	2,17	63,67	43,56	20,11	7,2	4,9	2,23												2,23
04.03.15	24,00	-	104,94	102,78	2,16	64,21	43,88	20,33	7,2	4,9	2,23												2,23
05.03.15	24,00	-	103,47	101,26	2,22	64,01	44,58	19,43	7,2	4,9	2,11												2,11
06.03.15	24,00	-	104,41	102,31	2,11	63,74	44,64	19,10	7,2	4,9	2,09												2,09
07.03.15	24,00	-	105,08	102,98	2,10	63,48	44,69	18,78	7,2	4,9	2,07												2,07
08.03.15	24,00	-	104,83	102,73	2,10	64,17	45,02	19,15	7,2	4,9	2,11												2,11
09.03.15	24,00	-	105,40	103,28	2,12	63,67	44,99	18,68	7,2	4,9	2,07												2,07
10.03.15	24,00	-	106,45	104,33	2,12	62,73	44,50	18,23	7,2	4,9	2,04												2,04
11.03.15	24,00	*	88,54	86,82	1,73	62,71	44,08	18,63	7,2	4,9	1,73												1,73
12.03.15	24,00	-	104,84	102,76	2,08	61,00	43,09	17,91	7,2	4,9	1,97												1,97
13.03.15	24,00	-	105,01	102,94	2,06	60,98	43,16	17,82	7,2	4,9	1,97												1,97
14.03.15	24,00	-	105,55	103,47	2,08	60,82	43,30	17,52	7,2	4,9	1,94												1,94
15.03.15	24,00	-	105,60	103,51	2,08	60,83	43,52	17,31	7,2	4,9	1,92												1,92
16.03.15	24,00	-	105,93	103,82	2,11	60,93	43,75	17,18	7,2	4,9	1,92												1,92
17.03.15	24,00	-	106,21	104,13	2,08	60,74	44,06	16,68	7,2	4,9	1,87												1,87
18.03.15	24,00	-	105,57	103,48	2,09	60,01	43,84	16,17	7,2	4,9	1,80												1,80
19.03.15	24,00	-	105,56	103,45	2,11	59,98	43,71	16,27	7,2	4,9	1,81												1,81
20.03.15	24,00	-	105,05	102,94	2,10	60,03	43,08	16,94	7,2	4,9	1,88												1,88
21.03.15	24,00	-	105,35	103,17	2,18	60,04	42,87	17,17	7,2	4,9	1,91												1,91
22.03.15	24,00	-	105,12	102,99	2,13	60,01	42,36	17,65	7,2	4,9	1,95												1,95
23.03.15	24,00	-	105,16	103,03	2,13	61,22	42,26	18,97	7,2	4,9	2,09												2,09
Среднее	24	*	97,10	95,15	1,95	61,77	42,95	18,65	7,2	4,9	1,90												1,90
Итого	672	*	2718,86	2664,21	54,65						53,17												53,17

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	Q, Гкал	Ти, ч
23.03.2015 18:00:00	26534,4	26039,9	5174,9	4761,31	732,49	14259,3
24.02.2015 3:00:00	23850,1	23409,5	4840,9	4472,41	680,11	13596,3

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения I2:

Корректировка на температуру холодной воды Тхв=
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

53,17

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
март 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть Отопления) составили настоящий акт в том, что за март месяц 2015 по договору теплоснабжения № _____ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии = 53.17 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = _____ куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель" Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор:
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть) Идентификатор ИД=20002 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до:
 Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2; Тепловычислитель СПТ943.2;

Дата	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)										Контрольные данные			
	Ти	НС	М1	М2	ΔТ	Т2	Т1	Т2	ΔТ	Qотоп.	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	V3	V4	dV (излив)	Vподп.	Т3	Т4	Qгвс	Qтех.гвс	Qобщ.
ч		Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	Гкал	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	Гкал	Гкал	Гкал
24.02.15	24,00	-								5,8	5,0	11,82	9,80	2,02	12,10	9,90	2,19		71,37	47,62	0,38	0,23	0,38	
25.02.15	24,00	-								5,8	5,0	11,20	9,80	1,39	11,45	9,91	1,54		70,34	47,11	0,33	0,10	0,33	
26.02.15	24,00	-								5,8	5,0	11,26	9,83	1,43	11,52	9,93	1,58		71,35	47,41	0,34	0,10	0,34	
27.02.15	24,00	-								5,8	5,0	11,19	9,99	1,21	11,45	10,09	1,36		70,72	47,24	0,32	0,09	0,32	
28.02.15	24,00	-								5,8	5,0	11,93	10,20	1,72	12,19	10,31	1,88		69,67	47,28	0,35	0,12	0,35	
01.03.15	24,00	-								5,8	5,0	11,87	10,35	1,52	12,14	10,46	1,68		69,89	47,52	0,34	0,11	0,23	
02.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,07	10,69	1,38	12,34	10,80	1,54		69,85	47,85	0,33	0,10	0,24	
03.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,24	10,51	1,73	12,51	10,62	1,89		69,22	47,59	0,35	0,12	0,23	
04.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,32	10,66	1,66	12,59	10,78	1,81		69,35	47,80	0,35	0,11	0,23	
05.03.15	24,00	*								5,8	5,0	12,28	10,55	1,73	12,56	10,67	1,89		69,83	48,29	0,35	0,12	0,23	
06.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,13	10,74	1,39	12,40	10,85	1,54		69,26	47,78	0,33	0,10	0,23	
07.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,36	10,64	1,72	12,63	10,76	1,87		68,88	47,69	0,34	0,12	0,23	
08.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,17	10,68	1,50	12,44	10,79	1,65		69,77	48,16	0,34	0,10	0,23	
09.03.15	24,00	-								5,8	5,0	11,54	10,42	1,11	11,79	10,54	1,26		69,79	47,92	0,31	0,08	0,31	
10.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,42	10,50	1,92	12,69	10,61	2,08		69,42	47,95	0,36	0,13	0,36	
11.03.15	24,00	-								5,8	5,0	11,81	10,42	1,39	12,07	10,53	1,54		69,21	47,73	0,32	0,10	0,22	
12.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,50	10,88	1,62	12,77	11,00	1,77		68,27	47,75	0,33	0,11	0,22	
13.03.15	24,00	*								5,8	5,0	12,41	11,12	1,29	12,67	11,24	1,43		67,23	47,48	0,31	0,09	0,22	
14.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,85	10,63	2,22	13,11	10,74	2,37		67,22	47,40	0,36	0,15	0,21	
15.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,10	10,56	1,55	12,35	10,67	1,68		67,22	47,29	0,32	0,10	0,21	
16.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,23	10,54	1,68	12,49	10,66	1,83		67,69	47,57	0,33	0,11	0,21	
17.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,54	10,46	2,08	12,80	10,57	2,23		66,80	47,52	0,34	0,14	0,20	
18.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,09	10,49	1,59	12,34	10,60	1,73		66,89	47,51	0,31	0,11	0,20	
19.03.15	24,00	-								5,8	5,0	11,94	10,43	1,51	12,19	10,54	1,65		67,34	47,40	0,31	0,10	0,21	
20.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,60	10,49	2,12	12,86	10,60	2,26		66,29	47,17	0,34	0,14	0,20	
21.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,06	10,35	1,72	12,32	10,46	1,86		67,26	47,14	0,32	0,12	0,21	
22.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,18	10,27	1,91	12,43	10,38	2,05		66,64	46,42	0,34	0,13	0,21	
23.03.15	24,00	-								5,8	5,0	12,16	10,45	1,70	12,42	10,56	1,86		68,43	46,72	0,34	0,12	0,23	
Среднее	24									5,8	5	12,08	10,44	1,64	12,34	10,56	1,79		68,76	47,51	0,33	0,11	0,22	
Итого	672	*										338,25	292,44	45,82	345,60	295,58	50,02				9,36	3,15	6,21	9,36

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	М1,Т	М2,Т	М3,Т	М4,Т	Тп, ч
23.03.2015 18:00:00	26534,4	26039,9	5174,9	4761,31	14259,3
24.02.2015 3:00:00	23850,1	23409,5	4840,9	4472,41	13596,3

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему;
 объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему;
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=1,047
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ= 9,31
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл= 3,10
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 50,02

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
март 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть ГВС) составили настоящий акт в том, что за март месяц 2015 по договору теплоснабжения № энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

= 9,31 Гкал
= 3,10 Гкал
= 50,02 куб.м.

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ

Количество потреблённой тепловой энергии Qизл

Объём потреблённого теплоносителя

Представитель абонента

_____/ Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб"

_____/ _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Авгостянка)
 Телефон: 8-921-557-38-95

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А Уч.1
 Договор: Идентификатор ИД=26171 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 26.10.2014

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)				Контрольные		Общ. Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	P1	P2	Qотоп.	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподп.		T3	T4	Qтвс
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал
24.02.15	24,00	-	41,17	41,12	0,05	61,34	39,25	22,10	7,2	4,9	0,91											0,91
25.02.15	24,00	-	39,97	39,94	0,03	57,54	37,26	20,28	7,2	4,9	0,81											0,81
26.02.15	24,00	-	38,58	38,54	0,04	58,81	37,07	21,74	7,2	4,9	0,84											0,84
27.02.15	24,00	-	39,00	38,97	0,04	57,85	36,87	20,97	7,2	4,9	0,82											0,82
28.02.15	24,00	*	39,82	39,77	0,04	60,53	38,25	22,28	7,2	4,9	0,89											0,89
01.03.15	24,00	-	41,42	41,37	0,06	62,54	39,68	22,85	7,2	4,9	0,95											0,95
02.03.15	24,00	-	40,95	40,90	0,05	62,30	39,51	22,80	7,2	4,9	0,94											0,94
03.03.15	24,00	-	42,14	42,09	0,05	62,26	40,02	22,25	7,2	4,9	0,94											0,94
04.03.15	24,00	-	40,28	40,23	0,05	62,72	39,71	23,01	7,2	4,9	0,93											0,93
05.03.15	24,00	*	36,96	36,95	0,01	62,37	38,53	23,84	7,2	4,9	0,88											0,88
06.03.15	24,00	*	37,95	37,99	-0,04	62,19	38,58	23,61	7,2	4,9	0,90											0,90
07.03.15	24,00	*	37,97	38,00	-0,04	61,90	38,59	23,31	7,2	4,9	0,89											0,89
08.03.15	24,00	*	35,37	35,40	-0,03	62,47	38,16	24,31	7,2	4,9	0,86											0,86
09.03.15	24,00	*	35,05	35,09	-0,04	61,97	37,79	24,18	7,2	4,9	0,85											0,85
10.03.15	24,00	*	47,46	47,53	-0,07	61,43	41,31	20,12	7,2	4,9	0,95											0,95
11.03.15	24,00	*	36,51	36,58	-0,07	61,29	40,17	21,12	7,2	4,9	0,77											0,77
12.03.15	24,00	*	35,22	35,24	-0,03	59,56	36,99	22,57	7,2	4,9	0,80											0,80
13.03.15	24,00	*	37,27	37,30	-0,03	59,64	37,63	22,01	7,2	4,9	0,82											0,82
14.03.15	24,00	*	40,63	40,67	-0,04	59,55	38,70	20,86	7,2	4,9	0,85											0,85
15.03.15	24,00	*	39,38	39,42	-0,04	59,51	38,38	21,13	7,2	4,9	0,83											0,83
16.03.15	24,00	*	39,97	40,02	-0,05	59,64	38,59	21,05	7,2	4,9	0,84											0,84
17.03.15	24,00	*	40,84	40,89	-0,05	59,49	38,92	20,57	7,2	4,9	0,84											0,84
18.03.15	24,00	*	40,18	40,23	-0,05	58,73	38,35	20,38	7,2	4,9	0,82											0,82
19.03.15	24,00	*	39,53	39,58	-0,05	58,69	38,24	20,45	7,2	4,9	0,81											0,81
20.03.15	24,00	*	38,43	38,48	-0,05	58,69	38,04	20,65	7,2	4,9	0,79											0,79
21.03.15	24,00	*	41,70	41,76	-0,06	58,79	38,72	20,07	7,2	4,9	0,84											0,84
22.03.15	24,00	*	42,35	42,40	-0,06	58,82	38,65	20,18	7,2	4,9	0,85											0,85
23.03.15	24,00	*	42,11	42,16	-0,05	60,03	39,11	20,92	7,2	4,9	0,88											0,88
Среднее	24	*	39,58	39,59	-0,01	60,38	38,61	21,72	7,2	4,9	0,86											0,86
Итого	672	*	1108,21	1108,63	-0,41						24,09											24,09

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
23.03.2015 13:00:00	3011,1	3006,7	0	0	88,82	2447,1
25.02.2015 11:00:00	1982,4	1977,6	0	0	66,43	1821,1

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

24,09

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
март 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка) составили настоящий акт в том, что за март месяц 2015 по договору теплоснабжения № энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии

= 24,09 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя

= куб.м.

Представитель абонента

_____/ Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб"

_____/