

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=20002

Канал ТВ1 Отопление;

Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 18.07.2017

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)								Контрольные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	P ₁	P ₂	Qотоп.	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	Vподп.	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.03.15	24,00	-	105,68	103,54	2,13	63,95	43,51	20,44	7,2	4,9	2,26													2,26
25.03.15	24,00	-	105,05	102,93	2,11	65,60	44,38	21,22	7,2	4,9	2,33													2,33
26.03.15	24,00	-	104,55	102,47	2,08	65,96	44,62	21,34	7,2	4,9	2,33													2,33
27.03.15	24,00	-	100,12	98,12	1,99	65,40	44,16	21,24	7,2	4,9	2,22													2,22
28.03.15	24,00	-	92,79	90,95	1,84	64,13	43,01	21,12	7,2	4,9	2,04													2,04
29.03.15	24,00	-	98,15	96,20	1,95	63,45	43,08	20,37	7,2	4,9	2,09													2,09
30.03.15	24,00	-	105,02	102,96	2,07	60,91	42,19	18,73	7,2	4,9	2,06													2,06
31.03.15	24,00	-	81,92	80,30	1,62	61,01	41,65	19,37	7,2	4,9	1,66													1,66
01.04.15	24,00	-	105,91	103,80	2,11	61,19	42,63	18,56	7,2	4,9	2,06													2,06
02.04.15	24,00	-	105,56	103,47	2,09	61,00	42,50	18,50	7,2	4,9	2,05													2,05
03.04.15	24,00	-	105,92	103,83	2,09	61,14	42,69	18,45	7,2	4,9	2,05													2,05
04.04.15	24,00	-	105,51	103,44	2,08	60,97	42,56	18,41	7,2	4,9	2,04													2,04
05.04.15	24,00	-	101,77	99,76	2,00	61,06	42,43	18,63	7,2	4,9	1,99													1,99
06.04.15	24,00	-	102,86	100,84	2,02	60,96	42,54	18,42	7,2	4,9	1,99													1,99
07.04.15	24,00	-	98,09	96,16	1,93	60,86	42,05	18,81	7,2	4,9	1,93													1,93
08.04.15	24,00	-	74,13	72,63	1,50	60,85	39,26	21,59	7,2	4,9	1,66													1,66
09.04.15	24,00	-	73,02	71,56	1,46	60,07	38,92	21,15	7,2	4,9	1,60													1,60
10.04.15	24,00	-	73,39	71,92	1,47	59,88	38,81	21,07	7,2	4,9	1,61													1,61
11.04.15	24,00	-	70,68	69,25	1,43	60,12	38,80	21,31	7,2	4,9	1,56													1,56
12.04.15	24,00	-	60,32	59,13	1,19	59,92	38,20	21,72	7,2	4,9	1,36													1,36
13.04.15	24,00	-	63,86	62,60	1,27	59,88	38,10	21,77	7,2	4,9	1,44													1,44
14.04.15	24,00	-	71,57	70,13	1,44	59,88	38,99	20,89	7,2	4,9	1,55													1,55
15.04.15	24,00	-	33,10	32,42	0,68	60,52	39,36	21,16	7,2	4,9	0,73													0,73
16.04.15	24,00	-	41,92	41,06	0,86	59,96	37,50	22,47	7,2	4,9	0,98													0,98
17.04.15	24,00	-	75,21	73,69	1,53	59,94	38,34	21,60	7,2	4,9	1,69													1,69
18.04.15	24,00	-	75,06	73,53	1,52	59,85	38,57	21,29	7,2	4,9	1,66													1,66
19.04.15	24,00	-	74,75	73,24	1,52	59,93	38,56	21,37	7,2	4,9	1,66													1,66
20.04.15	24,00	-	74,75	73,24	1,51	59,30	38,28	21,02	7,2	4,9	1,63													1,63
21.04.15	24,00	-	72,43	70,97	1,46	59,97	38,48	21,49	7,2	4,9	1,62													1,62
22.04.15	24,00	-	66,47	65,13	1,34	59,71	38,00	21,70	7,2	4,9	1,50													1,50
23.04.15	24,00	-	73,39	71,89	1,49	60,05	38,78	21,28	7,2	4,9	1,62													1,62
Среднее	24		83,64	81,97	1,67	61,21	40,68	20,32	7,2	4,9	1,77													1,77
Итого	744	-	2592,93	2541,15	51,78						54,92													54,92

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
23.04.2015 13:00:00	29119,2	28573,1	5587,3	5127,08	787,2	14998,3
24.03.2015 3:00:00	26574,3	26079	5179,1	4764,9	733,32	14268,3

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

54,92

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
апрель 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть Отопление) составили настоящий акт в том, что за апрель месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии = 54.93 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /