

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июнь 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

идентификатор ИД=19669 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Приборы поверены до: 18.07.2015

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)										Контрольные данные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	Qотоп.	P ₁	P ₂	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.05.15	24,00	-							6,3	6,0	231,23	132,83	98,40	236,19	134,00	102,18			68,27	43,14	10,06	6,72	3,35	10,06
25.05.15	24,00	-							6,2	6,0	230,99	130,58	100,41	235,66	131,72	103,94			66,15	42,82	9,70	6,64	3,05	9,70
26.05.15	24,00	*							6,2	6,0	100,36	52,99	47,37	101,45	53,32	48,13			47,55	35,96	2,87	2,25	0,62	2,87
27.05.15	24,00	*							4,2	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24,63	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.15	24,00	*							6,2	5,9	128,08	62,88	65,19	130,25	63,42	66,82			60,06	42,46	5,03	3,92	1,11	5,03
29.05.15	24,00	-							6,3	6,0	234,28	134,98	99,30	238,60	136,11	102,48			63,01	42,04	9,10	6,26	2,84	9,10
30.05.15	24,00	-							6,3	6,0	229,95	137,19	92,76	234,33	138,35	95,97			64,07	42,30	8,94	5,94	2,99	8,94
31.05.15	24,00	-							6,3	6,0	235,27	137,99	97,27	239,76	139,18	100,58			64,22	42,55	9,24	6,25	3,00	9,24
01.06.15	24,00	-							6,4	6,1	228,63	138,51	90,12	233,02	139,70	93,32			64,41	42,54	8,84	5,80	3,04	8,84
02.06.15	24,00	-							6,3	6,0	233,24	142,44	90,80	237,78	143,68	94,10			64,85	42,80	9,04	5,89	3,15	9,04
03.06.15	24,00	-							6,4	6,0	226,09	141,27	84,82	230,43	142,48	87,95			64,38	42,52	8,56	5,46	3,09	8,56
04.06.15	24,00	-							6,3	6,0	232,96	138,60	94,36	237,29	139,76	97,53			63,24	41,90	8,93	5,97	2,97	8,93
05.06.15	24,00	-							6,4	6,0	226,19	137,29	88,90	230,39	138,42	91,97			63,26	41,63	8,60	5,62	2,98	8,60
06.06.15	24,00	-							6,3	6,0	229,95	137,84	92,11	234,22	138,98	95,23			63,21	41,85	8,78	5,82	2,95	8,78
07.06.15	24,00	-							6,3	6,0	228,59	136,02	92,58	232,74	137,13	95,61			62,47	41,42	8,65	5,78	2,87	8,65
08.06.15	24,00	-							6,4	6,0	225,68	137,44	88,23	229,85	138,57	91,27			63,09	41,60	8,53	5,57	2,96	8,53
09.06.15	24,00	-							6,4	6,0	224,40	137,21	87,19	228,57	138,35	90,22			63,29	41,79	8,48	5,52	2,96	8,48
10.06.15	24,00	-							6,3	6,0	229,69	137,55	92,14	233,97	138,70	95,27			63,37	41,92	8,80	5,84	2,96	8,80
11.06.15	24,00	-							6,4	6,0	223,45	138,93	84,52	227,78	140,10	87,68			64,73	42,24	8,60	5,47	3,13	8,60
12.06.15	24,00	-							6,4	6,0	227,15	140,63	86,51	231,56	141,83	89,73			64,75	42,31	8,76	5,60	3,16	8,76
13.06.15	24,00	-							6,4	6,0	218,65	140,32	78,33	222,93	141,52	81,41			65,09	42,50	8,28	5,10	3,18	8,28
14.06.15	24,00	-							6,4	6,0	226,21	140,94	85,27	230,66	142,18	88,48			65,20	43,00	8,70	5,56	3,14	8,70
15.06.15	24,00	-							6,4	6,0	220,34	139,55	80,79	224,71	140,76	83,95			65,49	42,75	8,47	5,29	3,18	8,47
16.06.15	24,00	-							6,4	6,0	223,09	140,54	82,55	227,44	141,74	85,70			64,96	42,44	8,53	5,36	3,17	8,53
17.06.15	24,00	-							6,4	6,0	227,00	140,64	86,36	231,30	141,82	89,48			63,92	42,00	8,61	5,52	3,09	8,61
18.06.15	24,00	-							6,3	6,0	231,29	140,61	90,68	235,60	141,79	93,81			63,35	41,97	8,76	5,74	3,01	8,76
19.06.15	24,00	-							6,4	6,0	222,06	139,72	82,33	226,18	140,88	85,30			63,22	41,75	8,21	5,20	3,01	8,21
20.06.15	24,00	-							6,4	6,0	229,87	139,93	89,94	234,14	141,11	93,03			63,21	42,12	8,64	5,68	2,96	8,64
21.06.15	24,00	-							6,4	6,0	227,36	140,36	87,00	231,61	141,56	90,06			63,46	42,31	8,50	5,52	2,98	8,50
22.06.15	24,00	-							6,4	6,0	226,64	140,65	85,99	230,90	141,86	89,04			63,66	42,49	8,46	5,47	2,99	8,46
23.06.15	24,00	-							6,4	6,0	218,90	140,57	78,34	223,05	141,77	81,27			63,91	42,50	8,02	5,01	3,01	8,02
Среднее	24								6,3	6,0	212,82	128,94	83,89	216,85	130,02	86,82			62,21	41,51	8,15	5,35	2,80	8,15
Итого	744	*											6597,56	3997,00	2600,56	6722,31	4030,77	2691,53			252,67	165,79	86,88	252,67

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
22.06.2015 3:00:00	357154,1	355974,6	132434,1	76036,67	7746,81	16429,4
24.05.2015 4:00:00	357154,1	355974,6	126284,6	72325,51	7746,81	15734,4

Период расчета по среднему: с 24.06 по 30.06

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 57.05 Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему 607.74 куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=12.52 39.91 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ = 269.81 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл = 163.33 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 3299.27 куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
июнь 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть ГВС) составили настоящий акт в том, что за июнь месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ = 269.81 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qизл = 163.33 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = 3299.27 куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /