

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за август 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

идентификатор ИД=19669 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Приборы поверены до:

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)										Контрольные данные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	Qотоп.	P ₁	P ₂	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.07.15	24,00	*							5,8	5,0	204,46	131,86	72,60	208,79	133,04	75,75		67,80	43,34	8,16	4,92	3,23	8,16	
25.07.15	24,00	*							5,8	5,0	202,96	127,63	75,34	207,30	128,78	78,52		68,09	43,48	8,28	5,13	3,15	8,28	
26.07.15	24,00	*							5,8	5,0	205,39	131,99	73,40	209,85	133,22	76,63		68,73	44,31	8,28	5,04	3,23	8,28	
27.07.15	24,00	*							5,8	5,0	204,47	131,92	72,55	208,79	133,15	75,64		67,67	44,23	8,01	4,91	3,10	8,01	
28.07.15	24,00	*							5,8	5,0	203,07	132,48	70,59	207,30	133,71	73,59		67,19	44,00	7,82	4,74	3,08	7,82	
29.07.15	24,00	*							5,8	5,0	203,61	130,26	73,35	207,67	131,41	76,26		65,64	42,97	7,78	4,81	2,96	7,78	
30.07.15	24,00	*							5,8	5,0	216,02	139,57	76,44	220,21	140,81	79,40		64,69	43,05	7,97	4,94	3,03	7,97	
31.07.15	24,00	*							5,8	5,0	217,67	139,48	78,19	221,88	140,70	81,18		64,59	42,78	8,10	5,05	3,05	8,10	
01.08.15	24,00	*							5,8	5,0	217,69	139,28	78,41	221,93	140,48	81,45		64,82	42,56	8,19	5,08	3,11	8,19	
02.08.15	24,00	*							5,8	5,0	220,01	138,82	81,20	224,32	140,03	84,29		64,96	42,76	8,36	5,27	3,09	8,36	
03.08.15	24,00	*							5,8	5,0	213,42	139,71	73,72	217,61	140,92	76,70		65,10	42,54	7,96	4,80	3,16	7,96	
04.08.15	24,00	*							5,8	5,0	211,40	140,31	71,09	215,59	141,54	74,05		65,44	42,73	7,85	4,65	3,19	7,85	
05.08.15	24,00	*							5,8	5,0	211,74	140,78	70,97	215,97	142,04	73,93		65,73	43,35	7,82	4,66	3,16	7,82	
06.08.15	24,00	*							5,8	5,0	216,91	141,26	75,66	221,31	142,56	78,75		66,20	43,93	8,16	5,01	3,15	8,16	
07.08.15	24,00	*							5,8	5,0	208,00	141,79	66,21	212,19	143,09	69,10		66,01	43,84	7,52	4,37	3,15	7,52	
08.08.15	24,00	*							5,8	5,0	211,37	140,75	70,63	215,58	142,04	73,54		65,55	43,80	7,70	4,63	3,07	7,70	
09.08.15	24,00	*							5,8	5,0	214,81	140,96	73,84	219,06	142,26	76,79		65,37	43,98	7,85	4,83	3,02	7,85	
10.08.15	24,00	*							5,8	5,0	221,62	146,98	74,65	225,85	148,35	77,50		64,09	44,24	7,71	4,78	2,92	7,71	
11.08.15	24,00	*							5,8	5,0	214,93	148,15	66,78	219,24	149,57	69,67		65,82	44,70	7,53	4,40	3,13	7,53	
12.08.15	24,00	*							5,8	5,0	212,56	144,35	68,21	216,88	145,74	71,14		66,27	44,94	7,61	4,52	3,09	7,61	
13.08.15	24,00	*							5,8	5,0	211,21	143,75	67,46	215,42	145,12	70,31		65,62	44,56	7,46	4,43	3,03	7,46	
14.08.15	24,00	*							5,8	5,0	210,83	141,14	69,68	214,97	142,50	72,47		65,12	44,84	7,41	4,54	2,87	7,41	
15.08.15	24,00	*							5,8	5,0	209,77	140,14	69,62	213,98	141,43	72,54		65,87	43,92	7,67	4,59	3,08	7,67	
16.08.15	24,00	*							5,8	5,0	212,88	139,02	73,86	217,17	140,28	76,89		66,03	43,56	8,01	4,88	3,13	8,01	
17.08.15	24,00	*							5,8	5,0	221,69	138,59	83,10	226,05	139,83	86,21		65,08	43,35	8,43	5,41	3,02	8,43	
18.08.15	24,00	*							6,1	5,5	214,44	138,40	76,04	218,69	139,64	79,05		65,43	43,27	8,05	4,98	3,07	8,05	
19.08.15	24,00	-							6,4	6,0	222,63	137,58	85,05	226,99	138,79	88,20		65,09	43,13	8,56	5,54	3,03	8,56	
20.08.15	24,00	*							6,4	6,0	168,05	107,87	60,19	171,46	108,91	62,55		66,28	44,90	6,30	3,99	2,31	6,30	
21.08.15	24,00	-							6,4	6,0	221,41	144,29	77,12	225,86	145,69	80,17		66,01	45,23	8,10	5,09	3,01	8,10	
22.08.15	24,00	-							6,4	6,1	211,24	138,03	73,22	215,57	139,30	76,27		66,64	44,07	8,00	4,88	3,12	8,00	
23.08.15	24,00	-							6,4	6,0	215,34	139,76	75,58	219,79	141,07	78,71		66,98	44,56	8,20	5,06	3,14	8,20	
Среднее	24,00								5,9	5,2	211,34	137,96	73,38	215,59	139,22	76,36		65,93	43,77	7,90	4,84	3,06	7,90	
Итого	744	*									6551,60	4276,89	2274,71	6683,23	4315,97	2367,26				244,83	149,94	94,89	244,83	

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
23.08.2015 20:00:00	357154,1	355974,6	145749,1	84677,78	7746,81	17934,4
23.07.2015 22:00:00	357154,1	355974,6	139219,6	80412,84	7746,81	17192,4

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=18.04

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ =

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл =

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал

куб.м.

41.03

Гкал

203.80

Гкал

108.91

Гкал

2367,26

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
август 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть ГВС) составили настоящий акт в том, что за август месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ = 203.80 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qизл = 108.91 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = 2367.2 куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за август 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=20002 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 18.07.2017

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)							Контрольные данные							
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	Qотоп.	P ₁	P ₂	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.07.15	24,00	-								5,8	5,0	15,86	14,28	1,58	16,19	14,46	1,74		67,67	51,97	0,33	0,11	0,22	0,33
25.07.15	24,00	-								5,8	5,0	15,86	14,64	1,22	16,19	14,83	1,37		67,87	52,23	0,31	0,08	0,23	0,31
26.07.15	24,00	-								5,8	5,0	15,82	14,67	1,15	16,17	14,87	1,30		68,53	52,89	0,31	0,08	0,23	0,31
27.07.15	24,00	-								5,8	5,0	16,42	14,76	1,66	16,76	14,95	1,81		67,46	52,55	0,33	0,11	0,22	0,33
28.07.15	24,00	-								5,8	5,0	16,34	14,95	1,40	16,68	15,14	1,54		67,00	52,36	0,31	0,09	0,22	0,31
29.07.15	24,00	-								5,8	5,0	16,54	15,24	1,30	16,87	15,43	1,43		65,38	51,59	0,30	0,08	0,21	0,30
30.07.15	24,00	-								5,8	5,0	17,31	15,81	1,49	17,64	16,01	1,63		64,40	51,27	0,30	0,10	0,21	0,30
31.07.15	24,00	-								5,8	5,0	17,27	15,92	1,35	17,60	16,12	1,48		64,34	51,08	0,30	0,09	0,21	0,30
01.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,49	15,99	1,49	17,83	16,19	1,63		64,60	51,21	0,31	0,10	0,21	0,31
02.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,15	15,80	1,35	17,48	15,99	1,49		64,72	51,15	0,30	0,09	0,21	0,30
03.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,75	15,79	1,96	18,10	15,98	2,11		64,88	51,27	0,34	0,13	0,22	0,34
04.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,50	15,82	1,68	17,84	16,02	1,82		65,20	51,54	0,33	0,11	0,22	0,33
05.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,62	15,95	1,67	17,97	16,15	1,82		65,50	51,88	0,33	0,11	0,22	0,33
06.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,34	15,57	1,77	17,69	15,77	1,92		65,95	52,07	0,33	0,12	0,22	0,33
07.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,13	15,64	1,49	17,47	15,84	1,64		65,79	52,18	0,31	0,10	0,21	0,31
08.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,45	15,59	1,86	17,80	15,79	2,01		65,37	51,99	0,33	0,12	0,21	0,33
09.08.15	24,00	-								5,8	5,0	16,83	15,32	1,51	17,16	15,52	1,64		65,14	52,10	0,30	0,10	0,20	0,30
10.08.15	24,00	*								5,8	5,0	10,61	8,62	1,99	10,81	8,74	2,07		63,63	53,16	0,22	0,13	0,09	0,22
11.08.15	24,00	*								5,8	5,0	12,74	10,57	2,17	13,00	10,72	2,28		65,52	53,21	0,27	0,14	0,13	0,27
12.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,32	15,67	1,65	17,67	15,87	1,79		66,04	52,71	0,32	0,11	0,21	0,32
13.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,04	15,79	1,24	17,37	16,00	1,37		65,42	52,45	0,29	0,08	0,21	0,29
14.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,69	16,39	1,30	18,04	16,60	1,43		64,91	52,22	0,29	0,08	0,21	0,29
15.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,25	15,74	1,51	17,59	15,94	1,65		65,67	52,26	0,31	0,10	0,21	0,31
16.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,14	15,59	1,55	17,48	15,79	1,70		65,80	52,07	0,32	0,10	0,21	0,32
17.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,26	15,72	1,55	17,60	15,91	1,69		64,90	51,35	0,31	0,10	0,21	0,31
18.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,48	15,78	1,70	17,82	15,98	1,84		65,25	51,60	0,33	0,11	0,22	0,33
19.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,41	15,99	1,42	17,75	16,19	1,56		64,83	51,22	0,31	0,09	0,22	0,31
20.08.15	24,00	*								5,8	5,0	8,27	8,90	-0,64	8,43	9,01	-0,58		66,24	49,81	0,10	-0,04	0,15	0,10
21.08.15	24,00	*								5,8	5,0	11,11	10,64	0,47	11,34	10,77	0,57		65,63	48,77	0,21	0,03	0,18	0,21
22.08.15	24,00	-								5,8	5,0	18,68	16,78	1,90	19,06	17,00	2,06		66,40	53,18	0,35	0,13	0,22	0,35
23.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,75	16,41	1,34	18,11	16,63	1,48		66,77	53,22	0,31	0,09	0,22	0,31
Среднее	24,00									5,8	5,0	16,30	14,85	1,45	16,63	15,04	1,59		65,70	51,89	0,30	0,10	0,21	0,30
Итого	744	*										505,41	460,32	45,09	515,51	466,21	49,30				9,32	2,96	6,36	9,32

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
23.08.2015 15:00:00	30175,6	29609,4	7407,3	6773,91	811,26	17928,3
23.07.2015 22:00:00	30175,5	29609,4	6907,2	6318,32	811,26	17191,3

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=18.04

0.81

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ=

8.51

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл=

2.15

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

49.30

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
август 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть ГВС) составили настоящий акт в том, что за август месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ = 8.51 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qизл = 2.15 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = 49.30 куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /