

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)

Телефон: 8-921-557-38-95 Телловычислитель СПТ943.1;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

идентификатор ИД=19669 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Приборы поверены до:

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)							Контрольные данные							
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	Qотоп.	P ₁	P ₂	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.08.15	24,00	-								6,4	6,0	209,77	140,40	69,37	214,08	141,72	72,36		66,72	44,43	7,76	4,63	3,14	7,76
25.08.15	24,00	-								6,5	6,1	166,19	87,37	78,83	169,56	88,15	81,41		66,26	43,44	7,22	5,22	2,00	7,22
26.08.15	24,00	-								6,4	6,1	207,16	129,01	78,15	211,36	130,18	81,18		66,28	43,70	8,10	5,18	2,92	8,10
27.08.15	24,00	-								6,5	6,1	197,03	122,30	74,73	201,36	123,44	77,91		69,17	44,35	8,21	5,17	3,04	8,21
28.08.15	24,00	-								6,5	6,1	203,55	131,69	71,86	208,30	133,00	75,30		71,52	45,84	8,53	5,14	3,39	8,53
29.08.15	24,00	-								6,5	6,1	212,33	128,30	84,03	216,78	129,49	87,28		67,42	44,21	8,65	5,67	2,99	8,65
30.08.15	24,00	-								6,4	6,1	216,04	129,25	86,78	220,68	130,47	90,21		68,37	44,45	9,03	5,93	3,10	9,03
31.08.15	24,00	-								6,4	6,1	216,45	130,50	85,95	221,16	131,74	89,42		68,78	44,63	9,07	5,91	3,16	9,07
01.09.15	24,00	-								6,4	6,1	211,01	130,52	80,49	215,56	131,75	83,82		68,51	44,50	8,66	5,51	3,14	8,66
02.09.15	24,00	-								6,4	6,1	212,59	129,51	83,08	217,06	130,71	86,35		67,57	44,07	8,67	5,61	3,05	8,67
03.09.15	24,00	-								6,4	6,1	216,02	129,44	86,58	220,61	130,63	89,98		67,97	43,95	9,00	5,88	3,12	9,00
04.09.15	24,00	-								6,4	6,1	239,18	130,70	108,48	244,33	131,91	112,42		68,45	44,21	10,60	7,42	3,18	10,60
05.09.15	24,00	-								6,4	6,1	236,56	128,63	107,93	241,55	129,81	111,75		67,75	43,97	10,38	7,31	3,07	10,38
06.09.15	24,00	-								6,4	6,1	225,34	130,10	95,24	230,29	131,32	98,97		69,22	44,48	9,82	6,59	3,23	9,82
07.09.15	24,00	-								6,4	6,1	230,05	132,03	98,03	235,05	133,27	101,78		68,73	44,48	9,95	6,74	3,21	9,95
08.09.15	24,00	-								6,4	6,1	221,26	132,34	88,92	225,71	133,52	92,19		66,01	43,30	8,88	5,87	3,01	8,88
09.09.15	24,00	-								6,4	6,1	221,99	134,23	87,76	226,73	135,47	91,26		68,07	44,00	9,21	5,97	3,24	9,21
10.09.15	24,00	-								6,4	6,1	220,61	136,58	84,03	225,50	137,85	87,65		69,52	44,22	9,31	5,84	3,46	9,31
11.09.15	24,00	-								6,4	6,1	215,87	133,07	82,80	220,53	134,29	86,23		68,51	44,00	8,94	5,67	3,27	8,94
12.09.15	24,00	-								6,4	6,1	219,93	135,62	84,31	224,75	136,89	87,86		69,13	44,33	9,20	5,83	3,37	9,20
13.09.15	24,00	-								6,4	6,0	229,33	137,63	91,70	234,36	138,93	95,43		69,12	44,56	9,73	6,34	3,39	9,73
14.09.15	24,00	-								6,4	6,0	222,17	137,33	84,85	227,18	138,64	88,54		70,11	44,84	9,43	5,95	3,48	9,43
15.09.15	24,00	-								6,4	6,1	220,38	134,05	86,33	225,36	135,32	90,04		70,23	44,68	9,50	6,06	3,43	9,50
16.09.15	24,00	-								6,4	6,1	220,78	137,24	83,54	225,81	138,55	87,25		70,55	44,86	9,43	5,89	3,53	9,43
17.09.15	24,00	-								6,4	6,1	219,81	134,87	84,94	224,79	136,15	88,64		70,39	44,81	9,44	5,98	3,46	9,44
18.09.15	24,00	-								6,4	6,1	216,78	135,21	81,57	221,76	136,52	85,24		70,89	45,22	9,26	5,78	3,48	9,26
19.09.15	24,00	-								6,4	6,0	224,79	135,62	89,18	229,88	136,90	92,97		70,25	44,65	9,74	6,26	3,48	9,74
20.09.15	24,00	-								6,4	6,0	231,94	134,15	97,79	237,07	135,42	101,65		69,42	44,59	10,13	6,79	3,34	10,13
21.09.15	24,00	-								6,4	6,1	217,30	131,38	85,92	222,07	132,57	89,50		69,20	43,72	9,30	5,95	3,36	9,30
22.09.15	24,00	-								6,4	6,1	218,24	131,66	86,58	222,98	132,84	90,14		68,72	43,30	9,30	5,95	3,35	9,30
23.09.15	24,00	-								6,4	6,1	216,68	129,12	87,55	221,37	130,26	91,11		68,67	43,14	9,32	6,01	3,30	9,32
Среднее	24,00									6,4	6,1	217,33	130,96	86,36	222,05	132,18	89,87		68,76	44,29	9,15	5,94	3,22	9,15
Итого	744	-										6737,11	4059,85	2677,26	6883,55	4097,69	2785,85				283,78	184,08	99,69	283,78

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
23.09.2015 6:00:00	357154,1	355974,6	152360,2	88663,82	7746,81	18664,4
24.08.2015 3:00:00	357154,1	355974,6	145819,4	84718,54	7746,81	17941,4

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему _____ куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=16,97 45,43 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ = 238,35 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл = 138,65 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 2785,85 куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
сентябрь 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть ГВС) составили настоящий акт в том, что за сентябрь месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ = 238.35 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qизл = 138.65 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = 2785.8 куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Телефон: 8-921-557-38-95

Тепловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=20002

Канал ТВ2 ГВС;

Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 18.07.2017

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)								Контрольные данные						
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	Qотоп.	P ₁	P ₂	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,86	16,37	1,50	18,23	16,59	1,64		66,46	53,18	0,32	0,10	0,22	0,32
25.08.15	24,00	-								5,8	5,0	13,83	12,18	1,65	14,11	12,33	1,78		65,82	50,41	0,30	0,11	0,19	0,30
26.08.15	24,00	-								5,8	5,0	17,06	15,18	1,88	17,40	15,37	2,03		65,86	52,19	0,33	0,12	0,21	0,33
27.08.15	24,00	-								5,8	5,0	15,90	14,23	1,66	16,24	14,42	1,82		68,93	53,18	0,34	0,11	0,22	0,34
28.08.15	24,00	-								5,8	5,0	15,17	13,75	1,42	15,52	13,94	1,58		71,29	54,22	0,34	0,10	0,24	0,34
29.08.15	24,00	-								5,8	5,0	16,45	14,82	1,63	16,80	15,02	1,78		67,26	52,58	0,33	0,11	0,22	0,33
30.08.15	24,00	-								5,8	5,0	16,48	14,60	1,88	16,83	14,80	2,04		68,07	52,93	0,35	0,13	0,22	0,35
31.08.15	24,00	-								5,8	5,0	16,18	14,60	1,58	16,53	14,80	1,74		68,46	53,05	0,33	0,11	0,23	0,33
01.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,09	14,80	1,30	16,44	14,99	1,44		68,25	53,05	0,31	0,09	0,23	0,31
02.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,44	15,02	1,42	16,78	15,21	1,57		67,17	52,46	0,32	0,10	0,22	0,32
03.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,61	15,09	1,52	16,96	15,29	1,68		67,60	52,51	0,33	0,10	0,23	0,33
04.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,21	14,77	1,44	16,56	14,96	1,59		68,12	52,55	0,33	0,10	0,23	0,33
05.09.15	24,00	-								5,8	5,0	15,98	14,82	1,17	16,32	15,01	1,31		67,53	52,28	0,31	0,08	0,23	0,31
06.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,35	14,82	1,54	16,71	15,01	1,70		68,61	52,75	0,34	0,11	0,24	0,34
07.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,22	14,58	1,64	16,57	14,78	1,80		68,38	52,67	0,34	0,11	0,23	0,34
08.09.15	24,00	-								5,8	5,0	17,01	15,61	1,39	17,35	15,81	1,54		65,82	51,53	0,32	0,09	0,22	0,32
09.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,84	15,45	1,39	17,20	15,65	1,54		67,75	52,33	0,33	0,09	0,24	0,33
10.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,63	15,28	1,35	17,00	15,49	1,51		69,25	53,06	0,34	0,09	0,25	0,34
11.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,92	15,53	1,39	17,28	15,73	1,55		68,20	52,70	0,34	0,09	0,24	0,34
12.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,90	15,42	1,48	17,27	15,63	1,64		68,85	53,06	0,35	0,10	0,24	0,35
13.09.15	24,00	-								5,8	5,0	17,29	15,21	2,09	17,67	15,41	2,26		68,83	53,02	0,38	0,14	0,24	0,38
14.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,47	15,10	1,38	16,84	15,30	1,54		69,78	53,45	0,34	0,10	0,25	0,34
15.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,19	14,98	1,21	16,55	15,18	1,37		69,79	53,29	0,33	0,08	0,25	0,33
16.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,24	14,72	1,52	16,61	14,92	1,69		70,18	53,46	0,35	0,11	0,25	0,35
17.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,45	14,66	1,79	16,82	14,85	1,97		70,04	53,38	0,37	0,13	0,24	0,37
18.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,01	14,73	1,27	16,37	14,93	1,44		70,42	53,62	0,34	0,09	0,25	0,34
19.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,44	14,81	1,63	16,81	15,01	1,80		70,02	53,46	0,36	0,11	0,25	0,36
20.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,40	15,02	1,38	16,76	15,22	1,54		69,17	53,06	0,34	0,10	0,24	0,34
21.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,67	15,31	1,36	17,03	15,51	1,52		68,85	53,00	0,34	0,09	0,24	0,34
22.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,72	15,42	1,30	17,08	15,62	1,45		68,30	52,55	0,33	0,09	0,24	0,33
23.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,95	15,47	1,49	17,32	15,67	1,65		68,24	52,52	0,35	0,10	0,24	0,35
Среднее	24,00	-								5,8	5,0	16,42	14,91	1,50	16,77	15,11	1,66		68,43	52,82	0,34	0,10	0,23	0,34
Итого	744	-										508,96	462,35	46,61	519,92	468,46	51,46				10,41	3,19	7,22	10,41

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M ₁ , т	M ₂ , т	M ₃ , т	M ₄ , т	Q, Гкал	Ти, ч
23.09.2015 6:00:00	30175,6	29609,4	7910	7230,79	811,26	18663,3
24.08.2015 2:00:00	30175,6	29609,4	7415,4	6781,18	811,26	17939,3

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему _____ куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t₂:

Корректировка на температуру холодной воды T_{хв}=16.97 _____ 0.79 _____ Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Q_{общ}= _____ 9.62 _____ Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Q_{изл}= _____ 2.40 _____ Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок _____ 51.46 _____ куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
сентябрь 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть ГВС) составили настоящий акт в том, что за сентябрь месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ = 9.62 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qизл = 2.40 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = 51.46 куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /