

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=20002

Канал ТВ1 Отопление;

Схема учета СП=0;

Приборы поверены до:

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)									Контрольные			
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	P ₁	P ₂	Qотоп.	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
01.10.14	24,00	*	23,24	22,78	0,46	53,67	33,90	19,77	7,2	4,9	0,48													0,48
02.10.14	24,00	-	74,88	73,62	1,26	55,12	35,89	19,24	7,2	4,9	1,49													1,49
03.10.14	24,00	*	64,96	63,90	1,06	56,04	36,03	20,00	7,2	4,9	1,34													1,34
04.10.14	24,00	-	57,46	56,51	0,94	58,68	36,09	22,60	7,2	4,9	1,33													1,33
05.10.14	24,00	-	54,28	53,37	0,90	60,36	36,32	24,05	7,2	4,9	1,34													1,34
06.10.14	24,00	-	54,13	53,22	0,91	60,37	36,35	24,02	7,2	4,9	1,34													1,34
07.10.14	24,00	-	52,01	50,98	1,03	60,57	36,36	24,21	7,2	4,9	1,30													1,30
08.10.14	24,00	-	48,40	47,49	0,91	60,11	35,60	24,51	7,2	4,9	1,22													1,22
09.10.14	24,00	-	48,72	47,91	0,81	59,98	35,94	24,04	7,2	4,9	1,20													1,20
10.10.14	24,00	-	48,48	47,67	0,81	59,89	36,18	23,70	7,2	4,9	1,18													1,18
11.10.14	24,00	-	48,65	47,84	0,81	57,21	35,54	21,67	7,2	4,9	1,08													1,08
12.10.14	24,00	-	48,17	47,37	0,80	58,98	36,10	22,88	7,2	4,9	1,13													1,13
13.10.14	24,00	-	48,02	47,22	0,80	60,10	36,43	23,67	7,2	4,9	1,17													1,17
14.10.14	24,00	-	48,47	47,67	0,80	60,17	36,32	23,85	7,2	4,9	1,19													1,19
15.10.14	24,00	-	47,28	46,49	0,79	60,12	36,07	24,05	7,2	4,9	1,17													1,17
16.10.14	24,00	-	45,35	44,59	0,76	60,11	34,99	25,12	7,2	4,9	1,17													1,17
17.10.14	24,00	-	48,18	47,36	0,82	60,13	34,95	25,17	7,2	4,9	1,24													1,24
18.10.14	24,00	-	47,68	46,87	0,81	60,10	34,44	25,65	7,2	4,9	1,25													1,25
19.10.14	24,00	-	48,00	47,17	0,83	60,04	34,08	25,96	7,2	4,9	1,28													1,28
20.10.14	24,00	-	47,73	46,91	0,82	60,23	34,15	26,08	7,2	4,9	1,27													1,27
21.10.14	24,00	-	47,71	46,88	0,83	61,12	34,25	26,87	7,2	4,9	1,31													1,31
22.10.14	24,00	-	48,03	47,15	0,88	63,99	34,66	29,33	7,2	4,9	1,44													1,44
23.10.14	24,00	-	48,15	47,28	0,87	66,58	35,15	31,43	7,2	4,9	1,55													1,55
Среднее	24		49,91	49,06	0,86	59,72	35,47	24,26	7,2	4,9	1,24													1,24
Итого	552	*	1147,97	1128,27	19,71						28,46													28,46

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
23.10.2014 4:00:00	16428,2	16133,6	3401	3187,75	441,59	10621,3
06.10.2014 2:00:00	15599,9	15319,5	3194,3	2996,18	420,5	10211,3

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

28,46

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /