

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=20002 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до:

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)							Контрольные данные							
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	Qотоп.	P ₁	P ₂	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
01.10.14	24,00	*								5,8	5,0	13,55	12,64	0,92	13,85	12,78	1,07		68,77	48,86	0,32	0,06	0,25	0,32
02.10.14	24,00	-								5,8	5,0	13,74	12,62	1,13	14,02	12,76	1,26		66,14	47,86	0,31	0,07	0,23	0,31
03.10.14	24,00	*								5,8	5,0	13,20	12,22	0,98	13,48	12,36	1,12		67,31	48,58	0,30	0,07	0,23	0,30
04.10.14	24,00	-								5,8	5,0	12,99	11,99	0,99	13,25	12,13	1,13		66,75	48,07	0,29	0,07	0,22	0,29
05.10.14	24,00	-								5,8	5,0	12,70	11,64	1,06	12,96	11,77	1,19		66,62	47,75	0,29	0,07	0,22	0,29
06.10.14	24,00	-								5,8	5,0	12,77	12,08	0,69	13,03	12,21	0,82		66,19	47,85	0,27	0,05	0,22	0,27
07.10.14	24,00	-								5,8	5,0	12,42	11,56	0,86	12,68	11,69	0,99		67,37	48,01	0,28	0,06	0,22	0,28
08.10.14	24,00	-								5,8	5,0	11,93	11,39	0,54	12,18	11,52	0,66		66,81	47,47	0,26	0,04	0,22	0,26
09.10.14	24,00	-								5,8	5,0	12,28	11,10	1,18	12,53	11,22	1,31		66,15	47,09	0,29	0,08	0,21	0,29
10.10.14	24,00	-								5,8	5,0	11,94	11,18	0,76	12,18	11,30	0,88		65,90	47,04	0,26	0,05	0,21	0,26
11.10.14	24,00	-								5,8	5,0	11,46	10,77	0,69	11,70	10,89	0,82		68,00	47,73	0,27	0,05	0,22	0,27
12.10.14	24,00	-								5,8	5,0	11,84	10,69	1,14	12,08	10,81	1,27		66,11	46,83	0,28	0,08	0,21	0,28
13.10.14	24,00	-								5,8	5,0	11,64	10,74	0,90	11,89	10,86	1,03		67,28	47,49	0,27	0,06	0,21	0,27
14.10.14	24,00	-								5,8	5,0	11,88	11,19	0,69	12,12	11,31	0,81		66,12	47,27	0,26	0,05	0,21	0,26
15.10.14	24,00	-								5,8	5,0	11,79	11,00	0,79	12,04	11,12	0,92		67,23	47,57	0,27	0,05	0,22	0,27
16.10.14	24,00	-								5,8	5,0	11,95	11,35	0,60	12,19	11,47	0,72		66,18	46,89	0,26	0,04	0,22	0,26
17.10.14	24,00	-								5,8	5,0	12,53	11,25	1,28	12,79	11,37	1,42		66,93	47,08	0,31	0,09	0,22	0,31
18.10.14	24,00	-								5,8	5,0	12,51	11,46	1,05	12,76	11,58	1,18		66,15	46,56	0,29	0,07	0,22	0,29
19.10.14	24,00	-								5,8	5,0	12,31	11,28	1,03	12,55	11,39	1,16		65,04	45,53	0,29	0,07	0,22	0,29
20.10.14	24,00	-								5,8	5,0	12,46	11,61	0,85	12,71	11,73	0,98		66,07	46,34	0,29	0,06	0,23	0,29
21.10.14	24,00	-								5,8	5,0	12,61	11,25	1,36	12,88	11,37	1,51		67,81	46,96	0,33	0,09	0,23	0,33
22.10.14	24,00	-								5,8	5,0	11,68	10,96	0,72	11,95	11,08	0,87		70,33	47,34	0,30	0,05	0,25	0,30
23.10.14	24,00	-								5,8	5,0	11,12	10,22	0,90	11,39	10,32	1,06		72,66	47,09	0,33	0,07	0,26	0,33
Среднее	24									5,8	5	12,32	11,40	0,92	12,57	11,52	1,05		67,13	47,36	0,29	0,06	0,23	0,29
Итого	552	*										283,31	262,20	21,11	289,20	265,01	24,19				6,59	1,42	5,18	6,59

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
23.10.2014 4:00:00	16428,2	16133,6	3401	3187,75	441,59	10621,3
06.10.2014 2:00:00	15599,9	15319,5	3194,3	2996,18	420,5	10211,3

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=11,11

0,23

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ=

6,36

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл=

1,19

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

24,19

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /