

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=26171 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 26.10.2014

Дата	Т _ч	НС	Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)							Контрольные					
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	P ₁	P ₂	Q _{отоп.}	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Q _{гвс}	Q _{гвс изл.}	Q _{тех гвс}	Q _{общ.}
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
01.10.14	24,00	*	5,45	5,42	0,03	48,21	25,66	22,55	7,2	4,9	0,12													0,12
02.10.14	24,00	*	34,86	34,72	0,15	53,86	33,18	20,68	7,2	4,9	0,73													0,73
03.10.14	24,00	*	25,01	24,86	0,15	54,40	31,24	23,16	7,2	4,9	0,58													0,58
04.10.14	24,00	*	17,90	17,71	0,19	57,10	30,02	27,08	7,2	4,9	0,49													0,49
05.10.14	24,00	-	22,70	22,54	0,16	58,32	30,55	27,77	7,2	4,9	0,64													0,64
06.10.14	24,00	-	20,90	20,74	0,16	58,17	29,92	28,25	7,2	4,9	0,60													0,60
07.10.14	24,00	-	26,62	26,45	0,16	58,83	32,94	25,89	7,2	4,9	0,70													0,70
08.10.14	24,00	*	24,53	24,37	0,15	58,20	32,39	25,81	7,2	4,9	0,64													0,64
09.10.14	24,00	*	32,04	31,88	0,16	58,51	35,26	23,25	7,2	4,9	0,75													0,75
10.10.14	24,00	*	27,43	27,28	0,15	58,14	34,20	23,94	7,2	4,9	0,66													0,66
11.10.14	24,00	-	27,57	27,41	0,16	55,69	33,27	22,42	7,2	4,9	0,62													0,62
12.10.14	24,00	*	19,23	19,09	0,14	56,87	31,51	25,36	7,2	4,9	0,49													0,49
13.10.14	24,00	*	17,09	16,97	0,12	57,43	30,60	26,83	7,2	4,9	0,46													0,46
14.10.14	24,00	*	23,29	23,14	0,15	58,28	33,05	25,22	7,2	4,9	0,59													0,59
15.10.14	24,00	*	21,26	21,14	0,12	58,38	34,60	23,78	7,2	4,9	0,51													0,51
16.10.14	24,00	-	14,67	14,58	0,10	57,23	30,56	26,66	7,2	4,9	0,39													0,39
17.10.14	24,00	-	22,94	22,78	0,15	58,07	31,30	26,78	7,2	4,9	0,62													0,62
18.10.14	24,00	-	20,50	20,34	0,15	57,80	30,43	27,37	7,2	4,9	0,57													0,57
19.10.14	24,00	*	13,64	13,51	0,14	56,66	27,79	28,87	7,2	4,9	0,40													0,40
20.10.14	24,00	-	17,38	17,23	0,15	57,40	28,51	28,90	7,2	4,9	0,51													0,51
21.10.14	24,00	*	14,90	14,76	0,14	57,90	27,83	30,07	7,2	4,9	0,45													0,45
22.10.14	24,00	*	12,01	11,78	0,24	59,31	27,04	32,27	7,2	4,9	0,39													0,39
23.10.14	24,00	*	11,61	11,48	0,13	61,87	27,94	33,93	7,2	4,9	0,40													0,40
Среднее	24		20,59	20,44	0,15	57,24	30,86	26,38	7,2	4,9	0,54													0,54
Итого	552	*	473,53	470,18	3,35						12,32													12,32

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Т _ч , ч
23.10.2014 4:00:00	34157,7	34129,9	0	0	641,77	30710,9
06.10.2014 1:00:00	33799,4	33774,1	0	0	632,34	30299,9

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды T_{хв}=

Гкал

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 12.32

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /