

# Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)  
 Телефон: 8-921-557-38-95 Теплоучетчик СПП943.1;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011  
 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014

Дата	Ти	Ч	НС	M1		M2	dM	T1		T2	ΔT	P1	P2	Qотоп.	M3		M4	dM	V3	V4	Vподш.		T3	T4	Контрольные		Qобщ.
				т	г			°C	°C						т	г					°C	°C			Гкал	Гкал	
24.02.14	24,00	-	-	881,70	876,17	5,53	5,53	65,28	43,39	21,89	7,2	4,9	19,58	19,58											Гкал	19,58	
25.02.14	24,00	-	-	1000,16	994,05	6,12	6,12	63,01	43,43	19,58	7,2	4,9	19,89	19,89											Гкал	19,89	
26.02.14	24,00	-	-	1117,97	1111,31	6,66	6,66	61,07	43,80	17,27	7,2	4,9	19,65	19,65											Гкал	19,65	
27.02.14	24,00	-	-	1136,13	1129,35	6,78	6,78	61,53	44,36	17,17	7,2	4,9	19,86	19,86											Гкал	19,86	
28.02.14	24,00	-	-	1134,04	1127,31	6,73	6,73	60,46	43,88	16,58	7,2	4,9	19,14	19,14											Гкал	19,14	
01.03.14	24,00	-	-	1132,67	1125,94	6,73	6,73	61,13	44,01	17,12	7,2	4,9	19,73	19,73											Гкал	19,73	
02.03.14	24,00	-	-	1110,84	1104,26	6,59	6,59	60,56	43,51	17,06	7,2	4,9	19,28	19,28											Гкал	19,28	
03.03.14	24,00	-	-	1092,56	1085,83	6,73	6,73	60,43	43,20	17,23	7,2	4,9	19,16	19,16											Гкал	19,16	
04.03.14	24,00	-	-	1130,58	1123,63	6,95	6,95	59,87	43,16	16,72	7,2	4,9	19,24	19,24											Гкал	19,24	
05.03.14	24,00	-	-	1134,97	1127,81	7,16	7,16	60,17	43,37	16,80	7,2	4,9	19,42	19,42											Гкал	19,42	
06.03.14	24,00	-	-	1144,51	1137,73	6,78	6,78	59,93	43,20	16,73	7,2	4,9	19,49	19,49											Гкал	19,49	
07.03.14	24,00	-	-	1137,52	1130,82	6,71	6,71	59,83	43,11	16,72	7,2	4,9	19,35	19,35											Гкал	19,35	
08.03.14	24,00	-	-	1055,80	1049,54	6,26	6,26	60,09	42,56	17,53	7,2	4,9	18,81	18,81											Гкал	18,81	
09.03.14	24,00	-	-	1019,11	1013,04	6,07	6,07	60,18	42,31	17,87	7,2	4,9	18,51	18,51											Гкал	18,51	
10.03.14	24,00	-	-	854,37	849,31	5,07	5,07	60,16	41,16	18,99	7,2	4,9	16,47	16,47											Гкал	16,47	
11.03.14	24,00	-	-	1023,10	1016,87	6,23	6,23	59,89	42,65	17,24	7,2	4,9	17,94	17,94											Гкал	17,94	
12.03.14	24,00	-	-	1050,56	1044,37	6,19	6,19	60,23	43,07	17,16	7,2	4,9	18,34	18,34											Гкал	18,34	
13.03.14	24,00	-	-	1057,17	1050,20	6,97	6,97	60,07	43,20	16,88	7,2	4,9	18,19	18,19											Гкал	18,19	
14.03.14	24,00	-	-	1062,14	1055,81	6,33	6,33	60,29	43,44	16,85	7,2	4,9	18,21	18,21											Гкал	18,21	
15.03.14	24,00	-	-	1107,00	1100,47	6,54	6,54	60,98	44,17	16,80	7,2	4,9	18,93	18,93											Гкал	18,93	
16.03.14	24,00	-	-	1140,65	1133,84	6,81	6,81	62,76	45,14	17,62	7,2	4,9	20,45	20,45											Гкал	20,45	
17.03.14	24,00	-	-	1142,58	1135,54	7,04	7,04	66,19	46,67	19,52	7,2	4,9	22,69	22,69											Гкал	22,69	
18.03.14	24,00	-	-	1141,39	1134,32	7,07	7,07	68,08	47,59	20,49	7,2	4,9	23,77	23,77											Гкал	23,77	
19.03.14	24,00	-	-	1126,80	1119,65	7,15	7,15	68,39	47,62	20,77	7,2	4,9	23,80	23,80											Гкал	23,80	
20.03.14	24,00	-	-	1139,10	1131,97	7,13	7,13	69,22	48,16	21,06	7,2	4,9	24,39	24,39											Гкал	24,39	
21.03.14	24,00	-	-	913,90	908,18	5,72	5,72	67,43	45,80	21,63	7,2	4,9	20,07	20,07											Гкал	20,07	
22.03.14	24,00	-	-	785,19	780,19	4,99	4,99	65,53	43,32	22,21	7,2	4,9	17,69	17,69											Гкал	17,69	
23.03.14	24,00	-	-	968,08	963,30	4,78	4,78	63,58	44,15	19,43	7,2	4,9	19,06	19,06											Гкал	19,06	
Среднее	24	-	-	1062,16	1055,74	6,42	6,42	62,37	44,05	18,23	7,2	4,9	19,68	19,68											Гкал	19,68	
Итого	672	-	-	29740,60	29560,80	179,80	179,80						551,11	551,11											Гкал	551,11	

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	Q, Гкал	Тн, ч
24.03.2014 9:00:00	168073,4	168914,3	43780,9	24468,15	3675,2	5515,4
24.02.2014 2:00:00	138016,3	137038,5	38297,4	21584,62	3119,18	4836,4

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему;  
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему;  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв= с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: 551,11 Гкал  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_ /  
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента \_\_\_\_\_ / Лешин А.В. /

# Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за март 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель" Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011  
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть) Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014  
 Телефон: 8-921-557-38-95

Дата	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)										Контрольные данные						
	Тн	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	ΔТ	Qотом.	Р1	Р2	М3	М4	дМ	М3	М4	ΔV (гелиев)	Vподп.	Т3	Т4	Qгис	Qгис	Гкал	Гкал	Qобщ.	Гкал	
24.02.14	24.00	-							6,5	6,2	194,36	105,47	88,89	198,94	106,44	92,49	71,84	44,09	9,32	6,39	9,32	6,39	2,94	9,32	9,32	2,94	9,32
25.02.14	24.00	-							6,4	6,2	186,89	100,17	86,72	191,03	100,96	90,07	69,45	40,81	8,90	6,02	8,90	6,02	2,88	8,90	8,90	2,88	8,90
26.02.14	24.00	-							6,4	6,2	186,93	95,60	91,33	190,86	96,32	94,54	67,62	40,02	8,82	6,18	8,82	6,18	2,65	8,82	8,82	2,65	8,82
27.02.14	24.00	-							6,4	6,2	185,76	96,07	89,69	189,71	96,83	92,88	67,97	40,72	8,72	6,10	8,72	6,10	2,63	8,72	8,72	2,63	8,72
28.02.14	24.00	-							6,4	6,2	184,76	99,08	85,68	188,60	99,84	88,76	67,19	40,28	8,43	5,76	8,43	5,76	2,67	8,43	8,43	2,67	8,43
01.03.14	24.00	-							6,4	6,2	199,14	101,05	98,09	203,40	101,85	101,55	68,25	40,99	9,46	6,69	9,46	6,69	2,76	9,46	9,46	2,76	9,46
02.03.14	24.00	-							6,3	6,2	206,95	101,35	105,60	211,34	102,17	109,17	67,87	41,34	9,86	7,17	9,86	7,17	2,70	9,86	9,86	2,70	9,86
03.03.14	24.00	-							6,4	6,2	195,83	102,79	93,04	199,89	103,60	96,29	67,09	40,76	8,96	6,24	8,96	6,24	2,71	8,96	8,96	2,71	8,96
04.03.14	24.00	-							6,4	6,2	188,58	100,71	87,87	192,44	101,49	90,95	66,61	40,33	8,51	5,85	8,51	5,85	2,65	8,51	8,51	2,65	8,51
05.03.14	24.00	-							6,4	6,2	195,13	104,74	90,39	199,19	105,57	93,62	67,18	40,85	8,84	6,07	8,84	6,07	2,76	8,84	8,84	2,76	8,84
06.03.14	24.00	-							6,4	6,2	190,16	103,26	86,90	194,10	104,06	90,04	67,00	40,44	8,57	5,82	8,57	5,82	2,75	8,57	8,57	2,75	8,57
07.03.14	24.00	-							6,4	6,2	195,42	103,35	92,07	199,45	104,13	95,32	66,92	39,85	8,97	6,16	8,97	6,16	2,80	8,97	8,97	2,80	8,97
08.03.14	24.00	-							6,4	6,2	200,31	101,13	99,18	204,45	101,91	102,54	66,92	40,31	9,34	6,64	9,34	6,64	2,70	9,34	9,34	2,70	9,34
09.03.14	24.00	-							6,4	6,2	196,74	102,30	94,44	200,81	103,08	97,74	67,03	40,06	9,10	6,33	9,10	6,33	2,77	9,10	9,10	2,77	9,10
10.03.14	24.00	-							6,3	6,1	212,15	106,27	105,88	216,65	107,16	109,50	67,90	41,80	9,97	7,19	9,97	7,19	2,78	9,97	9,97	2,78	9,97
11.03.14	24.00	-							6,4	6,2	196,01	105,34	90,68	200,10	106,17	93,93	67,27	40,77	8,90	6,10	8,90	6,10	2,80	8,90	8,90	2,80	8,90
12.03.14	24.00	-							6,4	6,2	192,74	103,18	89,56	196,79	104,00	92,79	67,51	40,97	8,79	6,05	8,79	6,05	2,75	8,79	8,79	2,75	8,79
13.03.14	24.00	-							6,4	6,2	189,42	102,05	87,37	193,34	102,86	90,47	66,95	40,89	8,52	5,85	8,52	5,85	2,67	8,52	8,52	2,67	8,52
14.03.14	24.00	-							6,4	6,2	190,15	101,15	89,00	194,08	101,94	92,14	66,93	40,51	8,64	5,96	8,64	5,96	2,68	8,64	8,64	2,68	8,64
15.03.14	24.00	-							6,4	6,2	200,52	102,15	98,37	204,80	102,97	101,83	68,06	41,16	9,45	6,70	9,45	6,70	2,76	9,45	9,45	2,76	9,45
16.03.14	24.00	-							6,3	6,2	207,70	101,66	106,04	212,41	102,53	109,88	70,37	42,59	10,29	7,46	10,29	7,46	2,83	10,29	10,29	2,83	10,29
17.03.14	24.00	-							6,4	6,2	191,21	105,66	85,55	195,89	106,60	89,28	67,28	43,27	9,45	6,27	9,45	6,27	3,18	9,45	9,45	3,18	9,45
18.03.14	24.00	-							6,4	6,2	184,26	102,21	82,05	188,69	103,08	85,62	72,66	42,32	9,07	5,96	9,07	5,96	3,11	9,07	9,07	3,11	9,07
19.03.14	24.00	-							6,4	6,2	189,31	102,61	86,71	193,70	103,46	90,25	71,23	41,82	9,20	6,18	9,20	6,18	3,02	9,20	9,20	3,02	9,20
20.03.14	24.00	-							6,3	6,1	194,64	104,08	90,56	199,15	104,95	94,20	71,19	42,09	9,48	6,45	9,48	6,45	3,04	9,48	9,48	3,04	9,48
21.03.14	24.00	-							6,4	6,2	187,04	102,66	84,38	191,39	103,49	87,91	71,37	41,34	9,11	6,02	9,11	6,02	3,09	9,11	9,11	3,09	9,11
22.03.14	24.00	-							6,4	6,2	202,07	101,19	100,87	206,84	102,06	104,78	71,97	42,53	10,25	7,26	10,25	7,26	2,99	10,25	10,25	2,99	10,25
23.03.14	24.00	-							6,4	6,2	200,67	99,05	101,62	205,22	99,90	105,32	70,35	42,46	9,92	7,15	9,92	7,15	2,77	9,92	9,92	2,77	9,92
Среднее	24	-							6,4	6,2	194,46	102,01	92,45	198,69	102,84	95,85	68,78	41,26	9,17	6,36	9,17	6,36	2,82	9,17	9,17	2,82	9,17
Итого	672	-									5444,84	2856,30	2588,54	5563,23	2879,39	2683,84			256,83	178,00	256,83	178,00	78,82	256,83	256,83	78,82	256,83

### Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	Q, Гкал	Тн, ч
24.03.2014 9:00:00	168073,4	166914,3	43780,9	24468,15	3675,2	5515,4
24.02.2014 2:00:00	138016,3	137038,5	38297,4	21584,62	3119,18	4836,4

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему;  
 объём теплоносителя, рассчитанный по среднему;  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв= 1,11  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_ /  
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента \_\_\_\_\_ / Лешин А.В. /

# Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95

Тепловычислитель СПТ943.2;

Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до:

Дата	Ти ч	НС	M1		dM	T1		ΔT °C	P1 кг/см2	P2	Qотоп. Гкал	M3		V3 м3	dV(разлив) м3	Vпоп. м3	T3		T4	Qтвс Гкал		Qобщ. Гкал
			т	т		°C	°C					°C	°C				Гкал	Гкал				
24.02.14	24,00	-	92,12	90,62	1,50	65,10	41,10	24,00	7,2	4,9	2,28											2,28
25.02.14	24,00	-	91,38	89,90	1,48	62,89	40,17	22,73	7,2	4,9	2,14											2,14
26.02.14	24,00	-	90,64	89,18	1,46	60,94	39,45	21,49	7,2	4,9	2,01											2,01
27.02.14	24,00	-	90,86	89,41	1,45	61,38	39,72	21,65	7,2	4,9	2,03											2,03
28.02.14	24,00	-	91,07	89,60	1,46	60,32	39,35	20,97	7,2	4,9	1,97											1,97
01.03.14	24,00	-	90,91	89,46	1,45	60,98	39,51	21,46	7,2	4,9	2,01											2,01
02.03.14	24,00	-	91,07	89,62	1,45	60,43	39,34	21,09	7,2	4,9	1,98											1,98
03.03.14	24,00	-	91,09	89,63	1,47	60,29	39,26	21,03	7,2	4,9	1,98											1,98
04.03.14	24,00	-	90,44	89,00	1,44	59,73	38,91	20,82	7,2	4,9	1,94											1,94
05.03.14	24,00	-	90,29	88,85	1,44	60,02	39,14	20,89	7,2	4,9	1,95											1,95
06.03.14	24,00	-	90,26	88,79	1,47	59,79	39,03	20,76	7,2	4,9	1,93											1,93
07.03.14	24,00	-	90,99	89,52	1,47	59,68	38,91	20,77	7,2	4,9	1,95											1,95
08.03.14	24,00	-	91,29	89,83	1,46	59,97	38,95	21,02	7,2	4,9	1,98											1,98
09.03.14	24,00	-	90,96	89,50	1,45	60,11	39,02	21,09	7,2	4,9	1,98											1,98
10.03.14	24,00	-	91,58	90,11	1,48	60,05	39,52	20,54	7,2	4,9	1,94											1,94
11.03.14	24,00	-	91,05	89,60	1,45	59,76	39,44	20,32	7,2	4,9	1,91											1,91
12.03.14	24,00	-	90,62	89,16	1,45	60,14	39,43	20,71	7,2	4,9	1,94											1,94
13.03.14	24,00	-	90,71	89,26	1,45	59,97	39,65	20,32	7,2	4,9	1,90											1,90
14.03.14	24,00	-	91,07	89,63	1,45	60,18	39,84	20,34	7,2	4,9	1,91											1,91
15.03.14	24,00	-	90,72	89,27	1,45	60,83	40,22	20,61	7,2	4,9	1,93											1,93
16.03.14	24,00	-	90,63	89,17	1,46	62,60	40,79	21,82	7,2	4,9	2,04											2,04
17.03.14	24,00	-	90,64	89,13	1,51	66,03	41,91	24,11	7,2	4,9	2,25											2,25
18.03.14	24,00	-	90,60	89,09	1,51	67,91	42,76	25,15	7,2	4,9	2,35											2,35
19.03.14	24,00	-	90,65	89,16	1,49	68,22	43,03	25,18	7,2	4,9	2,35											2,35
20.03.14	24,00	-	90,44	88,90	1,54	69,04	43,35	25,69	7,2	4,9	2,39											2,39
21.03.14	24,00	-	97,64	95,77	1,87	67,33	43,24	24,10	7,2	4,9	2,44											2,44
22.03.14	24,00	-	100,82	99,14	1,68	65,43	43,07	22,36	7,2	4,9	2,33											2,33
23.03.14	24,00	-	99,67	98,05	1,62	63,44	42,17	21,28	7,2	4,9	2,19											2,19
Среднее	24	-	91,79	90,30	1,49	62,24	40,37	21,88	7,2	4,9	2,07											2,07
Итого	672	-	2570,21	2528,36	41,84						58,01											58,01

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.03.2014 9:00:00	12384,5	12156,2	843,3	801,44	348,79	5514,3
24.02.2014 2:00:00	9784	9598	520,9	503,87	290,23	4835,3

Период расчета по среднему:  
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:

Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

58,01

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента \_\_\_\_\_ / Лешин А.В. /

# Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель" Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011  
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть) Идентификатор ИД=20002 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до:  
 Телефон: 8-921-557-38-95 Теплоучислитель СПТ943.2;

Дата	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)										Контрольные данные				
	Тп	НС	М1	М2	ΔМ	Т	Т1	Т2	ΔТ	Qотоп.	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	V3	V4	dV (галив)	Vподп.	Т3	Т4	Qтвс	Qтвс изл.	Qтвс	Qобн.
	Ч		Г	Г	Г	Г	°С	°С	Гкал	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	м3	°С	°С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.02.14	24,00	-								5,8	5,0	6,26	5,74	0,53	6,41	5,80	0,61		71,12	49,40	0,16	0,04	0,12	0,16	0,16
25.02.14	24,00	-								5,8	5,0	8,96	8,25	0,71	9,15	8,33	0,82		68,91	46,87	0,23	0,05	0,18	0,23	0,23
26.02.14	24,00	-								5,8	5,0	11,93	10,76	1,18	12,18	10,87	1,32		67,16	46,36	0,30	0,08	0,22	0,30	0,30
27.02.14	24,00	-								5,8	5,0	11,58	10,74	0,85	11,83	10,85	0,98		67,53	46,50	0,28	0,06	0,23	0,28	0,28
28.02.14	24,00	-								5,8	5,0	12,01	11,30	0,72	12,26	11,41	0,85		66,87	46,93	0,27	0,05	0,23	0,27	0,27
01.03.14	24,00	-								5,8	5,0	11,72	10,83	0,89	11,97	10,94	1,03		67,81	46,78	0,29	0,06	0,23	0,29	0,29
02.03.14	24,00	-								5,8	5,0	11,31	10,55	0,76	11,55	10,66	1,09		67,09	46,14	0,27	0,05	0,22	0,27	0,27
03.03.14	24,00	-								5,8	5,0	12,24	11,28	0,96	12,49	11,40	1,09		66,70	46,65	0,29	0,06	0,23	0,29	0,29
04.03.14	24,00	-								5,8	5,0	12,57	11,57	1,00	12,82	11,69	1,13		66,01	46,65	0,29	0,07	0,22	0,29	0,29
05.03.14	24,00	-								5,8	5,0	12,25	11,63	0,62	12,50	11,75	0,75		66,85	47,08	0,27	0,04	0,23	0,27	0,27
06.03.14	24,00	-								5,8	5,0	12,68	11,68	1,00	12,94	11,80	1,14		66,57	46,91	0,30	0,07	0,23	0,30	0,30
07.03.14	24,00	-								5,8	5,0	12,07	11,67	0,40	12,32	11,79	0,52		66,56	46,78	0,26	0,03	0,23	0,26	0,26
08.03.14	24,00	-								5,8	5,0	11,94	11,50	0,44	12,18	11,62	0,56		66,34	46,42	0,26	0,03	0,23	0,26	0,26
09.03.14	24,00	-								5,8	5,0	11,83	11,53	0,30	12,07	11,65	0,42		66,41	46,44	0,25	0,02	0,23	0,25	0,25
10.03.14	24,00	-								5,8	5,0	11,18	10,86	0,32	11,41	10,98	0,44		67,43	46,55	0,25	0,02	0,23	0,25	0,25
11.03.14	24,00	-								5,8	5,0	12,00	11,33	0,67	12,25	11,45	0,80		66,91	47,00	0,27	0,05	0,23	0,27	0,27
12.03.14	24,00	-								5,8	5,0	11,70	11,17	0,53	11,94	11,29	0,65		66,98	46,77	0,26	0,04	0,23	0,26	0,26
13.03.14	24,00	-								5,8	5,0	12,07	11,24	0,83	12,32	11,36	0,96		66,52	46,83	0,28	0,05	0,22	0,28	0,28
14.03.14	24,00	-								5,8	5,0	12,11	11,01	1,10	12,36	11,13	1,23		66,49	46,58	0,29	0,07	0,22	0,29	0,29
15.03.14	24,00	-								5,8	5,0	11,11	10,59	0,51	11,34	10,70	0,64		67,48	46,47	0,26	0,03	0,22	0,26	0,26
16.03.14	24,00	-								5,8	5,0	10,88	9,96	0,93	11,13	10,06	1,07		69,55	46,43	0,30	0,06	0,23	0,30	0,30
17.03.14	24,00	-								5,8	5,0	10,74	9,77	0,98	11,00	9,87	1,13		72,71	47,40	0,32	0,07	0,25	0,32	0,32
18.03.14	24,00	-								5,8	5,0	11,41	9,85	1,56	11,68	9,96	1,72		72,37	47,36	0,36	0,11	0,25	0,36	0,36
19.03.14	24,00	-								5,8	5,0	11,49	9,85	1,64	11,76	9,96	1,80		70,77	46,89	0,35	0,12	0,24	0,35	0,35
20.03.14	24,00	-								5,8	5,0	11,76	9,70	2,06	12,03	9,80	2,23		70,80	46,64	0,38	0,15	0,23	0,38	0,38
21.03.14	24,00	-								5,8	5,0	11,77	9,97	1,81	12,05	10,07	1,97		70,89	47,02	0,37	0,13	0,24	0,37	0,37
22.03.14	24,00	-								5,8	5,0	10,48	9,42	1,06	10,72	9,52	1,20		71,54	47,07	0,31	0,08	0,23	0,31	0,31
23.03.14	24,00	-								5,8	5,0	10,25	9,81	0,44	10,48	9,91	0,57		69,59	46,61	0,26	0,03	0,23	0,26	0,26
Среднее	24	-								5,8	5	11,37	10,48	0,88	11,61	10,59	1,02		68,29	46,84	0,28	0,06	0,22	0,28	0,28
Итого	672	-										318,31	293,54	24,76	325,12	296,61	28,52					7,97	1,70	6,27	7,97

### Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	Q, Гкал	Тп, Ч
24.03.2014 9:00:00	12384,5	12156,2	843,3	801,44	348,79	5514,3
24.02.2014 2:00:00	9784	9598	520,9	503,87	290,23	4835,3

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Тхв= 1,11

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал

куб.м.

Гкал

Гкал

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента \_\_\_\_\_ /

Лешин А.В. /

# Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)  
 Телефон: 8-921-557-38-95

Тепловычислитель СПТ943.2;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Идентификатор ИД=26171

Канал ТВ1 Отопление;

Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 26.10.2014

Дата	Т <sub>и</sub> °C	НС	Учет (ТВ-1)				Учет (ТВ-2)				Контрольные							
			М <sub>1</sub> т	М <sub>2</sub> т	ΔТ °C	Р <sub>1</sub> кг/см <sup>2</sup>	Р <sub>2</sub> кг/см <sup>2</sup>	Q <sub>отоп.</sub> Гкал	М <sub>3</sub> т	М <sub>4</sub> т	ΔМ т	V <sub>3</sub> м <sup>3</sup>	V <sub>4</sub> dV(отл.м) м <sup>3</sup>	V <sub>полн.</sub> м <sup>3</sup>	T <sub>3</sub> °C	T <sub>4</sub> °C	Q <sub>тепл.</sub> Гкал	Q <sub>обш.</sub> Гкал
24.02.14	24,00	-	25,26	25,06	0,20	62,78	35,08	27,70	7,2	4,9	0,71							0,71
25.02.14	24,00	-	24,56	24,38	0,18	60,59	34,40	26,19	7,2	4,9	0,65							0,65
26.02.14	24,00	-	23,76	23,58	0,18	58,61	33,09	25,51	7,2	4,9	0,61							0,61
27.02.14	24,00	-	23,54	23,37	0,18	58,98	33,01	25,97	7,2	4,9	0,62							0,62
28.02.14	24,00	-	23,76	23,56	0,19	57,98	32,77	25,21	7,2	4,9	0,61							0,61
01.03.14	24,00	-	23,40	23,23	0,17	58,54	32,71	25,83	7,2	4,9	0,61							0,61
02.03.14	24,00	-	23,78	23,61	0,17	58,06	32,73	25,33	7,2	4,9	0,61							0,61
03.03.14	24,00	-	24,49	24,32	0,17	57,99	33,10	24,89	7,2	4,9	0,62							0,62
04.03.14	24,00	-	24,13	23,96	0,17	57,35	32,72	24,63	7,2	4,9	0,60							0,60
05.03.14	24,00	-	23,93	23,76	0,17	57,68	32,73	24,94	7,2	4,9	0,60							0,60
06.03.14	24,00	-	23,81	23,64	0,17	57,54	32,57	24,97	7,2	4,9	0,60							0,60
07.03.14	24,00	-	23,77	23,61	0,17	57,52	32,60	24,92	7,2	4,9	0,60							0,60
08.03.14	24,00	-	24,30	24,13	0,17	57,85	32,94	24,91	7,2	4,9	0,61							0,61
09.03.14	24,00	-	24,79	24,62	0,17	58,02	33,20	24,81	7,2	4,9	0,62							0,62
10.03.14	24,00	-	26,13	25,95	0,17	58,07	33,89	24,18	7,2	4,9	0,64							0,64
11.03.14	24,00	-	24,84	24,67	0,17	57,69	33,31	24,38	7,2	4,9	0,61							0,61
12.03.14	24,00	-	24,58	24,41	0,17	58,01	33,25	24,77	7,2	4,9	0,62							0,62
13.03.14	24,00	-	24,42	24,26	0,17	57,85	33,22	24,63	7,2	4,9	0,61							0,61
14.03.14	24,00	-	24,24	24,07	0,17	58,03	33,22	24,82	7,2	4,9	0,61							0,61
15.03.14	24,00	-	24,06	23,90	0,17	58,64	33,37	25,27	7,2	4,9	0,61							0,61
16.03.14	24,00	-	24,26	24,09	0,17	60,33	33,81	26,53	7,2	4,9	0,65							0,65
17.03.14	24,00	-	24,27	24,10	0,17	63,63	34,68	28,94	7,2	4,9	0,71							0,71
18.03.14	24,00	-	24,51	24,33	0,18	65,49	35,28	30,20	7,2	4,9	0,75							0,75
19.03.14	24,00	-	24,33	24,16	0,18	65,79	35,40	30,38	7,2	4,9	0,75							0,75
20.03.14	24,00	-	24,23	24,05	0,18	66,56	35,52	31,04	7,2	4,9	0,76							0,76
21.03.14	24,00	-	25,81	25,64	0,18	65,00	35,90	29,10	7,2	4,9	0,76							0,76
22.03.14	24,00	-	26,74	26,56	0,18	63,32	36,38	26,94	7,2	4,9	0,73							0,73
23.03.14	24,00	-	25,57	25,39	0,18	61,22	35,34	25,88	7,2	4,9	0,67							0,67
Среднее	24	-	24,47	24,30	0,17	59,97	33,79	26,17	7,2	4,9	0,65							0,65
Итого	672	-	685,27	680,42	4,85						18,12							18,12

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	Q, Гкал	Т <sub>и</sub> , °C
24.03.2014 9:00:00	32802,5	32782,8	0	0	608,25	25603,9
24.02.2014 1:00:00	32108,9	32094	0	0	589,93	24923,9

Период расчета по среднему:  
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды Т<sub>хв</sub>=  
 Итого по приборам учета с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета с учетом корректировок

Гкал  
куб.м.

18.12

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_ /  
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента \_\_\_\_\_ / Лешин А.В. /