

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

идентификатор ИД=19669 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Приборы поверены до: 15.07.2017

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)								Контрольные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	P ₁	P ₂	Qотоп.	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	Vподп.	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.11.15	24,00	*	985,74	986,87	-1,13	66,76	45,94	20,82	7,2	4,9	20,52													20,52
25.11.15	24,00	*	998,08	999,14	-1,06	69,21	47,25	21,96	7,2	4,9	21,91													21,91
26.11.15	24,00	*	991,53	992,58	-1,05	69,13	47,06	22,07	7,2	4,9	21,88													21,88
27.11.15	24,00	*	857,06	857,86	-0,80	69,18	45,63	23,55	7,2	4,9	20,19													20,19
28.11.15	24,00	*	703,63	704,25	-0,62	68,71	42,89	25,81	7,2	4,9	18,17													18,17
29.11.15	24,00	*	973,01	974,02	-1,00	69,12	46,91	22,21	7,2	4,9	21,61													21,61
30.11.15	24,00	*	954,60	955,56	-0,96	69,12	46,79	22,33	7,2	4,9	21,31													21,31
01.12.15	24,00	*	870,42	871,27	-0,85	69,18	45,88	23,30	7,2	4,9	20,28													20,28
02.12.15	24,00	*	925,89	926,78	-0,88	68,80	46,61	22,19	7,2	4,9	20,55													20,55
03.12.15	24,00	*	907,12	909,55	-2,44	35,53	28,44	7,09	7,2	4,9	6,32													6,32
04.12.15	24,00	*	804,15	804,86	-0,72	69,48	44,58	24,91	7,2	4,9	20,03													20,03
05.12.15	24,00	*	742,53	743,43	-0,90	64,95	41,88	23,08	7,2	4,9	17,13													17,13
06.12.15	24,00	*	524,81	525,33	-0,52	65,35	38,93	26,42	7,2	4,9	13,86													13,86
07.12.15	24,00	*	545,13	545,26	-0,13	65,52	39,50	26,03	7,2	4,9	14,20													14,20
08.12.15	24,00	*	962,53	961,49	1,04	65,94	45,33	20,61	7,2	4,9	19,93													19,93
09.12.15	24,00	*	927,53	928,70	-1,17	66,38	45,26	21,13	7,2	4,9	19,58													19,58
10.12.15	24,00	*	670,71	669,13	1,58	66,23	41,71	24,52	7,2	4,9	16,54													16,54
11.12.15	24,00	*	559,30	559,78	-0,48	66,21	39,62	26,58	7,2	4,9	14,87													14,87
12.12.15	24,00	*	815,57	816,48	-0,92	66,30	43,71	22,59	7,2	4,9	18,42													18,42
13.12.15	24,00	*	954,20	955,41	-1,21	66,35	45,54	20,81	7,2	4,9	19,84													19,84
14.12.15	24,00	*	991,04	992,30	-1,26	66,11	45,85	20,26	7,2	4,9	20,06													20,06
15.12.15	24,00	*	1002,94	1004,15	-1,20	68,96	47,08	21,89	7,2	4,9	21,94													21,94
16.12.15	24,00	*	1029,81	1031,07	-1,26	69,12	47,55	21,56	7,2	4,9	22,20													22,20
17.12.15	24,00	*	1039,64	1040,95	-1,31	69,08	47,40	21,68	7,2	4,9	22,52													22,52
18.12.15	24,00	*	1039,30	1040,62	-1,32	68,99	47,42	21,57	7,2	4,9	22,41													22,41
19.12.15	24,00	*	667,31	667,91	-0,60	69,01	42,96	26,06	7,2	4,9	17,39													17,39
20.12.15	24,00	*	570,57	571,03	-0,46	68,97	41,25	27,72	7,2	4,9	15,82													15,82
Среднее	24		852,38	853,18	-0,80	66,58	44,04	0	7,2	4,9	18,87													18,87
Итого	648	*	23014,15	23035,76	-21,61						509,47													509,47

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
21.12.2015	423217,8	422143,3	172310,3	99610,18	9027,74	20794,4
24.11.2015 6:00:00	400475,9	399380,1	166300,2	96365,71	8523,69	20152,4

Период расчета по среднему: с 20.12 по 23.12

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 55.62 Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 565.09 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
декабрь 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть Отопление) составили настоящий акт в том, что за декабрь месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии = 565.09 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

идентификатор ИД=19669 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Приборы поверены до: 15.07.2017

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)										Контрольные данные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	Qотоп.	P ₁	P ₂	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
ч	г	г	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.11.15	24,00	-								6,4	6,0	220,16	120,54	99,62	225,33	121,68	103,64		71,69	44,58	10,42	7,14	3,28	10,42
25.11.15	24,00	-								6,3	6,0	220,96	123,08	97,89	226,19	124,25	101,94		71,97	44,74	10,41	7,05	3,36	10,41
26.11.15	24,00	-								6,3	6,1	216,45	114,98	101,47	221,53	116,02	105,51		71,64	43,57	10,51	7,27	3,24	10,51
27.11.15	24,00	-								6,3	6,0	215,95	120,24	95,71	220,95	121,32	99,63		71,17	43,42	10,16	6,81	3,35	10,16
28.11.15	24,00	-								6,3	6,0	237,47	123,43	114,04	242,96	124,59	118,37		71,09	44,36	11,42	8,11	3,31	11,42
29.11.15	24,00	-								6,2	6,0	238,93	121,18	117,75	244,44	122,32	122,11		70,99	44,54	11,58	8,36	3,22	11,58
30.11.15	24,00	-								6,3	6,0	221,46	120,00	101,47	226,57	121,09	105,48		70,98	43,66	10,49	7,20	3,29	10,49
01.12.15	24,00	-								6,3	6,0	220,71	123,92	96,79	225,79	125,06	100,74		70,97	43,94	10,23	6,87	3,36	10,23
02.12.15	24,00	-								6,2	6,0	219,68	125,65	94,03	224,73	126,82	97,91		70,90	44,23	10,03	6,67	3,36	10,03
03.12.15	24,00	-								6,0	5,8	230,14	127,48	102,66	232,86	128,29	104,57		48,58	36,31	6,54	4,99	1,55	6,54
04.12.15	24,00	-								6,3	6,0	214,09	114,58	99,51	218,99	115,59	103,40		70,74	43,05	10,22	7,04	3,18	10,22
05.12.15	24,00	-								6,3	6,1	218,72	105,94	112,78	223,74	106,88	116,86		70,80	43,01	10,94	7,98	2,95	10,94
06.12.15	24,00	-								6,3	6,0	224,97	106,32	118,65	230,11	107,31	122,80		70,68	44,27	11,20	8,39	2,82	11,20
07.12.15	24,00	-								6,3	6,1	213,11	114,01	99,10	218,02	115,04	102,99		71,01	43,56	10,17	7,04	3,14	10,17
08.12.15	24,00	-								6,3	6,1	207,36	108,53	98,83	212,25	109,51	102,74		71,84	43,51	10,19	7,10	3,08	10,19
09.12.15	24,00	-								6,3	6,0	222,07	121,75	100,33	227,29	122,87	104,43		71,73	44,00	10,58	7,20	3,39	10,58
10.12.15	24,00	-								6,3	6,0	222,82	126,80	96,02	228,00	127,99	100,01		71,29	44,40	10,26	6,85	3,42	10,26
11.12.15	24,00	-								6,4	6,0	226,47	128,77	97,70	231,72	130,01	101,71		71,20	44,98	10,34	6,96	3,39	10,34
12.12.15	24,00	-								6,3	6,0	235,13	126,62	108,51	240,59	127,85	112,74		71,24	45,15	11,04	7,73	3,31	11,04
13.12.15	24,00	-								6,2	6,0	243,76	128,28	115,48	249,41	129,54	119,87		71,23	45,37	11,56	8,23	3,33	11,56
14.12.15	24,00	-								6,3	6,0	221,10	125,57	95,52	226,19	126,75	99,44		70,95	44,31	10,13	6,78	3,35	10,13
15.12.15	24,00	-								6,3	6,0	216,63	118,18	98,44	221,62	119,25	102,37		70,99	43,62	10,23	6,99	3,24	10,23
16.12.15	24,00	-								6,3	6,0	229,09	125,98	103,11	234,40	127,17	107,23		71,19	44,53	10,71	7,34	3,37	10,71
17.12.15	24,00	-								6,3	6,0	223,97	123,78	100,19	229,29	124,94	104,35		72,19	44,49	10,67	7,23	3,44	10,67
18.12.15	24,00	-								6,3	6,0	219,00	125,03	93,97	224,30	126,21	98,09		72,88	44,61	10,39	6,85	3,54	10,39
19.12.15	24,00	-								6,3	6,0	234,25	125,53	108,72	239,92	126,75	113,18		72,90	45,18	11,42	7,93	3,49	11,42
20.12.15	24,00	-								6,2	6,0	239,33	127,83	111,51	245,11	129,10	116,02		72,79	45,66	11,60	8,12	3,48	11,60
Среднее	24,00									6,3	6,0	224,21	121,26	102,95	229,34	122,38	106,97		70,58	43,96	10,50	7,27	3,23	10,50
Итого	648	-										6053,76	3273,99	2779,77	6192,28	3304,17	2888,11				283,43	196,19	87,24	283,43

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
21.12.2015	423217,8	422143,3	172310,3	99610,18	9027,74	20794,4
24.11.2015 6:00:00	400475,9	399380,1	166300,2	96365,71	8523,69	20152,4

Период расчета по среднему: с 20.12 по 23.12

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

22.90 / 10.51 / 33.41 Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

327.29 куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=3.36

10.39

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ =

306.45

Гкал

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл =

208.70

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ /

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

3215.4

куб.м.

_____ / Лешин А.В. /

Акт
декабрь 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть ГВС) составили настоящий акт в том, что за декабрь месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ = 306.45 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qизл = 208.70 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = 3215.4 куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=20002

Канал ТВ1 Отопление;

Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 18.07.2017

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)									Контрольные			
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	P ₁	P ₂	Qотоп.	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.11.15	24,00	-	89,45	87,57	1,88	66,65	43,66	22,98	7,2	4,9	2,14													2,14
25.11.15	24,00	-	90,92	89,00	1,93	69,04	44,89	24,15	7,2	4,9	2,29													2,29
26.11.15	24,00	-	90,86	88,93	1,93	68,96	44,83	24,13	7,2	4,9	2,28													2,28
27.11.15	24,00	-	86,10	84,21	1,89	69,04	44,16	24,88	7,2	4,9	2,23													2,23
28.11.15	24,00	-	76,50	74,89	1,61	68,54	42,80	25,73	7,2	4,9	2,04													2,04
29.11.15	24,00	-	90,01	88,10	1,91	68,97	44,71	24,26	7,2	4,9	2,27													2,27
30.11.15	24,00	-	90,12	88,21	1,91	68,96	44,79	24,17	7,2	4,9	2,27													2,27
01.12.15	24,00	-	90,74	88,83	1,92	69,01	45,16	23,85	7,2	4,9	2,26													2,26
02.12.15	24,00	-	89,15	87,26	1,88	68,66	45,02	23,64	7,2	4,9	2,20													2,20
03.12.15	24,00	-	83,51	81,89	1,62	36,55	28,19	8,37	7,2	4,9	0,74													0,74
04.12.15	24,00	-	87,53	85,67	1,86	69,26	44,28	24,98	7,2	4,9	2,27													2,27
05.12.15	24,00	-	87,34	85,51	1,83	64,82	42,53	22,29	7,2	4,9	2,03													2,03
06.12.15	24,00	-	69,35	67,92	1,43	65,18	40,74	24,44	7,2	4,9	1,76													1,76
07.12.15	24,00	*	57,08	55,90	1,18	65,32	40,35	24,97	7,2	4,9	1,48													1,48
08.12.15	24,00	-	90,23	88,33	1,90	65,80	43,16	22,64	7,2	4,9	2,13													2,13
09.12.15	24,00	-	91,48	89,54	1,94	66,22	43,60	22,62	7,2	4,9	2,16													2,16
10.12.15	24,00	-	77,78	76,14	1,64	66,06	42,04	24,02	7,2	4,9	1,94													1,94
11.12.15	24,00	-	65,42	64,07	1,34	66,04	40,46	25,58	7,2	4,9	1,73													1,73
12.12.15	24,00	-	88,04	86,18	1,86	66,14	43,62	22,52	7,2	4,9	2,07													2,07
13.12.15	24,00	-	89,93	88,03	1,90	66,19	43,91	22,28	7,2	4,9	2,09													2,09
14.12.15	24,00	-	90,51	88,60	1,91	65,95	43,83	22,13	7,2	4,9	2,09													2,09
15.12.15	24,00	-	91,36	89,41	1,94	68,79	44,85	23,94	7,2	4,9	2,28													2,28
16.12.15	24,00	-	91,75	89,80	1,95	68,95	44,95	23,99	7,2	4,9	2,29													2,29
17.12.15	24,00	-	91,07	89,14	1,93	68,91	44,61	24,30	7,2	4,9	2,30													2,30
18.12.15	24,00	-	91,76	89,81	1,95	68,83	44,62	24,21	7,2	4,9	2,31													2,31
19.12.15	24,00	-	77,24	75,61	1,63	68,81	43,34	25,47	7,2	4,9	2,04													2,04
20.12.15	24,00	-	69,45	68,02	1,43	68,78	42,35	26,43	7,2	4,9	1,90													1,90
Среднее	24		84,62	82,84	1,78	66,46	43,02	26,43	7,2	4,9	2,06													2,06
Итого	648	*	2284,66	2236,55	48,11						55,58													55,58

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
22.12.2015 1:00:00	36791,6	36088,5	9359,9	8525	953,49	20818,3
24.11.2015 6:00:00	34473,1	33818,7	8949,7	8168,53	896,79	20151,3

Период расчета по среднему: с 20.12 по 23.12

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

6.25

Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

61.83

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
декабрь 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть Отопление) составили настоящий акт в том, что за декабрь месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии = 61.83 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Телефон: 8-921-557-38-95 Телловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=20002 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 18.07.2017

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)										Контрольные данные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	Qотоп.	P ₁	P ₂	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
ч	г	г	т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.11.15	24,00	-								5,8	5,0	15,11	13,31	1,80	15,46	13,48	1,98		71,38	52,24	0,38	0,13	0,26	0,38
25.11.15	24,00	-								5,8	5,0	14,92	13,17	1,76	15,27	13,34	1,94		71,74	52,19	0,38	0,13	0,26	0,38
26.11.15	24,00	-								5,8	5,0	14,68	12,57	2,11	15,02	12,73	2,29		71,30	51,42	0,40	0,15	0,25	0,40
27.11.15	24,00	-								5,8	5,0	14,93	13,08	1,85	15,28	13,24	2,03		70,88	51,36	0,39	0,13	0,26	0,39
28.11.15	24,00	-								5,8	5,0	14,78	12,99	1,80	15,12	13,15	1,97		70,81	51,49	0,38	0,13	0,25	0,38
29.11.15	24,00	-								5,8	5,0	14,36	12,61	1,75	14,68	12,76	1,92		70,64	51,15	0,37	0,12	0,25	0,37
30.11.15	24,00	-								5,8	5,0	14,58	12,70	1,88	14,91	12,86	2,06		70,66	51,15	0,38	0,13	0,25	0,38
01.12.15	24,00	-								5,8	5,0	15,30	12,86	2,44	15,65	13,02	2,63		70,64	51,54	0,42	0,17	0,25	0,42
02.12.15	24,00	*								5,8	5,0	14,41	12,90	1,50	14,73	13,07	1,67		70,65	51,68	0,35	0,11	0,25	0,35
03.12.15	24,00	*								5,8	5,0	17,18	14,29	2,89	17,35	14,38	2,97		45,10	36,19	0,26	0,13	0,13	0,26
04.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,59	12,82	1,77	14,92	12,98	1,94		70,45	50,79	0,38	0,12	0,25	0,38
05.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,28	12,07	2,21	14,60	12,22	2,39		70,15	50,04	0,40	0,15	0,24	0,40
06.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,02	12,13	1,90	14,34	12,27	2,07		70,13	50,59	0,37	0,13	0,24	0,37
07.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,65	12,76	1,89	14,98	12,92	2,06		70,48	51,09	0,38	0,13	0,25	0,38
08.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,03	12,39	1,65	14,36	12,54	1,82		71,43	51,42	0,37	0,12	0,25	0,37
09.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,29	12,66	1,62	14,62	12,82	1,79		71,40	51,76	0,37	0,12	0,25	0,37
10.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,97	13,27	1,71	15,32	13,44	1,88		70,96	51,95	0,37	0,12	0,25	0,37
11.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,95	13,40	1,55	15,30	13,57	1,72		70,97	52,28	0,36	0,11	0,25	0,36
12.12.15	24,00	-								5,8	5,0	15,20	13,05	2,15	15,55	13,22	2,34		70,96	52,17	0,40	0,15	0,25	0,40
13.12.15	24,00	-								5,8	5,0	15,06	12,93	2,13	15,41	13,10	2,31		70,92	51,94	0,40	0,15	0,25	0,40
14.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,88	13,04	1,85	15,22	13,20	2,02		70,68	51,92	0,38	0,13	0,25	0,38
15.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,55	12,76	1,79	14,88	12,92	1,97		70,64	51,32	0,37	0,13	0,25	0,37
16.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,74	12,88	1,87	15,08	13,04	2,04		70,92	51,64	0,38	0,13	0,25	0,38
17.12.15	24,00	-								5,8	5,0	15,10	12,65	2,46	15,46	12,81	2,65		71,94	51,71	0,43	0,18	0,26	0,43
18.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,31	12,67	1,64	14,65	12,84	1,82		72,58	52,04	0,38	0,12	0,26	0,38
19.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,35	12,53	1,82	14,69	12,69	2,00		72,52	51,99	0,39	0,13	0,26	0,39
20.12.15	24,00	-								5,8	5,0	14,29	12,40	1,89	14,63	12,56	2,07		72,44	52,08	0,39	0,14	0,25	0,39
Среднее	24,00									5,8	5,0	14,76	12,85	1,91	15,09	13,01	2,09		70,12	51,00	0,38	0,13	0,25	0,38
Итого	648	*										398,51	346,87	51,64	407,50	351,16	56,34				10,22	3,60	6,62	10,22

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
22.12.2015 1:00:00	36791,6	36088,5	9359,9	8525	953,49	20818,3
24.11.2015 6:00:00	34473,1	33818,7	8949,7	8168,53	896,79	20151,3

Период расчета по среднему: с 20.12 по 23.12

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

0.39 / 0.77 / 1.16 Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

5.89 куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=3.36

0.19

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ=

11.19

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл=

3.80

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

62.23

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
декабрь 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть ГВС) составили настоящий акт в том, что за декабрь месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ = 11.19 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qизл = 3.80 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = 62.23 куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

идентификатор ИД=26171 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Приборы поверены до: 08.10.2018

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)								Контрольные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	P ₁	P ₂	Qотоп.	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.11.15	24,00	*	81,83	82,11	-0,27	65,93	52,24	13,69	7,2	4,9	1,11													1,11
25.11.15	24,00	*	86,24	86,52	-0,28	68,31	54,06	14,26	7,2	4,9	1,22													1,22
26.11.15	24,00	*	84,59	84,87	-0,28	68,21	54,01	14,20	7,2	4,9	1,19													1,19
27.11.15	24,00	*	91,85	92,16	-0,31	68,37	54,75	13,62	7,2	4,9	1,24													1,24
28.11.15	24,00	*	96,66	96,99	-0,33	67,98	54,96	13,02	7,2	4,9	1,25													1,25
29.11.15	24,00	*	92,32	92,63	-0,31	68,29	55,00	13,28	7,2	4,9	1,21													1,21
30.11.15	24,00	*	91,08	91,39	-0,31	68,28	54,96	13,31	7,2	4,9	1,20													1,20
01.12.15	24,00	*	91,35	91,66	-0,31	68,31	54,94	13,36	7,2	4,9	1,21													1,21
02.12.15	24,00	*	87,44	87,73	-0,29	67,81	54,71	13,10	7,2	4,9	1,13													1,13
03.12.15	24,00	*	82,92	83,37	-0,45	37,91	32,96	4,95	7,2	4,9	0,39													0,39
04.12.15	24,00	*	84,67	84,92	-0,25	68,25	54,04	14,21	7,2	4,9	1,19													1,19
05.12.15	24,00	*	91,21	91,49	-0,28	64,15	52,00	12,15	7,2	4,9	1,10													1,10
06.12.15	24,00	*	93,65	93,94	-0,29	64,62	52,73	11,88	7,2	4,9	1,10													1,10
07.12.15	24,00	*	66,33	66,53	-0,21	64,59	51,91	12,67	7,2	4,9	0,83													0,83
08.12.15	24,00	*	86,60	86,87	-0,27	65,13	52,54	12,59	7,2	4,9	1,08													1,08
09.12.15	24,00	*	87,56	87,85	-0,29	65,56	52,42	13,15	7,2	4,9	1,14													1,14
10.12.15	24,00	*	92,61	92,94	-0,32	65,46	52,94	12,52	7,2	4,9	1,15													1,15
11.12.15	24,00	*	96,74	97,08	-0,34	65,55	53,45	12,10	7,2	4,9	1,16													1,16
12.12.15	24,00	*	89,35	89,66	-0,31	65,50	52,86	12,64	7,2	4,9	1,12													1,12
13.12.15	24,00	*	88,18	88,49	-0,31	65,51	52,75	12,76	7,2	4,9	1,11													1,11
14.12.15	24,00	*	89,64	89,96	-0,32	65,26	52,57	12,69	7,2	4,9	1,13													1,13
15.12.15	24,00	*	93,49	93,82	-0,33	68,22	54,84	13,38	7,2	4,9	1,24													1,24
16.12.15	24,00	*	101,43	101,79	-0,36	68,29	55,59	12,70	7,2	4,9	1,27													1,27
17.12.15	24,00	*	101,23	101,59	-0,37	68,28	55,35	12,93	7,2	4,9	1,29													1,29
18.12.15	24,00	*	100,33	100,70	-0,37	68,16	55,22	12,94	7,2	4,9	1,28													1,28
19.12.15	24,00	*	104,31	104,69	-0,37	68,18	55,78	12,40	7,2	4,9	1,28													1,28
20.12.15	24,00	*	96,50	96,83	-0,33	68,20	55,30	12,90	7,2	4,9	1,23													1,23
Среднее	24		90,74	91,06	-0,31	65,86	53,14	0	7,2	4,9	1,14													1,14
Итого	648	*	2450,10	2458,56	-8,45						30,85													30,85

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
22.12.2015	9670,9	9686,5	0	0	179,51	9010,1
24.11.2015 6:00:00	7148	7154,9	0	0	147,75	8344,1

Период расчета по среднему: с 20.12 по 23.12

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3.79 Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 34.64 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Гкал Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

куб.м. Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
декабрь 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка) составили настоящий акт в том, что за декабрь месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии = 34.64 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /