

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016 года

Потребитель: ООО «Управляющая компания «Петровский дом» (ЗАО "Петровский строитель")

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 15947.037.3 от 01.12.2015

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1;

идентификатор ИД=19669 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 15.07.2017

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)								Контрольные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	P ₁	P ₂	Qотоп.	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.01.16	24,00	*	1005,42	1005,65	-0,23	87,11	53,65	33,46	7,2	4,9	33,71													33,71
25.01.16	24,00	*	1012,19	1012,56	-0,37	83,96	52,84	31,12	7,2	4,9	31,55													31,55
26.01.16	24,00	*	940,30	940,31	-0,01	83,08	51,95	31,13	7,2	4,9	29,34													29,34
27.01.16	24,00	*	650,00	650,07	-0,07	80,47	45,77	34,70	7,2	4,9	22,59													22,59
28.01.16	24,00	*	565,16	565,26	-0,11	78,36	43,48	34,88	7,2	4,9	19,74													19,74
29.01.16	24,00	*	726,45	725,31	1,14	75,85	45,81	30,04	7,2	4,9	21,92													21,92
30.01.16	24,00	*	598,06	598,25	-0,19	75,47	43,47	32,00	7,2	4,9	19,16													19,16
31.01.16	24,00	*	636,27	636,60	-0,33	73,20	43,49	29,71	7,2	4,9	18,92													18,92
01.02.16	24,00	*	891,64	892,33	-0,69	70,96	46,71	24,25	7,2	4,9	21,63													21,63
02.02.16	24,00	*	922,88	923,49	-0,62	70,95	47,24	23,71	7,2	4,9	21,90													21,90
03.02.16	24,00	*	898,13	898,89	-0,76	71,07	47,02	24,06	7,2	4,9	21,61													21,61
04.02.16	24,00	*	1018,93	1019,82	-0,89	70,71	48,24	22,47	7,2	4,9	22,90													22,90
05.02.16	24,00	*	1009,30	1010,19	-0,88	71,08	48,35	22,74	7,2	4,9	22,96													22,96
06.02.16	24,00	*	1017,85	1018,84	-0,98	71,00	47,94	23,05	7,2	4,9	23,47													23,47
07.02.16	24,00	*	951,68	952,55	-0,87	70,80	47,27	23,54	7,2	4,9	22,40													22,40
08.02.16	24,00	*	857,46	858,21	-0,75	70,59	46,05	24,54	7,2	4,9	21,05													21,05
09.02.16	24,00	*	734,80	735,41	-0,60	71,17	44,56	26,61	7,2	4,9	19,56													19,56
10.02.16	24,00	*	608,32	608,32	0,00	71,13	42,36	28,77	7,2	4,9	17,53													17,53
11.02.16	24,00	*	637,28	637,67	-0,39	70,59	42,54	28,05	7,2	4,9	17,89													17,89
12.02.16	24,00	*	872,95	873,40	-0,45	69,03	45,72	23,31	7,2	4,9	20,36													20,36
13.02.16	24,00	*	796,19	796,99	-0,80	69,25	44,75	24,51	7,2	4,9	19,51													19,51
14.02.16	24,00	*	908,40	909,37	-0,97	69,35	46,29	23,05	7,2	4,9	20,94													20,94
15.02.16	24,00	*	973,18	974,14	-0,97	71,00	47,99	23,02	7,2	4,9	22,40													22,40
16.02.16	24,00	*	994,42	994,60	-0,18	71,14	48,25	22,89	7,2	4,9	22,80													22,80
17.02.16	24,00	*	996,17	996,19	-0,02	70,70	47,81	22,89	7,2	4,9	22,85													22,85
18.02.16	24,00	*	979,77	979,80	-0,03	71,19	47,92	23,27	7,2	4,9	22,85													22,85
19.02.16	24,00	*	910,57	911,35	-0,78	71,05	47,05	24,00	7,2	4,9	21,86													21,86
20.02.16	24,00	*	958,42	959,03	-0,61	70,82	47,45	23,37	7,2	4,9	22,42													22,42
21.02.16	24,00	*	973,27	974,18	-0,91	71,06	47,80	23,27	7,2	4,9	22,65													22,65
22.02.16	24,00	*	1006,57	1007,56	-0,99	70,95	48,24	22,72	7,2	4,9	22,87													22,87
23.02.16	24,00	*	985,14	986,07	-0,93	71,17	48,20	22,98	7,2	4,9	22,64													22,64
Среднее	24,00		872,17	872,66	-0,49	73,04	46,97	22,98	7,2	4,9	22,39													22,39
Итого	744	*	27037,18	27052,40	-15,22						693,95													693,95

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.02.2016 2:00:00	483028,6	481987,3	186850,1	107141,54	10677,72	22356,4
24.01.2016 3:00:00	456032,2	454975,5	179896,9	103426,67	9986,58	21613,4

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

693,95

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
февраль 2016 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ООО «Управляющая компания «Петровский дом» (ЗАО "Петровский строитель"), по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть Отопление) составили настоящий акт в том, что за февраль месяц 2016 по договору теплоснабжения № 15947.037.3 от 01.12.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии = 693.95 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016 года

Потребитель: ООО «Управляющая компания «Петровский дом» (ЗАО "Петровский строитель")

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 15947.037.3 от 01.12.2015

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1;

идентификатор ИД=19669 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 15.07.2017

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)							Контрольные данные							
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	Qотоп.	P ₁	P ₂	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.01.16	24,00	-								6,2	6,0	241,37	114,68	126,69	247,23	115,75	131,48		72,98	44,30	12,55	9,25	3,30	12,55
25.01.16	24,00	-								6,3	6,0	221,25	115,37	105,88	226,61	116,41	110,21		72,93	43,39	11,14	7,72	3,42	11,14
26.01.16	24,00	-								6,3	6,0	221,60	117,52	104,09	226,98	118,58	108,39		72,97	43,69	11,05	7,59	3,45	11,05
27.01.16	24,00	-								6,3	6,0	226,50	121,70	104,81	231,99	122,84	109,15		72,89	44,45	11,11	7,64	3,47	11,11
28.01.16	24,00	-								6,3	6,0	223,41	118,66	104,75	228,81	119,76	109,05		72,82	44,13	11,04	7,63	3,41	11,04
29.01.16	24,00	-								6,3	6,0	225,79	123,67	102,11	231,24	124,83	106,41		72,80	44,40	10,96	7,43	3,52	10,96
30.01.16	24,00	-								6,3	6,0	241,70	124,86	116,83	247,55	126,08	121,47		72,88	45,28	11,97	8,52	3,46	11,97
31.01.16	24,00	-								6,2	6,0	243,35	122,39	120,96	249,25	123,59	125,66		72,93	45,44	12,20	8,82	3,38	12,20
01.02.16	24,00	-								6,3	6,0	224,98	121,46	103,52	230,43	122,61	107,82		72,94	44,61	11,00	7,55	3,45	11,00
02.02.16	24,00	-								6,3	6,0	221,74	121,71	100,03	226,87	122,83	104,04		71,12	43,89	10,44	7,11	3,32	10,44
03.02.16	24,00	-								6,3	6,0	215,80	122,58	93,23	220,77	123,71	97,06		70,92	44,04	9,91	6,61	3,30	9,91
04.02.16	24,00	-								6,3	6,0	218,27	117,85	100,42	223,30	118,92	104,38		71,00	43,61	10,37	7,13	3,24	10,37
05.02.16	24,00	-								6,3	6,0	217,30	118,41	98,89	222,31	119,47	102,84		71,04	43,39	10,31	7,02	3,28	10,31
06.02.16	24,00	-								6,3	6,0	227,23	116,05	111,18	232,67	117,12	115,54		72,41	44,04	11,35	8,05	3,30	11,35
07.02.16	24,00	-								6,2	6,0	241,47	120,62	120,85	247,35	121,80	125,55		73,14	45,27	12,21	8,84	3,37	12,21
08.02.16	24,00	-								6,3	6,0	218,36	117,22	101,14	223,65	118,31	105,34		72,93	44,06	10,77	7,38	3,39	10,77
09.02.16	24,00	-								6,3	6,0	224,17	120,38	103,79	229,58	121,51	108,07		72,82	44,43	10,99	7,56	3,43	10,99
10.02.16	24,00	-								6,3	6,0	223,17	122,62	100,56	228,60	123,78	104,82		73,04	44,64	10,84	7,34	3,49	10,84
11.02.16	24,00	-								6,3	6,0	220,10	124,22	95,88	225,44	125,40	100,04		72,95	44,67	10,52	6,99	3,52	10,52
12.02.16	24,00	-								6,3	6,0	214,88	120,80	94,08	220,08	121,91	98,16		72,88	44,04	10,35	6,86	3,49	10,35
13.02.16	24,00	-								6,3	6,0	230,77	123,59	107,17	236,38	124,78	111,60		73,05	44,88	11,32	7,83	3,49	11,32
14.02.16	24,00	-								6,2	6,0	238,70	122,74	115,97	244,51	123,94	120,57		73,09	45,32	11,90	8,48	3,42	11,90
15.02.16	24,00	-								6,3	6,0	219,35	119,69	99,66	224,67	120,81	103,86		72,99	44,35	10,71	7,27	3,44	10,71
16.02.16	24,00	-								6,3	6,0	212,92	117,56	95,36	218,08	118,64	99,44		72,89	44,01	10,36	6,95	3,40	10,36
17.02.16	24,00	-								6,3	6,0	216,17	118,11	98,06	221,42	119,20	102,22		72,95	43,93	10,59	7,15	3,44	10,59
18.02.16	24,00	-								6,3	6,0	219,14	118,19	100,96	224,45	119,28	105,17		72,86	44,00	10,78	7,36	3,42	10,78
19.02.16	24,00	-								6,3	6,0	216,77	121,94	94,83	222,03	123,07	98,95		72,95	44,19	10,44	6,92	3,52	10,44
20.02.16	24,00	-								6,3	6,0	213,85	118,43	95,41	219,03	119,51	99,52		72,94	43,69	10,43	6,96	3,47	10,43
21.02.16	24,00	-								6,3	6,0	226,95	118,54	108,41	232,48	119,66	112,82		73,13	44,56	11,32	7,93	3,40	11,32
22.02.16	24,00	-								6,3	6,0	223,85	117,89	105,96	229,29	119,00	110,29		73,04	44,49	11,12	7,74	3,38	11,12
23.02.16	24,00	-								6,2	6,0	230,85	119,54	111,31	236,46	120,69	115,77		73,03	44,92	11,50	8,13	3,37	11,50
Среднее	24,00	-								6,3	6,0	224,57	119,97	104,61	229,98	121,09	108,89		72,69	44,33	11,02	7,61	3,41	11,02
Итого	744	-										6961,75	3718,98	3242,77	7129,46	3753,76	3375,69				341,52	235,76	105,76	341,52

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.02.2016 2:00:00	483028,6	481987,3	186850,1	107141,54	10677,72	22356,4
24.01.2016 3:00:00	456032,2	454975,5	179896,9	103426,67	9986,58	21613,4

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=0.97

3.14

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ =

338.38

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл =

232.62

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

3375,69

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
февраль 2016 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ООО «Управляющая компания «Петровский дом» (ЗАО "Петровский строитель"), по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть ГВС) составили настоящий акт в том, что за февраль месяц 2016 по договору теплоснабжения № 15947.037.3 от 01.12.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ	= 338.38 Гкал
Количество потреблённой тепловой энергии Qизл	= 232.62 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя	= 3375.69 куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016 года

Потребитель: ООО «Управляющая компания «Петровский дом» (ЗАО "Петровский строитель")

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 15947.037.3 от 01.12.2015

Телефон: 8-921-557-38-95

Тепловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=20002

Канал ТВ1 Отопление;

Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 18.07.2017

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)								Контрольные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	P ₁	P ₂	Qотоп.	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.01.16	24,00	-	88,58	86,56	2,02	86,87	49,06	37,81	7,2	4,9	3,46													3,46
25.01.16	24,00	-	88,98	86,98	2,00	83,73	48,51	35,22	7,2	4,9	3,24													3,24
26.01.16	24,00	-	89,48	87,49	2,00	82,79	48,93	33,85	7,2	4,9	3,13													3,13
27.01.16	24,00	-	82,12	80,31	1,81	80,29	47,68	32,61	7,2	4,9	2,77													2,77
28.01.16	24,00	-	68,77	67,30	1,47	78,15	45,02	33,13	7,2	4,9	2,35													2,35
29.01.16	24,00	-	85,17	83,33	1,84	75,68	46,74	28,93	7,2	4,9	2,56													2,56
30.01.16	24,00	-	69,38	67,91	1,47	75,29	44,36	30,93	7,2	4,9	2,22													2,22
31.01.16	24,00	-	71,69	70,18	1,50	73,03	43,90	29,13	7,2	4,9	2,16													2,16
01.02.16	24,00	-	88,96	87,05	1,90	70,81	45,49	25,32	7,2	4,9	2,34													2,34
02.02.16	24,00	-	89,56	87,64	1,91	70,80	45,54	25,26	7,2	4,9	2,35													2,35
03.02.16	24,00	-	89,72	87,81	1,91	70,89	45,76	25,14	7,2	4,9	2,35													2,35
04.02.16	24,00	-	89,50	87,59	1,91	70,53	45,32	25,21	7,2	4,9	2,35													2,35
05.02.16	24,00	-	89,42	87,54	1,89	70,91	45,51	25,40	7,2	4,9	2,36													2,36
06.02.16	24,00	-	89,03	87,23	1,80	70,81	44,90	25,92	7,2	4,9	2,39													2,39
07.02.16	24,00	-	90,02	88,21	1,81	70,60	45,07	25,52	7,2	4,9	2,38													2,38
08.02.16	24,00	-	90,62	88,80	1,82	70,46	45,33	25,13	7,2	4,9	2,36													2,36
09.02.16	24,00	-	89,92	88,12	1,81	70,99	45,54	25,46	7,2	4,9	2,38													2,38
10.02.16	24,00	-	79,55	77,97	1,59	70,95	44,35	26,61	7,2	4,9	2,19													2,19
11.02.16	24,00	-	78,85	77,28	1,56	70,42	44,15	26,28	7,2	4,9	2,14													2,14
12.02.16	24,00	-	88,73	86,96	1,77	68,86	44,82	24,04	7,2	4,9	2,22													2,22
13.02.16	24,00	-	89,54	87,76	1,78	69,09	44,97	24,11	7,2	4,9	2,24													2,24
14.02.16	24,00	-	88,73	86,97	1,76	69,20	44,94	24,25	7,2	4,9	2,24													2,24
15.02.16	24,00	-	89,87	88,07	1,80	70,84	45,82	25,02	7,2	4,9	2,34													2,34
16.02.16	24,00	-	90,69	88,86	1,83	70,96	45,75	25,20	7,2	4,9	2,37													2,37
17.02.16	24,00	-	89,94	88,13	1,81	70,52	45,09	25,43	7,2	4,9	2,37													2,37
18.02.16	24,00	-	90,13	88,32	1,81	71,01	45,28	25,73	7,2	4,9	2,40													2,40
19.02.16	24,00	-	90,32	88,51	1,81	70,87	45,38	25,49	7,2	4,9	2,39													2,39
20.02.16	24,00	-	89,66	87,86	1,80	70,62	45,13	25,49	7,2	4,9	2,37													2,37
21.02.16	24,00	-	89,42	87,62	1,80	70,87	45,13	25,74	7,2	4,9	2,39													2,39
22.02.16	24,00	-	90,21	88,40	1,81	70,76	45,35	25,41	7,2	4,9	2,38													2,38
23.02.16	24,00	-	90,48	88,66	1,82	70,99	45,58	25,40	7,2	4,9	2,39													2,39
Среднее	24,00		86,68	84,88	1,79	72,86	45,63	25,4	7,2	4,9	2,44													2,44
Итого	744	-	2687,04	2631,41	55,63						75,57													75,57

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.02.2016 2:00:00	42361,5	41538,4	10312,5	9355,21	1125,83	22355,3
24.01.2016 3:00:00	39677,9	38910,2	9850,1	8951,36	1050,55	21612,3

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал

куб.м.

Гкал

Гкал

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
февраль 2016 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть Отопление) составили настоящий акт в том, что за февраль месяц 2016 по договору теплоснабжения № 15947.037.3 от 01.12.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии = 75.57 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016 года

Потребитель: ООО «Управляющая компания «Петровский дом» (ЗАО "Петровский строитель")

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 15947.037.3 от 01.12.2015

Телефон: 8-921-557-38-95

Тепловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=20002

Канал ТВ2 ГВС;

Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 18.07.2017

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)										Контрольные данные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	Qотоп.	P ₁	P ₂	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.01.16	24,00	-							5,8	5,0	15,10	13,02	2,08	15,47	13,18	2,29		72,62	50,73	0,44	0,15	0,29	0,44	
25.01.16	24,00	-							5,8	5,0	15,12	13,20	1,93	15,49	13,36	2,12		72,64	51,38	0,42	0,14	0,28	0,42	
26.01.16	24,00	-							5,8	5,0	14,71	13,21	1,50	15,06	13,37	1,68		72,63	51,71	0,39	0,11	0,28	0,39	
27.01.16	24,00	-							5,8	5,0	14,81	13,05	1,77	15,17	13,21	1,96		72,60	52,13	0,40	0,13	0,27	0,40	
28.01.16	24,00	-							5,8	5,0	14,75	12,82	1,93	15,11	12,99	2,12		72,52	52,21	0,40	0,14	0,26	0,40	
29.01.16	24,00	-							5,8	5,0	15,16	12,86	2,30	15,53	13,03	2,50		72,52	52,42	0,43	0,17	0,26	0,43	
30.01.16	24,00	-							5,8	5,0	14,52	12,99	1,53	14,87	13,16	1,71		72,58	52,41	0,37	0,11	0,26	0,37	
31.01.16	24,00	-							5,8	5,0	14,60	12,68	1,92	14,95	12,85	2,10		72,58	52,43	0,40	0,14	0,26	0,40	
01.02.16	24,00	-							5,8	5,0	14,61	12,85	1,75	14,96	13,02	1,94		72,60	52,56	0,39	0,13	0,26	0,39	
02.02.16	24,00	-							5,8	5,0	15,31	13,39	1,92	15,66	13,56	2,10		70,82	52,16	0,39	0,14	0,25	0,39	
03.02.16	24,00	-							5,8	5,0	15,56	13,83	1,73	15,91	14,01	1,91		70,61	52,47	0,37	0,12	0,25	0,37	
04.02.16	24,00	-							5,8	5,0	15,00	13,19	1,81	15,35	13,36	1,99		70,70	51,78	0,38	0,13	0,25	0,38	
05.02.16	24,00	-							5,8	5,0	15,46	13,23	2,23	15,82	13,40	2,41		70,78	51,94	0,41	0,16	0,25	0,41	
06.02.16	24,00	-							5,8	5,0	14,88	13,12	1,75	15,23	13,29	1,94		71,91	51,87	0,39	0,13	0,26	0,39	
07.02.16	24,00	-							5,8	5,0	15,18	12,70	2,48	15,54	12,86	2,68		72,77	52,33	0,44	0,18	0,26	0,44	
08.02.16	24,00	-							5,8	5,0	14,59	12,98	1,61	14,94	13,15	1,79		72,54	52,25	0,38	0,12	0,26	0,38	
09.02.16	24,00	-							5,8	5,0	15,07	12,86	2,21	15,43	13,03	2,40		72,49	52,46	0,42	0,16	0,26	0,42	
10.02.16	24,00	-							5,8	5,0	14,11	13,00	1,11	14,45	13,17	1,27		72,67	52,56	0,34	0,08	0,26	0,34	
11.02.16	24,00	-							5,8	5,0	15,07	12,98	2,10	15,43	13,15	2,29		72,62	52,74	0,41	0,15	0,26	0,41	
12.02.16	24,00	-							5,8	5,0	14,84	12,81	2,03	15,19	12,98	2,21		72,56	52,67	0,40	0,15	0,26	0,40	
13.02.16	24,00	-							5,8	5,0	15,04	12,77	2,27	15,40	12,94	2,46		72,76	52,64	0,42	0,17	0,26	0,42	
14.02.16	24,00	-							5,8	5,0	14,06	12,58	1,48	14,39	12,74	1,66		72,67	52,45	0,36	0,11	0,25	0,36	
15.02.16	24,00	-							5,8	5,0	14,62	12,63	1,99	14,98	12,80	2,18		72,67	52,49	0,40	0,14	0,26	0,40	
16.02.16	24,00	-							5,8	5,0	14,62	12,79	1,83	14,97	12,95	2,02		72,53	52,37	0,39	0,13	0,26	0,39	
17.02.16	24,00	-							5,8	5,0	15,04	12,97	2,07	15,40	13,14	2,27		72,58	52,32	0,41	0,15	0,26	0,41	
18.02.16	24,00	-							5,8	5,0	15,34	13,38	1,96	15,71	13,56	2,15		72,49	52,72	0,41	0,14	0,27	0,41	
19.02.16	24,00	-							5,8	5,0	15,52	13,57	1,95	15,90	13,75	2,15		72,60	53,07	0,41	0,14	0,27	0,41	
20.02.16	24,00	-							5,8	5,0	15,64	13,41	2,23	16,01	13,59	2,43		72,61	52,93	0,43	0,16	0,26	0,43	
21.02.16	24,00	-							5,8	5,0	15,20	13,34	1,86	15,57	13,51	2,05		72,72	52,71	0,40	0,14	0,27	0,40	
22.02.16	24,00	-							5,8	5,0	14,94	13,15	1,79	15,30	13,32	1,98		72,65	52,69	0,39	0,13	0,26	0,39	
23.02.16	24,00	-							5,8	5,0	14,53	13,10	1,44	14,88	13,27	1,61		72,58	52,67	0,37	0,10	0,26	0,37	
Среднее	24,00	-							5,8	5,0	14,94	13,05	1,89	15,29	13,22	2,08		72,34	52,33	0,40	0,14	0,26	0,40	
Итого	744	-									462,99	404,45	58,54	474,06	409,70	64,35				12,34	4,24	8,10	12,34	

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.02.2016 2:00:00	42361,5	41538,4	10312,5	9355,21	1125,83	22355,3
24.01.2016 3:00:00	39677,9	38910,2	9850,1	8951,36	1050,55	21612,3

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=0.97

0.05

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ=

12.29

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл=

4.19

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

64.35

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
февраль 2016 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ООО «Управляющая компания «Петровский дом» (ЗАО "Петровский строитель"), по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть ГВС) составили настоящий акт в том, что за февраль месяц 2016 по договору теплоснабжения № 15947.037.3 от 01.12.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ = 12.29 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qизл = 4.19 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = 64.35 куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016 года

Потребитель: ООО «Управляющая компания «Петровский дом» (ЗАО "Петровский строитель")

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 15947.037.3 от 01.12.2015

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=26171 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 08.10.2018

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)								Контрольные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	P ₁	P ₂	Qотоп.	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.01.16	24,00	*	85,26	85,44	-0,19	85,68	63,85	21,83	7,2	4,9	1,86													1,86
25.01.16	24,00	*	86,10	86,30	-0,20	82,65	62,25	20,40	7,2	4,9	1,75													1,75
26.01.16	24,00	*	84,83	85,03	-0,20	81,67	61,69	19,98	7,2	4,9	1,69													1,69
27.01.16	24,00	*	89,36	89,57	-0,21	79,23	60,87	18,36	7,2	4,9	1,63													1,63
28.01.16	24,00	*	91,93	92,15	-0,22	77,28	60,05	17,23	7,2	4,9	1,58													1,58
29.01.16	24,00	*	88,87	89,10	-0,23	74,77	58,27	16,50	7,2	4,9	1,46													1,46
30.01.16	24,00	*	87,45	87,67	-0,22	74,31	57,92	16,39	7,2	4,9	1,43													1,43
31.01.16	24,00	*	87,93	88,16	-0,23	72,27	56,70	15,56	7,2	4,9	1,36													1,36
01.02.16	24,00	*	87,44	87,68	-0,24	69,94	55,02	14,92	7,2	4,9	1,30													1,30
02.02.16	24,00	*	86,85	87,09	-0,24	69,96	55,03	14,93	7,2	4,9	1,29													1,29
03.02.16	24,00	*	85,63	85,87	-0,24	70,02	55,01	15,01	7,2	4,9	1,28													1,28
04.02.16	24,00	*	87,81	88,05	-0,25	69,71	54,88	14,83	7,2	4,9	1,29													1,29
05.02.16	24,00	*	87,92	88,16	-0,24	70,04	55,17	14,87	7,2	4,9	1,30													1,30
06.02.16	24,00	*	87,17	87,41	-0,24	69,99	54,95	15,04	7,2	4,9	1,30													1,30
07.02.16	24,00	*	88,05	88,30	-0,25	69,78	54,96	14,83	7,2	4,9	1,30													1,30
08.02.16	24,00	*	88,71	88,96	-0,25	69,64	54,95	14,69	7,2	4,9	1,29													1,29
09.02.16	24,00	*	88,00	88,25	-0,25	70,18	55,51	14,67	7,2	4,9	1,28													1,28
10.02.16	24,00	*	88,58	88,83	-0,25	70,17	55,63	14,54	7,2	4,9	1,28													1,28
11.02.16	24,00	*	90,08	90,34	-0,26	69,62	55,52	14,10	7,2	4,9	1,26													1,26
12.02.16	24,00	*	89,79	90,05	-0,26	68,06	54,46	13,60	7,2	4,9	1,21													1,21
13.02.16	24,00	*	88,34	88,60	-0,26	68,30	54,49	13,81	7,2	4,9	1,21													1,21
14.02.16	24,00	*	88,19	88,45	-0,26	68,49	54,69	13,80	7,2	4,9	1,21													1,21
15.02.16	24,00	*	87,06	87,29	-0,24	69,91	55,40	14,51	7,2	4,9	1,25													1,25
16.02.16	24,00	*	86,07	86,30	-0,24	70,08	55,19	14,89	7,2	4,9	1,27													1,27
17.02.16	24,00	*	84,82	85,05	-0,23	69,64	54,58	15,06	7,2	4,9	1,27													1,27
18.02.16	24,00	*	84,51	84,74	-0,23	70,17	54,95	15,21	7,2	4,9	1,28													1,28
19.02.16	24,00	*	79,75	79,98	-0,23	69,92	54,68	15,24	7,2	4,9	1,21													1,21
20.02.16	24,00	*	84,51	84,76	-0,25	69,76	54,90	14,85	7,2	4,9	1,25													1,25
21.02.16	24,00	*	83,14	83,38	-0,24	69,99	55,19	14,80	7,2	4,9	1,22													1,22
22.02.16	24,00	*	86,25	86,50	-0,25	69,92	55,31	14,60	7,2	4,9	1,25													1,25
23.02.16	24,00	*	86,01	86,27	-0,25	70,12	55,35	14,77	7,2	4,9	1,26													1,26
Среднее	24,00		86,98	87,22	-0,24	71,98	56,37	15,61	7,2	4,9	1,35													1,35
Итого	744	*	2696,37	2703,71	-7,34						41,80													41,80

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.02.2016 1:00:00	15359	15391	0	0	272,53	10547,1
24.01.2016 13:00:00	12704,6	12729,3	0	0	231,7	9815,1

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

41.80

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
февраль 2016 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ООО «Управляющая компания «Петровский дом» (ЗАО "Петровский строитель"), по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка) составили настоящий акт в том, что за февраль месяц 2016 по договору теплоснабжения № 15947.037.3 от 01.12.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии = 41.80 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /