

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
 Телефон: 8-921-557-38-95 Теплочислитель СПП943.1;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
 Договор: Идентификатор ИД=19669 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;
 Приборы поверены до:

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)				Контрольные						
			М1, т	М2, т	ΔМ, т	Т1, °С	Т2, °С	ΔТ, °С	Р1, кг/см2	Р2, кг/см2	Qотоп, Гкал	М3, т	М4, т	ΔМ, т	V3, м3	V4, м3	ΔV(изъям), м3	Vподп., м3	Г3, °С	Т4, °С	Qтеп, Гкал	Qтех.теп, Гкал	Qобщ, Гкал
01.02.15	24,00	*	912,60	914,49	-1,89	71,29	46,95	24,33	7,2	4,9	22,16												22,16
02.02.15	24,00	*	931,35	933,05	-1,70	71,33	47,19	24,14	7,2	4,9	22,45												22,45
03.02.15	24,00	*	992,54	994,69	-2,15	71,10	47,85	23,26	7,2	4,9	23,03												23,03
04.02.15	24,00	*	1027,59	1029,85	-2,26	71,69	48,47	23,21	7,2	4,9	23,80												23,80
05.02.15	24,00	*	1046,20	1048,31	-2,11	73,13	49,30	23,83	7,2	4,9	24,88												24,88
06.02.15	24,00	*	1033,75	1035,90	-2,15	73,32	49,00	24,32	7,2	4,9	25,09												25,09
07.02.15	24,00	*	998,31	1000,38	-2,07	73,92	49,14	24,78	7,2	4,9	24,69												24,69
08.02.15	24,00	*	1016,27	1018,48	-2,21	73,19	49,15	24,04	7,2	4,9	24,37												24,37
09.02.15	24,00	*	1066,40	1068,67	-2,27	73,17	49,30	23,87	7,2	4,9	25,40												25,40
10.02.15	24,00	*	1008,57	1010,64	-2,07	73,26	48,71	24,55	7,2	4,9	24,71												24,71
11.02.15	24,00	*	908,53	910,45	-1,92	70,83	46,90	23,93	7,2	4,9	21,70												21,70
12.02.15	24,00	*	921,01	922,87	-1,86	71,16	47,06	24,10	7,2	4,9	22,16												22,16
13.02.15	24,00	*	941,26	943,30	-2,04	70,96	47,13	23,83	7,2	4,9	22,38												22,38
14.02.15	24,00	*	958,64	960,72	-2,09	71,34	47,50	23,84	7,2	4,9	22,80												22,80
15.02.15	24,00	*	1051,91	1054,26	-2,34	71,18	48,31	22,86	7,2	4,9	23,99												23,99
16.02.15	24,00	*	1061,28	1063,53	-2,26	72,98	48,92	24,07	7,2	4,9	25,49												25,49
17.02.15	24,00	*	1054,54	1056,75	-2,22	73,47	49,01	24,46	7,2	4,9	25,74												25,74
18.02.15	24,00	*	1012,76	1014,87	-2,11	73,17	48,43	24,73	7,2	4,9	25,00												25,00
19.02.15	24,00	*	959,49	961,44	-1,95	73,18	48,12	25,06	7,2	4,9	24,00												24,00
20.02.15	24,00	*	808,75	810,29	-1,54	71,00	45,43	25,57	7,2	4,9	20,65												20,65
21.02.15	24,00	*	868,92	870,75	-1,83	68,88	45,20	23,68	7,2	4,9	20,53												20,53
22.02.15	24,00	*	919,96	922,02	-2,06	66,73	44,85	21,88	7,2	4,9	20,08												20,08
23.02.15	24,00	*	909,79	911,85	-2,06	66,12	44,45	21,67	7,2	4,9	19,66												19,66
Среднее	24	*	974,37	976,42	-2,05	71,58	47,67	23,91	7,2	4,9	23,25												23,25
Итого	552	*	22410,41	22457,56	-47,15						534,75												534,75

Дата, время	М1, т	М2, т	ΔМ, т	Т1, °С	Т2, °С	ΔТ, °С	Р1, кг/см2	Р2, кг/см2	Qотоп, Гкал	М3, т	М4, т	ΔМ, т	V3, м3	V4, м3	ΔV(изъям), м3	Vподп., м3	Г3, °С	Т4, °С	Qтеп, Гкал	Qтех.теп, Гкал	Qобщ, Гкал	
24.02.2015 3:00:00	293059	291707,6	106751,7	61543,65	6572,5	13597,4																
24.01.2015 3:00:00	263089	261678,2	100230,3	58077,05	5832,96	12853,4																

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=

Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал
куб.м.

534,75

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ /

Лешин А.В.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
 Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
 Договор: Приборы поверены до:
 идентификатор ИД=19669 Канал ТВЭ ГВС; Схема учета СП=0;

Дата	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)										Контрольные данные						
	Тн	НС	М1	М2	дМ	Т	Т1	Т2	ΔТ	Qотоп.	Р1	Р2	М3	М4	дМ	М3	М3	М3	М3	ΔV (м3/мин)	Уплотн.	Т3	Т4	Qтве	Qтех.гве	Qобщ.	
	ч		Т	Т	Т	Т	°С	°С	Гкал	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	м3	м3	°С	°С	Гкал	Гкал	Гкал	
01.02.15	24,00	-								6,3	6,1	222,66	115,05	107,61	107,61	227,95	116,11	111,84	111,84			72,15	43,96	11,02	7,76	3,25	11,02
02.02.15	24,00	-								6,4	6,1	200,02	105,67	94,35	94,35	204,77	106,58	98,19	98,19			72,13	42,59	9,94	6,81	3,13	9,94
03.02.15	24,00	-								6,4	6,1	201,63	108,86	92,77	92,77	206,41	109,80	96,61	96,61			72,10	42,64	9,90	6,69	3,22	9,90
04.02.15	24,00	-								6,3	6,1	208,02	114,37	93,65	93,65	212,97	115,38	97,58	97,58			72,18	43,23	10,08	6,76	3,32	10,08
05.02.15	24,00	-								6,3	6,1	203,16	112,61	90,55	90,55	207,99	113,59	94,40	94,40			72,16	42,82	9,85	6,53	3,31	9,85
06.02.15	24,00	-								6,4	6,1	203,05	112,35	90,71	90,71	207,86	113,31	94,55	94,55			72,05	42,59	9,85	6,53	3,32	9,85
07.02.15	24,00	-								6,3	6,1	214,85	113,23	101,62	101,62	219,95	114,25	105,70	105,70			72,13	43,52	10,58	7,33	3,25	10,58
08.02.15	24,00	-								6,3	6,1	223,31	113,07	110,24	110,24	228,62	114,09	114,53	114,53			72,20	43,65	11,20	7,96	3,24	11,20
09.02.15	24,00	-								6,3	6,1	209,95	111,36	98,59	98,59	214,94	112,33	102,61	102,61			72,15	42,71	10,40	7,11	3,29	10,40
10.02.15	24,00	-								6,3	6,1	205,71	112,16	93,55	93,55	210,60	113,12	97,47	97,47			72,16	42,58	10,08	6,75	3,33	10,08
11.02.15	24,00	-								6,3	6,1	206,19	112,23	93,96	93,96	211,08	113,21	97,86	97,86			72,01	42,88	10,05	6,77	3,28	10,05
12.02.15	24,00	-								6,3	6,1	207,22	115,23	91,99	91,99	212,15	116,25	95,90	95,90			72,18	42,99	10,01	6,64	3,37	10,01
13.02.15	24,00	-								6,3	6,1	207,33	113,37	93,96	93,96	212,25	114,36	97,89	97,89			72,12	42,86	10,10	6,78	3,33	10,10
14.02.15	24,00	-								6,3	6,1	217,74	112,79	104,95	104,95	222,90	113,79	109,10	109,10			72,03	43,31	10,81	7,56	3,25	10,81
15.02.15	24,00	-								6,3	6,1	226,46	112,44	114,01	114,01	231,83	113,46	118,37	118,37			72,11	43,60	11,44	8,22	3,22	11,44
16.02.15	24,00	-								6,3	6,1	207,34	111,54	95,81	95,81	212,25	112,49	99,76	99,76			72,04	42,47	10,21	6,90	3,31	10,21
17.02.15	24,00	-								6,3	6,1	202,78	110,57	92,21	92,21	207,59	111,50	96,09	96,09			72,07	42,13	9,97	6,55	3,32	9,97
18.02.15	24,00	-								6,3	6,1	207,25	111,11	96,14	96,14	212,16	112,05	100,10	100,10			72,00	42,25	10,24	6,92	3,31	10,24
19.02.15	24,00	-								6,3	6,1	208,09	112,22	95,87	95,87	213,02	113,20	99,82	99,82			72,02	42,86	10,19	6,90	3,28	10,19
20.02.15	24,00	-								6,3	6,1	207,17	114,67	92,50	92,50	212,05	115,67	96,38	96,38			71,83	42,80	9,98	6,64	3,34	9,98
21.02.15	24,00	-								6,3	6,1	212,58	112,30	100,28	100,28	217,62	113,29	104,33	104,33			72,01	42,93	10,50	7,22	3,27	10,50
22.02.15	24,00	-								6,3	6,1	219,86	112,80	107,06	107,06	225,09	113,82	111,28	111,28			72,21	43,48	10,98	7,73	3,25	10,98
23.02.15	24,00	-								6,3	6,1	230,17	115,76	114,41	114,41	235,66	116,83	118,83	118,83			72,35	44,18	11,55	8,28	3,27	11,55
Среднее	24	-								6,3	6,1	210,98	112,42	98,56	98,56	215,99	113,41	102,57	102,57			72,10	43,00	10,39	7,11	3,28	10,39
Итого	552	-										4852,55	2585,75	2266,80	2266,80	4967,68	2608,48	2359,20	2359,20					238,90	163,45	75,44	238,90

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	Q, Гкал	Тн, ч
24.02.2015 3:00:00	293059	291707,6	106754,7	61543,65	6572,5	13597,4
24.01.2015 3:00:00	263089	261678,2	100230,3	58077,05	5632,96	12853,4

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=0,899
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ = 2,04
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qмзл = 2,36,86
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qмзл = 1,61,41
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qмзл = 2,359,20

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ /

Лешин А.В. /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
 Адрес: ул. Планерная д.63, к.3, лит.А уч.1
 Телефон: 8-921-557-38-95

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
 Договор: Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до:

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)				Контрольные		Общ. Гкал			
			М1	М2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	Qотоп	М3	М4	ΔM	V3	V4	dV(излив)	Vподп.		T3	T4	Qтеп
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	Гкал	Гкал
01.02.15	24,00	-	72,57	71,08	1,49	71,06	42,09	28,97	7,2	4,9	2,17											2,17
02.02.15	24,00	-	72,73	71,24	1,49	71,11	41,84	29,27	7,2	4,9	2,20											2,20
03.02.15	24,00	-	73,68	72,17	1,51	70,89	41,95	28,93	7,2	4,9	2,20											2,20
04.02.15	24,00	-	73,75	72,23	1,52	71,46	42,02	29,44	7,2	4,9	2,24											2,24
05.02.15	24,00	-	73,84	72,31	1,53	72,91	42,37	30,54	7,2	4,9	2,32											2,32
06.02.15	24,00	-	73,81	72,27	1,54	73,11	42,10	31,01	7,2	4,9	2,36											2,36
07.02.15	24,00	-	74,10	72,56	1,54	73,69	42,73	30,96	7,2	4,9	2,36											2,36
08.02.15	24,00	-	74,09	72,56	1,54	73,00	42,67	30,32	7,2	4,9	2,32											2,32
09.02.15	24,00	-	73,90	72,36	1,54	72,94	41,73	31,20	7,2	4,9	2,37											2,37
10.02.15	24,00	-	74,21	72,66	1,55	73,03	41,98	31,05	7,2	4,9	2,37											2,37
11.02.15	24,00	-	74,46	72,93	1,53	70,69	41,77	28,93	7,2	4,9	2,22											2,22
12.02.15	24,00	-	74,12	72,58	1,54	70,97	41,70	29,27	7,2	4,9	2,24											2,24
13.02.15	24,00	-	74,27	72,74	1,53	70,76	41,81	28,95	7,2	4,9	2,22											2,22
14.02.15	24,00	-	74,23	72,69	1,53	71,13	41,91	29,22	7,2	4,9	2,24											2,24
15.02.15	24,00	-	73,78	72,26	1,52	70,96	41,47	29,48	7,2	4,9	2,24											2,24
16.02.15	24,00	-	74,15	72,55	1,60	72,75	41,36	31,39	7,2	4,9	2,40											2,40
17.02.15	24,00	-	74,25	72,62	1,63	73,23	41,49	31,74	7,2	4,9	2,43											2,43
18.02.15	24,00	-	74,29	72,68	1,61	72,95	41,51	31,45	7,2	4,9	2,41											2,41
19.02.15	24,00	-	74,17	72,61	1,56	72,89	42,08	30,81	7,2	4,9	2,35											2,35
20.02.15	24,00	-	74,46	72,88	1,59	70,79	41,62	29,17	7,2	4,9	2,24											2,24
21.02.15	24,00	-	74,47	72,94	1,54	68,67	40,93	27,74	7,2	4,9	2,13											2,13
22.02.15	24,00	-	74,00	72,48	1,52	66,53	40,10	26,43	7,2	4,9	2,02											2,02
23.02.15	24,00	-	74,43	72,91	1,52	65,94	40,12	25,82	7,2	4,9	1,99											1,99
Среднее	24	-	73,99	72,45	1,54	71,37	41,71	29,66	7,2	4,9	2,26											2,26
Итого	552	-	1701,75	1666,28	35,47						52,02											52,02

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	Q, Гкал	Тх, ч
24.02.2015 3:00:00	23850,1	23409,5	4840,9	4472,41	680,11	13596,3
24.01.2015 3:00:00	21569,6	21176,5	4489,9	4166,01	608,42	12852,3

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал
куб.м.

52,02

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ /

Лешин А.В. /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
 Телефон: 8-921-557-38-95

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
 Канал ТВ2 ГВС; Счетчик СПТ943.2;

Договор: Приборы поверены до:

Дата	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)										Контрольные данные					
	Тп	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	ΔТ	Qотоп	Р1	Р2	М3	М4	дМ	V3	V4	dV (отлив)	Vподл	Т3	Т4	Qтве	Qтех гвс	Qобщ	Гкал	Гкал	
01.02.15	24,00	-							Гкал	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
02.02.15	24,00	-							5,8	5,0	10,76	9,50	9,62	1,26	11,01	9,60	1,41		71,59	47,19	0,32	0,23	0,09	0,23	0,32	0,32
03.02.15	24,00	-							5,8	5,0	10,79	9,62	9,57	1,16	11,04	9,72	1,32		71,57	46,84	0,32	0,24	0,08	0,24	0,32	0,32
04.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,09	9,57	9,57	1,52	11,35	9,68	1,68		71,64	47,25	0,34	0,11	0,11	0,23	0,34	0,34
05.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,08	9,89	9,89	1,19	11,34	10,00	1,34		71,69	47,52	0,33	0,09	0,09	0,24	0,33	0,33
06.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,05	10,01	10,01	1,04	11,31	10,12	1,19		71,66	47,56	0,32	0,07	0,07	0,24	0,32	0,32
07.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,44	10,10	10,10	1,35	11,71	10,20	1,51		71,55	47,39	0,34	0,10	0,10	0,24	0,34	0,34
08.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,34	9,83	9,83	1,51	11,61	9,94	1,67		71,65	47,35	0,35	0,11	0,11	0,24	0,35	0,35
09.02.15	24,00	-							5,8	5,0	10,85	9,55	9,55	1,30	11,10	9,65	1,45		71,69	47,06	0,33	0,09	0,09	0,24	0,33	0,33
10.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,32	9,98	9,98	1,34	11,59	10,09	1,50		71,67	47,03	0,34	0,10	0,10	0,25	0,34	0,34
11.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,48	9,99	9,99	1,49	11,75	10,10	1,66		71,68	47,26	0,35	0,11	0,11	0,24	0,35	0,35
12.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,41	9,84	9,84	1,57	11,67	9,95	1,73		71,52	47,47	0,35	0,11	0,11	0,24	0,35	0,35
13.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,66	9,84	9,84	1,82	11,93	9,94	1,99		71,73	47,63	0,37	0,13	0,13	0,24	0,37	0,37
14.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,20	9,98	9,98	1,22	11,46	10,09	1,38		71,58	47,68	0,33	0,09	0,09	0,24	0,33	0,33
15.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,31	9,94	9,94	1,37	11,57	10,04	1,53		71,56	47,56	0,34	0,10	0,10	0,24	0,34	0,34
16.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,45	9,78	9,78	1,66	11,71	9,89	1,83		71,57	47,29	0,36	0,12	0,12	0,24	0,36	0,36
17.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,70	10,31	10,31	1,39	11,98	10,42	1,56		71,51	47,42	0,35	0,10	0,10	0,25	0,35	0,35
18.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,61	10,26	10,26	1,36	11,88	10,37	1,52		71,55	47,25	0,35	0,10	0,10	0,25	0,35	0,35
19.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,77	10,18	10,18	1,59	12,04	10,29	1,76		71,46	47,19	0,36	0,11	0,11	0,25	0,36	0,36
20.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,70	9,95	9,95	1,81	12,04	10,06	1,98		71,54	47,40	0,37	0,13	0,13	0,24	0,37	0,37
21.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,98	10,04	10,04	1,66	11,97	10,15	1,82		71,33	47,58	0,36	0,12	0,12	0,24	0,36	0,36
22.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,98	9,68	9,68	2,30	12,26	9,78	2,48		71,50	47,53	0,40	0,16	0,16	0,23	0,40	0,40
23.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,34	9,83	9,83	1,51	11,60	9,94	1,67		71,67	47,45	0,35	0,11	0,11	0,24	0,35	0,35
23.02.15	24,00	-							5,8	5,0	11,18	9,74	9,74	1,45	11,44	9,84	1,60		71,77	47,61	0,34	0,10	0,10	0,24	0,34	0,34
Среднее	24	-							5,8	5	11,36	9,89	9,89	1,47	11,63	9,99	1,63		71,59	47,37	0,35	0,11	0,11	0,24	0,35	0,35
Итого	552	-									261,26	227,41	33,86		267,39	229,84	37,55				7,94	2,42	5,52	7,94	7,94	

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	Q, Гкал	Тп, ч
24.02.2015 3:00:00	23850,1	23409,5	4840,9	4472,41	680,11	13596,3
24.01.2015 3:00:00	21569,6	21176,5	4469,9	4186,01	608,42	12852,3

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объём теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=0,899
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ= /
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл= /
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)
 Телефон: 8-921-557-38-95

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
 Идентификатор СПТ943.2;

Договор: Канал ТВ1 Отопление;
 Схема учета СП=0;

Приборы поверены до:

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)					Контрольные					
			M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	dM	V3	V4	dV (гидро)	Vподп.	T3	T4	Qтеп	Qтеп газ	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал
01.02.15	24,00	-	29,35	29,28	0,07	68,74	36,55	32,20	7,2	4,9	0,95												0,95
02.02.15	24,00	-	29,21	29,08	0,13	68,75	36,41	32,35	7,2	4,9	0,95												0,95
03.02.15	24,00	-	29,34	29,28	0,06	68,54	36,43	32,11	7,2	4,9	0,95												0,95
04.02.15	24,00	-	29,69	29,63	0,06	69,18	36,86	32,33	7,2	4,9	0,96												0,96
05.02.15	24,00	-	30,31	30,25	0,07	70,57	37,44	33,13	7,2	4,9	1,01												1,01
06.02.15	24,00	-	30,85	30,79	0,07	70,81	37,79	33,02	7,2	4,9	1,02												1,02
07.02.15	24,00	-	30,91	30,84	0,07	71,32	38,25	33,07	7,2	4,9	1,03												1,03
08.02.15	24,00	-	31,90	31,83	0,07	70,74	38,53	32,21	7,2	4,9	1,03												1,03
09.02.15	24,00	-	32,57	32,50	0,07	70,77	38,44	32,33	7,2	4,9	1,06												1,06
10.02.15	24,00	-	32,99	32,92	0,07	70,79	38,68	32,10	7,2	4,9	1,06												1,06
11.02.15	24,00	-	33,99	33,93	0,07	68,69	38,70	29,99	7,2	4,9	1,02												1,02
12.02.15	24,00	-	33,94	33,88	0,06	69,08	38,97	30,11	7,2	4,9	1,03												1,03
13.02.15	24,00	-	34,52	34,46	0,07	68,96	39,15	29,81	7,2	4,9	1,03												1,03
14.02.15	24,00	-	33,87	33,80	0,07	69,21	38,95	30,26	7,2	4,9	1,03												1,03
15.02.15	24,00	-	34,24	34,18	0,06	69,10	39,03	30,07	7,2	4,9	1,03												1,03
16.02.15	24,00	-	34,38	34,31	0,07	70,81	39,56	31,25	7,2	4,9	1,08												1,08
17.02.15	24,00	-	34,55	34,48	0,07	71,24	39,74	31,50	7,2	4,9	1,09												1,09
18.02.15	24,00	-	35,13	35,07	0,07	71,02	39,90	31,12	7,2	4,9	1,10												1,10
19.02.15	24,00	-	35,35	35,28	0,07	70,95	40,33	30,62	7,2	4,9	1,09												1,09
20.02.15	24,00	-	36,24	36,18	0,06	68,89	40,24	28,66	7,2	4,9	1,04												1,04
21.02.15	24,00	-	37,11	37,05	0,06	66,91	39,88	27,02	7,2	4,9	1,01												1,01
22.02.15	24,00	-	37,66	37,60	0,05	64,92	39,34	25,57	7,2	4,9	0,97												0,97
23.02.15	24,00	-	38,41	38,36	0,05	64,43	39,54	24,88	7,2	4,9	0,96												0,96
Среднее	24		33,33	33,26	0,07	69,32	38,64	30,68	7,2	4,9	1,02												1,02
Итого	552	-	766,51	764,96	1,55						23,49												23,49

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	Q, Гкал	Тп, ч
25.02.2015 11:00:00	1982,4	1977,6	0	0	66,43	1821,1
25.02.2015 11:00:00	1982,4	1977,6	0	0	66,43	1821,1

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объём теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал
куб.м.

Гкал
Гкал
куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /