

Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей Дирекции по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

ЗАО "Петровский строитель"

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп.1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя ООО "ЭнергоСтройСоюз"

Лешина А.В.

составили настоящий акт в том, что за август 12 фактическое теплопотребление по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

жил.ч

итп Wот = 0,00 Гкал.
Wгвс= 152,16 Гкал.

встр.

итп Wот = 0,00 Гкал.
Wгвс= 0,00 Гкал.

авт.

итп Wот = 0,00 Гкал.


Представитель Абонента

(подпись) Лешина А.В. (И.О. Фамилия)



МП

Представитель УПП Дирекции по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб"



Кучаев Р.Р. (И.О. Фамилия)

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 08-2012

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669
Канал ТВ2; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
28.07.12	-	24.00	67.39	6.4	169.12	51.65	6.2	120.46	48.67	5.18
29.07.12	-	24.00	68.77	6.3	173.10	53.34	6.1	123.21	49.89	5.34
30.07.12	-	24.00	67.47	6.3	166.16	52.43	6.1	125.41	40.75	4.64
31.07.12	-	24.00	68.86	6.4	166.72	53.47	6.2	126.48	40.24	4.72
01.08.12	-	24.00	68.75	6.5	173.32	53.25	6.2	129.54	43.78	5.02
02.08.12	-	24.00	69.43	6.5	172.07	53.12	6.3	130.30	41.77	5.03
03.08.12	-	24.00	69.81	6.5	173.62	53.56	6.2	132.89	40.73	5.01
04.08.12	-	24.00	70.99	6.6	174.85	54.18	6.3	131.03	43.82	5.32
05.08.12	-	24.00	70.45	6.5	175.85	53.84	6.2	130.18	45.67	5.39
06.08.12	-	24.00	69.55	6.6	173.06	53.23	6.3	130.51	42.55	5.09
07.08.12	*	24.00	59.19	4.1	121.86	44.37	4.8	109.25	12.60	2.36
08.08.12	*	24.00	62.03	5.9	150.05	48.69	5.8	111.92	38.12	3.86
09.08.12	-	24.00	68.97	6.5	166.89	54.19	6.1	121.53	45.36	4.93
10.08.12	-	24.00	69.29	6.4	159.18	54.07	6.1	117.45	41.73	4.68
11.08.12	-	24.00	68.59	6.5	149.18	52.47	6.3	98.06	51.12	5.09
12.08.12	-	24.00	68.05	6.5	156.63	52.29	6.2	103.40	53.23	5.26
13.08.12	-	24.00	67.75	6.5	146.06	50.78	6.3	99.31	46.74	4.86
14.08.12	-	24.00	69.40	6.6	139.80	50.69	6.4	94.17	45.64	4.93
15.08.12	-	24.00	69.98	6.5	136.86	50.63	6.3	92.29	44.57	4.91
16.08.12	-	24.00	70.46	6.6	136.41	50.82	6.4	92.15	44.26	4.93
17.08.12	-	24.00	67.74	6.6	144.49	50.48	6.4	97.48	47.01	4.87
18.08.12	-	24.00	67.50	6.6	144.39	50.42	6.4	96.75	47.65	4.87
19.08.12	-	24.00	67.69	6.5	142.46	50.18	6.4	92.55	49.92	5.01
20.08.12	-	24.00	67.17	6.6	133.99	48.51	6.4	86.97	47.03	4.79
21.08.12	-	24.00	67.82	6.6	146.66	49.88	6.4	97.36	49.30	5.10
22.08.12	-	24.00	68.11	6.6	154.82	50.85	6.4	103.20	51.61	5.30
23.08.12	-	24.00	66.01	6.6	150.34	49.37	6.4	97.14	53.20	5.13
24.08.12	-	24.00	66.23	6.6	137.29	48.56	6.4	86.09	51.20	4.92
25.08.12	-	24.00	66.97	6.4	153.50	50.38	6.2	99.59	53.91	5.27
26.08.12	-	24.00	67.20	6.2	156.55	50.60	6.1	99.84	56.71	5.47
27.08.12	-	24.00	66.68	6.4	139.91	49.12	6.3	90.49	49.42	4.89
Среднее значение		24.00	67.88	6.4	154.36	51.27	6.2	108.61	45.75	4.91
ИТОГО	-	744.00			4785.20			3366.99	1418.21	152.16
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
26.08.2012 1:00:00	281951,7	280358,7	48106,2	38526,59	5848,17	12319,6
28.07.2012 11:00:00	281951,7	280358,7	43683,6	35402,51	5848,17	11633,6

Ответственный за учет

Лешин А.В. /



ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ОТК ГРУП «ТЭК СПб»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
КУЧАЕВ Р Р

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95

Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002

Канал ТВ2; Схема учета СП=0;

Источник теплоты:

Магистраль:


Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
28.07.12	-	24.00	25.17	5.8	0.00	24.78	5.0	0.00	0.00	0.00
29.07.12	-	24.00	25.74	5.8	0.00	25.33	5.0	0.00	0.00	0.00
30.07.12	-	24.00	25.90	5.8	0.00	25.43	5.0	0.00	0.00	0.00
31.07.12	-	24.00	25.10	5.8	0.00	24.36	5.0	0.00	0.00	0.00
01.08.12	-	24.00	24.44	5.8	0.00	23.79	5.0	0.00	0.00	0.00
02.08.12	-	24.00	24.86	5.8	0.00	24.39	5.0	0.00	0.00	0.00
03.08.12	-	24.00	25.02	5.8	0.00	24.54	5.0	0.00	0.00	0.00
04.08.12	-	24.00	25.26	5.8	0.00	24.79	5.0	0.00	0.00	0.00
05.08.12	-	24.00	25.27	5.8	0.00	24.81	5.0	0.00	0.00	0.00
06.08.12	-	24.00	25.26	5.8	0.00	24.81	5.0	0.00	0.00	0.00
07.08.12	-	24.00	25.20	5.8	0.00	24.79	5.0	0.00	0.00	0.00
08.08.12	-	24.00	23.97	5.8	0.00	23.52	5.0	0.00	0.00	0.00
09.08.12	-	24.00	23.21	5.8	0.00	22.68	5.0	0.00	0.00	0.00
10.08.12	-	24.00	22.91	5.8	0.00	22.32	5.0	0.00	0.00	0.00
11.08.12	-	24.00	22.63	5.8	0.00	22.08	5.0	0.00	0.00	0.00
12.08.12	-	24.00	22.51	5.8	0.00	22.01	5.0	0.00	0.00	0.00
13.08.12	-	24.00	22.44	5.8	0.00	21.87	5.0	0.00	0.00	0.00
14.08.12	-	24.00	22.32	5.8	0.00	21.81	5.0	0.00	0.00	0.00
15.08.12	-	24.00	22.74	5.8	0.00	22.37	5.0	0.00	0.00	0.00
16.08.12	-	24.00	23.15	5.8	0.00	22.84	5.0	0.00	0.00	0.00
17.08.12	-	24.00	23.00	5.8	0.00	22.50	5.0	0.00	0.00	0.00
18.08.12	-	24.00	23.18	5.8	0.00	22.74	5.0	0.00	0.00	0.00
19.08.12	-	24.00	23.30	5.8	0.00	22.87	5.0	0.00	0.00	0.00
20.08.12	-	24.00	22.59	5.8	0.00	22.18	5.0	0.00	0.00	0.00
21.08.12	-	24.00	22.34	5.8	0.00	21.97	5.0	0.00	0.00	0.00
22.08.12	-	24.00	22.82	5.8	0.00	22.58	5.0	0.00	0.00	0.00
23.08.12	-	24.00	23.52	5.8	0.00	23.25	5.0	0.00	0.00	0.00
24.08.12	-	24.00	23.21	5.8	0.00	22.78	5.0	0.00	0.00	0.00
25.08.12	-	24.00	22.79	5.8	0.00	22.32	5.0	0.00	0.00	0.00
26.08.12	-	24.00	22.63	5.8	0.00	22.14	5.0	0.00	0.00	0.00
27.08.12	-	24.00	22.60	5.8	0.00	22.19	5.0	0.00	0.00	0.00
Среднее значение		24.00	23.71	5.8	0.00	23.25	5.0	0.00	0.00	0.00
ИТОГО	-	744.00			0.00			0.00	0.00	0.00
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
26.08.2012	28639,4	27663,5	15,8	13,24	638,11	12323,6
28.07.2012 11:00:00	28639,4	27663,5	15,8	13,24	638,11	11638,6

Ответственный за учет

/ Лешин А.В. /



ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ОТК ГУП «ТЭК СПб»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
КУЧАЕВ Р.Р.