

Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей  
Дирекции по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

**ЗАО "Петровский строитель"**

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп.1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя ООО "ЭнергоСтройСоюз"

Лешина А.В.

составили настоящий акт в том, что за апрель 13 фактическое теплопотребление  
по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

жил.ч

итп Wот = 538,69 Гкал.  
Wгвс= 227,55 Гкал.

встр.

итп Wот = 60,85 Гкал.  
Wгвс= 0,00 Гкал.

авт.

итп Wот = 24,73 Гкал.

Представитель Абонента


  
(подпись)



Лешин А.В.  
(И.О. Фамилия)

МП

Представитель УПП  
Дирекции по работе с абонентами  
ГУП "ТЭК СПб"



Кучаев Р.Р.  
(И.О. Фамилия)

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 04-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669  
Канал ТВ1; Схема учета СП=0;  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.03.13	-	24.00	79.82	7.2	1047.26	50.95	4.9	1040.57	6.69	30.64
25.03.13	-	24.00	79.66	7.2	1048.92	51.43	4.9	1042.20	6.71	30.02
26.03.13	-	24.00	77.58	7.2	1041.60	50.65	4.9	1035.02	6.58	28.44
27.03.13	-	24.00	75.26	7.2	1061.93	50.06	4.9	1055.26	6.68	27.15
28.03.13	-	24.00	71.90	7.2	1075.10	48.77	4.9	1068.32	6.78	25.25
29.03.13	-	24.00	67.53	7.2	1098.38	46.65	4.9	1091.70	6.68	23.29
30.03.13	-	24.00	64.08	7.2	1090.69	44.88	4.9	1084.24	6.45	21.27
31.03.13	-	24.00	66.02	7.2	1096.60	45.90	4.9	1089.98	6.61	22.41
01.04.13	-	24.00	64.37	7.2	1106.26	45.01	4.9	1099.62	6.64	21.76
02.04.13	-	24.00	64.38	7.2	1102.03	44.96	4.9	1095.33	6.70	21.76
03.04.13	-	24.00	64.93	7.2	1095.37	45.22	4.9	1088.66	6.71	21.94
04.04.13	-	24.00	61.22	7.2	1103.01	43.57	4.9	1096.66	6.35	19.79
05.04.13	-	24.00	59.00	7.2	1096.12	42.45	4.9	1089.80	6.31	18.45
06.04.13	-	24.00	63.16	7.2	1094.21	44.59	4.9	1088.06	6.15	20.64
07.04.13	-	24.00	61.38	7.2	1095.43	43.86	4.9	1089.35	6.07	19.50
08.04.13	-	24.00	62.13	7.2	1096.67	44.31	4.9	1090.46	6.21	19.85
09.04.13	*	24.00	58.65	7.2	844.47	41.77	4.9	840.43	4.05	14.45
10.04.13	-	24.00	59.80	7.2	1090.50	42.84	4.9	1084.07	6.43	18.81
11.04.13	-	24.00	42.68	7.2	1059.18	33.86	4.9	1053.47	5.71	9.51
12.04.13	-	24.00	57.57	7.2	1028.07	40.84	4.9	1022.60	5.47	17.43
13.04.13	-	24.00	59.34	7.2	916.35	41.61	4.9	911.43	4.92	16.49
14.04.13	-	24.00	53.37	7.2	1017.40	39.49	4.9	1012.00	5.40	14.34
15.04.13	-	24.00	59.35	7.2	1018.57	41.92	4.9	1013.10	5.47	18.01
16.04.13	-	24.00	45.60	7.2	811.75	34.97	4.9	807.77	3.98	8.73
17.04.13	*	24.00	59.06	7.2	529.91	35.83	4.9	527.67	2.24	12.40
18.04.13	-	24.00	59.43	7.2	607.60	38.06	4.9	604.57	3.03	13.12
19.04.13	-	24.00	54.95	7.2	546.32	35.60	4.9	543.92	2.40	10.67
20.04.13	-	24.00	54.88	7.2	744.69	38.19	4.9	741.88	2.81	12.56
Среднее значение		24.00	62.40	7.2	984.44	43.15	4.9	978.86	5.58	19.24
ИТОГО	*	672.00			27564.30			27408.10	156.21	538.69
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
21.04.2013 3:00:00	487639,3	484319,2	93704,8	66409,34	10650,64	18033,6
24.03.2013 1:00:00	460031,3	456867,4	87590,1	62701,37	10112,32	17359,6

Ответственный за учет \_\_\_\_\_ / Лешин А.В. /



ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
ОТК ГУП «ТЭК СПб»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 04-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669  
Канал ТВ2; Схема учета СП=0;  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.03.13	-	24.00	74.99	6.4	221.10	55.73	6.7	119.20	101.90	9.95
25.03.13	-	24.00	74.66	6.5	208.12	54.93	6.7	125.89	82.23	8.63
26.03.13	-	24.00	73.79	6.3	205.65	54.17	6.6	125.68	79.98	8.37
27.03.13	-	24.00	75.17	6.5	207.55	55.57	6.8	121.69	85.86	8.85
28.03.13	-	24.00	71.36	6.5	209.53	53.01	6.8	126.85	82.68	8.24
29.03.13	-	24.00	73.29	6.5	207.26	54.22	6.7	129.02	78.25	8.20
30.03.13	-	24.00	74.22	6.5	212.42	55.13	6.7	123.58	88.84	8.96
31.03.13	-	24.00	75.08	6.4	213.91	55.87	6.7	122.63	91.28	9.22
01.04.13	-	24.00	73.62	6.5	204.03	54.07	6.8	122.92	81.10	8.38
02.04.13	-	24.00	73.70	6.5	201.71	53.88	6.8	123.12	78.59	8.24
03.04.13	-	24.00	74.60	6.5	204.87	54.80	6.8	123.21	81.66	8.54
04.04.13	*	24.00	73.44	6.4	206.33	54.89	6.5	134.05	72.27	7.81
05.04.13	-	24.00	71.19	6.5	211.98	53.86	6.8	130.37	81.60	8.08
06.04.13	-	24.00	71.79	6.4	224.33	55.09	6.7	133.31	91.02	8.77
07.04.13	-	24.00	70.13	6.4	232.05	54.06	6.7	136.33	95.72	8.91
08.04.13	-	24.00	70.54	6.5	214.74	53.43	6.8	135.40	79.34	7.92
09.04.13	*	24.00	68.48	5.9	200.44	51.09	6.1	133.30	67.13	6.92
10.04.13	-	24.00	70.73	6.4	226.90	54.07	6.6	141.38	85.51	8.41
11.04.13	-	24.00	59.78	6.4	221.69	47.36	6.8	129.75	91.93	7.11
12.04.13	-	24.00	66.36	6.4	219.93	50.71	6.7	131.77	88.17	7.92
13.04.13	-	24.00	65.03	6.2	232.43	50.70	6.6	137.24	95.20	8.16
14.04.13	-	24.00	60.76	6.3	246.13	49.22	6.6	142.23	103.90	7.95
15.04.13	-	24.00	64.05	6.4	219.13	48.98	6.7	135.91	83.22	7.38
16.04.13	-	24.00	52.09	6.1	223.06	42.47	6.5	140.13	82.93	5.66
17.04.13	*	24.00	65.24	6.4	228.52	50.08	6.7	139.69	88.83	7.92
18.04.13	-	24.00	65.31	6.5	227.91	50.65	6.8	142.39	85.52	7.68
19.04.13	-	24.00	63.93	6.5	229.50	50.00	6.8	143.49	86.02	7.50
20.04.13	-	24.00	64.81	6.5	233.78	50.97	6.8	143.20	90.58	7.86
Среднее значение		24.00	69.22	6.4	217.68	52.46	6.7	131.92	85.76	8.13
ИТОГО	*	672.00			6094.99			3693.71	2401.27	227.55
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
21.04.2013 3:00:00	487639,3	484319,2	93704,8	66409,34	10650,64	18033,6
24.03.2013 1:00:00	460031,3	456867,4	87590,1	62701,37	10112,32	17359,6



Ответственный за учет / Лешин А.В. /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
ОТК ГУП «ТЭК СПб»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 04-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002  
Канал ТВ1; Схема учета СП=0;  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			МЗ	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.03.13	-	24.00	79.65	7.2	183.09	62.40	4.9	177.22	5.87	3.54
25.03.13	-	24.00	79.49	7.2	183.21	62.62	4.9	177.35	5.86	3.47
26.03.13	-	24.00	77.37	7.2	184.28	61.38	4.9	178.41	5.87	3.32
27.03.13	-	24.00	75.09	7.2	184.69	59.87	4.9	178.83	5.87	3.17
28.03.13	-	24.00	71.71	7.2	189.90	57.96	4.9	183.90	5.99	2.97
29.03.13	-	24.00	67.38	7.2	196.67	55.37	4.9	190.51	6.16	2.71
30.03.13	-	24.00	63.94	7.2	198.09	52.99	4.9	191.93	6.16	2.51
31.03.13	-	24.00	65.88	7.2	196.91	54.27	4.9	190.75	6.16	2.63
01.04.13	-	24.00	64.23	7.2	199.27	52.93	4.9	193.06	6.21	2.59
02.04.13	-	24.00	64.24	7.2	198.31	52.98	4.9	192.14	6.17	2.57
03.04.13	-	24.00	64.79	7.2	196.90	53.41	4.9	190.77	6.12	2.58
04.04.13	-	24.00	61.08	7.2	200.48	50.89	4.9	194.27	6.21	2.37
05.04.13	-	24.00	58.87	7.2	200.91	49.26	4.9	194.70	6.21	2.25
06.04.13	-	24.00	63.02	7.2	197.77	52.27	4.9	191.62	6.15	2.46
07.04.13	-	24.00	61.24	7.2	199.09	51.13	4.9	192.92	6.18	2.34
08.04.13	-	24.00	61.99	7.2	198.05	51.70	4.9	191.91	6.15	2.37
09.04.13	*	24.00	58.53	7.2	155.52	48.73	4.9	151.06	4.46	1.75
10.04.13	-	24.00	59.67	7.2	200.29	49.96	4.9	194.02	6.27	2.27
11.04.13	*	24.00	42.67	7.2	194.53	37.30	4.9	188.55	5.98	1.27
12.04.13	-	24.00	57.10	7.2	169.79	47.10	4.9	164.55	5.24	1.95
13.04.13	-	24.00	59.25	7.2	133.85	48.96	4.9	129.72	4.13	1.59
14.04.13	-	24.00	53.73	7.2	120.78	45.50	4.9	117.09	3.68	1.17
15.04.13	-	24.00	59.27	7.2	119.03	49.09	4.9	115.37	3.66	1.40
16.04.13	-	24.00	37.76	7.2	168.94	33.31	4.9	163.52	5.42	0.93
17.04.13	-	24.00	58.78	7.2	172.00	52.13	4.9	166.61	5.39	1.43
18.04.13	-	24.00	59.36	7.2	148.02	52.86	4.9	143.47	4.55	1.21
19.04.13	-	24.00	55.01	7.2	129.18	48.47	4.9	125.23	3.95	1.04
20.04.13	-	24.00	54.78	7.2	127.04	48.18	4.9	123.15	3.89	1.03
Среднее значение		24.00	62.00	7.2	176.66	51.54	4.9	171.16	5.50	2.17
ИТОГО	*	672.00			4946.57			4792.61	153.96	60.85
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
21.04.2013 3:00:00	53742	51955,6	16,8	13,61	1221,94	18038,6
24.03.2013 1:00:00	48789,3	47157	16,7	13,61	1161,21	17364,6

Ответственный за учет



/ Лешин А.В. /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
ОТК ГРУП «ТАК СПб»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 04-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002  
Канал ТВ2; Схема учета СП=0;  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.03.13	-	24.00	33.14	5.8	0.00	32.21	5.0	0.00	0.00	0.00
25.03.13	-	24.00	32.24	5.8	0.00	30.94	5.0	0.00	0.00	0.00
26.03.13	-	24.00	32.22	5.8	0.00	31.00	5.0	0.00	0.00	0.00
27.03.13	-	24.00	31.78	5.8	0.00	30.49	5.0	0.00	0.00	0.00
28.03.13	-	24.00	31.30	5.8	0.00	30.08	5.0	0.00	0.00	0.00
29.03.13	-	24.00	31.03	5.8	0.00	29.91	5.0	0.00	0.00	0.00
30.03.13	-	24.00	31.87	5.8	0.00	31.05	5.0	0.00	0.00	0.00
31.03.13	-	24.00	32.19	5.8	0.00	31.37	5.0	0.00	0.00	0.00
01.04.13	-	24.00	30.54	5.8	0.00	29.42	5.0	0.00	0.00	0.00
02.04.13	-	24.00	30.31	5.8	0.00	29.24	5.0	0.00	0.00	0.00
03.04.13	-	24.00	30.38	5.8	0.00	29.34	5.0	0.00	0.00	0.00
04.04.13	-	24.00	29.86	5.8	0.00	28.81	5.0	0.00	0.00	0.00
05.04.13	-	24.00	29.29	5.8	0.00	28.22	5.0	0.00	0.00	0.00
06.04.13	-	24.00	30.99	5.8	0.00	30.26	5.0	0.00	0.00	0.00
07.04.13	-	24.00	31.24	5.8	0.00	30.51	5.0	0.00	0.00	0.00
08.04.13	-	24.00	30.30	5.8	0.00	29.23	5.0	0.00	0.00	0.00
09.04.13	-	24.00	30.73	5.8	0.00	29.89	5.0	0.00	0.00	0.00
10.04.13	-	24.00	29.22	5.8	0.00	28.25	5.0	0.00	0.00	0.00
11.04.13	-	24.00	25.99	5.8	0.00	25.53	5.0	0.00	0.00	0.00
12.04.13	-	24.00	29.51	5.8	0.00	28.91	5.0	0.00	0.00	0.00
13.04.13	-	24.00	30.16	5.8	0.00	29.52	5.0	0.00	0.00	0.00
14.04.13	-	24.00	29.28	5.8	0.00	28.74	5.0	0.00	0.00	0.00
15.04.13	-	24.00	29.04	5.8	0.00	28.12	5.0	0.00	0.00	0.00
16.04.13	-	24.00	51.05	5.8	0.01	25.47	5.0	0.00	0.01	0.00
17.04.13	*	24.00	27.44	5.8	0.00	26.27	5.0	0.00	0.00	0.00
18.04.13	-	24.00	29.26	5.8	0.00	28.54	5.0	0.00	0.00	0.00
19.04.13	-	24.00	28.69	5.8	0.00	27.99	5.0	0.00	0.00	0.00
20.04.13	-	24.00	29.34	5.8	0.00	28.74	5.0	0.00	0.00	0.00
Среднее значение		24.00	31.01	5.8	0.00	29.22	5.0	0.00	0.00	0.00
ИТОГО	*	672.00			0.01			0.00	0.01	0.00
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
21.04.2013 3:00:00	53742	51955,6	16,8	13,61	1221,94	18038,6
24.03.2013 1:00:00	48789,3	47157	16,7	13,61	1161,21	17364,6

Ответственный за учет



/ Лешин А.В. /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
ОТК ГРУПП «ТЭК СПб»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 04-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=26171  
Канал ТВ1; Схема учета СП=0;  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.03.13	-	24.00	78.61	7.2	63.47	56.81	4.9	63.21	0.26	1.40
25.03.13	-	24.00	78.39	7.2	62.47	56.58	4.9	62.21	0.26	1.38
26.03.13	-	24.00	76.30	7.2	60.23	55.01	4.9	59.98	0.25	1.30
27.03.13	-	24.00	73.99	7.2	59.18	53.62	4.9	58.95	0.24	1.22
28.03.13	-	24.00	70.71	7.2	59.22	52.00	4.9	58.99	0.23	1.12
29.03.13	-	24.00	66.41	7.2	59.64	49.68	4.9	59.42	0.22	1.01
30.03.13	-	24.00	63.03	7.2	60.01	47.83	4.9	59.82	0.20	0.92
31.03.13	-	24.00	64.91	7.2	60.30	48.84	4.9	60.10	0.21	0.98
01.04.13	-	24.00	63.34	7.2	62.32	48.24	4.9	62.12	0.21	0.95
02.04.13	-	24.00	63.30	7.2	61.53	48.08	4.9	61.33	0.20	0.95
03.04.13	-	24.00	63.88	7.2	61.30	48.27	4.9	61.09	0.22	0.97
04.04.13	-	24.00	60.28	7.2	62.11	46.31	4.9	61.88	0.23	0.88
05.04.13	-	24.00	58.11	7.2	60.06	44.88	4.9	59.83	0.22	0.81
06.04.13	-	24.00	62.18	7.2	64.03	47.61	4.9	63.79	0.24	0.95
07.04.13	-	24.00	60.42	7.2	60.45	46.02	4.9	60.22	0.23	0.88
08.04.13	-	24.00	61.12	7.2	57.50	45.79	4.9	57.27	0.23	0.90
09.04.13	*	24.00	57.13	7.2	49.41	43.88	4.9	49.40	0.01	0.66
10.04.13	-	24.00	58.85	7.2	58.23	44.71	4.9	58.01	0.22	0.84
11.04.13	*	24.00	41.17	7.2	57.81	34.58	4.9	57.64	0.17	0.39
12.04.13	-	24.00	55.97	7.2	61.29	42.32	4.9	61.09	0.20	0.85
13.04.13	-	24.00	58.42	7.2	61.96	44.71	4.9	61.74	0.22	0.86
14.04.13	-	24.00	52.75	7.2	63.11	42.02	4.9	62.89	0.22	0.69
15.04.13	-	24.00	58.35	7.2	59.87	44.08	4.9	59.66	0.22	0.87
16.04.13	*	24.00	39.60	7.2	69.38	34.06	4.9	69.22	0.17	0.39
17.04.13	*	24.00	58.01	7.2	57.41	43.77	4.9	57.20	0.22	0.83
18.04.13	-	24.00	58.07	7.2	38.81	41.66	4.9	38.60	0.21	0.65
19.04.13	-	24.00	53.75	7.2	36.89	39.10	4.9	36.67	0.21	0.55
20.04.13	-	24.00	53.57	7.2	36.81	38.93	4.9	36.60	0.21	0.55
Среднее значение		24.00	61.09	7.2	58.03	46.05	4.9	57.82	0.21	0.88
ИТОГО	*	672.00			1624.81			1618.90	5.90	24.73
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
21.04.2013 3:00:00	28428,2	28440,7	0	0	487,19	17509,9
24.03.2013 1:00:00	26802,2	26820,6	0	0	462,48	16835,9



Ответственный за учет / Лещин А.В. /

ОТЧЁТ ПРИНЯТ  
ОТК ГУП «ТЭК СПб»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р.Р.