

Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей Дирекции по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

**ЗАО "Петровский строитель"**

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп.1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя ООО "ЭнергоСтройСоюз"

Лешина А.В.

составили настоящий акт в том, что за декабрь 11 фактическое теплопотребление по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

жил.ч

итп	Wот =	<u>691,32</u>	Гкал.
	Wгвс=	<u>81,41</u>	Гкал.

= 1274 302,46

встр.

итп	Wот =	<u>78,29</u>	Гкал.
	Wгвс=	<u>0,00</u>	Гкал.

с/о № 49891

авт.

итп	Wот =	<u>32,96</u>	Гкал.
-----	-------	--------------	-------

Представитель Абонента

*(подпись)*



МП

*кобери 10,5*

Представитель УПП  
Дирекции по работе с абонентами  
ГУП "ТЭК СПб"



Кучаев Р.Р.  
(И.О. Фамилия)

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2011

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор:

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=26171  
Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента КВ=1  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q	
			t1	P1	M1	t2	P2	M2			
28.11.11	00:00	*	24.00	62.93	7.200	72.135	48.15	4.900	72.379	-0.244	1.056
29.11.11	00:00	*	24.00	65.61	7.200	72.030	49.57	4.900	72.273	-0.244	1.147
30.11.11	00:00	*	24.00	65.17	7.200	72.732	49.36	4.900	72.996	-0.264	1.141
01.12.11	00:00	*	24.00	66.46	7.200	72.941	50.29	4.900	73.184	-0.243	1.170
02.12.11	00:00	*	24.00	65.49	7.200	73.256	49.80	4.900	73.488	-0.232	1.141
03.12.11	00:00	*	24.00	65.67	7.200	71.807	49.85	4.900	72.025	-0.218	1.128
04.12.11	00:00	*	24.00	64.71	7.200	72.729	49.34	4.900	72.990	-0.261	1.109
05.12.11	00:00	*	24.00	65.49	7.200	72.716	49.85	4.900	72.978	-0.262	1.128
06.12.11	00:00	*	24.00	47.06	7.200	73.237	38.85	4.900	73.497	-0.260	0.587
07.12.11	00:00	*	24.00	42.64	7.200	74.110	34.50	4.900	74.392	-0.282	0.587
08.12.11	00:00	*	24.00	68.18	7.200	71.901	50.82	4.900	72.105	-0.204	1.241
09.12.11	00:00	*	24.00	71.48	7.200	73.372	53.01	4.900	73.535	-0.163	1.350
10.12.11	00:00	*	24.00	71.61	7.200	72.900	53.18	4.900	73.116	-0.217	1.336
11.12.11	00:00	*	24.00	72.58	7.200	73.396	53.97	4.900	73.608	-0.212	1.358
12.12.11	00:00	*	24.00	66.64	7.200	71.278	50.33	4.900	71.500	-0.221	1.152
13.12.11	00:00	*	24.00	70.23	7.200	72.679	52.79	4.900	72.924	-0.245	1.258
14.12.11	00:00	*	24.00	61.39	7.200	72.872	47.43	4.900	73.115	-0.243	1.009
15.12.11	00:00	*	24.00	63.00	7.200	73.024	48.41	4.900	73.217	-0.193	1.059
16.12.11	00:00	*	24.00	62.80	7.200	71.805	48.28	4.900	72.029	-0.224	1.034
17.12.11	00:00	*	24.00	63.22	7.200	71.962	48.58	4.900	72.170	-0.208	1.047
18.12.11	00:00	*	24.00	63.57	7.200	72.343	48.87	4.900	72.558	-0.215	1.056
19.12.11	00:00	*	24.00	62.65	7.200	72.507	48.33	4.900	72.759	-0.252	1.030
20.12.11	00:00	*	24.00	62.96	7.200	72.161	48.35	4.900	72.375	-0.214	1.047
21.12.11	00:00	*	24.00	63.94	7.200	67.797	48.95	4.900	67.971	-0.173	1.011
22.12.11	00:00	*	24.00	65.14	7.200	71.491	49.65	4.900	71.694	-0.202	1.101
23.12.11	00:00	*	24.00	64.24	7.200	71.773	49.18	4.900	72.003	-0.230	1.073
Среднее значение			24.00	64.03	7.20	72.34	48.83	4.90	72.57	-0.23	1.09
ИТОГО	*		624.00			1880.96			1886.88	-5.93	28.36
			ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Расчет по среднему (НС02) 8 часов Q= 0.36 Гкал

Ср. с 24.12 по 27.12 Q= 4.24 Гкал

Итого за декабрь Q= 32.96 Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.12.2011 2:00:00	7004,9	7031,2	0	0	96,03	5892,9
28.11.2011 1:00:00	5121,1	5141,5	0	0	67,65	5267,9

Ответственный за учет

Лешин А.В.  
Дирекция по перспективному развитию  
Отдел технического контроля



Руководитель группы  
КУЧАВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2011

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002  
Канал ТВ2; Схема учета СП=0; Код абонента КВ=2  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q	
			t1	P1	M1	t2	P2	M2			
28.11.11	00:00	*	24.00	23.83	5.800	0.000	21.67	5.000	0.000	0.000	0.000
29.11.11	00:00	-	24.00	25.96	5.800	0.000	22.01	5.000	0.000	0.000	0.000
30.11.11	00:00	-	24.00	22.90	5.800	0.000	22.03	5.000	0.000	0.000	0.000
01.12.11	00:00	-	24.00	22.67	5.800	0.000	22.50	5.000	0.000	0.000	0.000
02.12.11	00:00	-	24.00	22.68	5.800	0.000	22.33	5.000	0.000	0.000	0.000
03.12.11	00:00	*	24.00	23.24	5.800	0.001	22.34	5.000	0.000	0.000	0.000
04.12.11	00:00	-	24.00	26.76	5.800	0.000	22.27	5.000	0.000	0.000	0.000
05.12.11	00:00	-	24.00	27.75	5.800	0.000	22.43	5.000	0.000	0.000	0.000
06.12.11	00:00	-	24.00	20.48	5.800	0.000	19.42	5.000	0.000	0.000	0.000
07.12.11	00:00	-	24.00	21.58	5.800	0.000	19.41	5.000	0.000	0.000	0.000
08.12.11	00:00	-	24.00	24.57	5.800	0.000	21.01	5.000	0.000	0.000	0.000
09.12.11	00:00	-	24.00	24.18	5.800	0.000	21.12	5.000	0.000	0.000	0.000
10.12.11	00:00	*	24.00	25.74	5.800	0.000	22.33	5.000	0.000	0.000	0.000
11.12.11	00:00	-	24.00	24.60	5.800	0.000	23.34	5.000	0.000	0.000	0.000
12.12.11	00:00	*	24.00	25.92	5.800	0.003	22.39	5.000	0.001	0.001	0.000
13.12.11	00:00	*	24.00	24.93	5.800	0.001	23.00	5.000	0.000	0.000	0.000
14.12.11	00:00	-	24.00	23.73	5.800	0.000	22.81	5.000	0.000	0.000	0.000
15.12.11	00:00	-	24.00	23.36	5.800	0.000	23.21	5.000	0.000	0.000	0.000
16.12.11	00:00	-	24.00	23.58	5.800	0.000	23.29	5.000	0.000	0.000	0.000
17.12.11	00:00	*	24.00	25.47	5.800	0.014	23.26	5.000	0.013	0.000	0.000
18.12.11	00:00	*	24.00	26.23	5.800	0.004	23.68	5.000	0.017	-0.012	0.000
19.12.11	00:00	*	24.00	27.44	5.800	0.001	23.92	5.000	0.000	0.000	0.000
20.12.11	00:00	*	24.00	25.39	5.800	0.011	23.30	5.000	0.011	0.000	0.000
21.12.11	00:00	*	24.00	25.20	5.800	0.001	22.88	5.000	0.000	0.000	0.000
22.12.11	00:00	*	24.00	24.44	5.800	0.001	22.31	5.000	0.000	0.000	0.000
23.12.11	00:00	-	24.00	25.61	5.800	0.000	21.92	5.000	0.000	0.000	0.000
Среднее значение			24.00	24.55	5.80	0.00	22.31	5.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО	*		624.00			0.04			0.05	-0.01	0.00
		ч	°C	кг/см2	т	°C	кг/см2	т	т	Гкал	

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.12.2011 3:00:00	14223,2	13834,5	15,7	12,96	233,84	6422,6
28.11.2011 1:00:00	11016,7	10726,8	15,6	12,91	167,31	5796,6

Ответственный за учет / Лешин А.В. /



ГУП "ТЭК СПб"  
Дирекция по перспективному  
развитию  
Отдел технического контроля

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2011

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002  
Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента КВ=1  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q	
			t1	P1	M1	t2	P2	M2			
28.11.11	00:00	*	24.00	63.67	7.200	123.496	46.35	4.900	119.806	3.690	2.313
29.11.11	00:00	-	24.00	66.36	7.200	121.898	47.68	4.900	118.237	3.661	2.457
30.11.11	00:00	-	24.00	65.93	7.200	122.223	47.34	4.900	118.559	3.664	2.452
01.12.11	00:00	-	24.00	67.22	7.200	123.780	48.49	4.900	120.061	3.719	2.505
02.12.11	00:00	-	24.00	66.24	7.200	122.469	47.64	4.900	118.795	3.674	2.458
03.12.11	00:00	*	24.00	66.41	7.200	121.730	47.85	4.900	118.077	3.653	2.439
04.12.11	00:00	-	24.00	65.46	7.200	122.755	47.22	4.900	119.077	3.678	2.419
05.12.11	00:00	-	24.00	66.25	7.200	123.703	47.86	4.900	119.993	3.710	2.458
06.12.11	00:00	-	24.00	47.65	7.200	122.589	36.94	4.900	119.008	3.581	1.436
07.12.11	00:00	-	24.00	43.29	7.200	123.920	32.62	4.900	120.323	3.597	1.427
08.12.11	00:00	-	24.00	69.09	7.200	123.729	48.57	4.900	119.996	3.733	2.726
09.12.11	00:00	-	24.00	72.32	7.200	124.220	50.61	4.900	120.454	3.767	2.895
10.12.11	00:00	*	24.00	72.46	7.200	124.027	50.94	4.900	120.270	3.757	2.867
11.12.11	00:00	-	24.00	73.42	7.200	127.768	51.83	4.900	123.913	3.855	2.965
12.12.11	00:00	*	24.00	67.56	7.200	120.865	48.41	4.900	117.235	3.630	2.491
13.12.11	00:00	*	24.00	71.00	7.200	124.448	50.51	4.900	120.705	3.743	2.744
14.12.11	00:00	-	24.00	62.12	7.200	124.682	44.41	4.900	119.857	4.825	2.427
15.12.11	00:00	-	24.00	63.73	7.200	127.039	43.09	4.900	121.870	5.169	2.850
16.12.11	00:00	-	24.00	63.52	7.200	125.631	42.81	4.900	121.842	3.789	2.769
17.12.11	00:00	*	24.00	63.95	7.200	122.996	43.31	4.900	119.264	3.732	2.705
18.12.11	00:00	*	24.00	64.28	7.200	118.152	43.81	4.900	114.580	3.572	2.580
19.12.11	00:00	*	24.00	63.37	7.200	124.914	42.95	4.900	121.102	3.813	2.720
20.12.11	00:00	*	24.00	63.69	7.200	123.768	42.48	4.900	120.044	3.725	2.788
21.12.11	00:00	*	24.00	64.64	7.200	113.628	43.04	4.900	110.211	3.418	2.607
22.12.11	00:00	*	24.00	65.88	7.200	120.533	43.39	4.900	116.880	3.653	2.875
23.12.11	00:00	-	24.00	64.97	7.200	121.948	42.52	4.900	118.277	3.671	2.898
Среднее значение			24.00	64.79	7.20	122.96	45.49	4.90	119.17	3.79	2.55
ИТОГО	*		624.00			3196.91			3098.43	98.48	66.27
			ч	°С		кг/см2	т	°С	кг/см2	т	Гкал

Расчет по среднему (НС02) 8 часов Q= 0.85 Гкал

Ср. с 24.12 по 27.12 Q= 11.17 Гкал

Итого за декабрь Q= 78.29 Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.12.2011 3:00:00	14223,2	13834,5	15,7	12,96	233,84	6422,6
28.11.2011 1:00:00	11016,7	10726,8	15,6	12,91	167,31	5796,6

Ответственный за учет / Лещин А.В. /

Дирекция по перспективному развитию  
Санкт-Петербург  
Отдел технического контроля



*Handwritten signature*

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2011

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669  
Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента КВ=1  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Сутки, час	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q	
			t1	P1	M1	t2	P2	M2			
28.11.11	00:00	*	24.00	63.34	7.200	1065.310	43.97	4.900	1060.890	4.424	20.838
29.11.11	00:00	-	24.00	66.54	7.200	1159.840	46.27	4.900	1153.570	6.268	23.857
30.11.11	00:00	-	24.00	66.12	7.200	1152.420	45.61	4.900	1147.700	4.711	23.890
01.12.11	00:00	-	24.00	67.40	7.200	1127.760	46.26	4.900	1121.330	6.426	24.184
02.12.11	00:00	-	24.00	66.42	7.200	1135.740	45.88	4.900	1131.190	4.550	23.586
03.12.11	00:00	*	24.00	66.59	7.200	1146.640	46.28	4.900	1141.870	4.761	23.562
04.12.11	00:00	-	24.00	65.65	7.200	1155.640	45.57	4.900	1150.100	5.537	23.515
05.12.11	00:00	-	24.00	66.43	7.200	1133.470	46.02	4.900	1128.000	5.462	23.428
06.12.11	00:00	-	24.00	47.45	7.200	1146.930	35.51	4.900	1138.770	8.155	13.889
07.12.11	00:00	-	24.00	43.25	7.200	1170.170	31.53	4.900	1164.630	5.534	13.759
08.12.11	00:00	-	24.00	69.16	7.200	1126.120	46.59	4.900	1121.670	4.451	25.667
09.12.11	00:00	-	24.00	72.52	7.200	1094.280	48.06	4.900	1089.890	4.386	27.026
10.12.11	00:00	*	24.00	72.63	7.200	1076.610	48.10	4.900	1072.360	4.257	26.662
11.12.11	00:00	-	24.00	73.63	7.200	1025.070	47.97	4.900	1020.870	4.194	26.549
12.12.11	00:00	*	24.00	67.33	7.200	1041.750	45.04	4.900	1037.620	4.128	23.404
13.12.11	00:00	*	24.00	71.14	7.200	1038.410	47.02	4.900	1034.190	4.211	25.281
14.12.11	00:00	-	24.00	62.27	7.200	1127.340	43.74	4.900	1122.970	4.371	21.132
15.12.11	00:00	-	24.00	63.89	7.200	1073.860	43.80	4.900	1069.660	4.196	21.801
16.12.11	00:00	-	24.00	63.70	7.200	1103.750	44.11	4.900	1099.420	4.330	21.857
17.12.11	00:00	*	24.00	64.13	7.200	1102.470	44.75	4.900	1098.310	4.168	21.603
18.12.11	00:00	*	24.00	64.43	7.200	1030.550	44.33	4.900	1026.530	4.026	20.938
19.12.11	00:00	*	24.00	63.54	7.200	1089.710	44.02	4.900	1085.590	4.125	21.505
20.12.11	00:00	*	24.00	63.86	7.200	1091.110	44.00	4.900	1086.660	4.443	21.903
21.12.11	00:00	*	24.00	64.85	7.200	1077.720	44.75	4.900	1073.220	4.505	21.915
22.12.11	00:00	*	24.00	66.06	7.200	1146.930	45.13	4.900	1142.250	4.677	24.263
23.12.11	00:00	-	24.00	65.15	7.200	1160.420	44.61	4.900	1155.950	4.470	24.078
Среднее значение			24.00	64.90	7.20	1107.69	44.57	4.90	1102.89	4.80	22.70
ИТОГО	*		624.00			28800.00			28675.20	124.77	590.09
			ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал


Расчет по среднему (НС02) 8 часов Q= 7.56 Гкал

Ср. с 24.12 по 27.12 Q= 93.67 Гкал

Итого за декабрь Q= 691.32 Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
24.12.2011 3:00:00	127235,2	126499,9	10623,8	10108,23	2227,64	6417,6
28.11.2011 2:00:00	98360,9	97750,7	6865,6	6622,26	1636,31	5792,6

Ответственный за учет

  
Лешин А.В.  
Санкт-Петербург  
"ЭнергоСтройСоюз"  
Дирекция по перспективному развитию  
Отдел технического контроля

Руководитель группы  
Кучаев Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2011

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669  
Канал ТВ2; Схема учета СП=0; Код абонента КВ=2  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Сутки, час	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q	
			t1	P1	M1	t2	P2	M2			
28.11.11	00:00	*	24.00	71.97	6.561	132.647	57.53	6.293	127.452	5.195	2.216
29.11.11	00:00	-	24.00	73.64	6.545	150.463	59.49	6.262	144.345	6.118	2.495
30.11.11	00:00	-	24.00	70.60	6.538	150.537	57.13	6.256	144.836	5.701	2.355
01.12.11	00:00	-	24.00	71.03	6.542	151.183	57.31	6.261	144.995	6.188	2.431
02.12.11	00:00	-	24.00	70.80	6.553	149.615	57.21	6.270	142.992	6.623	2.415
03.12.11	00:00	*	24.00	70.60	6.516	150.097	56.28	6.245	142.188	7.909	2.598
04.12.11	00:00	-	24.00	70.84	6.504	153.338	55.73	6.243	143.544	9.794	2.866
05.12.11	00:00	-	24.00	70.75	6.519	152.719	55.43	6.261	143.371	9.348	2.859
06.12.11	00:00	-	24.00	63.52	6.584	119.571	49.65	6.367	110.635	8.936	2.100
07.12.11	00:00	-	24.00	60.61	6.624	104.947	46.04	6.443	95.066	9.881	1.981
08.12.11	00:00	-	24.00	68.80	6.601	144.274	52.59	6.369	135.354	8.920	2.809
09.12.11	00:00	-	24.00	70.51	6.654	151.204	53.58	6.409	142.019	9.185	3.054
10.12.11	00:00	*	24.00	70.51	6.571	153.002	52.91	6.329	141.858	11.144	3.284
11.12.11	00:00	-	24.00	70.68	6.547	151.647	53.34	6.310	140.783	10.864	3.212
12.12.11	00:00	*	24.00	68.05	6.385	130.713	57.72	6.128	118.008	12.705	2.083
13.12.11	00:00	*	24.00	70.44	6.664	147.656	59.61	6.328	137.606	10.050	2.200
14.12.11	00:00	-	24.00	70.56	6.627	140.656	55.14	6.390	127.603	13.054	2.892
15.12.11	00:00	-	24.00	70.55	6.611	149.884	53.49	6.390	137.867	12.018	3.203
16.12.11	00:00	-	24.00	70.69	6.609	150.615	53.25	6.394	137.853	12.763	3.309
17.12.11	00:00	*	24.00	70.68	6.590	148.444	53.21	6.379	135.289	13.155	3.295
18.12.11	00:00	*	24.00	70.74	6.571	142.538	52.86	6.367	129.716	12.822	3.229
19.12.11	00:00	*	24.00	70.69	6.601	147.914	52.81	6.397	135.346	12.568	3.310
20.12.11	00:00	*	24.00	70.63	6.618	148.968	52.75	6.418	134.203	14.765	3.446
21.12.11	00:00	*	24.00	70.42	6.632	134.547	52.30	6.437	123.261	11.287	3.030
22.12.11	00:00	*	24.00	70.47	6.608	146.452	52.68	6.391	133.805	12.647	3.274
23.12.11	00:00	*	24.00	70.40	6.619	147.094	52.34	6.400	131.388	15.706	3.480
Среднее значение			24.00	69.97	6.58	144.26	54.32	6.34	133.90	10.36	2.82
ИТОГО	*		624.00			3750.73			3481.38	269.35	73.43
			ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Расчет по среднему (НС02) 8 часов Q= 0.94 Гкал


Ср. с 24.12 по 27.12 Q= 13.04 Гкал

Итого за декабрь Q= 81.41 Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
24.12.2011 3:00:00	127235,2	126499,9	10623,8	10108,23	2227,64	6417,6
28.11.2011 2:00:00	98360,9	97750,7	6865,6	6622,26	1636,31	5792,6

Ответственный за учет

/ Лещин А.В. /



РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р. Р.