

Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей
Дирекции по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

ЗАО "Петровский строитель"

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп.1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя ООО "ЭнергоСтройСоюз"

Лешина А.В.

составили настоящий акт в том, что за декабрь 13 фактическое теплоснабжение
по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

жил.ч

итп Wот = 677,47 Гкал.
Wгвс= 281,43 Гкал.

встр.

итп Wот = 62,10 Гкал.
Wгвс= 1,86 Гкал.

авт.

итп Wот = 23,71 Гкал.

Представитель Абонента


(подпись)



Лешин А.В.
(И.О. Фамилия)

МП

Представитель УПП
Дирекции по работе с абонентами
ГУП "ТЭК СПб"



(подпись)

Кучаев Р.Р.
(И.О. Фамилия)

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669
Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.11.13	-	24.00	59.91	7.2	952.79	41.45	4.9	947.05	5.74	17.86
25.11.13	-	24.00	60.18	7.2	1002.92	41.90	4.9	996.79	6.13	18.63
26.11.13	-	24.00	62.06	7.2	1003.49	42.50	4.9	996.97	6.52	19.94
27.11.13	-	24.00	65.96	7.2	985.98	44.19	4.9	979.41	6.56	21.80
28.11.13	-	24.00	68.26	7.2	854.41	44.05	4.9	848.51	5.90	20.98
29.11.13	-	24.00	67.43	7.2	956.74	44.87	4.9	950.55	6.19	21.91
30.11.13	-	24.00	66.00	7.2	1001.14	44.14	4.9	994.83	6.32	22.20
01.12.13	-	24.00	69.30	7.2	999.85	45.84	4.9	993.42	6.43	23.80
02.12.13	-	24.00	69.09	7.2	995.32	45.49	4.9	988.94	6.39	23.82
03.12.13	-	24.00	70.84	7.2	942.02	45.60	4.9	935.93	6.10	24.10
04.12.13	-	24.00	69.88	7.2	929.19	45.34	4.9	922.97	6.21	23.13
05.12.13	-	24.00	71.08	7.2	984.26	46.61	4.9	977.92	6.34	24.43
06.12.13	-	24.00	70.53	7.2	911.23	45.47	4.9	905.38	5.85	23.14
07.12.13	-	24.00	71.24	7.2	903.62	45.62	4.9	897.75	5.87	23.47
08.12.13	-	24.00	70.89	7.2	974.01	46.35	4.9	967.73	6.27	24.24
09.12.13	-	24.00	71.04	7.2	990.16	46.26	4.9	983.71	6.45	24.87
10.12.13	-	24.00	70.80	7.2	980.39	45.48	4.9	973.84	6.55	25.16
11.12.13	-	24.00	74.19	7.2	929.57	46.48	4.9	923.38	6.19	26.09
12.12.13	-	24.00	74.13	7.2	761.60	44.58	4.9	756.26	5.34	22.79
13.12.13	-	24.00	73.79	7.2	737.79	44.50	4.9	732.30	5.49	21.90
14.12.13	-	24.00	74.11	7.2	964.97	47.37	4.9	958.66	6.31	26.15
15.12.13	-	24.00	73.71	7.2	981.17	47.17	4.9	974.76	6.41	26.38
16.12.13	-	24.00	74.12	7.2	917.20	46.75	4.9	911.07	6.13	25.44
17.12.13	*	24.00	73.99	7.2	723.21	44.61	4.9	720.10	3.12	21.43
18.12.13	-	24.00	71.12	7.2	789.50	44.00	4.9	784.06	5.44	21.69
19.12.13	-	24.00	68.64	7.2	883.24	44.22	4.9	877.65	5.59	21.85
20.12.13	-	24.00	66.13	7.2	960.65	44.10	4.9	954.60	6.05	21.47
21.12.13	-	24.00	66.16	7.2	932.61	43.80	4.9	926.79	5.83	21.15
22.12.13	-	24.00	66.29	7.2	806.87	42.80	4.9	801.87	5.01	19.20
23.12.13	-	24.00	65.08	7.2	791.82	42.06	4.9	786.87	4.95	18.46
Среднее значение		24.00	69.09	7.2	918.26	44.82	4.9	912.33	5.92	22.58
ИТОГО	*	720.00			27547.70			27370.10	177.68	677.47
		ч	°C	кг/см2	т	°C	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.12.2013 2:00:00	76257,3	75685,2	26158,5	15026,36	1523,02	3348,4
24.11.2013 2:00:00	48714,6	48320,2	20304	11811,43	845,24	2628,4

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /



ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«ТЭК СПб»
И.И. БИЛИНОВА С.А.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669
Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.11.13	-	24.00	66.30	6.4	206.72	41.30	6.2	104.46	102.27	9.40
25.11.13	-	24.00	66.03	6.5	189.60	40.75	6.2	101.82	87.78	8.38
26.11.13	-	24.00	68.11	6.4	181.86	40.76	6.2	98.97	82.89	8.36
27.11.13	-	24.00	72.59	6.3	186.27	44.07	6.2	103.16	83.11	8.98
28.11.13	-	24.00	71.16	6.4	184.67	40.18	6.2	102.71	81.96	9.02
29.11.13	-	24.00	72.58	6.5	174.53	40.92	6.2	98.70	75.83	8.64
30.11.13	-	24.00	70.01	6.2	193.07	42.12	6.1	97.64	95.43	9.41
01.12.13	-	24.00	71.64	6.2	205.80	41.37	6.1	105.50	100.30	10.39
02.12.13	-	24.00	71.90	6.3	197.43	41.09	6.1	110.62	86.81	9.66
03.12.13	-	24.00	72.64	6.4	199.91	41.64	6.1	116.37	83.54	9.68
04.12.13	-	24.00	72.59	6.4	193.23	41.21	6.1	110.80	82.43	9.47
05.12.13	-	24.00	71.56	6.4	192.96	40.69	6.2	108.33	84.62	9.41
06.12.13	-	24.00	71.11	6.4	194.27	41.12	6.2	114.46	79.81	9.12
07.12.13	-	24.00	70.53	6.4	207.65	41.47	6.1	115.04	92.60	9.88
08.12.13	-	24.00	70.89	6.3	211.49	41.82	6.1	115.06	96.43	10.19
09.12.13	-	24.00	71.04	6.4	197.57	40.61	6.1	112.96	84.60	9.46
10.12.13	-	24.00	70.21	6.4	196.14	40.03	6.1	112.01	84.13	9.29
11.12.13	-	24.00	69.55	6.4	192.28	39.65	6.2	106.02	86.26	9.18
12.12.13	-	24.00	69.61	6.4	196.26	39.91	6.1	107.67	88.59	9.37
13.12.13	-	24.00	69.61	6.4	191.55	39.80	6.2	107.00	84.55	9.08
14.12.13	-	24.00	70.12	6.4	200.24	40.12	6.1	105.28	94.97	9.82
15.12.13	-	24.00	70.51	6.3	208.71	40.79	6.1	105.97	102.74	10.40
16.12.13	-	24.00	70.59	6.4	189.62	39.79	6.2	105.26	84.36	9.20
17.12.13	-	24.00	70.58	6.4	195.39	40.45	6.1	106.66	88.73	9.48
18.12.13	-	24.00	70.54	6.4	190.13	40.38	6.1	107.62	82.51	9.07
19.12.13	-	24.00	70.63	6.4	193.06	40.55	6.1	108.50	84.56	9.24
20.12.13	-	24.00	70.19	6.4	187.40	40.04	6.2	107.09	80.30	8.87
21.12.13	-	24.00	70.34	6.4	199.79	40.62	6.1	106.73	93.06	9.73
22.12.13	-	24.00	70.37	6.3	208.24	41.36	6.1	107.96	100.28	10.20
23.12.13	-	24.00	70.57	6.4	188.22	40.54	6.2	104.75	83.47	9.04
Среднее значение		24.00	70.47	6.4	195.13	40.84	6.1	107.17	87.96	9.38
ИТОГО	*	720.00			5854.04			3215.13	2638.91	281.43
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.12.2013 2:00:00	76257,3	75685,2	26158,5	15026,36	1523,02	3348,4
24.11.2013 2:00:00	48714,6	48320,2	20304	11811,43	845,24	2628,4

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /



ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ОТК ГУП «ТЭК СПб»
И.А. БАБИНОВА С.А.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002
Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.11.13	-	24.00	59.73	7.2	62.73	35.20	4.9	61.73	1.00	1.58
25.11.13	-	24.00	60.00	7.2	62.65	34.83	4.9	61.65	1.00	1.61
26.11.13	-	24.00	61.86	7.2	62.68	34.92	4.9	61.66	1.03	1.73
27.11.13	-	24.00	65.77	7.2	62.67	36.09	4.9	61.62	1.05	1.90
28.11.13	-	24.00	68.05	7.2	62.94	37.44	4.9	61.86	1.08	1.97
29.11.13	-	24.00	67.25	7.2	62.63	37.37	4.9	61.58	1.05	1.91
30.11.13	-	24.00	65.81	7.2	62.70	35.83	4.9	61.64	1.07	1.92
01.12.13	-	24.00	69.08	7.2	62.75	37.05	4.9	61.66	1.09	2.05
02.12.13	-	24.00	68.86	7.2	62.68	36.80	4.9	61.60	1.08	2.05
03.12.13	-	24.00	70.62	7.2	62.79	37.31	4.9	61.69	1.10	2.13
04.12.13	-	24.00	69.71	7.2	62.61	37.77	4.9	61.53	1.08	2.04
05.12.13	-	24.00	70.85	7.2	62.36	37.84	4.9	61.28	1.08	2.10
06.12.13	-	24.00	70.29	7.2	62.24	38.27	4.9	61.08	1.16	2.04
07.12.13	-	24.00	70.99	7.2	62.15	38.43	4.9	61.08	1.07	2.07
08.12.13	-	24.00	70.64	7.2	61.90	37.96	4.9	60.84	1.06	2.07
09.12.13	-	24.00	70.78	7.2	62.07	37.32	4.9	60.99	1.07	2.12
10.12.13	-	24.00	70.57	7.2	62.04	36.39	4.9	60.96	1.09	2.16
11.12.13	-	24.00	73.96	7.2	63.29	38.07	4.9	62.13	1.16	2.32
12.12.13	-	24.00	73.89	7.2	65.15	39.18	4.9	63.45	1.69	2.33
13.12.13	-	24.00	73.55	7.2	64.70	39.18	4.9	63.48	1.21	2.27
14.12.13	-	24.00	73.84	7.2	64.47	39.21	4.9	63.05	1.42	2.29
15.12.13	-	24.00	73.45	7.2	64.14	38.41	4.9	62.98	1.16	2.29
16.12.13	-	24.00	73.87	7.2	65.13	39.16	4.9	63.05	2.09	2.35
17.12.13	-	24.00	73.74	7.2	66.48	39.88	4.9	63.14	3.34	2.39
18.12.13	-	24.00	70.93	7.2	66.40	39.22	4.9	63.11	3.29	2.24
19.12.13	-	24.00	68.46	7.2	66.31	38.41	4.9	62.96	3.35	2.12
20.12.13	-	24.00	65.93	7.2	66.15	37.26	4.9	62.82	3.34	2.02
21.12.13	-	24.00	65.97	7.2	66.16	37.38	4.9	62.88	3.28	2.02
22.12.13	-	24.00	66.11	7.2	66.31	37.54	4.9	63.03	3.28	2.02
23.12.13	-	24.00	64.89	7.2	66.57	37.15	4.9	63.04	3.53	1.98
Среднее значение		24.00	69.00	7.2	63.79	37.57	4.9	62.12	1.68	2.07
ИТОГО	-	720.00			1913.83			1863.55	50.28	62.10
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.12.2013 2:00:00	4712,7	4618,3	84,1	80,18	130,48	3347,3
24.11.2013 2:00:00	2798,4	2754,6	1,6	0,37	68,33	2627,3



Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ОТ ДП «ТЭС СПб»
БАРИНОВА С.А.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002
Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.11.13	-	24.00	29.47	5.8	0.00	28.89	5.0	0.00	0.00	0.00
25.11.13	-	24.00	49.60	5.8	0.00	28.94	5.0	0.00	0.00	0.00
26.11.13	-	24.00	29.32	5.8	0.00	28.77	5.0	0.00	0.00	0.00
27.11.13	-	24.00	29.93	5.8	0.00	29.40	5.0	0.00	0.00	0.00
28.11.13	-	24.00	30.53	5.8	0.00	29.99	5.0	0.00	0.00	0.00
29.11.13	-	24.00	30.50	5.8	0.00	29.91	5.0	0.00	0.00	0.00
30.11.13	-	24.00	30.21	5.8	0.00	29.65	5.0	0.00	0.00	0.00
01.12.13	-	24.00	30.46	5.8	0.00	29.92	5.0	0.00	0.00	0.00
02.12.13	-	24.00	30.13	5.8	0.00	29.51	5.0	0.00	0.00	0.00
03.12.13	-	24.00	30.62	5.8	0.00	30.11	5.0	0.00	0.00	0.00
04.12.13	-	24.00	30.87	5.8	0.00	30.34	5.0	0.00	0.00	0.00
05.12.13	*	24.00	28.51	5.8	0.05	29.57	5.0	0.00	0.05	0.00
06.12.13	*	24.00	53.83	5.8	0.28	33.94	5.0	0.02	0.26	0.01
07.12.13	*	24.00	37.59	5.8	0.49	26.72	5.0	0.29	0.20	0.01
08.12.13	*	24.00	27.72	5.8	0.40	26.35	5.0	0.10	0.30	0.01
09.12.13	*	24.00	40.93	5.8	0.43	26.51	5.0	0.08	0.35	0.02
10.12.13	*	24.00	66.33	5.8	1.97	39.03	5.0	1.84	0.13	0.06
11.12.13	*	24.00	68.81	5.8	5.85	46.13	5.0	5.70	0.15	0.14
12.12.13	*	24.00	68.91	5.8	6.14	47.77	5.0	6.07	0.07	0.13
13.12.13	*	24.00	68.86	5.8	6.59	48.98	5.0	6.58	0.01	0.13
14.12.13	*	24.00	69.24	5.8	6.17	47.71	5.0	6.01	0.16	0.14
15.12.13	*	24.00	69.51	5.8	5.85	47.00	5.0	5.90	-0.06	0.13
16.12.13	*	24.00	69.95	5.8	7.29	50.51	5.0	7.15	0.14	0.15
17.12.13	*	24.00	69.83	5.8	6.56	48.61	5.0	5.72	0.84	0.18
18.12.13	*	24.00	69.61	5.8	4.70	44.61	5.0	4.67	0.04	0.12
19.12.13	*	24.00	69.93	5.8	5.93	48.38	5.0	5.85	0.07	0.13
20.12.13	*	24.00	69.40	5.8	5.74	47.50	5.0	5.73	0.01	0.13
21.12.13	*	24.00	69.50	5.8	5.61	47.34	5.0	5.59	0.02	0.13
22.12.13	*	24.00	69.41	5.8	5.48	47.24	5.0	5.53	-0.05	0.12
23.12.13	*	24.00	69.74	5.8	6.27	49.27	5.0	6.25	0.02	0.13
Среднее значение		24.00	68.75	5.8	2.73	47.56	5.0	2.64	0.09	0.06
ИТОГО	-	720.00			81.80			79.09	2.71	1.86
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
24.12.2013 2:00:00	4712,7	4618,3	84,1	80,18	130,48	3347,3
24.11.2013 2:00:00	2798,4	2754,6	1,6	0,37	68,33	2627,3



Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /

ОТДЕЛ ПРИНЯТ
ОТК. ГУП «ТЭК СПб»
ИНЖ. БАРИНОВА С.А.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=26171
Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 26.10.2014

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.11.13	-	24.00	58.05	7.2	27.90	35.00	4.9	27.75	0.16	0.65
25.11.13	-	24.00	58.30	7.2	27.73	34.90	4.9	27.58	0.15	0.66
26.11.13	-	24.00	60.10	7.2	27.80	35.29	4.9	27.65	0.16	0.70
27.11.13	-	24.00	63.86	7.2	28.15	36.81	4.9	27.98	0.16	0.77
28.11.13	-	24.00	66.12	7.2	28.85	37.97	4.9	28.68	0.16	0.82
29.11.13	-	24.00	65.31	7.2	27.60	37.24	4.9	27.44	0.17	0.78
30.11.13	-	24.00	63.80	7.2	26.80	36.18	4.9	26.64	0.16	0.75
01.12.13	-	24.00	66.94	7.2	26.95	37.42	4.9	26.78	0.17	0.80
02.12.13	-	24.00	66.73	7.2	26.86	37.09	4.9	26.69	0.17	0.80
03.12.13	-	24.00	68.42	7.2	27.23	37.69	4.9	27.06	0.17	0.84
04.12.13	-	24.00	67.58	7.2	27.26	37.59	4.9	27.09	0.17	0.83
05.12.13	-	24.00	68.46	7.2	25.38	37.22	4.9	25.20	0.17	0.80
06.12.13	-	24.00	67.55	7.2	21.54	34.74	4.9	21.37	0.17	0.71
07.12.13	-	24.00	68.43	7.2	23.74	36.05	4.9	23.56	0.17	0.78
08.12.13	-	24.00	68.22	7.2	24.70	36.49	4.9	24.53	0.17	0.79
09.12.13	-	24.00	68.36	7.2	24.81	36.35	4.9	24.63	0.18	0.80
10.12.13	*	24.00	68.18	7.2	24.86	36.20	4.9	24.69	0.18	0.80
11.12.13	-	24.00	71.45	7.2	25.68	37.34	4.9	25.50	0.18	0.88
12.12.13	-	24.00	71.51	7.2	26.79	38.29	4.9	26.60	0.19	0.90
13.12.13	-	24.00	71.22	7.2	26.84	38.52	4.9	26.65	0.18	0.89
14.12.13	-	24.00	71.33	7.2	25.38	37.68	4.9	25.19	0.18	0.86
15.12.13	-	24.00	70.91	7.2	25.01	37.36	4.9	24.83	0.18	0.85
16.12.13	-	24.00	71.37	7.2	25.60	37.83	4.9	25.42	0.18	0.87
17.12.13	*	24.00	71.35	7.2	26.79	38.68	4.9	26.61	0.18	0.88
18.12.13	-	24.00	68.63	7.2	26.58	37.85	4.9	26.38	0.20	0.83
19.12.13	-	24.00	66.24	7.2	26.07	36.81	4.9	25.90	0.18	0.78
20.12.13	-	24.00	63.76	7.2	25.71	35.85	4.9	25.54	0.17	0.72
21.12.13	-	24.00	63.78	7.2	25.64	35.81	4.9	25.47	0.17	0.72
22.12.13	-	24.00	63.97	7.2	26.37	36.27	4.9	26.20	0.17	0.74
23.12.13	-	24.00	62.84	7.2	26.67	36.13	4.9	26.50	0.17	0.72
Среднее значение		24.00	66.76	7.2	26.24	36.82	4.9	26.07	0.17	0.79
ИТОГО	*	720.00			787.29			782.09	5.20	23.71
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
24.12.2013 1:00:00	30568,9	30565,4	0	0	539,63	23435,9
24.11.2013 1:00:00	29781,7	29783,4	0	0	515,92	22715,9

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /



ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ДТК «ТЭК СПб»
И.М. БАБИНОВА С.А.