

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95

Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002

Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.11.13	-	24.00	29.47	5.8	0.00	28.89	5.0	0.00	0.00	0.00
25.11.13	-	24.00	49.60	5.8	0.00	28.94	5.0	0.00	0.00	0.00
26.11.13	-	24.00	29.32	5.8	0.00	28.77	5.0	0.00	0.00	0.00
27.11.13	-	24.00	29.93	5.8	0.00	29.40	5.0	0.00	0.00	0.00
28.11.13	-	24.00	30.53	5.8	0.00	29.99	5.0	0.00	0.00	0.00
29.11.13	-	24.00	30.50	5.8	0.00	29.91	5.0	0.00	0.00	0.00
30.11.13	-	24.00	30.21	5.8	0.00	29.65	5.0	0.00	0.00	0.00
01.12.13	-	24.00	30.46	5.8	0.00	29.92	5.0	0.00	0.00	0.00
02.12.13	-	24.00	30.13	5.8	0.00	29.51	5.0	0.00	0.00	0.00
03.12.13	-	24.00	30.62	5.8	0.00	30.11	5.0	0.00	0.00	0.00
04.12.13	-	24.00	30.87	5.8	0.00	30.34	5.0	0.00	0.00	0.00
05.12.13	*	24.00	28.51	5.8	0.05	29.57	5.0	0.00	0.05	0.00
06.12.13	*	24.00	53.83	5.8	0.28	33.94	5.0	0.02	0.26	0.01
07.12.13	*	24.00	37.59	5.8	0.49	26.72	5.0	0.29	0.20	0.01
08.12.13	*	24.00	27.72	5.8	0.40	26.35	5.0	0.10	0.30	0.01
09.12.13	*	24.00	40.93	5.8	0.43	26.51	5.0	0.08	0.35	0.02
10.12.13	*	24.00	66.33	5.8	1.97	39.03	5.0	1.84	0.13	0.06
11.12.13	*	24.00	68.81	5.8	5.85	46.13	5.0	5.70	0.15	0.14
12.12.13	*	24.00	68.91	5.8	6.14	47.77	5.0	6.07	0.07	0.13
13.12.13	*	24.00	68.86	5.8	6.59	48.98	5.0	6.58	0.01	0.13
14.12.13	*	24.00	69.24	5.8	6.17	47.71	5.0	6.01	0.16	0.14
15.12.13	*	24.00	69.51	5.8	5.85	47.00	5.0	5.90	-0.06	0.13
16.12.13	*	24.00	69.95	5.8	7.29	50.51	5.0	7.15	0.14	0.15
17.12.13	*	24.00	69.83	5.8	6.56	48.61	5.0	5.72	0.84	0.18
18.12.13	*	24.00	69.61	5.8	4.70	44.61	5.0	4.67	0.04	0.12
19.12.13	*	24.00	69.93	5.8	5.93	48.38	5.0	5.85	0.07	0.13
20.12.13	*	24.00	69.40	5.8	5.74	47.50	5.0	5.73	0.01	0.13
Среднее значение		24.00	48.17	5.8	2.39	36.47	5.0	2.29	0.10	0.06
ИТОГО	-	648.00			64.44			61.73	2.71	1.49
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
21.12.2013 13:00:00	4543,7	4457,8	69,4	65,48	125,39	3286,3
24.11.2013 2:00:00	2798,4	2754,6	1,6	0,37	68,33	2627,3

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /