

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95

Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002

Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.11.13	-	24.00	59.73	7.2	62.73	35.20	4.9	61.73	1.00	1.58
25.11.13	-	24.00	60.00	7.2	62.65	34.83	4.9	61.65	1.00	1.61
26.11.13	-	24.00	61.86	7.2	62.68	34.92	4.9	61.66	1.03	1.73
27.11.13	-	24.00	65.77	7.2	62.67	36.09	4.9	61.62	1.05	1.90
28.11.13	-	24.00	68.05	7.2	62.94	37.44	4.9	61.86	1.08	1.97
29.11.13	-	24.00	67.25	7.2	62.63	37.37	4.9	61.58	1.05	1.91
30.11.13	-	24.00	65.81	7.2	62.70	35.83	4.9	61.64	1.07	1.92
01.12.13	-	24.00	69.08	7.2	62.75	37.05	4.9	61.66	1.09	2.05
02.12.13	-	24.00	68.86	7.2	62.68	36.80	4.9	61.60	1.08	2.05
03.12.13	-	24.00	70.62	7.2	62.79	37.31	4.9	61.69	1.10	2.13
04.12.13	-	24.00	69.71	7.2	62.61	37.77	4.9	61.53	1.08	2.04
05.12.13	-	24.00	70.85	7.2	62.36	37.84	4.9	61.28	1.08	2.10
06.12.13	-	24.00	70.29	7.2	62.24	38.27	4.9	61.08	1.16	2.04
07.12.13	-	24.00	70.99	7.2	62.15	38.43	4.9	61.08	1.07	2.07
08.12.13	-	24.00	70.64	7.2	61.90	37.96	4.9	60.84	1.06	2.07
09.12.13	-	24.00	70.78	7.2	62.07	37.32	4.9	60.99	1.07	2.12
10.12.13	-	24.00	70.57	7.2	62.04	36.39	4.9	60.96	1.09	2.16
11.12.13	-	24.00	73.96	7.2	63.29	38.07	4.9	62.13	1.16	2.32
12.12.13	-	24.00	73.89	7.2	65.15	39.18	4.9	63.45	1.69	2.33
13.12.13	-	24.00	73.55	7.2	64.70	39.18	4.9	63.48	1.21	2.27
14.12.13	-	24.00	73.84	7.2	64.47	39.21	4.9	63.05	1.42	2.29
15.12.13	-	24.00	73.45	7.2	64.14	38.41	4.9	62.98	1.16	2.29
16.12.13	-	24.00	73.87	7.2	65.13	39.16	4.9	63.05	2.09	2.35
17.12.13	-	24.00	73.74	7.2	66.48	39.88	4.9	63.14	3.34	2.39
18.12.13	-	24.00	70.93	7.2	66.40	39.22	4.9	63.11	3.29	2.24
19.12.13	-	24.00	68.46	7.2	66.31	38.41	4.9	62.96	3.35	2.12
20.12.13	-	24.00	65.93	7.2	66.15	37.26	4.9	62.82	3.34	2.02
Среднее значение		24.00	69.35	7.2	63.51	37.58	4.9	62.02	1.49	2.08
ИТОГО	-	648.00			1714.80			1674.60	40.19	56.08
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
21.12.2013 13:00:00	4543,7	4457,8	69,4	65,48	125,39	3286,3
24.11.2013 2:00:00	2798,4	2754,6	1,6	0,37	68,33	2627,3

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /