

Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей  
Дирекции по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

**ЗАО "Петровский строитель"**

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп.1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя ООО «ЭнергоСтройСоюз»

Лешина А.В.

составили настоящий акт в том, что за июль 12 фактическое теплоснабжение  
по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

жил.ч

итп  $W_{от} = 0,00$  Гкал.  
 $W_{гвс} = 148,33$  Гкал.

встр.

итп  $W_{от} = 0,00$  Гкал.  
 $W_{гвс} = 0,00$  Гкал.

авт.

итп  $W_{от} = 0,00$  Гкал.


Представитель Абонента

  
(подпись)



ИС МП

Представитель УПП  
Дирекции по работе с абонентами  
ГУП «ТЭК СПб»



Кучаев Р.Р.  
(И.О. Фамилия)

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 07-2012

Заказчик: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)  
Проектный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669  
Канал ТВ2; Схема учета СП=0;  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
28.06.12	-	24.00	65.72	6.2	162.20	47.94	6.2	110.33	51.87	5.38
29.06.12	-	24.00	66.22	6.5	167.65	49.24	6.4	120.90	46.76	5.15
30.06.12	-	24.00	67.45	6.5	175.01	50.69	6.3	119.36	55.65	5.76
01.07.12	*	24.00	61.96	6.5	103.86	44.44	6.4	40.76	63.09	4.63
02.07.12	*	24.00	65.69	6.4	158.12	48.53	6.2	110.42	47.70	5.03
03.07.12	-	24.00	69.08	6.6	153.54	50.25	6.4	109.04	44.51	5.13
04.07.12	-	24.00	68.25	6.6	141.50	49.15	6.5	99.46	42.04	4.77
05.07.12	-	24.00	69.87	6.5	159.58	51.41	6.4	113.38	46.20	5.33
06.07.12	-	24.00	68.60	6.2	162.64	51.59	6.1	121.66	40.97	4.88
07.07.12	-	24.00	68.26	6.6	163.09	51.47	6.4	123.41	39.69	4.79
08.07.12	-	24.00	67.92	6.6	155.10	50.83	6.4	108.21	46.89	5.04
09.07.12	*	24.00	69.13	6.5	156.13	51.10	6.4	115.76	40.36	4.88
10.07.12	-	24.00	68.74	6.5	155.01	50.91	6.4	110.13	44.88	5.05
11.07.12	-	24.00	67.82	6.5	152.23	50.25	6.4	110.84	41.39	4.76
12.07.12	-	24.00	69.19	6.6	154.85	51.41	6.5	111.51	43.34	4.99
13.07.12	-	24.00	70.12	6.6	154.29	51.81	6.4	111.75	42.55	5.03
14.07.12	-	24.00	70.88	6.5	154.07	51.92	6.4	110.82	43.25	5.17
15.07.12	-	24.00	69.95	6.5	160.36	51.68	6.4	111.62	48.74	5.45
16.07.12	-	24.00	70.18	6.5	157.14	50.96	6.4	110.61	46.53	5.40
17.07.12	*	24.00	66.05	5.3	112.19	47.80	5.4	84.62	27.57	3.37
18.07.12	*	24.00	68.32	6.2	160.10	52.53	6.0	114.95	45.15	4.90
19.07.12	-	24.00	68.55	6.6	159.23	51.46	6.3	115.55	43.69	4.97
20.07.12	-	24.00	70.15	6.6	152.97	52.69	6.3	112.73	40.24	4.80
21.07.12	-	24.00	70.70	6.6	155.43	53.23	6.3	111.70	43.73	5.05
22.07.12	-	24.00	71.16	6.5	159.15	53.50	6.3	112.09	47.06	5.34
23.07.12	-	24.00	69.03	6.5	156.33	52.34	6.3	109.02	47.31	5.09
24.07.12	-	24.00	67.59	6.3	156.93	51.67	6.1	111.18	45.75	4.87
25.07.12	-	24.00	62.45	6.2	165.11	48.52	6.0	115.99	49.12	4.69
26.07.12	*	24.00	55.15	6.0	174.67	43.94	5.8	125.29	49.38	4.13
27.07.12	-	24.00	59.35	6.4	169.99	46.23	6.2	120.56	49.43	4.52
Среднее значение		24.00	67.45	6.4	155.62	50.32	6.3	110.12	45.49	4.94
ИТОГО	*	720.00			4668.47			3303.64	1364.83	148.33
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
28.07.2012 11:00:00	281951,7	280358,7	43683,6	35402,51	5848,17	11633,6
28.06.2012 3:00:00	281951,7	280358,7	38959,9	32052,9	5848,17	10905,6

Ответственный за учет \_\_\_\_\_ / Лещин А.В. /



ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
ОТК ГУП «ТЭК СПб»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 07-2012

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)  
Юридический адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002  
Канал ТВ2; Схема учета СП=0;  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
28.06.12	-	24.00	21.36	5.8	0.00	20.82	5.0	0.00	0.00	0.00
29.06.12	-	24.00	21.22	5.8	0.00	20.65	5.0	0.00	0.00	0.00
30.06.12	-	24.00	21.30	5.8	0.00	20.70	5.0	0.00	0.00	0.00
01.07.12	-	24.00	21.40	5.8	0.00	20.86	5.0	0.00	0.00	0.00
02.07.12	*	24.00	21.77	5.8	0.00	21.16	5.0	0.00	0.00	0.00
03.07.12	-	24.00	22.94	5.8	0.00	22.45	5.0	0.00	0.00	0.00
04.07.12	-	24.00	23.50	5.8	0.00	22.98	5.0	0.00	0.00	0.00
05.07.12	-	24.00	23.99	5.8	0.00	23.44	5.0	0.00	0.00	0.00
06.07.12	-	24.00	24.35	5.8	0.00	23.79	5.0	0.00	0.00	0.00
07.07.12	-	24.00	24.84	5.8	0.00	24.26	5.0	0.00	0.00	0.00
08.07.12	-	24.00	25.17	5.8	0.00	24.60	5.0	0.00	0.00	0.00
09.07.12	*	24.00	25.32	5.8	0.00	24.74	5.0	0.00	0.00	0.00
10.07.12	-	24.00	25.83	5.8	0.00	25.23	5.0	0.00	0.00	0.00
11.07.12	*	24.00	25.94	5.8	0.00	25.36	5.0	0.00	0.00	0.00
12.07.12	-	24.00	26.13	5.8	0.00	25.52	5.0	0.00	0.00	0.00
13.07.12	-	24.00	26.27	5.8	0.00	25.65	5.0	0.00	0.00	0.00
14.07.12	-	24.00	26.30	5.8	0.00	25.67	5.0	0.00	0.00	0.00
15.07.12	-	24.00	26.23	5.8	0.00	25.65	5.0	0.00	0.00	0.00
16.07.12	-	24.00	26.04	5.8	0.00	25.49	5.0	0.00	0.00	0.00
17.07.12	-	24.00	25.55	5.8	0.00	25.03	5.0	0.00	0.00	0.00
18.07.12	-	24.00	25.39	5.8	0.00	24.90	5.0	0.00	0.00	0.00
19.07.12	-	24.00	25.36	5.8	0.00	24.86	5.0	0.00	0.00	0.00
20.07.12	-	24.00	25.41	5.8	0.00	24.90	5.0	0.00	0.00	0.00
21.07.12	-	24.00	25.63	5.8	0.00	25.13	5.0	0.00	0.00	0.00
22.07.12	-	24.00	25.78	5.8	0.00	25.27	5.0	0.00	0.00	0.00
23.07.12	-	24.00	25.35	5.8	0.00	24.84	5.0	0.00	0.00	0.00
24.07.12	-	24.00	25.04	5.8	0.00	24.61	5.0	0.00	0.00	0.00
25.07.12	-	24.00	24.88	5.8	0.00	24.41	5.0	0.00	0.00	0.00
26.07.12	-	24.00	24.57	5.8	0.00	24.19	5.0	0.00	0.00	0.00
27.07.12	-	24.00	24.78	5.8	0.00	24.40	5.0	0.00	0.00	0.00
Среднее значение		24.00	24.59	5.8	0.00	24.05	5.0	0.00	0.00	0.00
ИТОГО	*	720.00			0.00			0.00	0.00	0.00
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
28.07.2012 11:00:00	28639,4	27663,5	15,8	13,24	638,11	11638,6
28.06.2012 3:00:00	28639,4	27663,5	15,8	13,24	638,11	10910,6

Ответственный за учет \_\_\_\_\_ / Лешин А.В. /



ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
ОТК ГРУПП «ТЭК СПб»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р.Р.