



**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за июнь 2014 года**

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть) Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011  
 Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до:

Дата	Учет (ТВ-1)				Учет (ТВ-2)				Контрольные данные													
	Тн	М1	М2	дМ	Т1	Т2	ΔТ	Qотоп.	Р1	Р2	М3	М4	дМ	М3	М4	Т	Т3	Т4	Qтпс	Qтехтпс	Qобщ.	
	ч	Т	Т	Т	°С	°С	°С	Гкал	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	м3	м3	Т	°С	°С	Гкал	Гкал	Гкал	
24.05.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	11,90	11,49	0,41	12,13	11,62		64,81	47,36	0,23	0,03	0,20	
25.05.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,51	11,69	0,82	12,75	11,81		64,32	47,97	0,24	0,05	0,19	
26.05.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	11,76	11,08	0,68	11,99	11,20		64,53	47,78	0,23	0,04	0,19	
27.05.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,55	12,18	0,37	12,78	12,31		62,95	46,70	0,22	0,02	0,20	
28.05.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,71	12,07	0,64	12,97	12,30		65,98	47,80	0,26	0,04	0,22	
29.05.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	13,15	12,21	0,94	13,41	12,34		65,00	47,18	0,28	0,06	0,22	
30.05.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,76	11,99	0,77	13,01	12,12		64,96	46,87	0,27	0,05	0,22	
31.05.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,90	11,96	0,94	13,15	12,08		65,35	47,13	0,28	0,06	0,22	
01.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,74	11,43	1,31	13,00	11,55		66,30	47,36	0,30	0,09	0,22	
02.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,90	12,01	0,90	13,16	12,13		65,42	47,27	0,28	0,06	0,22	
03.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,92	12,31	0,61	13,17	12,44		65,22	47,46	0,26	0,04	0,22	
04.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,34	11,86	0,48	12,58	11,99		65,11	47,37	0,24	0,03	0,21	
05.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,49	11,73	0,76	12,73	11,86		64,56	47,29	0,25	0,05	0,20	
06.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,39	11,42	0,97	12,64	11,55		65,87	48,10	0,27	0,06	0,20	
07.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,66	11,25	1,41	12,91	11,37		65,56	47,92	0,29	0,09	0,20	
08.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,08	11,26	0,82	12,31	11,38		65,48	47,71	0,25	0,05	0,20	
09.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,02	11,30	0,72	12,26	11,42		66,00	47,93	0,25	0,05	0,20	
10.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	11,94	11,37	0,57	12,18	11,49		65,75	47,72	0,24	0,04	0,21	
11.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,36	11,47	0,89	12,60	11,59		65,64	47,58	0,27	0,06	0,21	
12.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,13	11,38	0,75	12,37	11,50		66,28	47,94	0,26	0,05	0,21	
13.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,02	11,54	0,48	12,26	11,67		66,52	48,11	0,24	0,03	0,21	
14.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,29	11,46	0,83	12,53	11,58		66,20	47,92	0,27	0,05	0,21	
15.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	11,88	11,45	0,43	12,12	11,57		66,29	47,42	0,25	0,03	0,22	
16.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	11,82	11,28	0,54	12,06	11,40		67,25	47,85	0,26	0,04	0,22	
17.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,07	11,59	0,47	12,31	11,72		65,68	46,99	0,25	0,03	0,22	
18.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	13,02	11,95	1,07	13,29	12,08		65,70	47,13	0,29	0,07	0,22	
19.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,42	11,87	0,55	12,67	12,08		65,78	47,14	0,26	0,04	0,22	
20.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	11,34	10,41	0,93	11,56	10,52		65,12	47,03	0,25	0,06	0,25	
21.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,71	11,90	0,81	12,96	12,03		66,22	47,65	0,28	0,05	0,22	
22.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	12,52	11,95	0,57	12,78	12,08		65,90	47,45	0,26	0,04	0,22	
23.06.14	24,00	-	-	-					5,8	5,0	13,32	12,35	0,97	13,59	12,48		65,89	47,81	0,29	0,06	0,22	
Среднее	24	-	-	-					5,8	5	12,41	11,65	0,75	12,65	11,78		65,54	47,51	0,26	0,05	0,21	
Итого	744	-	-	-						5	394,57	361,19	23,38	392,21	365,07		27,14	8,05	8,05	1,53	6,52	8,05

**Показания счетчиков на момент снятия данных**

Дата, время	М1,Т	М2,Т	М3,Т	М4,Т	Q, Гкал	Тн, ч
23.06.2014 20:00:00	15318,3	15042,7	1960,5	1838,9	414,35	7709,3
24.06.2014 3:00:00	15318,3	15042,7	1578,9	1480,61	414,35	6972,3

Период расчета по среднему: с 24.06 по 30.06  
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 1,82 Гкал  
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 6,16 куб.м.

Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=14,05 Гкал  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ=9,47 Гкал  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл=1,48 Гкал  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 33,30 куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента \_\_\_\_\_ / Лещин А.В. /