



Санкт-Петербург

26 мая 2013 г.

Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей
Дирекции по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

ЗАО "Петровский строитель"

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп. 1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя ООО "ЭнергоСтройСоюз"

Лешина А.В.

составили настоящий акт в том, что за май 13 фактическое теплopotребление
по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

жил.ч	итп	Wот =	Гкал.
		<u>197,15</u>	Гкал.
		<u>Wгвс= 237,98</u>	Гкал.
встр.	итп	Wот =	Гкал.
		<u>15,54</u>	Гкал.
		<u>Wгвс= 0,00</u>	Гкал.
авт.	итп	Wот =	Гкал.
		<u>4,42</u>	Гкал.

МП

Представитель Абонента

(подпись)

Лешин А.В.

(И.О. Фамилия)

МП

Представитель УПП
Дирекции по работе с абонентами
ГУП "ТЭК СПб"

(подпись)

Кучаев Р.Р.

(И.О. Фамилия)

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 05-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95

Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669

Канал ТВ1; Схема учета СП=0;

Источник теплоты:

Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
21.04.13	-	24.00	54.00	7.2	791.38	37.87	4.9	788.38	3.00	12.90
22.04.13	-	24.00	54.04	7.2	771.00	37.78	4.9	768.06	2.94	12.68
23.04.13	-	24.00	53.04	7.2	712.27	37.16	4.9	709.58	2.69	11.44
24.04.13	-	24.00	52.47	7.2	778.56	37.31	4.9	775.65	2.91	11.94
25.04.13	-	24.00	51.12	7.2	789.25	36.74	4.9	786.31	2.94	11.48
26.04.13	-	24.00	49.89	7.2	786.91	36.04	4.9	783.71	3.20	11.04
27.04.13	-	24.00	49.99	7.2	789.37	35.84	4.9	786.39	2.97	11.31
28.04.13	-	24.00	49.93	7.2	800.14	35.69	4.9	797.16	2.98	11.53
29.04.13	-	24.00	50.34	7.2	787.56	35.80	4.9	784.64	2.91	11.58
30.04.13	-	24.00	49.85	7.2	803.17	35.92	4.9	800.27	2.90	11.32
01.05.13	-	24.00	50.18	7.2	815.23	36.20	4.9	812.27	2.96	11.53
02.05.13	-	24.00	50.11	7.2	781.70	36.15	4.9	778.88	2.82	11.04
03.05.13	-	24.00	50.36	7.2	809.61	36.67	4.9	806.72	2.89	11.22
04.05.13	-	24.00	49.81	7.2	745.30	36.29	4.9	742.67	2.63	10.20
05.05.13	-	24.00	49.72	7.2	696.11	36.04	4.9	693.85	2.26	9.63
06.05.13	-	24.00	50.02	7.2	785.44	36.53	4.9	782.67	2.77	10.73
07.05.13	-	24.00	50.14	7.2	606.01	36.64	4.9	604.22	1.79	8.26
08.05.13	-	24.00	49.77	7.2	487.56	36.06	4.9	486.20	1.37	6.75
09.05.13	-	24.00	31.35	7.2	0.00	29.57	4.9	0.00	0.00	0.00
10.05.13	-	24.00	30.48	7.2	0.00	31.15	4.9	0.00	0.00	0.00
11.05.13	-	24.00	29.86	7.2	0.00	29.82	4.9	0.00	0.00	0.00
12.05.13	-	24.00	29.64	7.2	0.01	29.54	4.9	0.00	0.01	0.00
13.05.13	-	24.00	29.59	7.2	0.00	29.94	4.9	0.00	0.00	0.00
14.05.13	-	24.00	26.33	7.2	0.00	28.12	4.9	0.00	0.00	0.00
15.05.13	*	24.00	27.94	7.2	0.01	31.07	4.9	0.01	0.00	0.00
16.05.13	-	24.00	29.81	7.2	0.00	32.61	4.9	0.00	0.00	0.00
17.05.13	*	24.00	29.91	7.2	0.01	32.67	4.9	0.01	0.00	0.00
18.05.13	-	24.00	30.93	7.2	0.00	33.39	4.9	0.00	0.00	0.00
19.05.13	*	24.00	30.74	7.2	0.01	31.35	4.9	0.01	0.00	0.00
20.05.13	*	24.00	30.74	7.2	0.01	30.81	4.9	0.01	0.00	0.00
21.05.13	-	24.00	25.17	7.2	0.00	24.21	4.9	0.00	0.00	0.00
22.05.13	-	24.00	25.48	7.2	0.00	23.95	4.9	0.00	0.00	0.00
23.05.13	*	24.00	58.24	7.2	10.17	24.21	4.9	0.01	10.17	0.59
Среднее значение		24.00	41.85	7.2	410.51	33.31	4.9	408.72	1.79	5.97
ИТОГО	*	792.00			13546.80			13487.60	59.11	197.15
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
26.05.2013 20:00:00	501054	497675,2	101039,7	70888,74	10845,63	18890,6
24.03.2013 1:00:00	460031,3	456867,4	87590,1	62701,37	10112,32	17359,6

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 05-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669
Канал ТВ2; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
21.04.13	-	24.00	65.46	6.5	249.07	51.93	6.7	145.67	103.40	8.75
22.04.13	-	24.00	65.89	6.5	230.55	51.54	6.8	143.01	87.54	7.83
23.04.13	-	24.00	64.26	6.6	230.47	50.40	6.8	145.20	85.26	7.50
24.04.13	-	24.00	64.61	6.4	233.55	50.78	6.7	144.81	88.74	7.74
25.04.13	-	24.00	65.45	6.4	235.22	51.37	6.7	146.14	89.08	7.90
26.04.13	-	24.00	65.33	6.5	232.12	51.26	6.7	148.19	83.92	7.57
27.04.13	-	24.00	65.60	6.5	237.01	51.69	6.7	146.14	90.87	8.00
28.04.13	-	24.00	66.12	6.5	248.43	52.36	6.7	143.67	104.77	8.91
29.04.13	-	24.00	66.16	6.5	229.49	51.58	6.7	144.77	84.73	7.72
30.04.13	-	24.00	65.58	6.6	229.92	51.30	6.8	145.68	84.24	7.61
01.05.13	-	24.00	66.73	6.5	233.85	52.16	6.7	145.61	88.25	8.02
02.05.13	-	24.00	65.95	6.5	232.20	51.57	6.8	143.99	88.21	7.90
03.05.13	-	24.00	66.07	6.6	224.55	51.40	6.8	142.36	82.19	7.53
04.05.13	-	24.00	66.55	6.6	233.48	52.53	6.8	142.12	91.35	8.08
05.05.13	-	24.00	65.73	6.5	233.20	51.99	6.7	142.53	90.67	7.92
06.05.13	-	24.00	64.29	6.6	224.77	50.62	6.9	142.98	81.79	7.22
07.05.13	-	24.00	66.19	6.6	224.26	51.87	6.8	143.24	81.02	7.42
08.05.13	-	24.00	65.92	6.6	222.85	51.82	6.8	142.61	80.24	7.31
09.05.13	-	24.00	66.76	6.5	223.48	52.27	6.7	140.82	82.66	7.57
10.05.13	-	24.00	67.97	6.3	205.78	51.85	6.7	124.92	80.86	7.52
11.05.13	-	24.00	66.44	6.3	209.82	51.04	6.7	125.22	84.60	7.56
12.05.13	-	24.00	67.78	6.3	218.47	52.25	6.7	125.06	93.42	8.28
13.05.13	-	24.00	68.34	6.2	206.14	51.86	6.6	125.57	80.57	7.58
14.05.13	*	24.00	69.39	6.2	71.39	51.32	6.6	48.00	23.39	2.49
15.05.13	*	24.00	65.96	6.5	141.20	52.28	6.8	72.87	68.34	5.51
16.05.13	-	24.00	69.04	6.6	210.10	52.79	6.9	125.13	84.98	7.91
17.05.13	*	24.00	69.72	6.7	203.50	52.97	6.9	125.22	78.27	7.56
18.05.13	-	24.00	70.14	6.6	209.42	53.68	6.9	126.31	83.11	7.92
19.05.13	*	24.00	69.35	6.7	219.46	54.01	6.9	130.37	89.09	8.19
20.05.13	*	24.00	67.24	6.7	213.05	52.25	6.9	135.17	77.88	7.27
21.05.13	*	24.00	39.94	6.6	78.84	35.70	6.9	50.66	28.18	1.34
22.05.13	*	24.00	64.34	6.4	62.58	37.89	6.4	11.90	50.68	3.58
23.05.13	*	24.00	65.80	6.6	154.14	41.69	6.3	80.50	73.65	6.79
Среднее значение		24.00	65.76	6.5	206.44	50.67	6.7	125.65	80.79	7.21
ИТОГО	*	792.00			6812.36			4146.42	2665.94	237.98
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
26.05.2013 20:00:00	501054	497675,2	101039,7	70888,74	10845,63	18890,6
24.03.2013 1:00:00	460031,3	456867,4	87590,1	62701,37	10112,32	17359,6

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 05-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002
Канал ТВ1; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			M3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
21.04.13	-	24.00	53.87	7.2	128.01	47.42	4.9	124.10	3.91	1.02
22.04.13	-	24.00	53.93	7.2	137.61	47.70	4.9	133.31	4.30	1.07
23.04.13	*	24.00	52.95	7.2	149.60	47.33	4.9	144.96	4.63	1.07
24.04.13	-	24.00	52.33	7.2	157.02	47.94	4.9	152.23	4.78	0.93
25.04.13	-	24.00	51.01	7.2	163.42	46.86	4.9	158.52	4.90	0.92
26.04.13	-	24.00	49.78	7.2	166.06	45.85	4.9	161.09	4.97	0.89
27.04.13	-	24.00	49.88	7.2	166.62	45.85	4.9	161.64	4.99	0.91
28.04.13	-	24.00	49.82	7.2	168.41	45.75	4.9	163.37	5.04	0.92
29.04.13	*	24.00	50.19	7.2	131.45	43.90	4.9	127.52	3.93	1.01
30.04.13	-	24.00	49.68	7.2	50.53	30.30	4.9	49.05	1.48	1.03
01.05.13	-	24.00	50.01	7.2	51.55	30.54	4.9	50.04	1.51	1.05
02.05.13	-	24.00	49.95	7.2	51.09	30.82	4.9	49.60	1.49	1.02
03.05.13	-	24.00	50.18	7.2	50.49	30.88	4.9	49.01	1.48	1.02
04.05.13	*	24.00	49.63	7.2	40.56	30.64	4.9	39.37	1.18	0.81
05.05.13	-	24.00	49.55	7.2	28.70	30.81	4.9	27.87	0.83	0.56
06.05.13	-	24.00	49.79	7.2	29.43	31.04	4.9	28.58	0.85	0.58
07.05.13	*	24.00	49.87	7.2	21.46	31.95	4.9	20.82	0.65	0.41
08.05.13	-	24.00	49.42	7.2	12.09	36.25	4.9	11.71	0.38	0.17
09.05.13	-	24.00	24.18	7.2	0.00	23.86	4.9	0.00	0.00	0.00
10.05.13	-	24.00	23.72	7.2	0.00	23.39	4.9	0.00	0.00	0.00
11.05.13	-	24.00	23.39	7.2	0.00	23.09	4.9	0.00	0.00	0.00
12.05.13	*	24.00	23.25	7.2	0.01	23.04	4.9	0.00	0.00	0.00
13.05.13	-	24.00	22.97	7.2	0.00	22.66	4.9	0.00	0.00	0.00
14.05.13	-	24.00	22.73	7.2	0.00	22.41	4.9	0.00	0.00	0.00
15.05.13	*	24.00	22.21	7.2	0.01	21.95	4.9	0.01	0.00	0.00
16.05.13	-	24.00	22.24	7.2	0.00	22.02	4.9	0.00	0.00	0.00
17.05.13	*	24.00	22.32	7.2	0.02	22.09	4.9	0.01	0.01	0.00
18.05.13	-	24.00	22.89	7.2	0.00	22.55	4.9	0.00	0.00	0.00
19.05.13	*	24.00	23.21	7.2	0.01	22.84	4.9	0.01	0.00	0.00
20.05.13	*	24.00	23.19	7.2	0.00	22.87	4.9	0.00	0.00	0.00
21.05.13	-	24.00	22.47	7.2	0.00	22.30	4.9	0.00	0.00	0.00
22.05.13	-	24.00	21.61	7.2	0.00	21.46	4.9	0.00	0.00	0.00
23.05.13	*	24.00	62.63	7.2	2.74	21.99	4.9	0.28	2.46	0.17
Среднее значение		24.00	39.24	7.2	51.72	31.53	4.9	50.09	1.63	0.47
ИТОГО	*	792.00			1706.83			1653.08	53.75	15.54
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
25.05.2013 18:00:00	55427,4	53587,9	16,8	13,62	1237,31	18869,6
24.03.2013 1:00:00	48789,3	47157	16,7	13,61	1161,21	17364,6

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 05-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002
Канал ТВ2; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
21.04.13	-	24.00	29.33	5.8	0.00	28.75	5.0	0.00	0.00	0.00
22.04.13	-	24.00	43.11	5.8	0.01	28.37	5.0	0.00	0.01	0.00
23.04.13	*	24.00	29.09	5.8	0.00	28.49	5.0	0.00	0.00	0.00
24.04.13	-	24.00	27.92	5.8	0.00	27.15	5.0	0.00	0.00	0.00
25.04.13	-	24.00	28.50	5.8	0.00	27.96	5.0	0.00	0.00	0.00
26.04.13	-	24.00	28.31	5.8	0.00	27.81	5.0	0.00	0.00	0.00
27.04.13	-	24.00	28.11	5.8	0.00	27.61	5.0	0.00	0.00	0.00
28.04.13	-	24.00	27.89	5.8	0.00	27.40	5.0	0.00	0.00	0.00
29.04.13	-	24.00	27.10	5.8	0.00	26.49	5.0	0.00	0.00	0.00
30.04.13	-	24.00	26.84	5.8	0.00	26.23	5.0	0.00	0.00	0.00
01.05.13	-	24.00	27.67	5.8	0.00	27.17	5.0	0.00	0.00	0.00
02.05.13	-	24.00	27.90	5.8	0.00	27.40	5.0	0.00	0.00	0.00
03.05.13	-	24.00	28.16	5.8	0.00	27.66	5.0	0.00	0.00	0.00
04.05.13	*	24.00	28.11	5.8	0.00	27.54	5.0	0.00	0.00	0.00
05.05.13	-	24.00	28.09	5.8	0.00	27.57	5.0	0.00	0.00	0.00
06.05.13	-	24.00	27.15	5.8	0.00	26.47	5.0	0.00	0.00	0.00
07.05.13	-	24.00	26.68	5.8	0.00	25.96	5.0	0.00	0.00	0.00
08.05.13	-	24.00	25.83	5.8	0.00	25.11	5.0	0.00	0.00	0.00
09.05.13	-	24.00	25.10	5.8	0.00	24.72	5.0	0.00	0.00	0.00
10.05.13	-	24.00	24.75	5.8	0.00	24.41	5.0	0.00	0.00	0.00
11.05.13	-	24.00	24.41	5.8	0.00	24.11	5.0	0.00	0.00	0.00
12.05.13	*	24.00	24.30	5.8	0.00	24.00	5.0	0.00	0.00	0.00
13.05.13	-	24.00	24.01	5.8	0.00	23.70	5.0	0.00	0.00	0.00
14.05.13	-	24.00	23.60	5.8	0.00	23.36	5.0	0.00	0.00	0.00
15.05.13	*	24.00	23.05	5.8	0.00	22.86	5.0	0.00	0.00	0.00
16.05.13	-	24.00	23.18	5.8	0.00	23.03	5.0	0.00	0.00	0.00
17.05.13	*	24.00	23.24	5.8	0.00	23.05	5.0	0.00	0.00	0.00
18.05.13	-	24.00	23.97	5.8	0.00	23.49	5.0	0.00	0.00	0.00
19.05.13	*	24.00	24.27	5.8	0.00	23.77	5.0	0.00	0.00	0.00
20.05.13	*	24.00	24.29	5.8	0.00	23.78	5.0	0.00	0.00	0.00
21.05.13	-	24.00	23.24	5.8	0.00	22.88	5.0	0.00	0.00	0.00
22.05.13	-	24.00	22.16	5.8	0.00	22.01	5.0	0.00	0.00	0.00
23.05.13	*	24.00	22.24	5.8	0.00	22.06	5.0	0.00	0.00	0.00
Среднее значение		24.00	26.41	5.8	0.00	25.53	5.0	0.00	0.00	0.00
ИТОГО	*	792.00			0.02			0.01	0.01	0.00
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
25.05.2013 18:00:00	55427,4	53587,9	16,8	13,62	1237,31	18869,6
24.03.2013 1:00:00	48789,3	47157	16,7	13,61	1161,21	17364,6

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 05-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=26171
Канал ТВ1; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
21.04.13	-	24.00	52.72	7.2	38.21	38.67	4.9	37.99	0.22	0.55
22.04.13	-	24.00	52.75	7.2	37.56	38.49	4.9	37.35	0.21	0.55
23.04.13	-	24.00	51.74	7.2	36.02	37.13	4.9	35.81	0.21	0.54
24.04.13	-	24.00	50.98	7.2	31.62	34.83	4.9	31.41	0.21	0.52
25.04.13	-	24.00	49.71	7.2	31.91	34.37	4.9	31.70	0.20	0.50
26.04.13	-	24.00	48.51	7.2	31.72	33.80	4.9	31.53	0.20	0.47
27.04.13	-	24.00	48.54	7.2	30.83	33.40	4.9	30.63	0.20	0.47
28.04.13	-	24.00	48.49	7.2	30.80	33.20	4.9	30.60	0.20	0.48
29.04.13	*	24.00	48.84	7.2	22.31	33.28	4.9	22.17	0.14	0.35
30.04.13	-	24.00	18.68	7.2	0.00	17.77	4.9	0.00	0.00	0.00
01.05.13	-	24.00	18.65	7.2	0.00	18.10	4.9	0.00	0.00	0.00
02.05.13	-	24.00	18.16	7.2	0.00	17.59	4.9	0.00	0.00	0.00
03.05.13	-	24.00	17.72	7.2	0.00	17.08	4.9	0.00	0.00	0.00
04.05.13	-	24.00	17.01	7.2	0.00	16.41	4.9	0.00	0.00	0.00
05.05.13	-	24.00	17.21	7.2	0.00	16.62	4.9	0.00	0.00	0.00
06.05.13	-	24.00	17.34	7.2	0.00	16.83	4.9	0.00	0.00	0.00
07.05.13	-	24.00	17.23	7.2	0.00	16.78	4.9	0.00	0.00	0.00
08.05.13	-	24.00	17.04	7.2	0.00	16.80	4.9	0.00	0.00	0.00
09.05.13	-	24.00	17.13	7.2	0.00	16.82	4.9	0.00	0.00	0.00
10.05.13	-	24.00	17.40	7.2	0.00	16.99	4.9	0.00	0.00	0.00
11.05.13	-	24.00	17.42	7.2	0.00	17.06	4.9	0.00	0.00	0.00
12.05.13	-	24.00	17.37	7.2	0.00	16.98	4.9	0.00	0.00	0.00
13.05.13	-	24.00	17.73	7.2	0.00	17.19	4.9	0.00	0.00	0.00
14.05.13	-	24.00	17.69	7.2	0.00	17.25	4.9	0.00	0.00	0.00
15.05.13	-	24.00	17.78	7.2	0.00	17.29	4.9	0.00	0.00	0.00
16.05.13	-	24.00	17.87	7.2	0.00	17.26	4.9	0.00	0.00	0.00
17.05.13	-	24.00	18.13	7.2	0.00	17.51	4.9	0.00	0.00	0.00
18.05.13	-	24.00	18.20	7.2	0.00	17.57	4.9	0.00	0.00	0.00
19.05.13	-	24.00	18.21	7.2	0.00	17.71	4.9	0.00	0.00	0.00
20.05.13	-	24.00	18.29	7.2	0.00	17.79	4.9	0.00	0.00	0.00
21.05.13	-	24.00	18.23	7.2	0.00	17.72	4.9	0.00	0.00	0.00
22.05.13	-	24.00	18.16	7.2	0.00	17.69	4.9	0.00	0.00	0.00
23.05.13	-	24.00	17.54	7.2	0.00	17.32	4.9	0.00	0.00	0.00
Среднее значение		24.00	26.62	7.2	8.82	22.16	4.9	8.76	0.05	0.13
ИТОГО	*	792.00			290.97			289.19	1.79	4.42
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
25.05.2013 18:00:00	28712,8	28723,6	0	0	491,53	18340,9
24.03.2013 1:00:00	26802,2	26820,6	0	0	462,48	16835,9

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /