

Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей
Департамента по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

ЗАО "Петровский строитель"

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп.1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя *ООО "ЭнергоСтройСоюз"*

Лешина А.В.

составили настоящий акт в том, что за май 14 фактическое теплopotребление
по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

жил.ч

итп $W_{от} =$ 150,65 Гкал.
 $W_{гвс} =$ 332,16 Гкал.
 $V =$ 2665,38 м.куб.

встр.

итп $W_{от} =$ 10,62 Гкал.
 $W_{гвс} =$ 7,43 Гкал.
 $V =$ 24,80 м.куб.

авт.

итп $W_{от} =$ 0,00 Гкал.

МП

Представитель Абонента


(подпись)

Лешин А.В.
(И.О. Фамилия)

МП

Представитель УПП
Департамента по работе с абонентами
ГУП "ТЭК СПб"


(подпись)

Кучаев Р.Р.
(И.О. Фамилия)

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
 Телефон: 8-921-557-38-95 Теловычислитель СПТ943.1;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Идентификатор ИД=19669 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014

| Дата | Ти ч | НС | Учет (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет (ТВ-2) | | | | Контрольные | | Общ. Гкал | | | |
|----------|---------|----|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|-------------|----|----|----|-------------|--------|--------------|----|------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | ΔT | P1 | P2 | Qотоп. | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vполп. | | T3 | T4 | Qтвс |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | Гкал | Гкал |
| 24.04.14 | 24,00 | - | 463,50 | 461,28 | 2,22 | 59,55 | 38,19 | 21,36 | 7,2 | 4,9 | 10,00 | | | | | | | | | | | 10,00 |
| 25.04.14 | 24,00 | * | 394,21 | 394,74 | -0,53 | 60,01 | 37,17 | 22,84 | 7,2 | 4,9 | 9,00 | | | | | | | | | | | 9,00 |
| 26.04.14 | 24,00 | * | 314,56 | 317,26 | -2,70 | 59,44 | 35,94 | 23,50 | 7,2 | 4,9 | 7,31 | | | | | | | | | | | 7,31 |
| 27.04.14 | 24,00 | * | 239,03 | 241,34 | -2,31 | 59,16 | 34,71 | 24,45 | 7,2 | 4,9 | 5,77 | | | | | | | | | | | 5,77 |
| 28.04.14 | 24,00 | * | 200,36 | 201,00 | -0,64 | 58,06 | 33,35 | 24,70 | 7,2 | 4,9 | 4,93 | | | | | | | | | | | 4,93 |
| 29.04.14 | 24,00 | * | 149,85 | 150,59 | -0,74 | 55,80 | 30,49 | 25,32 | 7,2 | 4,9 | 3,77 | | | | | | | | | | | 3,77 |
| 30.04.14 | 24,00 | - | 276,12 | 274,79 | 1,33 | 59,46 | 33,65 | 25,81 | 7,2 | 4,9 | 7,18 | | | | | | | | | | | 7,18 |
| 01.05.14 | 24,00 | - | 447,94 | 445,66 | 2,28 | 59,75 | 37,13 | 22,62 | 7,2 | 4,9 | 10,23 | | | | | | | | | | | 10,23 |
| 02.05.14 | 24,00 | - | 517,32 | 514,59 | 2,73 | 59,77 | 38,31 | 21,47 | 7,2 | 4,9 | 11,23 | | | | | | | | | | | 11,23 |
| 03.05.14 | 24,00 | * | 454,60 | 453,54 | 1,07 | 59,88 | 37,29 | 22,58 | 7,2 | 4,9 | 10,32 | | | | | | | | | | | 10,32 |
| 04.05.14 | 24,00 | * | 420,80 | 420,72 | 0,09 | 59,67 | 36,21 | 23,46 | 7,2 | 4,9 | 9,89 | | | | | | | | | | | 9,89 |
| 05.05.14 | 24,00 | * | 448,78 | 447,16 | 1,62 | 59,46 | 36,59 | 22,87 | 7,2 | 4,9 | 10,34 | | | | | | | | | | | 10,34 |
| 06.05.14 | 24,00 | - | 528,33 | 525,43 | 2,90 | 59,98 | 38,02 | 21,96 | 7,2 | 4,9 | 11,73 | | | | | | | | | | | 11,73 |
| 07.05.14 | 24,00 | * | 450,13 | 448,70 | 1,43 | 59,72 | 37,15 | 22,57 | 7,2 | 4,9 | 10,23 | | | | | | | | | | | 10,23 |
| 08.05.14 | 24,00 | - | 515,39 | 512,69 | 2,70 | 59,98 | 37,70 | 22,28 | 7,2 | 4,9 | 11,60 | | | | | | | | | | | 11,60 |
| 09.05.14 | 24,00 | * | 350,84 | 353,06 | -2,22 | 59,72 | 35,68 | 24,04 | 7,2 | 4,9 | 8,37 | | | | | | | | | | | 8,37 |
| 10.05.14 | 24,00 | * | 122,73 | 124,67 | -1,94 | 58,77 | 29,33 | 29,44 | 7,2 | 4,9 | 3,56 | | | | | | | | | | | 3,56 |
| 11.05.14 | 24,00 | * | 191,77 | 192,67 | -0,90 | 56,59 | 29,92 | 26,67 | 7,2 | 4,9 | 5,09 | | | | | | | | | | | 5,09 |
| 12.05.14 | 24,00 | * | 18,70 | 18,86 | -0,16 | 41,01 | 34,06 | 6,95 | 7,2 | 4,9 | 0,12 | | | | | | | | | | | 0,12 |
| 13.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,78 | 34,13 | 0,65 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 14.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,33 | 33,62 | 0,71 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 15.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,81 | 33,14 | 0,67 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 16.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,62 | 32,97 | 0,65 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 17.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 33,19 | 0,61 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 18.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,18 | 33,56 | 0,62 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 19.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,41 | 33,87 | 0,54 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 20.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,01 | 29,69 | 0,32 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,56 | 31,93 | 0,62 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 22.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,64 | 33,98 | 0,66 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 23.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,06 | 35,40 | 0,66 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Среднее | 24 | * | 216,83 | 216,62 | 0,21 | 49,27 | 34,55 | 23,09 | 7,2 | 4,9 | 5,02 | | | | | | | | | | | 5,02 |
| Итого | 720 | * | 6504,97 | 6498,74 | 6,23 | | | | | | 150,65 | | | | | | | | | | | 150,65 |

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | Q, Гкал | Ти, ч |
|---------------------|----------|----------|---------|----------|---------|--------|
| 23.05.2014 6:00:00 | 198513,1 | 197216,8 | 55778,5 | 31082,27 | 4281,95 | 6952,4 |
| 22.04.2014 18:00:00 | 191661,7 | 190373,2 | 49705,2 | 27635,84 | 4122,97 | 6220,4 |

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал
куб.м.

150,65
Гкал
куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб"

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента

Лешин А.В.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть) Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Телефон: 8-921-557-38-95 Теплоучислитель СПТ943.1; Идентификатор ИД=19669 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014

| Дата | Учет (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | | |
|----------|-------------|----|----|----|----|----|----|------|--------|--------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------------------|----------|-------|--------|
| | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | ΔT | Qотоп. | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп. | T3 | T4 | Qгвс | Qтех гвс | Qобщ. | |
| | ч | | Т | Т | Т | °C | °C | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | Т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | Гкал | Гкал | Гкал | |
| 24.04.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 201,46 | 116,32 | 85,14 | 205,54 | 117,30 | 88,24 | 66,16 | 42,02 | 8,45 | 5,63 | 2,82 | 8,45 | 2,82 | 8,45 |
| 25.04.14 | 24,00 | * | | | | | | | 6,4 | 6,2 | 197,62 | 115,61 | 82,01 | 201,66 | 116,58 | 85,09 | 66,58 | 41,91 | 8,32 | 5,46 | 2,86 | 8,32 | 2,86 | 8,32 |
| 26.04.14 | 24,00 | * | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 213,31 | 117,29 | 96,02 | 217,71 | 118,29 | 99,42 | 66,93 | 42,41 | 9,31 | 6,43 | 2,88 | 9,31 | 2,88 | 9,31 |
| 27.04.14 | 24,00 | * | | | | | | | 6,3 | 6,1 | 217,47 | 116,61 | 100,85 | 221,96 | 117,63 | 104,33 | 66,96 | 42,86 | 9,57 | 6,75 | 2,82 | 9,57 | 2,82 | 9,57 |
| 28.04.14 | 24,00 | * | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 206,91 | 120,56 | 86,35 | 211,13 | 121,59 | 89,54 | 66,50 | 42,39 | 8,66 | 5,74 | 2,91 | 8,66 | 2,91 | 8,66 |
| 29.04.14 | 24,00 | * | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 206,66 | 120,92 | 85,73 | 210,65 | 121,96 | 88,70 | 64,62 | 42,47 | 8,22 | 5,66 | 2,68 | 8,22 | 2,68 | 8,22 |
| 30.04.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 205,17 | 116,83 | 88,34 | 209,07 | 117,77 | 91,31 | 64,10 | 41,15 | 8,35 | 5,66 | 2,69 | 8,35 | 2,69 | 8,35 |
| 01.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 204,22 | 115,16 | 89,05 | 208,21 | 116,09 | 92,11 | 64,98 | 41,22 | 8,53 | 5,79 | 2,74 | 8,53 | 2,74 | 8,53 |
| 02.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,4 | 6,2 | 198,88 | 113,37 | 85,51 | 202,83 | 114,28 | 88,56 | 65,56 | 41,01 | 8,40 | 5,61 | 2,79 | 8,40 | 2,79 | 8,40 |
| 03.05.14 | 24,00 | * | | | | | | | 6,4 | 6,2 | 194,00 | 113,32 | 80,68 | 197,86 | 114,21 | 83,65 | 65,65 | 40,79 | 8,12 | 5,30 | 2,82 | 8,12 | 2,82 | 8,12 |
| 04.05.14 | 24,00 | * | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 213,02 | 112,84 | 100,18 | 217,33 | 113,76 | 103,57 | 66,21 | 41,37 | 9,45 | 6,63 | 2,81 | 9,45 | 2,81 | 9,45 |
| 05.05.14 | 24,00 | * | | | | | | | 6,4 | 6,2 | 198,79 | 108,75 | 90,05 | 202,77 | 109,61 | 93,16 | 65,78 | 40,97 | 8,63 | 5,92 | 2,71 | 8,63 | 2,71 | 8,63 |
| 06.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,4 | 6,2 | 194,29 | 107,85 | 86,44 | 198,19 | 108,70 | 89,49 | 65,94 | 40,79 | 8,42 | 5,70 | 2,72 | 8,42 | 2,72 | 8,42 |
| 07.05.14 | 24,00 | * | | | | | | | 6,4 | 6,2 | 195,57 | 108,77 | 86,80 | 199,51 | 109,62 | 89,89 | 66,06 | 40,74 | 8,50 | 5,73 | 2,76 | 8,50 | 2,76 | 8,50 |
| 08.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,5 | 6,2 | 192,10 | 109,29 | 82,81 | 195,99 | 110,14 | 85,85 | 66,24 | 40,48 | 8,31 | 5,49 | 2,82 | 8,31 | 2,82 | 8,31 |
| 09.05.14 | 24,00 | * | | | | | | | 6,4 | 6,2 | 203,41 | 111,83 | 91,59 | 207,60 | 112,72 | 94,88 | 66,84 | 41,13 | 9,00 | 6,12 | 2,88 | 9,00 | 2,88 | 9,00 |
| 10.05.14 | 24,00 | * | | | | | | | 6,4 | 6,2 | 201,92 | 113,25 | 88,67 | 206,00 | 114,15 | 91,84 | 66,14 | 40,99 | 8,72 | 5,86 | 2,86 | 8,72 | 2,86 | 8,72 |
| 11.05.14 | 24,00 | * | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 216,31 | 115,43 | 100,88 | 220,69 | 116,38 | 104,30 | 66,23 | 41,76 | 9,51 | 6,68 | 2,83 | 9,51 | 2,83 | 9,51 |
| 12.05.14 | 24,00 | * | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 206,22 | 121,05 | 85,17 | 210,41 | 122,05 | 88,36 | 66,36 | 41,63 | 8,65 | 5,65 | 3,00 | 8,65 | 3,00 | 8,65 |
| 13.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 209,27 | 122,40 | 86,87 | 213,42 | 123,39 | 90,03 | 65,48 | 41,27 | 8,66 | 5,69 | 2,97 | 8,66 | 2,97 | 8,66 |
| 14.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,4 | 6,2 | 204,26 | 115,75 | 88,51 | 208,31 | 116,66 | 91,65 | 65,51 | 40,70 | 8,68 | 5,80 | 2,88 | 8,68 | 2,88 | 8,68 |
| 15.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,4 | 6,2 | 202,07 | 114,26 | 87,81 | 206,20 | 115,18 | 91,01 | 66,57 | 41,32 | 8,74 | 5,85 | 2,89 | 8,74 | 2,89 | 8,74 |
| 16.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,4 | 6,2 | 202,82 | 115,64 | 87,18 | 206,99 | 116,53 | 90,46 | 66,82 | 40,48 | 8,88 | 5,83 | 3,05 | 8,88 | 3,05 | 8,88 |
| 17.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,4 | 6,2 | 210,52 | 116,70 | 93,82 | 214,87 | 117,64 | 97,23 | 66,90 | 41,12 | 9,29 | 6,28 | 3,02 | 9,29 | 3,02 | 9,29 |
| 18.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 217,59 | 116,80 | 100,80 | 222,02 | 117,75 | 104,27 | 66,40 | 41,48 | 9,61 | 6,69 | 2,92 | 9,61 | 2,92 | 9,61 |
| 19.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 207,32 | 116,92 | 90,40 | 211,46 | 117,90 | 93,56 | 65,74 | 42,09 | 8,72 | 5,94 | 2,77 | 8,72 | 2,77 | 8,72 |
| 20.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,3 | 6,1 | 73,40 | 41,51 | 31,88 | 74,06 | 41,74 | 32,31 | 43,26 | 34,34 | 1,75 | 1,38 | 0,37 | 1,75 | 0,37 | 1,75 |
| 21.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,3 | 6,0 | 138,49 | 81,23 | 57,26 | 141,33 | 82,07 | 59,26 | 66,57 | 46,49 | 5,45 | 3,81 | 1,64 | 5,45 | 1,64 | 5,45 |
| 22.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 221,39 | 144,42 | 76,97 | 226,08 | 145,80 | 80,29 | 67,83 | 44,71 | 8,57 | 5,22 | 3,35 | 8,57 | 3,35 | 8,57 |
| 23.05.14 | 24,00 | - | | | | | | | 6,2 | 6,0 | 223,32 | 143,67 | 79,65 | 228,17 | 145,14 | 83,03 | 68,75 | 46,34 | 8,70 | 5,48 | 3,23 | 8,70 | 3,23 | 8,70 |
| Среднее | 24 | * | | | | | | | 6,4 | 6,1 | 199,26 | 113,48 | 85,78 | 203,27 | 114,42 | 88,85 | 65,46 | 41,61 | 8,41 | 5,66 | 2,75 | 8,41 | 2,75 | 8,41 |
| Итого | 720 | * | | | | | | | | | 5977,74 | 3404,36 | 2573,38 | 6098,00 | 3432,62 | 2665,38 | | | 252,15 | 169,66 | 82,49 | 252,15 | 82,49 | 252,15 |

Показания счетчиков на момент снятия данных

| Дата, время | M1, Т | M2, Т | M3, Т | M4, Т | Q, Гкал | Ти, ч |
|---------------------|----------|----------|---------|----------|---------|--------|
| 23.05.2014 6:00:00 | 198513,1 | 197216,8 | 55778,5 | 31082,27 | 4281,95 | 6952,4 |
| 22.04.2014 18:00:00 | 191861,7 | 190373,2 | 49705,2 | 27635,84 | 4122,97 | 6220,4 |

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: Tхв=7,77
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб"
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента

Лешин А.В. /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель" Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть) идентификатор ИД=20002 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до:
 Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2; Учет (ТВ-1) Учет (ТВ-2)

| Дата | Ти Ч | НС | Учет (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет (ТВ-2) | | | | Контрольные | | Общ. Гкал | | | |
|----------|-------|----|-------------|--------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|-------------|----|----|----|-------------|--------|-----------|----|------|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | ΔT | P1 | P2 | Qотоп. | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподп. | | T3 | T4 | Qтвс |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | Гкал | Гкал |
| 24.04.14 | 24,00 | - | 20,42 | 20,22 | 0,20 | 59,26 | 31,94 | 27,32 | 7,2 | 4,9 | 0,56 | | | | | | | | | | | 0,56 |
| 25.04.14 | 24,00 | * | 20,50 | 20,11 | 0,39 | 59,72 | 31,85 | 27,87 | 7,2 | 4,9 | 0,58 | | | | | | | | | | | 0,58 |
| 26.04.14 | 24,00 | - | 20,56 | 20,18 | 0,38 | 59,07 | 31,79 | 27,28 | 7,2 | 4,9 | 0,57 | | | | | | | | | | | 0,57 |
| 27.04.14 | 24,00 | - | 20,61 | 20,23 | 0,39 | 58,94 | 31,94 | 26,99 | 7,2 | 4,9 | 0,57 | | | | | | | | | | | 0,57 |
| 28.04.14 | 24,00 | * | 20,67 | 20,52 | 0,15 | 56,90 | 31,74 | 25,16 | 7,2 | 4,9 | 0,53 | | | | | | | | | | | 0,53 |
| 29.04.14 | 24,00 | * | 20,72 | 20,60 | 0,12 | 56,23 | 31,51 | 24,72 | 7,2 | 4,9 | 0,52 | | | | | | | | | | | 0,52 |
| 30.04.14 | 24,00 | - | 20,68 | 20,46 | 0,22 | 59,18 | 31,75 | 27,42 | 7,2 | 4,9 | 0,57 | | | | | | | | | | | 0,57 |
| 01.05.14 | 24,00 | - | 20,52 | 20,30 | 0,22 | 59,49 | 31,02 | 28,47 | 7,2 | 4,9 | 0,59 | | | | | | | | | | | 0,59 |
| 02.05.14 | 24,00 | * | 20,75 | 20,51 | 0,24 | 59,45 | 30,57 | 28,88 | 7,2 | 4,9 | 0,61 | | | | | | | | | | | 0,61 |
| 03.05.14 | 24,00 | * | 20,85 | 20,69 | 0,16 | 59,57 | 30,66 | 28,91 | 7,2 | 4,9 | 0,61 | | | | | | | | | | | 0,61 |
| 04.05.14 | 24,00 | * | 20,85 | 20,69 | 0,16 | 59,37 | 30,58 | 28,79 | 7,2 | 4,9 | 0,61 | | | | | | | | | | | 0,61 |
| 05.05.14 | 24,00 | - | 20,88 | 20,62 | 0,26 | 59,26 | 30,38 | 28,88 | 7,2 | 4,9 | 0,61 | | | | | | | | | | | 0,61 |
| 06.05.14 | 24,00 | - | 20,62 | 20,39 | 0,22 | 59,64 | 29,78 | 29,86 | 7,2 | 4,9 | 0,62 | | | | | | | | | | | 0,62 |
| 07.05.14 | 24,00 | * | 20,49 | 20,35 | 0,13 | 59,44 | 29,79 | 29,65 | 7,2 | 4,9 | 0,61 | | | | | | | | | | | 0,61 |
| 08.05.14 | 24,00 | - | 20,52 | 20,29 | 0,23 | 59,65 | 29,57 | 30,07 | 7,2 | 4,9 | 0,62 | | | | | | | | | | | 0,62 |
| 09.05.14 | 24,00 | * | 20,69 | 20,46 | 0,23 | 59,44 | 30,27 | 29,17 | 7,2 | 4,9 | 0,61 | | | | | | | | | | | 0,61 |
| 10.05.14 | 24,00 | * | 20,97 | 20,74 | 0,23 | 58,20 | 31,10 | 27,10 | 7,2 | 4,9 | 0,58 | | | | | | | | | | | 0,58 |
| 11.05.14 | 24,00 | - | 20,89 | 20,71 | 0,18 | 56,28 | 30,49 | 25,79 | 7,2 | 4,9 | 0,55 | | | | | | | | | | | 0,55 |
| 12.05.14 | 24,00 | * | 18,91 | 18,71 | 0,20 | 38,76 | 34,00 | 4,76 | 7,2 | 4,9 | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 13.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,19 | 27,25 | 0,94 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 14.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 26,58 | 0,92 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 15.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,93 | 26,08 | 0,85 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 16.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 25,69 | 0,91 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 17.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,65 | 25,64 | 1,01 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 18.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,84 | 25,78 | 1,06 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 19.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,37 | 26,07 | 1,30 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 20.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,86 | 24,98 | 0,88 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,63 | 25,73 | 0,89 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 22.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | 26,63 | 0,83 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 23.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,14 | 27,15 | 0,99 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Среднее | 24 | * | 13,04 | 12,89 | 0,14 | 46,53 | 29,28 | 26,8 | 7,2 | 4,9 | 0,35 | | | | | | | | | | | 0,35 |
| Итого | 720 | | 391,08 | 386,78 | 4,30 | | | | | | 10,62 | | | | | | | | | | | 10,62 |

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | Q, Гкал | Ти, ч |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 23.05.2014 6:00:00 | 15318,3 | 15042,7 | 1570,5 | 1472,67 | 414,35 | 6951,3 |
| 22.04.2014 18:00:00 | 14902,4 | 14631,3 | 1206,6 | 1130,77 | 403,08 | 6219,3 |

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему;
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему;
 Период расчета по договору: с учетом корректировок
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал
куб.м.

10,62

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб"

Лешин А.В.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель" Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть) Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до:

| Дата | Учет (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | |
|----------|-------------|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|-------|-------|------|------|------|--------------------|--|
| | Тп | НС | М1 | М2 | ΔТ | Qотоп. | Р1 | Р2 | М3 | М4 | ΔМ | V3 | V4 | dV (излив) | Vподп. | T3 | T4 | Qтвс | Qтвс | Qтех | Qобщ. | |
| ч | | Т | Т | Т | °С | Гкал | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | |
| 24.04.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,45 | 11,52 | 0,93 | 12,69 | 11,65 | 1,05 | | 65,82 | 47,96 | 0,27 | 0,06 | 0,21 | 0,27 | |
| 25.04.14 | 24,00 | * | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,35 | 11,52 | 0,83 | 12,60 | 11,64 | 0,96 | | 66,18 | 47,86 | 0,27 | 0,06 | 0,21 | 0,27 | |
| 26.04.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,12 | 11,27 | 0,85 | 12,36 | 11,39 | 0,98 | | 66,46 | 47,82 | 0,27 | 0,06 | 0,21 | 0,27 | |
| 27.04.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 11,78 | 11,11 | 0,66 | 12,02 | 11,23 | 0,78 | | 66,47 | 47,75 | 0,25 | 0,04 | 0,21 | 0,25 | |
| 28.04.14 | 24,00 | * | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,03 | 11,26 | 0,77 | 12,28 | 11,38 | 0,89 | | 66,16 | 47,79 | 0,26 | 0,05 | 0,21 | 0,26 | |
| 29.04.14 | 24,00 | * | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,25 | 11,36 | 0,89 | 12,49 | 11,48 | 1,01 | | 64,85 | 47,33 | 0,26 | 0,06 | 0,20 | 0,26 | |
| 30.04.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,66 | 11,82 | 0,83 | 12,89 | 11,95 | 0,94 | | 63,74 | 46,95 | 0,25 | 0,05 | 0,20 | 0,25 | |
| 01.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,35 | 11,69 | 0,66 | 12,59 | 11,82 | 0,77 | | 64,56 | 46,95 | 0,25 | 0,04 | 0,21 | 0,25 | |
| 02.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,56 | 11,80 | 0,76 | 12,80 | 11,92 | 0,88 | | 65,16 | 47,01 | 0,26 | 0,05 | 0,21 | 0,26 | |
| 03.05.14 | 24,00 | * | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,68 | 11,91 | 0,77 | 12,93 | 12,04 | 0,89 | | 65,24 | 47,03 | 0,27 | 0,05 | 0,22 | 0,27 | |
| 04.05.14 | 24,00 | * | | | | | 5,8 | 5,0 | 11,90 | 11,38 | 0,52 | 12,13 | 11,49 | 0,64 | | 65,66 | 46,69 | 0,25 | 0,03 | 0,22 | 0,25 | |
| 05.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,48 | 11,57 | 0,90 | 12,72 | 11,70 | 1,03 | | 65,45 | 46,82 | 0,28 | 0,06 | 0,22 | 0,28 | |
| 06.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,33 | 11,64 | 0,69 | 12,58 | 11,76 | 0,81 | | 65,52 | 46,62 | 0,27 | 0,05 | 0,22 | 0,27 | |
| 07.05.14 | 24,00 | * | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,58 | 11,69 | 0,88 | 12,83 | 11,81 | 1,01 | | 65,58 | 46,72 | 0,28 | 0,06 | 0,22 | 0,28 | |
| 08.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,32 | 11,63 | 0,69 | 12,57 | 11,75 | 0,82 | | 65,82 | 46,76 | 0,27 | 0,05 | 0,22 | 0,27 | |
| 09.05.14 | 24,00 | * | | | | | 5,8 | 5,0 | 11,87 | 11,27 | 0,61 | 12,11 | 11,38 | 0,73 | | 66,43 | 46,89 | 0,26 | 0,04 | 0,22 | 0,26 | |
| 10.05.14 | 24,00 | * | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,01 | 11,32 | 0,69 | 12,25 | 11,44 | 0,81 | | 65,77 | 46,90 | 0,26 | 0,05 | 0,21 | 0,26 | |
| 11.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 11,97 | 11,11 | 0,86 | 12,20 | 11,22 | 0,98 | | 65,55 | 46,69 | 0,27 | 0,06 | 0,21 | 0,27 | |
| 12.05.14 | 24,00 | * | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,34 | 11,59 | 0,76 | 12,59 | 11,71 | 0,88 | | 66,06 | 47,14 | 0,27 | 0,05 | 0,22 | 0,27 | |
| 13.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,59 | 11,78 | 0,81 | 12,84 | 11,91 | 0,93 | | 65,25 | 46,95 | 0,27 | 0,05 | 0,22 | 0,27 | |
| 14.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,87 | 12,37 | 0,50 | 13,12 | 12,50 | 0,62 | | 64,99 | 46,55 | 0,26 | 0,03 | 0,23 | 0,26 | |
| 15.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,77 | 12,23 | 0,53 | 13,03 | 12,36 | 0,66 | | 66,31 | 46,98 | 0,27 | 0,04 | 0,24 | 0,27 | |
| 16.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,92 | 12,21 | 0,71 | 13,18 | 12,34 | 0,84 | | 66,28 | 46,92 | 0,28 | 0,05 | 0,24 | 0,28 | |
| 17.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,38 | 12,09 | 0,29 | 12,63 | 12,22 | 0,42 | | 66,51 | 47,11 | 0,25 | 0,02 | 0,23 | 0,25 | |
| 18.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,39 | 11,48 | 0,91 | 12,64 | 11,60 | 1,04 | | 65,99 | 46,84 | 0,28 | 0,06 | 0,22 | 0,28 | |
| 19.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,21 | 11,56 | 0,65 | 12,46 | 11,68 | 0,77 | | 65,81 | 47,12 | 0,26 | 0,04 | 0,22 | 0,26 | |
| 20.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 5,39 | 5,25 | 0,15 | 5,44 | 5,28 | 0,16 | | 41,85 | 36,19 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | |
| 21.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 7,63 | 6,79 | 0,85 | 7,79 | 6,86 | 0,93 | | 66,12 | 46,61 | 0,19 | 0,06 | 0,13 | 0,19 | |
| 22.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 12,01 | 11,22 | 0,79 | 12,26 | 11,35 | 0,92 | | 67,35 | 48,15 | 0,27 | 0,05 | 0,22 | 0,27 | |
| 23.05.14 | 24,00 | - | | | | | 5,8 | 5,0 | 10,21 | 9,69 | 0,53 | 10,43 | 9,79 | 0,64 | | 68,42 | 48,21 | 0,23 | 0,04 | 0,20 | 0,23 | |
| Среднее | 24 | * | | | | | 5,8 | 5 | 11,88 | 11,17 | 0,71 | 12,12 | 11,29 | 0,83 | | 65,05 | 46,78 | 0,25 | 0,05 | 0,21 | 0,25 | |
| Итого | 720 | * | | | | | | | 356,39 | 335,14 | 21,25 | 363,47 | 338,66 | 24,80 | | | | 7,59 | 1,39 | 6,20 | 7,59 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных

| Дата, время | М1, Т | М2, Т | М3, Т | М4, Т | Q, Гкал | Tп, ч |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 23.05.2014 6:00:00 | 15318,3 | 15042,7 | 1570,5 | 1472,67 | 414,35 | 6951,3 |
| 22.04.2014 18:00:00 | 14902,4 | 14631,3 | 1206,6 | 1130,77 | 403,08 | 6219,3 |

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **0,16** Гкал
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **7,43** куб.м.
 Период превышения t2: **24,80** Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды Tхв=7,77 с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____
 / Лешин А.В. /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель" Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка) Идентификатор ИД=26171 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 26.10.2014
 Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2;

| Дата | Ти ч | НС | Учет (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет (ТВ-2) | | | | Контрольные | | Общ. Гкал | | | | |
|----------|-------|----|-------------|------|------|-------|-------|------|--------|--------|--------|----|-------------|----|----|----|-------------|--------|-----------|----|------|------|----------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | ΔT | P1 | P2 | Qотоп. | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподп. | | T3 | T4 | Qтвс | Qтех.гвс |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | Гкал | Гкал | |
| 23.04.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,81 | 19,49 | 0,32 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 24.04.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,71 | 18,50 | 0,20 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 25.04.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | 17,86 | 0,13 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 26.04.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,45 | 17,33 | 0,12 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 27.04.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,05 | 16,93 | 0,12 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 28.04.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | 16,72 | 0,11 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 29.04.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,69 | 16,57 | 0,12 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 30.04.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | 16,38 | 0,14 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,54 | 16,32 | 0,22 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,29 | 16,12 | 0,17 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,65 | 16,31 | 0,35 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 04.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,72 | 16,41 | 0,32 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 05.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 16,25 | 0,30 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 15,99 | 0,33 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 07.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 15,86 | 0,33 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 08.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 15,95 | 0,25 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 09.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,13 | 15,84 | 0,30 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,14 | 15,89 | 0,25 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 11.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,23 | 15,94 | 0,29 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 12.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,23 | 15,89 | 0,34 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 13.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,27 | 16,05 | 0,22 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 14.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,15 | 15,86 | 0,28 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 15.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 15,69 | 0,36 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | 15,68 | 0,40 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 17.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 15,88 | 0,40 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 16,10 | 0,46 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 19.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 16,39 | 0,27 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,35 | 16,15 | 0,20 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 21.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,38 | 16,18 | 0,20 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 22.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 16,20 | 0,14 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 23.05.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,37 | 16,21 | 0,16 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Среднее | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 16,42 | 0,25 | 7,2 | 4,9 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 744 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | Q, Гкал | Ти, ч |
|---------------------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 23.05.2014 5:00:00 | 33691,8 | 33667,1 | 0 | 0 | 629,73 | 27039,9 |
| 22.04.2014 18:00:00 | 33691,8 | 33667,1 | 0 | 0 | 629,73 | 26308,9 |

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему;

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал
куб.м.

0,00

Гкал
Гкал
куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб"

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента

Лешин А.В.