

Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей
Дирекции по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

ЗАО "Петровский строитель"

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп.1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя ООО «ЭнергоСтройСоюз»

Лешина А.В.

составили настоящий акт в том, что за март 13 фактическое теплopotребление по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

жил.ч

итп Wот = 851,46 Гкал.
Wгвс= 240,77 Гкал.

встр.

итп Wот = 112,01 Гкал.
Wгвс= 0,00 Гкал.

авт.

итп Wот = 37,37 Гкал.


Представитель Абонента


(подпись)



Лешина А.В.
(И.О. Фамилия)

Представитель УПП
Дирекции по работе с абонентами
ГУП «ТЭК СПб»



(подпись)

Кучаев Р.Р.
(И.О. Фамилия)

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669
Канал ТВ1; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.02.13	-	24.00	74.46	7.2	1102.95	48.64	4.9	1095.86	7.09	28.88
25.02.13	-	24.00	76.29	7.2	1105.10	49.58	4.9	1097.98	7.12	29.93
26.02.13	-	24.00	75.67	7.2	1083.23	49.39	4.9	1076.11	7.12	28.87
27.02.13	-	24.00	70.09	7.2	1095.64	47.09	4.9	1088.75	6.89	25.57
28.02.13	-	24.00	68.59	7.2	1083.05	46.36	4.9	1075.93	7.12	24.46
01.03.13	-	24.00	72.75	7.2	1070.63	48.27	4.9	1063.84	6.80	26.59
02.03.13	-	24.00	75.05	7.2	1103.89	49.14	4.9	1096.85	7.04	29.02
03.03.13	-	24.00	77.69	7.2	1105.15	50.40	4.9	1098.04	7.11	30.58
04.03.13	-	24.00	79.03	7.2	1104.54	50.79	4.9	1097.07	7.47	31.65
05.03.13	-	24.00	80.77	7.2	1098.96	51.70	4.9	1091.72	7.24	32.40
06.03.13	-	24.00	80.87	7.2	991.76	51.18	4.9	984.51	7.25	29.88
07.03.13	-	24.00	79.92	7.2	1067.76	51.65	4.9	1047.51	20.25	31.30
08.03.13	-	24.00	80.17	7.2	1085.55	51.68	4.9	1078.28	7.27	31.37
09.03.13	-	24.00	80.06	7.2	1086.33	51.68	4.9	1079.33	7.00	31.26
10.03.13	-	24.00	81.82	7.2	1086.68	52.33	4.9	1079.60	7.08	32.48
11.03.13	-	24.00	75.48	7.2	1080.76	48.91	4.9	1073.59	7.17	29.07
12.03.13	-	24.00	79.21	7.2	1065.12	50.75	4.9	1058.20	6.92	30.73
13.03.13	-	24.00	82.92	7.2	1061.94	52.75	4.9	1055.02	6.92	32.48
14.03.13	-	24.00	82.67	7.2	1064.80	52.78	4.9	1057.81	6.99	32.27
15.03.13	-	24.00	81.19	7.2	1064.23	51.95	4.9	1057.25	6.98	31.56
16.03.13	-	24.00	81.19	7.2	1064.87	52.10	4.9	1057.93	6.94	31.42
17.03.13	-	24.00	80.86	7.2	1064.28	51.83	4.9	1057.40	6.89	31.33
18.03.13	-	24.00	79.81	7.2	1053.88	50.86	4.9	1045.39	8.48	31.01
19.03.13	-	24.00	80.31	7.2	1043.66	50.79	4.9	1036.75	6.91	31.23
20.03.13	-	24.00	81.00	7.2	1053.75	51.33	4.9	1046.78	6.97	31.69
21.03.13	-	24.00	81.25	7.2	1061.44	51.69	4.9	1054.29	7.15	31.81
22.03.13	-	24.00	81.28	7.2	1062.32	51.42	4.9	1055.28	7.05	32.15
23.03.13	-	24.00	78.61	7.2	1061.19	50.26	4.9	1054.32	6.87	30.49
Среднее значение		24.00	78.54	7.2	1074.05	50.62	4.9	1066.48	7.57	30.41
ИТОГО	-	672.00			30073.40			29861.40	212.06	851.46
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
23.03.2013 16:00:00	459634,2	456472,8	87500,5	62655,63	10100,74	17350,6
23.02.2013 23:00:00	429869,4	426918,1	81583,3	59024,59	9258,32	16685,6

Ответственный за учет



/ Лешин А.В.

ОТЧЁТ ПРИНЯТ
ОТК ГРУП «ТЭК СПб»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
КУЧАЕВ Р.Р.

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669
Канал ТВ2; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.02.13	-	24.00	72.85	6.4	226.43	54.32	6.7	134.07	92.36	9.22
25.02.13	-	24.00	73.48	6.4	213.38	54.29	6.7	135.85	77.53	8.31
26.02.13	-	24.00	74.10	6.5	209.52	54.29	6.7	135.32	74.20	8.19
27.02.13	-	24.00	70.15	6.4	217.81	52.66	6.7	136.58	81.23	8.10
28.02.13	-	24.00	73.41	6.5	207.80	53.77	6.7	134.56	73.24	8.03
01.03.13	-	24.00	72.21	6.5	210.01	53.69	6.7	134.74	75.27	7.94
02.03.13	-	24.00	73.30	6.4	221.12	54.93	6.7	135.49	85.63	8.78
03.03.13	-	24.00	74.61	6.4	219.95	55.68	6.7	127.57	92.38	9.32
04.03.13	-	24.00	73.89	6.4	208.18	54.14	6.7	128.56	79.62	8.43
05.03.13	-	24.00	74.71	6.4	207.89	54.70	6.7	128.73	79.16	8.50
06.03.13	-	24.00	75.38	6.5	205.72	55.39	6.7	129.17	76.56	8.36
07.03.13	-	24.00	73.91	6.5	203.08	54.10	6.8	129.63	73.45	8.00
08.03.13	-	24.00	73.16	6.4	213.55	54.19	6.7	126.94	86.61	8.75
09.03.13	-	24.00	74.21	6.5	209.92	54.73	6.7	127.53	82.38	8.61
10.03.13	-	24.00	74.14	6.3	219.49	55.20	6.7	129.21	90.28	9.15
11.03.13	*	24.00	69.64	6.2	212.44	51.77	6.5	135.73	76.72	7.77
12.03.13	-	24.00	72.74	6.4	220.46	53.97	6.7	137.15	83.32	8.64
13.03.13	-	24.00	73.64	6.4	216.64	54.56	6.7	134.60	82.04	8.62
14.03.13	-	24.00	72.82	6.4	212.41	53.69	6.7	133.12	79.29	8.33
15.03.13	-	24.00	71.77	6.5	209.97	53.06	6.8	129.93	80.04	8.18
16.03.13	-	24.00	73.99	6.4	224.05	55.42	6.7	129.92	94.13	9.39
17.03.13	-	24.00	73.71	6.4	228.51	55.54	6.7	128.37	100.13	9.72
18.03.13	-	24.00	74.22	6.4	215.57	54.70	6.7	129.61	85.97	8.92
19.03.13	-	24.00	74.82	6.4	209.98	54.83	6.7	127.44	82.55	8.73
20.03.13	*	24.00	72.34	6.4	208.84	52.85	6.8	128.49	80.35	8.32
21.03.13	*	24.00	74.29	6.4	210.16	54.36	6.7	128.10	82.06	8.66
22.03.13	-	24.00	74.95	6.5	206.56	54.40	6.7	126.91	79.65	8.59
23.03.13	-	24.00	72.75	6.4	218.70	54.19	6.7	123.36	95.34	9.24
Среднее значение		24.00	73.40	6.4	213.86	54.27	6.7	130.95	82.91	8.60
ИТОГО	-	672.00			5988.12			3666.65	2321.46	240.77
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
23.03.2013 16:00:00	459634,2	456472,8	87500,5	62655,63	10100,74	17350,6
23.02.2013 23:00:00	429869,4	426918,1	81583,3	59024,59	9258,32	16685,6

Ответственный за учет



ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ОТК ГРУП «ТЭК СП»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 03-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002
Канал ТВ1; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.02.13	-	24.00	74.29	7.2	200.14	56.20	4.9	193.68	6.46	4.00
25.02.13	-	24.00	76.06	7.2	195.92	56.97	4.9	189.57	6.35	4.11
26.02.13	-	24.00	75.50	7.2	193.30	56.84	4.9	187.07	6.23	3.97
27.02.13	-	24.00	69.85	7.2	211.92	54.77	4.9	205.18	6.73	3.58
28.02.13	-	24.00	68.43	7.2	219.27	54.45	4.9	212.34	6.94	3.45
01.03.13	-	24.00	72.57	7.2	206.90	56.16	4.9	200.28	6.62	3.78
02.03.13	-	24.00	74.88	7.2	205.31	56.47	4.9	198.68	6.63	4.17
03.03.13	-	24.00	77.51	7.2	199.95	57.91	4.9	193.46	6.48	4.31
04.03.13	-	24.00	78.83	7.2	197.55	58.24	4.9	191.12	6.43	4.46
05.03.13	-	24.00	80.58	7.2	184.05	58.91	4.9	178.03	6.02	4.36
06.03.13	-	24.00	80.69	7.2	174.88	59.67	4.9	169.15	5.73	4.03
07.03.13	-	24.00	79.72	7.2	176.67	59.43	4.9	170.92	5.74	3.94
08.03.13	-	24.00	79.91	7.2	178.97	59.23	4.9	173.15	5.82	4.06
09.03.13	-	24.00	79.82	7.2	180.25	59.24	4.9	174.39	5.86	4.07
10.03.13	-	24.00	81.59	7.2	179.31	59.94	4.9	173.45	5.86	4.25
11.03.13	-	24.00	74.39	7.2	185.28	55.91	4.9	179.31	5.97	3.76
12.03.13	-	24.00	79.02	7.2	179.31	58.44	4.9	173.46	5.85	4.04
13.03.13	-	24.00	82.71	7.2	166.69	60.37	4.9	161.20	5.48	4.07
14.03.13	-	24.00	82.47	7.2	172.08	60.32	4.9	166.43	5.65	4.16
15.03.13	-	24.00	81.00	7.2	178.31	59.49	4.9	172.46	5.85	4.20
16.03.13	-	24.00	81.00	7.2	177.93	59.83	4.9	172.11	5.82	4.13
17.03.13	-	24.00	80.66	7.2	180.44	59.59	4.9	174.54	5.90	4.17
18.03.13	-	24.00	79.60	7.2	185.96	59.08	4.9	179.90	6.06	4.19
19.03.13	-	24.00	80.12	7.2	182.66	59.31	4.9	176.70	5.96	4.17
20.03.13	-	24.00	80.81	7.2	182.72	62.43	4.9	176.81	5.91	3.74
21.03.13	-	24.00	81.06	7.2	183.01	62.92	4.9	177.06	5.95	3.70
22.03.13	-	24.00	81.09	7.2	182.81	63.10	4.9	176.69	6.11	3.69
23.03.13	-	24.00	78.42	7.2	183.05	61.34	4.9	177.20	5.85	3.50
Среднее значение		24.00	78.31	7.2	187.31	58.81	4.9	181.23	6.08	4.00
ИТОГО	-	672.00			5244.61			5074.34	170.27	112.01
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
23.03.2013 16:00:00	48721	47090,9	16,7	13,61	1159,89	17355,6
23.02.2013 23:00:00	43529,4	42067,9	16,7	13,61	1048,91	16690,6

Ответственный за учет _____



ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ОТК ГУП «ТЭК СПб»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 03-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002
Канал ТВ2; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.02.13	-	24.00	32.65	5.8	0.00	31.63	5.0	0.00	0.00	0.00
25.02.13	-	24.00	31.82	5.8	0.00	30.38	5.0	0.00	0.00	0.00
26.02.13	-	24.00	32.17	5.8	0.00	30.87	5.0	0.00	0.00	0.00
27.02.13	-	24.00	28.82	5.8	0.00	27.05	5.0	0.00	0.00	0.00
28.02.13	-	24.00	30.21	5.8	0.00	28.76	5.0	0.00	0.00	0.00
01.03.13	-	24.00	31.35	5.8	0.00	30.01	5.0	0.00	0.00	0.00
02.03.13	-	24.00	32.39	5.8	0.00	31.33	5.0	0.00	0.00	0.00
03.03.13	-	24.00	32.96	5.8	0.00	31.87	5.0	0.00	0.00	0.00
04.03.13	-	24.00	31.24	5.8	0.00	29.75	5.0	0.00	0.00	0.00
05.03.13	-	24.00	31.71	5.8	0.00	30.31	5.0	0.00	0.00	0.00
06.03.13	-	24.00	32.36	5.8	0.00	31.00	5.0	0.00	0.00	0.00
07.03.13	-	24.00	29.47	5.8	0.00	27.54	5.0	0.00	0.00	0.00
08.03.13	-	24.00	28.50	5.8	0.00	26.64	5.0	0.00	0.00	0.00
09.03.13	-	24.00	28.21	5.8	0.00	26.41	5.0	0.00	0.00	0.00
10.03.13	-	24.00	27.75	5.8	0.00	26.01	5.0	0.00	0.00	0.00
11.03.13	-	24.00	29.34	5.8	0.00	28.09	5.0	0.00	0.00	0.00
12.03.13	-	24.00	29.97	5.8	0.00	28.70	5.0	0.00	0.00	0.00
13.03.13	-	24.00	32.62	5.8	0.00	31.64	5.0	0.00	0.00	0.00
14.03.13	-	24.00	31.82	5.8	0.00	30.46	5.0	0.00	0.00	0.00
15.03.13	-	24.00	31.39	5.8	0.00	30.07	5.0	0.00	0.00	0.00
16.03.13	-	24.00	32.73	5.8	0.00	31.74	5.0	0.00	0.00	0.00
17.03.13	-	24.00	33.01	5.8	0.00	32.02	5.0	0.00	0.00	0.00
18.03.13	-	24.00	30.94	5.8	0.00	29.61	5.0	0.00	0.00	0.00
19.03.13	-	24.00	30.62	5.8	0.00	29.31	5.0	0.00	0.00	0.00
20.03.13	-	24.00	30.81	5.8	0.00	29.57	5.0	0.00	0.00	0.00
21.03.13	-	24.00	30.70	5.8	0.00	29.44	5.0	0.00	0.00	0.00
22.03.13	-	24.00	30.99	5.8	0.00	29.73	5.0	0.00	0.00	0.00
23.03.13	-	24.00	32.30	5.8	0.00	31.40	5.0	0.00	0.00	0.00
Среднее значение		24.00	31.03	5.8	0.00	29.69	5.0	0.00	0.00	0.00
ИТОГО	-	672.00			0.00			0.00	0.00	0.00
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
23.03.2013 16:00:00	48721,4	47090,9	16,7	13,61	1159,89	17355,6
23.02.2013 23:00:00	43529,4	42067,9	16,7	13,61	1048,91	16690,6

Ответственный за учет



ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ОТК ГРУП «ТЭК СПб»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 03-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=26171
Канал ТВ1; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.02.13	-	24.00	73.27	7.2	59.88	52.98	4.9	59.66	0.22	1.23
25.02.13	-	24.00	75.06	7.2	59.79	53.74	4.9	59.57	0.23	1.29
26.02.13	-	24.00	74.50	7.2	60.99	53.89	4.9	60.76	0.23	1.27
27.02.13	-	24.00	69.02	7.2	60.67	51.07	4.9	60.46	0.21	1.10
28.02.13	-	24.00	67.53	7.2	60.09	50.09	4.9	59.89	0.20	1.06
01.03.13	-	24.00	71.58	7.2	60.20	52.26	4.9	59.99	0.22	1.18
02.03.13	-	24.00	73.85	7.2	59.53	53.15	4.9	59.31	0.23	1.25
03.03.13	-	24.00	76.44	7.2	59.68	54.53	4.9	59.45	0.23	1.32
04.03.13	-	24.00	77.77	7.2	60.55	55.37	4.9	60.31	0.24	1.37
05.03.13	-	24.00	79.47	7.2	60.17	56.25	4.9	59.92	0.25	1.42
06.03.13	-	24.00	79.65	7.2	63.97	57.49	4.9	63.71	0.26	1.44
07.03.13	-	24.00	78.66	7.2	60.95	56.33	4.9	60.70	0.25	1.38
08.03.13	-	24.00	78.88	7.2	59.61	56.03	4.9	59.36	0.25	1.38
09.03.13	-	24.00	78.79	7.2	60.37	56.17	4.9	60.11	0.26	1.38
10.03.13	-	24.00	80.49	7.2	59.40	56.78	4.9	59.14	0.26	1.43
11.03.13	-	24.00	73.25	7.2	64.07	53.69	4.9	63.82	0.25	1.27
12.03.13	-	24.00	77.91	7.2	59.04	55.45	4.9	58.79	0.25	1.34
13.03.13	-	24.00	81.52	7.2	58.50	57.14	4.9	58.24	0.26	1.44
14.03.13	-	24.00	81.28	7.2	58.08	57.00	4.9	57.82	0.26	1.43
15.03.13	-	24.00	79.82	7.2	57.62	56.10	4.9	57.37	0.25	1.39
16.03.13	-	24.00	79.81	7.2	57.62	56.10	4.9	57.37	0.25	1.38
17.03.13	-	24.00	79.48	7.2	57.43	55.85	4.9	57.18	0.25	1.37
18.03.13	-	24.00	78.47	7.2	57.83	55.38	4.9	57.58	0.25	1.35
19.03.13	-	24.00	78.96	7.2	58.31	55.76	4.9	58.05	0.25	1.37
20.03.13	-	24.00	79.64	7.2	58.91	56.29	4.9	58.65	0.26	1.39
21.03.13	-	24.00	79.87	7.2	58.28	56.12	4.9	58.02	0.26	1.40
22.03.13	-	24.00	79.88	7.2	57.44	55.92	4.9	57.18	0.25	1.39
23.03.13	-	24.00	77.34	7.2	59.30	55.13	4.9	59.05	0.25	1.33
Среднее значение		24.00	77.22	7.2	59.58	55.07	4.9	59.34	0.24	1.33
ИТОГО	-	672.00			1668.26			1661.44	6.82	37.37
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
23.03.2013 16:00:00	26778,8	26797,4	0	0	461,96	16826,9
24.02.2013 11:00:00	25158,7	25183,9	0	0	425,62	16173,9

Ответственный за учет

/ Лешин А.В.



ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ОТК ГРУП «ТЭК СПб»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
КУЧАЕВ Р.Р.