

Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей
Дирекции по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

ЗАО "Петровский строитель"

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп. 1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя ООО "ЭнергоСтройСоюз"

Лешина А.В.

составили настоящий акт в том, что за ноябрь 11 фактическое теплopotребление
по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

| жил.ч | итп | Wот = | | Гкал. |
|-------|-----|-------|---------------|-------|
| | | | <u>598,40</u> | |
| | | Wгвс= | <u>48,97</u> | Гкал. |
| встр. | итп | Wот = | | Гкал. |
| | | | <u>62,91</u> | |
| | | Wгвс= | <u>0,00</u> | Гкал. |
| авт. | итп | Wот = | | Гкал. |
| | | | <u>29,08</u> | |

Представитель Абонента

[Подпись]
(подпись)




Лешина А.В.
(И.О. Фамилия)

Представитель УПП
Дирекции по работе с абонентами
ГУП "ТЭК СПб"

[Подпись]
(подпись)

Кучаев Р.Р.
(И.О. Фамилия)



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 11-2011


«Петровский строитель»
пл. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)
адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

921-557-38-95
ислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=26171
1; Схема учета СП=0; Код абонента КВ=1
ик теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

| Сутки, час | НС | Время счета Ти | подающий труб. | | | обратный труб. | | | М3 | Тепло Q | |
|------------------|-------|----------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|---------|------------|--------|
| | | | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2 | | | |
| 28.10.11 | 00:00 | * | 24.00 | 53.53 | 7.200 | 75.542 | 42.25 | 4.900 | 75.876 | -0.334 | 0.841 |
| 29.10.11 | 00:00 | * | 24.00 | 54.25 | 7.200 | 75.542 | 42.73 | 4.900 | 75.864 | -0.322 | 0.859 |
| 30.10.11 | 00:00 | * | 24.00 | 54.09 | 7.200 | 75.684 | 42.72 | 4.900 | 76.012 | -0.328 | 0.850 |
| 31.10.11 | 00:00 | * | 24.00 | 52.99 | 7.200 | 75.767 | 42.12 | 4.900 | 76.099 | -0.331 | 0.813 |
| 01.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 54.90 | 7.200 | 75.724 | 43.29 | 4.900 | 76.058 | -0.333 | 0.867 |
| 02.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 55.12 | 7.200 | 76.026 | 43.57 | 4.900 | 76.358 | -0.333 | 0.866 |
| 03.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 55.29 | 7.200 | 76.384 | 43.75 | 4.900 | 76.719 | -0.335 | 0.870 |
| 04.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 56.15 | 7.200 | 75.661 | 44.27 | 4.900 | 75.996 | -0.336 | 0.887 |
| 05.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 56.12 | 7.200 | 75.349 | 44.24 | 4.900 | 75.673 | -0.325 | 0.883 |
| 06.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 54.95 | 7.200 | 75.813 | 43.43 | 4.900 | 76.162 | -0.349 | 0.862 |
| 07.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 55.98 | 7.200 | 75.731 | 44.03 | 4.900 | 76.078 | -0.347 | 0.893 |
| 08.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 55.46 | 7.200 | 75.365 | 43.77 | 4.900 | 75.703 | -0.338 | 0.869 |
| 09.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 56.04 | 7.200 | 75.231 | 44.06 | 4.900 | 75.569 | -0.338 | 0.890 |
| 10.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 56.30 | 7.200 | 75.643 | 44.14 | 4.900 | 75.997 | -0.353 | 0.907 |
| 11.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 58.17 | 7.200 | 75.853 | 45.30 | 4.900 | 76.200 | -0.346 | 0.963 |
| 12.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 62.45 | 7.200 | 75.401 | 47.93 | 4.900 | 75.728 | -0.327 | 1.082 |
| 13.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 62.10 | 7.200 | 75.191 | 47.75 | 4.900 | 75.523 | -0.332 | 1.067 |
| 14.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 63.17 | 7.200 | 75.273 | 48.49 | 4.900 | 75.592 | -0.318 | 1.093 |
| 15.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 63.68 | 7.200 | 74.884 | 48.96 | 4.900 | 75.205 | -0.321 | 1.090 |
| 16.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 62.73 | 7.200 | 75.091 | 48.41 | 4.900 | 75.423 | -0.332 | 1.063 |
| 17.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 64.90 | 7.200 | 74.981 | 49.83 | 4.900 | 75.287 | -0.306 | 1.118 |
| 18.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 69.83 | 7.200 | 75.113 | 52.66 | 4.900 | 75.418 | -0.304 | 1.278 |
| 19.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 65.05 | 7.200 | 74.966 | 50.17 | 4.900 | 75.275 | -0.310 | 1.104 |
| 20.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 61.28 | 7.200 | 75.097 | 47.52 | 4.900 | 75.435 | -0.339 | 1.021 |
| 21.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 67.10 | 7.200 | 75.897 | 51.00 | 4.900 | 76.219 | -0.322 | 1.209 |
| 22.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 64.46 | 7.200 | 74.857 | 49.57 | 4.900 | 75.182 | -0.325 | 1.102 |
| 23.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 45.80 | 7.200 | 74.919 | 38.06 | 4.900 | 75.244 | -0.325 | 0.564 |
| 24.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 21.37 | 7.200 | 75.297 | 21.57 | 4.900 | 75.625 | -0.328 | -0.018 |
| 25.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 45.41 | 7.200 | 74.505 | 35.66 | 4.900 | 74.748 | -0.243 | 0.707 |
| 26.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 67.67 | 7.200 | 74.196 | 50.83 | 4.900 | 74.433 | -0.238 | 1.241 |
| 27.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 67.86 | 7.200 | 73.791 | 51.01 | 4.900 | 74.048 | -0.257 | 1.234 |
| Среднее значение | | | 24.00 | 57.56 | 7.20 | 75.32 | 44.94 | 4.90 | 75.64 | -0.32 | 0.94 |
| ИТОГО | * | | 744.00 | | | 2334.77 | | | 2344.75 | -9.97 | 29.08 |
| | | | ч | °С | | кг/см2 | т | °С | кг/см2 | т | Гкал |

| Дата, время | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | Q, Гкал | Ти, ч |
|---------------------|--------|--------|------|------|---------|--------|
| 28.11.2011 1:00:00 | 5121,1 | 5141,5 | 0 | 0 | 67,65 | 5267,9 |
| 28.10.2011 10:00:00 | 2814,8 | 2825,3 | 0 | 0 | 38,86 | 4532,9 |

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /



Руководитель группы
КУЧАЕВ Р.Р.



Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 11-2011

ОАО "Петровский строитель"
ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
Адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Индивидуальный расчетчик СПТ943.2; идентификатор ИД=20002
Тип прибора: ТВ2; Схема учета СП=0; Код абонента КВ=2
Тип прибора: Магистраль; Тепловая камера:

| Сутки, час | НС | Время счета Ти | подающий труб. | | | обратный труб. | | | М3 | Тепло Q | |
|------------------|-------|----------------------|----------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|------------|-------|
| | | | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2 | | | |
| 28.10.11 | 00:00 | * | 24.00 | 26.83 | 5.800 | 0.000 | 22.42 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29.10.11 | 00:00 | - | 24.00 | 21.90 | 5.800 | 0.000 | 22.75 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30.10.11 | 00:00 | - | 24.00 | 25.99 | 5.800 | 0.000 | 22.87 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31.10.11 | 00:00 | * | 24.00 | 23.86 | 5.800 | 0.000 | 23.12 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 01.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 27.78 | 5.800 | 0.000 | 23.45 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 02.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 35.01 | 5.800 | 0.000 | 23.71 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 03.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 20.77 | 5.800 | 0.000 | 24.06 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 04.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 22.22 | 5.800 | 0.000 | 23.92 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 05.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 27.89 | 5.800 | 0.000 | 23.49 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 06.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 24.02 | 5.800 | 0.000 | 22.39 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 07.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 25.54 | 5.800 | 0.000 | 22.30 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 08.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 23.74 | 5.800 | 0.000 | 22.44 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 09.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 22.87 | 5.800 | 0.000 | 20.90 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 23.05 | 5.800 | 0.000 | 21.27 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 23.76 | 5.800 | 0.000 | 21.73 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 24.31 | 5.800 | 0.000 | 22.26 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 23.87 | 5.800 | 0.000 | 22.04 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 24.62 | 5.800 | 0.000 | 22.54 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 23.98 | 5.800 | 0.000 | 21.98 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 24.06 | 5.800 | 0.000 | 22.14 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 25.31 | 5.800 | 0.000 | 23.15 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 25.75 | 5.800 | 0.000 | 23.50 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 25.18 | 5.800 | 0.000 | 23.17 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 23.20 | 5.800 | 0.000 | 21.28 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 23.12 | 5.800 | 0.000 | 21.09 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 23.32 | 5.800 | 0.000 | 21.41 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 20.03 | 5.800 | 0.000 | 18.97 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 17.35 | 5.800 | 0.000 | 17.07 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 20.86 | 5.800 | 0.000 | 19.19 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 22.44 | 5.800 | 0.000 | 21.00 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 24.02 | 5.800 | 0.001 | 21.22 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Среднее значение | | | 24.00 | 24.09 | 5.80 | 0.00 | 22.03 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО | * | | 744.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ч | °C | кг/см2 | т | °C | кг/см2 | т | т | Гкал | |

| Дата, время | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | Q, Гкал | Ти, ч |
|--------------------|---------|---------|------|-------|---------|--------|
| 28.11.2011 1:00:00 | 11016,7 | 10726,8 | 15,6 | 12,91 | 167,31 | 5796,6 |
| 28.10.2011 1:00:00 | 7016,4 | 6843,6 | 15,6 | 12,91 | 105,22 | 5052,6 |

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В.



Руководитель группы
Кучаев Р.В.

ГУП "ТЭК СПб"
Дирекция по перспективному
развитию
Отдел технического контроля

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 11-2011

ОАО "Петровский строитель"
ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Индекс: 190000
Почтовый ящик: 100
Идентификатор ИД=20002
Код абонента КВ=1
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

| Сутки, час | НС | Время счета Тн | подающий труб. | | | обратный труб. | | | М3 | Тепло Q | |
|------------------|-------|----------------------|----------------|--------|-------|----------------|--------|-------|---------|------------|-------|
| | | | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2 | | | |
| 28.10.11 | 00:00 | - | 24.00 | 54.09 | 7.200 | 133.037 | 42.05 | 4.900 | 129.188 | 3.850 | 1.769 |
| 29.10.11 | 00:00 | - | 24.00 | 54.81 | 7.200 | 133.932 | 42.48 | 4.900 | 130.053 | 3.879 | 1.822 |
| 30.10.11 | 00:00 | - | 24.00 | 54.66 | 7.200 | 133.296 | 42.45 | 4.900 | 129.435 | 3.862 | 1.797 |
| 31.10.11 | 00:00 | - | 24.00 | 53.55 | 7.200 | 134.280 | 42.05 | 4.900 | 130.394 | 3.886 | 1.712 |
| 01.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 55.48 | 7.200 | 135.640 | 43.44 | 4.900 | 131.701 | 3.939 | 1.809 |
| 02.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 55.68 | 7.200 | 136.092 | 43.57 | 4.900 | 132.135 | 3.957 | 1.826 |
| 03.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 55.87 | 7.200 | 136.798 | 43.92 | 4.900 | 132.820 | 3.979 | 1.815 |
| 04.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 56.73 | 7.200 | 134.539 | 44.42 | 4.900 | 130.618 | 3.921 | 1.836 |
| 05.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 56.70 | 7.200 | 132.053 | 44.12 | 4.900 | 128.207 | 3.846 | 1.837 |
| 06.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 55.54 | 7.200 | 131.651 | 42.80 | 4.900 | 127.822 | 3.828 | 1.847 |
| 07.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 56.58 | 7.200 | 131.822 | 43.30 | 4.900 | 127.978 | 3.844 | 1.923 |
| 08.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 56.04 | 7.200 | 132.488 | 43.26 | 4.900 | 128.624 | 3.864 | 1.866 |
| 09.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 56.63 | 7.200 | 131.245 | 43.45 | 4.900 | 127.420 | 3.825 | 1.902 |
| 10.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 56.91 | 7.200 | 131.079 | 43.37 | 4.900 | 127.253 | 3.826 | 1.946 |
| 11.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 58.79 | 7.200 | 130.723 | 44.53 | 4.900 | 126.899 | 3.824 | 2.039 |
| 12.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 63.12 | 7.200 | 132.899 | 47.37 | 4.900 | 128.979 | 3.921 | 2.285 |
| 13.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 62.78 | 7.200 | 133.084 | 46.99 | 4.900 | 129.168 | 3.916 | 2.291 |
| 14.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 63.87 | 7.200 | 132.415 | 47.64 | 4.900 | 128.513 | 3.903 | 2.341 |
| 15.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 64.37 | 7.200 | 131.391 | 47.85 | 4.900 | 127.509 | 3.881 | 2.363 |
| 16.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 63.42 | 7.200 | 132.374 | 47.17 | 4.900 | 128.475 | 3.899 | 2.341 |
| 17.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 65.59 | 7.200 | 132.042 | 48.75 | 4.900 | 128.143 | 3.899 | 2.419 |
| 18.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 70.62 | 7.200 | 125.116 | 50.91 | 4.900 | 121.390 | 3.726 | 2.661 |
| 19.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 65.75 | 7.200 | 124.870 | 48.37 | 4.900 | 121.165 | 3.705 | 2.355 |
| 20.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 61.95 | 7.200 | 122.987 | 45.46 | 4.900 | 119.360 | 3.627 | 2.199 |
| 21.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 67.84 | 7.200 | 122.615 | 47.95 | 4.900 | 118.938 | 3.677 | 2.622 |
| 22.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 65.16 | 7.200 | 123.092 | 46.95 | 4.900 | 119.418 | 3.674 | 2.419 |
| 23.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 46.15 | 7.200 | 123.400 | 35.82 | 4.900 | 119.836 | 3.564 | 1.394 |
| 24.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 21.58 | 7.200 | 124.421 | 20.01 | 4.900 | 120.950 | 3.471 | 0.271 |
| 25.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 46.70 | 7.200 | 125.051 | 34.03 | 4.900 | 121.379 | 3.672 | 1.689 |
| 26.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 68.42 | 7.200 | 127.807 | 48.51 | 4.900 | 123.969 | 3.838 | 2.737 |
| 27.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 68.34 | 7.200 | 88.366 | 48.64 | 4.900 | 85.717 | 2.649 | 1.874 |
| Среднее значение | | | 24.00 | 58.18 | 7.20 | 129.05 | 43.92 | 4.90 | 125.27 | 3.78 | 2.00 |
| ИТОГО | * | | 744.00 | | | 4000.60 | | | 3883.45 | 117.15 | 62.01 |
| | | ч | °C | кг/см2 | т | °C | кг/см2 | т | т | Гкал | |

Период расчета по среднему (НС 02) 8 часов Q=0.906 Гкал

Итого за ноябрь Q=62.91 Гкал

| Дата, время | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | Q, Гкал | Тн, ч |
|--------------------|---------|---------|------|-------|---------|--------|
| 28.11.2011 1:00:00 | 11016,7 | 10726,8 | 15,6 | 12,91 | 167,31 | 5796,6 |
| 28.10.2011 1:00:00 | 7016,4 | 6843,6 | 15,6 | 12,91 | 105,22 | 5052,6 |

Ответственный за учет

/ Лешин А.В.



Handwritten signature

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ

КУЧАЕВ Р.Р.

ГУП "ТЭК СПб"
Дирекция по перспективному
развитию
Отдел технического контроля

ОАО "Петровский строитель"
ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
Почтовый адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95

Тепловычислитель СПТ943.1;

Канал ТВ1; Схема учета СП=0;

Источник теплоты:

идентификатор ИД=19669

Код абонента КВ=1

Магистраль:

Тепловая камера:

| Сутки, час | НС | Время счета Ти | подающий труб. | | | обратный труб. | | | М3 | Тепло Q |
|------------------|-------|----------------------|----------------|--------|----------|----------------|--------|----------|--------|------------|
| | | | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2 | | |
| 28.10.11 | 00:00 | - 24.00 | 54.23 | 7.200 | 1167.490 | 39.38 | 4.900 | 1160.250 | 7.244 | 17.664 |
| 29.10.11 | 00:00 | - 24.00 | 54.96 | 7.200 | 1137.550 | 39.64 | 4.900 | 1131.740 | 5.817 | 17.692 |
| 30.10.11 | 00:00 | - 24.00 | 54.80 | 7.200 | 1152.220 | 39.78 | 4.900 | 1146.400 | 5.822 | 17.572 |
| 31.10.11 | 00:00 | - 24.00 | 53.67 | 7.200 | 1130.310 | 39.16 | 4.900 | 1124.700 | 5.609 | 16.659 |
| 01.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 55.60 | 7.200 | 1091.800 | 40.01 | 4.900 | 1086.440 | 5.361 | 17.274 |
| 02.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 55.81 | 7.200 | 1021.040 | 39.93 | 4.900 | 1015.980 | 5.064 | 16.457 |
| 03.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 55.99 | 7.200 | 979.918 | 40.03 | 4.900 | 975.028 | 4.890 | 15.869 |
| 04.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 56.87 | 7.200 | 1099.170 | 41.22 | 4.900 | 1093.750 | 5.417 | 17.470 |
| 05.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 56.84 | 7.200 | 1127.120 | 41.35 | 4.900 | 1121.360 | 5.755 | 17.730 |
| 06.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 55.69 | 7.200 | 1157.550 | 40.55 | 4.900 | 1151.300 | 6.250 | 17.818 |
| 07.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 56.73 | 7.200 | 1158.670 | 40.91 | 4.900 | 1152.600 | 6.074 | 18.617 |
| 08.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 56.19 | 7.200 | 1129.000 | 40.58 | 4.900 | 1122.550 | 6.447 | 17.918 |
| 09.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 56.78 | 7.200 | 1154.670 | 41.28 | 4.900 | 1148.790 | 5.885 | 18.185 |
| 10.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 57.06 | 7.200 | 1153.170 | 41.19 | 4.900 | 1146.990 | 6.178 | 18.595 |
| 11.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 58.92 | 7.200 | 1142.360 | 42.03 | 4.900 | 1136.430 | 5.930 | 19.585 |
| 12.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 63.29 | 7.200 | 1135.270 | 44.25 | 4.900 | 1128.930 | 6.337 | 21.949 |
| 13.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 62.95 | 7.200 | 1157.170 | 44.00 | 4.900 | 1151.180 | 5.989 | 22.239 |
| 14.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 64.00 | 7.200 | 1125.960 | 44.42 | 4.900 | 1119.890 | 6.061 | 22.361 |
| 15.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 64.54 | 7.200 | 1151.650 | 44.91 | 4.900 | 1145.190 | 6.460 | 22.945 |
| 16.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 63.59 | 7.200 | 1153.980 | 44.05 | 4.900 | 1147.690 | 6.289 | 22.871 |
| 17.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 65.74 | 7.200 | 1077.080 | 44.70 | 4.900 | 1071.410 | 5.671 | 22.960 |
| 18.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 70.80 | 7.200 | 1106.960 | 47.94 | 4.900 | 1101.160 | 5.802 | 25.640 |
| 19.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 65.86 | 7.200 | 1111.820 | 45.55 | 4.900 | 1106.170 | 5.657 | 22.884 |
| 20.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 62.13 | 7.200 | 1169.310 | 43.71 | 4.900 | 1163.300 | 6.009 | 21.846 |
| 21.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 68.04 | 7.200 | 1165.890 | 46.27 | 4.900 | 1160.170 | 5.713 | 25.699 |
| 22.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 65.34 | 7.200 | 1170.160 | 45.10 | 4.900 | 1166.000 | 4.162 | 23.918 |
| 23.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 46.35 | 7.200 | 1171.280 | 34.53 | 4.900 | 1167.330 | 3.949 | 13.898 |
| 24.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 21.64 | 7.200 | 1175.560 | 19.40 | 4.900 | 1171.700 | 3.863 | 2.758 |
| 25.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 44.41 | 7.200 | 1096.680 | 30.77 | 4.900 | 1093.060 | 3.615 | 14.871 |
| 26.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 68.60 | 7.200 | 1029.090 | 45.66 | 4.900 | 1024.820 | 4.277 | 23.846 |
| 27.11.11 | 00:00 | - 24.00 | 68.77 | 7.200 | 1058.580 | 47.65 | 4.900 | 1054.180 | 4.396 | 22.614 |
| Среднее значение | | 24.00 | 58.26 | 7.20 | 1124.47 | 41.29 | 4.90 | 1118.92 | 5.55 | 19.30 |
| ИТОГО | | 744.00 | | | 34858.50 | | | 34686.50 | 171.99 | 598.40 |
| | | ч | °С | кг/см2 | т | °С | кг/см2 | т | т | Гкал |

| Дата, время | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | Q, Гкал | Ти, ч |
|--------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 28.11.2011 2:00:00 | 98360,9 | 97750,7 | 6865,6 | 6622,26 | 1636,31 | 5792,6 |
| 28.10.2011 1:00:00 | 63480,5 | 63042,4 | 2581,5 | 2461,33 | 1036,63 | 5047,6 |

Ответственный за учет

/ Лешин А.В.



ГУП "ТЭК СПб"
Дирекция по перспективному
развитию

Руководитель группы
Кучаев Р.Р.

Отдел технического контроля

АО "Петровский строитель"
ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
Почтовый адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Телефон: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669
Канал ТВ2; Схема учета СП=0; Код абонента КВ=2
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

| Сутки, час | НС | Время счета Тн | подающий труб. | | | обратный труб. | | | М3 | Тепло Q | |
|------------------|-------|----------------------|----------------|-------|---------|----------------|-------|---------|---------|------------|--------|
| | | | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2 | | | |
| 28.10.11 | 00:00 | - | 24.00 | 64.21 | 6.472 | 131.140 | 56.03 | 6.178 | 127.892 | 3.248 | 1.257 |
| 29.10.11 | 00:00 | - | 24.00 | 65.00 | 6.479 | 135.593 | 55.47 | 6.193 | 133.092 | 2.500 | 1.432 |
| 30.10.11 | 00:00 | - | 24.00 | 64.83 | 6.390 | 132.506 | 55.35 | 6.112 | 129.931 | 2.575 | 1.400 |
| 31.10.11 | 00:00 | * | 24.00 | 63.78 | 6.443 | 134.157 | 54.70 | 6.158 | 130.842 | 3.315 | 1.401 |
| 01.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 65.37 | 6.586 | 140.279 | 56.05 | 6.284 | 137.583 | 2.695 | 1.461 |
| 02.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 65.47 | 6.410 | 136.873 | 56.04 | 6.122 | 133.731 | 3.142 | 1.467 |
| 03.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 66.09 | 6.419 | 134.393 | 56.36 | 6.136 | 131.807 | 2.586 | 1.454 |
| 04.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 67.51 | 6.479 | 134.397 | 57.58 | 6.194 | 131.212 | 3.185 | 1.520 |
| 05.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 66.99 | 6.514 | 137.161 | 57.21 | 6.223 | 133.774 | 3.387 | 1.537 |
| 06.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 66.19 | 6.453 | 135.450 | 56.32 | 6.172 | 132.093 | 3.357 | 1.527 |
| 07.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 67.22 | 6.508 | 135.760 | 57.08 | 6.224 | 132.928 | 2.832 | 1.539 |
| 08.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 66.15 | 6.445 | 136.229 | 55.92 | 6.166 | 132.452 | 3.776 | 1.606 |
| 09.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 67.32 | 6.466 | 135.423 | 57.30 | 6.177 | 131.962 | 3.462 | 1.557 |
| 10.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 68.08 | 6.463 | 133.208 | 57.83 | 6.181 | 130.568 | 2.641 | 1.520 |
| 11.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 70.15 | 6.448 | 130.941 | 59.63 | 6.174 | 127.088 | 3.853 | 1.608 |
| 12.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 72.06 | 6.497 | 121.475 | 59.81 | 6.247 | 117.592 | 3.883 | 1.722 |
| 13.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 70.97 | 6.587 | 129.985 | 57.53 | 6.337 | 125.726 | 4.258 | 1.994 |
| 14.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 69.63 | 6.593 | 145.084 | 57.82 | 6.300 | 140.913 | 4.171 | 1.956 |
| 15.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 69.80 | 6.587 | 143.461 | 57.80 | 6.298 | 139.323 | 4.138 | 1.962 |
| 16.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 69.28 | 6.593 | 141.477 | 57.35 | 6.310 | 137.265 | 4.213 | 1.932 |
| 17.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 70.22 | 6.592 | 142.684 | 58.34 | 6.287 | 138.105 | 4.579 | 1.963 |
| 18.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 70.15 | 6.597 | 140.937 | 59.87 | 6.244 | 136.114 | 4.823 | 1.740 |
| 19.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 70.35 | 6.586 | 140.718 | 61.00 | 6.210 | 136.283 | 4.435 | 1.588 |
| 20.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 68.46 | 6.582 | 130.113 | 58.71 | 6.262 | 126.253 | 3.859 | 1.497 |
| 21.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 70.10 | 6.584 | 130.953 | 57.48 | 6.277 | 126.802 | 4.152 | 1.894 |
| 22.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 69.97 | 6.608 | 137.118 | 55.00 | 6.306 | 133.905 | 3.213 | 2.232 |
| 23.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 55.94 | 6.531 | 144.620 | 46.95 | 6.232 | 140.731 | 3.890 | 1.475 |
| 24.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 40.14 | 6.423 | 153.480 | 52.54 | 6.122 | 146.421 | 7.059 | -1.529 |
| 25.11.11 | 00:00 | * | 24.00 | 52.91 | 6.491 | 153.480 | 52.14 | 6.215 | 146.195 | 7.285 | 0.485 |
| 26.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 68.14 | 6.521 | 149.821 | 56.13 | 6.246 | 143.653 | 6.168 | 2.148 |
| 27.11.11 | 00:00 | - | 24.00 | 68.36 | 6.498 | 147.987 | 56.50 | 6.220 | 141.726 | 6.261 | 2.111 |
| Среднее значение | 24.00 | | 66.16 | 6.51 | 137.96 | 56.58 | 6.22 | 134.00 | 3.97 | 1.53 | |
| ИТОГО | - | 744.00 | | | 4276.90 | | | 4153.96 | 122.94 | 48.97 | |
| | ч | °C | кг/см2 | т | °C | кг/см2 | т | т | Гкал | | |

| Дата, время | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | Q, Гкал | Тн, ч |
|--------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 28.11.2011 2:00:00 | 98360,9 | 97750,7 | 6865,6 | 6622,26 | 1636,31 | 5792,6 |
| 28.10.2011 1:00:00 | 63480,5 | 63042,4 | 2581,5 | 2461,33 | 1036,63 | 5047,6 |

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /



[Handwritten signature]

