

Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей
Дирекции по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

ЗАО "Петровский строитель"

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп.1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя ООО «ЭнергоСтройСоюз» Лешина А.В.

составили настоящий акт в том, что за ноябрь 12 фактическое теплopotребление по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

жил.ч

итп	Wот =	<u>612,30</u>	Гкал.	<u>1.834,04</u>
	Wгвс=	<u>221,77</u>	Гкал.	

встр.

итп	Wот =	<u>70,26</u>	Гкал.	
	Wгвс=	<u>0,00</u>	Гкал.	
		<u>6,33</u>		

авт.

итп	Wот =	<u>25,39</u>	Гкал.	
-----	-------	-------------------------	-------	--

Представитель Абонента

 / Лешина А.В. /
(подпись) (И.О. Фамилия)



Представитель УПП
Дирекции по работе с абонентами
ГУП «ТЭК СПб»



 / Кучаев Р.Р. /
(И.О. Фамилия)

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 11-2012

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669
Канал ТВ1; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.10.12	-	24.00	55.64	7.2	1101.48	41.17	4.9	1092.31	9.16	16.36
25.10.12	-	24.00	55.53	7.2	1107.71	40.79	4.9	1101.80	5.91	16.61
26.10.12	-	24.00	56.59	7.2	1135.77	41.00	4.9	1128.40	7.37	18.05
27.10.12	-	24.00	59.24	7.2	1126.22	41.80	4.9	1118.51	7.71	20.00
28.10.12	-	24.00	60.80	7.2	1125.51	42.71	4.9	1118.87	6.64	20.68
29.10.12	-	24.00	59.34	7.2	1132.02	41.84	4.9	1120.92	11.10	20.32
30.10.12	-	24.00	61.06	7.2	1146.25	42.35	4.9	1124.78	21.47	22.40
31.10.12	-	24.00	61.11	7.2	1133.34	42.18	4.9	1126.38	6.97	21.79
01.11.12	-	24.00	60.96	7.2	1124.00	42.15	4.9	1117.29	6.72	21.47
02.11.12	-	24.00	61.84	7.2	1132.80	42.77	4.9	1126.01	6.78	21.94
03.11.12	-	24.00	60.61	7.2	1140.19	42.59	4.9	1133.46	6.73	20.87
04.11.12	-	24.00	59.96	7.2	1140.57	42.54	4.9	1133.91	6.66	20.19
05.11.12	-	24.00	59.82	7.2	1140.47	42.48	4.9	1133.80	6.67	20.10
06.11.12	-	24.00	59.82	7.2	1122.68	42.31	4.9	1115.99	6.69	19.98
07.11.12	-	24.00	58.19	7.2	1121.47	41.33	4.9	1114.72	6.75	19.23
08.11.12	-	24.00	59.94	7.2	1125.45	42.24	4.9	1118.14	7.31	20.28
09.11.12	-	24.00	59.65	7.2	1119.60	41.97	4.9	1112.38	7.22	20.14
10.11.12	-	24.00	60.49	7.2	1123.06	42.40	4.9	1116.16	6.90	20.66
11.11.12	-	24.00	59.13	7.2	1125.62	41.56	4.9	1119.07	6.55	20.09
12.11.12	-	24.00	54.20	7.2	1124.95	39.03	4.9	1117.23	7.73	17.36
13.11.12	-	24.00	61.07	7.2	1133.45	42.88	4.9	1126.86	6.59	20.94
14.11.12	-	24.00	60.56	7.2	1138.80	42.76	4.9	1132.17	6.63	20.60
15.11.12	-	24.00	56.02	7.2	1143.59	40.65	4.9	1137.15	6.45	17.87
16.11.12	-	24.00	60.31	7.2	1137.57	42.72	4.9	1130.93	6.64	20.33
17.11.12	-	24.00	60.81	7.2	1138.33	43.19	4.9	1131.68	6.65	20.39
18.11.12	-	24.00	60.47	7.2	1136.84	43.03	4.9	1130.25	6.59	20.16
19.11.12	-	24.00	60.08	7.2	1138.78	42.74	4.9	1131.85	6.93	20.08
20.11.12	-	24.00	58.22	7.2	1136.22	41.82	4.9	1129.64	6.58	18.95
21.11.12	-	24.00	52.47	7.2	1134.71	38.80	4.9	1128.29	6.41	15.80
22.11.12	-	24.00	59.16	7.2	1137.00	42.13	4.9	1130.41	6.59	19.69
23.11.12	-	24.00	58.32	7.2	1135.89	41.88	4.9	1129.31	6.58	18.99
Среднее значение		24.00	59.08	7.2	1130.98	41.93	4.9	1123.51	7.47	19.75
ИТОГО	-	744.00			35060.30			34828.70	231.67	612.30
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.11.2012 2:00:00	331855,1	329879,2	63806	48581,5	6651,24	14480,6
24.10.2012 4:00:00	296881,7	295137,2	58228,6	45034,94	6039,84	13738,6

Ответственный за учет

/ Лешин А.В. /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ОТК ГРУП «ТЭК СПб»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 11-2012

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669
Канал ТВ2; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.10.12	-	24.00	71.63	6.5	178.21	50.94	6.3	123.11	55.10	6.50
25.10.12	-	24.00	72.46	6.5	177.64	51.63	6.4	120.94	56.70	6.63
26.10.12	-	24.00	72.35	6.5	177.63	52.04	6.4	119.87	57.77	6.62
27.10.12	-	24.00	72.19	6.5	187.02	51.67	6.3	119.58	67.44	7.33
28.10.12	-	24.00	72.85	6.4	194.17	52.06	6.3	123.60	70.57	7.72
29.10.12	-	24.00	72.80	6.5	183.67	51.39	6.4	121.30	62.37	7.14
30.10.12	-	24.00	72.48	6.4	174.32	51.85	6.3	110.69	63.63	6.90
31.10.12	-	24.00	72.79	6.5	182.70	51.52	6.4	122.05	60.65	7.02
01.11.12	-	24.00	72.84	6.5	186.42	51.18	6.3	124.05	62.37	7.24
02.11.12	-	24.00	72.93	6.4	180.69	52.45	6.3	116.20	64.49	7.09
03.11.12	-	24.00	72.97	6.5	185.48	52.24	6.4	113.43	72.05	7.62
04.11.12	-	24.00	72.82	6.5	182.90	52.23	6.4	110.49	72.41	7.56
05.11.12	-	24.00	72.48	6.5	192.48	52.02	6.3	118.24	74.24	7.81
06.11.12	-	24.00	72.08	6.5	181.36	52.02	6.4	112.03	69.33	7.25
07.11.12	-	24.00	72.43	6.5	181.41	52.55	6.4	112.73	68.69	7.22
08.11.12	-	24.00	72.12	6.4	165.99	52.51	6.3	96.30	69.69	6.92
09.11.12	-	24.00	72.33	6.4	167.52	52.86	6.3	102.70	64.82	6.69
10.11.12	-	24.00	72.92	6.3	179.16	53.82	6.2	102.34	76.82	7.56
11.11.12	-	24.00	72.89	6.3	183.83	53.33	6.2	105.85	77.98	7.76
12.11.12	-	24.00	73.24	6.3	171.17	52.41	6.2	105.88	65.30	7.00
13.11.12	-	24.00	73.14	6.5	188.68	51.17	6.4	124.04	64.63	7.46
14.11.12	-	24.00	72.98	6.5	183.45	51.06	6.4	121.19	62.26	7.21
15.11.12	-	24.00	71.93	6.5	178.79	50.79	6.4	118.57	60.22	6.85
16.11.12	-	24.00	72.65	6.5	177.76	51.19	6.4	115.57	62.19	7.01
17.11.12	-	24.00	72.91	6.5	188.90	51.77	6.4	117.18	71.72	7.72
18.11.12	-	24.00	72.76	6.5	192.00	51.98	6.3	118.95	73.05	7.79
19.11.12	*	24.00	72.70	6.5	163.40	46.10	6.4	115.16	48.24	6.58
20.11.12	-	24.00	72.73	6.5	176.10	52.16	6.4	114.89	61.21	6.82
21.11.12	-	24.00	71.93	6.5	175.72	51.59	6.4	112.59	63.13	6.84
22.11.12	-	24.00	72.83	6.4	174.89	52.55	6.3	107.88	67.01	7.08
23.11.12	-	24.00	72.34	6.5	174.43	51.92	6.4	111.27	63.16	6.85
Среднее значение		24.00	72.60	6.5	180.25	51.77	6.3	114.79	65.46	7.15
ИТОГО	-	744.00			5587.87			3558.64	2029.23	221.77
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.11.2012 2:00:00	331855,1	329879,2	63806	48581,5	6651,24	14480,6
24.10.2012 4:00:00	296881,7	295137,2	58228,6	45034,94	6039,84	13738,6

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В.



ОТЧЁТ ПРИНЯТ
ОТК ГУП «ТЭК СПб»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 11-2012

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002
Канал ТВ1; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.10.12	-	24.00	55.42	7.2	43.13	29.83	4.9	41.85	1.29	1.14
25.10.12	-	24.00	55.54	7.2	65.65	34.07	4.9	63.67	1.98	1.48
26.10.12	-	24.00	56.45	7.2	123.97	38.91	4.9	120.19	3.78	2.33
27.10.12	-	24.00	59.07	7.2	123.27	39.93	4.9	119.50	3.78	2.52
28.10.12	-	24.00	60.63	7.2	123.48	40.95	4.9	119.69	3.80	2.59
29.10.12	-	24.00	59.19	7.2	123.67	40.06	4.9	119.87	3.80	2.52
30.10.12	-	24.00	60.92	7.2	124.25	40.74	4.9	120.43	3.83	2.67
31.10.12	-	24.00	60.95	7.2	123.83	40.95	4.9	120.01	3.82	2.64
01.11.12	-	24.00	60.80	7.2	123.39	40.98	4.9	119.60	3.80	2.61
02.11.12	-	24.00	61.67	7.2	123.85	41.51	4.9	120.03	3.81	2.66
03.11.12	-	24.00	60.45	7.2	124.19	41.43	4.9	120.38	3.81	2.53
04.11.12	-	24.00	59.81	7.2	124.19	41.48	4.9	120.40	3.80	2.44
05.11.12	-	24.00	59.67	7.2	124.23	41.48	4.9	120.43	3.80	2.42
06.11.12	-	24.00	59.65	7.2	126.67	41.63	4.9	122.80	3.87	2.45
07.11.12	-	24.00	58.05	7.2	129.15	40.62	4.9	125.22	3.93	2.42
08.11.12	-	24.00	59.79	7.2	129.29	41.65	4.9	125.35	3.94	2.52
09.11.12	-	24.00	59.49	7.2	126.94	41.22	4.9	122.78	4.16	2.50
10.11.12	-	24.00	60.34	7.2	125.23	41.36	4.9	121.39	3.84	2.54
11.11.12	-	24.00	58.99	7.2	125.24	40.37	4.9	121.40	3.84	2.49
12.11.12	-	24.00	53.90	7.2	123.30	37.77	4.9	119.56	3.74	2.13
13.11.12	-	24.00	60.90	7.2	94.92	39.01	4.9	91.98	2.94	2.20
14.11.12	-	24.00	60.39	7.2	95.05	38.76	4.9	92.11	2.94	2.17
15.11.12	-	24.00	55.84	7.2	95.24	37.13	4.9	92.33	2.91	1.89
16.11.12	-	24.00	60.12	7.2	94.96	38.96	4.9	92.02	2.94	2.13
17.11.12	-	24.00	60.65	7.2	94.92	39.40	4.9	91.98	2.94	2.14
18.11.12	-	24.00	60.30	7.2	94.86	39.11	4.9	91.92	2.94	2.13
19.11.12	*	24.00	59.91	7.2	95.01	38.65	4.9	92.07	2.95	2.14
20.11.12	-	24.00	58.05	7.2	94.87	37.76	4.9	91.94	2.93	2.04
21.11.12	-	24.00	52.34	7.2	94.80	35.18	4.9	91.93	2.88	1.73
22.11.12	-	24.00	58.99	7.2	94.90	38.11	4.9	91.97	2.94	2.10
23.11.12	-	24.00	58.16	7.2	94.97	37.93	4.9	92.05	2.93	2.04
Среднее значение		24.00	58.92	7.2	109.72	39.26	4.9	106.35	3.37	2.27
ИТОГО	*	744.00			3401.42			3296.80	104.62	70.26
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
24.11.2012 2:00:00	33313	32195,7	16,7	13,61	730,96	14485,6
24.10.2012 4:00:00	29908,7	28896,1	16,7	13,6	660,67	13743,6

Ответственный за учет

/ Лешин А.В. /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ОТК ГРУПП «ТЭК СПб»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
КУЧАЕР Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 11-2012


Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002
Канал ТВ2; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.10.12	-	24.00	28.26	5.8	0.00	27.62	5.0	0.00	0.00	0.00
25.10.12	-	24.00	28.57	5.8	0.00	27.89	5.0	0.00	0.00	0.00
26.10.12	-	24.00	27.12	5.8	0.00	25.78	5.0	0.00	0.00	0.00
27.10.12	-	24.00	26.36	5.8	0.00	24.97	5.0	0.00	0.00	0.00
28.10.12	-	24.00	26.28	5.8	0.00	24.91	5.0	0.00	0.00	0.00
29.10.12	-	24.00	26.29	5.8	0.00	24.91	5.0	0.00	0.00	0.00
30.10.12	-	24.00	26.04	5.8	0.00	24.62	5.0	0.00	0.00	0.00
31.10.12	-	24.00	25.96	5.8	0.00	24.67	5.0	0.00	0.00	0.00
01.11.12	-	24.00	25.81	5.8	0.00	24.41	5.0	0.00	0.00	0.00
02.11.12	-	24.00	25.74	5.8	0.00	24.19	5.0	0.00	0.00	0.00
03.11.12	-	24.00	28.36	5.8	0.00	27.45	5.0	0.00	0.00	0.00
04.11.12	-	24.00	29.93	5.8	0.00	29.10	5.0	0.00	0.00	0.00
05.11.12	-	24.00	27.79	5.8	0.00	26.12	5.0	0.00	0.00	0.00
06.11.12	-	24.00	28.91	5.8	0.00	27.94	5.0	0.00	0.00	0.00
07.11.12	-	24.00	29.64	5.8	0.00	28.77	5.0	0.00	0.00	0.00
08.11.12	-	24.00	29.68	5.8	0.00	28.81	5.0	0.00	0.00	0.00
09.11.12	-	24.00	30.16	5.8	0.00	29.28	5.0	0.00	0.00	0.00
10.11.12	-	24.00	30.48	5.8	0.00	29.63	5.0	0.00	0.00	0.00
11.11.12	-	24.00	30.63	5.8	0.00	29.80	5.0	0.00	0.00	0.00
12.11.12	-	24.00	28.24	5.8	0.00	27.23	5.0	0.00	0.00	0.00
13.11.12	-	24.00	29.46	5.8	0.00	28.60	5.0	0.00	0.00	0.00
14.11.12	-	24.00	29.56	5.8	0.00	28.68	5.0	0.00	0.00	0.00
15.11.12	-	24.00	28.10	5.8	0.00	27.10	5.0	0.00	0.00	0.00
16.11.12	-	24.00	28.53	5.8	0.00	27.47	5.0	0.00	0.00	0.00
17.11.12	-	24.00	29.44	5.8	0.00	28.62	5.0	0.00	0.00	0.00
18.11.12	-	24.00	29.60	5.8	0.00	28.75	5.0	0.00	0.00	0.00
19.11.12	*	24.00	29.61	5.8	0.00	28.75	5.0	0.00	0.00	0.00
20.11.12	-	24.00	27.91	5.8	0.00	26.90	5.0	0.00	0.00	0.00
21.11.12	-	24.00	27.00	5.8	0.00	26.09	5.0	0.00	0.00	0.00
22.11.12	-	24.00	27.75	5.8	0.00	26.75	5.0	0.00	0.00	0.00
23.11.12	-	24.00	28.06	5.8	0.00	26.73	5.0	0.00	0.00	0.00
Среднее значение		24.00	28.23	5.8	0.00	27.18	5.0	0.00	0.00	0.00
ИТОГО	*	744.00			0.00			0.00	0.00	0.00
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.11.2012 2:00:00	33313	32195,7	16,7	13,61	730,96	14485,6
24.10.2012 4:00:00	29908,7	28896,1	16,7	13,6	660,67	13743,6

Ответственный за учет  / Лешин А.В. /



ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ОТК ГУП «ТЭК СПб»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 11-2012

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор:


Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=26171
Канал ТВ1; Схема учета СП=0;
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.10.12	-	24.00	13.44	7.2	0.00	13.27	4.9	0.00	0.00	0.00
25.10.12	-	24.00	13.28	7.2	0.00	13.13	4.9	0.00	0.00	0.00
26.10.12	*	24.00	55.17	7.2	16.59	34.74	4.9	17.26	-0.67	0.32
27.10.12	*	24.00	58.04	7.2	51.16	38.11	4.9	51.27	-0.11	1.02
28.10.12	*	24.00	59.63	7.2	51.24	39.45	4.9	51.36	-0.12	1.03
29.10.12	*	24.00	58.20	7.2	50.07	38.69	4.9	50.18	-0.11	0.97
30.10.12	*	24.00	59.84	7.2	49.42	39.43	4.9	49.51	-0.10	1.01
31.10.12	*	24.00	59.91	7.2	49.05	39.76	4.9	49.04	0.01	0.99
01.11.12	*	24.00	59.76	7.2	49.44	40.04	4.9	49.51	-0.07	0.97
02.11.12	*	24.00	60.61	7.2	49.94	40.70	4.9	50.01	-0.07	0.99
03.11.12	*	24.00	59.42	7.2	49.51	40.33	4.9	49.57	-0.06	0.94
04.11.12	*	24.00	58.78	7.2	49.00	40.11	4.9	49.06	-0.06	0.91
05.11.12	*	24.00	58.64	7.2	49.01	40.16	4.9	49.07	-0.06	0.91
06.11.12	*	24.00	58.67	7.2	49.12	40.43	4.9	49.17	-0.06	0.90
07.11.12	*	24.00	57.04	7.2	48.81	39.66	4.9	48.87	-0.06	0.85
08.11.12	*	24.00	58.77	7.2	49.24	40.64	4.9	49.30	-0.06	0.89
09.11.12	*	24.00	58.47	7.2	49.10	40.49	4.9	49.15	-0.06	0.88
10.11.12	*	24.00	59.29	7.2	49.62	41.06	4.9	49.68	-0.06	0.90
11.11.12	*	24.00	57.95	7.2	49.37	40.39	4.9	49.42	-0.05	0.87
12.11.12	*	24.00	53.09	7.2	50.19	38.09	4.9	50.25	-0.06	0.75
13.11.12	*	24.00	59.86	7.2	49.78	41.61	4.9	49.83	-0.05	0.91
14.11.12	*	24.00	59.37	7.2	49.23	41.36	4.9	49.27	-0.04	0.89
15.11.12	*	24.00	54.91	7.2	49.02	39.11	4.9	49.07	-0.05	0.77
16.11.12	*	24.00	59.08	7.2	48.78	41.11	4.9	48.82	-0.04	0.88
17.11.12	*	24.00	59.59	7.2	48.72	41.55	4.9	48.76	-0.04	0.88
18.11.12	*	24.00	59.26	7.2	49.22	41.55	4.9	49.26	-0.04	0.87
19.11.12	*	24.00	58.88	7.2	49.06	41.43	4.9	49.10	-0.04	0.86
20.11.12	*	24.00	56.95	7.2	53.18	40.88	4.9	53.22	-0.04	0.86
21.11.12	*	24.00	51.56	7.2	56.96	39.48	4.9	57.00	-0.03	0.69
22.11.12	*	24.00	58.10	7.2	56.74	42.92	4.9	56.75	-0.02	0.86
23.11.12	*	24.00	57.30	7.2	56.54	42.65	4.9	56.56	-0.02	0.83
Среднее значение		24.00	55.25	7.2	46.04	38.46	4.9	46.11	-0.07	0.82
ИТОГО	*	744.00			1427.09			1429.30	-2.21	25.39
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.11.2012 2:00:00	19458,2	19495,5	0	0	307,6	13956,9
24.10.2012 3:00:00	18024,1	18059,2	0	0	282,1	13213,9

Ответственный за учет

/ Лешин А.В. /



ОТЧЁТ ПРИНЯТ
ОТК ГУП «ТЭК СПб»
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
КУЧАЕВ Р.Р.