

Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей
Дирекции по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

ЗАО "Петровский строитель"

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп.1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя ООО "ЭнергоСтройСоюз"

Лешина А.В.

составили настоящий акт в том, что за ноябрь 13 фактическое теплopotребление
по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

жил.ч

итп $W_{от} =$ 501,34 Гкал.

$W_{гвс} =$ 254,60 Гкал.

встр.

итп $W_{от} =$ 46,83 Гкал.

$W_{гвс} =$ 0,00 Гкал.

авт.

итп $W_{от} =$ 19,94 Гкал.

МП

Представитель Абонента

(подпись)

Лешин А.В.

(И.О. Фамилия)

МП

Представитель УПП
Дирекции по работе с абонентами
ГУП "ТЭК СПб"

(подпись)

Кучаев Р.Р.

(И.О. Фамилия)

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 11-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669
Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014

| Дата | НС | Время счета Ти | подающий труб. | | | обратный труб. | | | М3 | Тепло Q |
|------------------|----|----------------------|----------------|--------|----------|----------------|--------|----------|--------|------------|
| | | | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2 | | |
| 24.10.13 | - | 24.00 | 60.79 | 7.2 | 859.42 | 41.77 | 4.9 | 854.37 | 5.05 | 16.59 |
| 25.10.13 | - | 24.00 | 60.59 | 7.2 | 842.37 | 41.81 | 4.9 | 837.61 | 4.76 | 16.05 |
| 26.10.13 | - | 24.00 | 61.26 | 7.2 | 861.25 | 42.00 | 4.9 | 856.32 | 4.93 | 16.83 |
| 27.10.13 | - | 24.00 | 60.75 | 7.2 | 842.76 | 42.13 | 4.9 | 838.01 | 4.74 | 15.92 |
| 28.10.13 | - | 24.00 | 60.08 | 7.2 | 840.70 | 42.26 | 4.9 | 836.02 | 4.68 | 15.21 |
| 29.10.13 | - | 24.00 | 59.89 | 7.2 | 840.00 | 42.22 | 4.9 | 835.25 | 4.75 | 15.08 |
| 30.10.13 | - | 24.00 | 59.98 | 7.2 | 840.58 | 42.21 | 4.9 | 835.89 | 4.68 | 15.16 |
| 31.10.13 | - | 24.00 | 60.02 | 7.2 | 875.00 | 41.97 | 4.9 | 869.82 | 5.18 | 16.05 |
| 01.11.13 | - | 24.00 | 60.27 | 7.2 | 866.71 | 42.00 | 4.9 | 861.83 | 4.88 | 16.07 |
| 02.11.13 | - | 24.00 | 60.09 | 7.2 | 856.50 | 41.99 | 4.9 | 851.70 | 4.80 | 15.74 |
| 03.11.13 | * | 24.00 | 47.79 | 7.2 | 809.15 | 35.61 | 4.9 | 804.91 | 4.24 | 10.01 |
| 04.11.13 | - | 24.00 | 59.09 | 7.2 | 876.65 | 41.18 | 4.9 | 871.76 | 4.90 | 15.94 |
| 05.11.13 | - | 24.00 | 59.56 | 7.2 | 875.18 | 41.37 | 4.9 | 870.13 | 5.04 | 16.16 |
| 06.11.13 | - | 24.00 | 59.28 | 7.2 | 866.30 | 41.33 | 4.9 | 861.48 | 4.81 | 15.78 |
| 07.11.13 | - | 24.00 | 58.58 | 7.2 | 872.93 | 40.90 | 4.9 | 868.07 | 4.86 | 15.67 |
| 08.11.13 | - | 24.00 | 57.43 | 7.2 | 880.55 | 40.35 | 4.9 | 875.67 | 4.88 | 15.27 |
| 09.11.13 | - | 24.00 | 57.75 | 7.2 | 878.47 | 40.37 | 4.9 | 873.61 | 4.86 | 15.49 |
| 10.11.13 | - | 24.00 | 57.43 | 7.2 | 878.28 | 40.16 | 4.9 | 873.45 | 4.83 | 15.39 |
| 11.11.13 | - | 24.00 | 58.82 | 7.2 | 881.82 | 40.78 | 4.9 | 876.88 | 4.93 | 16.14 |
| 12.11.13 | - | 24.00 | 59.30 | 7.2 | 877.26 | 40.67 | 4.9 | 872.14 | 5.12 | 16.58 |
| 13.11.13 | - | 24.00 | 60.19 | 7.2 | 857.37 | 41.03 | 4.9 | 852.25 | 5.12 | 16.67 |
| 14.11.13 | * | 24.00 | 60.01 | 7.2 | 858.09 | 41.83 | 4.9 | 852.15 | 5.94 | 15.88 |
| 15.11.13 | * | 24.00 | 60.28 | 7.2 | 949.85 | 41.59 | 4.9 | 944.20 | 5.65 | 18.02 |
| 16.11.13 | - | 24.00 | 60.02 | 7.2 | 903.79 | 41.04 | 4.9 | 898.34 | 5.45 | 17.42 |
| 17.11.13 | - | 24.00 | 60.05 | 7.2 | 858.31 | 40.84 | 4.9 | 853.13 | 5.17 | 16.73 |
| 18.11.13 | - | 24.00 | 60.01 | 7.2 | 957.72 | 42.41 | 4.9 | 951.23 | 6.49 | 17.16 |
| 19.11.13 | - | 24.00 | 60.04 | 7.2 | 1001.57 | 41.89 | 4.9 | 995.56 | 6.01 | 18.47 |
| 20.11.13 | - | 24.00 | 59.96 | 7.2 | 933.91 | 41.21 | 4.9 | 928.24 | 5.68 | 17.77 |
| 21.11.13 | - | 24.00 | 59.91 | 7.2 | 902.82 | 40.94 | 4.9 | 897.34 | 5.48 | 17.38 |
| 22.11.13 | - | 24.00 | 60.21 | 7.2 | 899.86 | 41.09 | 4.9 | 894.41 | 5.46 | 17.46 |
| 23.11.13 | - | 24.00 | 60.25 | 7.2 | 887.08 | 41.11 | 4.9 | 881.74 | 5.34 | 17.24 |
| Среднее значение | | 24.00 | 59.38 | 7.2 | 878.46 | 41.24 | 4.9 | 873.34 | 5.12 | 16.17 |
| ИТОГО | * | 744.00 | | | 27232.20 | | | 27073.50 | 158.71 | 501.34 |
| | | ч | °С | кг/см2 | т | °С | кг/см2 | т | т | Гкал |

| Дата, время | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | Q, Гкал | Ти, ч |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|
| 22.11.2013 2:00:00 | 46926,4 | 46542,8 | 19914,4 | 11600,52 | 810,58 | 2580,4 |
| 24.10.2013 16:00:00 | 21981,8 | 21743,2 | 14510,3 | 8732,53 | 353,66 | 1898,4 |

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 11-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669
Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014

| Дата | НС | Время счета Ти | подающий труб. | | | обратный труб. | | | М3 | Тепло Q |
|------------------|----|----------------------|----------------|--------|---------|----------------|--------|---------|---------|------------|
| | | | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2 | | |
| 24.10.13 | - | 24.00 | 65.18 | 6.4 | 184.69 | 40.47 | 6.2 | 102.09 | 82.60 | 7.91 |
| 25.10.13 | - | 24.00 | 65.00 | 6.4 | 175.37 | 39.91 | 6.2 | 96.79 | 78.58 | 7.54 |
| 26.10.13 | - | 24.00 | 65.72 | 6.5 | 188.25 | 41.00 | 6.3 | 97.96 | 90.29 | 8.36 |
| 27.10.13 | - | 24.00 | 65.76 | 6.5 | 193.23 | 41.23 | 6.2 | 99.98 | 93.25 | 8.59 |
| 28.10.13 | - | 24.00 | 66.67 | 6.3 | 188.64 | 41.72 | 6.1 | 104.50 | 84.14 | 8.22 |
| 29.10.13 | - | 24.00 | 64.41 | 6.4 | 182.16 | 40.77 | 6.2 | 99.98 | 82.18 | 7.66 |
| 30.10.13 | * | 24.00 | 63.72 | 6.4 | 184.03 | 40.46 | 6.2 | 97.36 | 86.67 | 7.79 |
| 31.10.13 | - | 24.00 | 64.95 | 6.5 | 182.44 | 40.80 | 6.2 | 100.59 | 81.85 | 7.75 |
| 01.11.13 | - | 24.00 | 65.21 | 6.5 | 181.29 | 41.28 | 6.3 | 100.09 | 81.20 | 7.70 |
| 02.11.13 | - | 24.00 | 65.15 | 6.5 | 194.04 | 40.46 | 6.2 | 101.38 | 92.65 | 8.55 |
| 03.11.13 | - | 24.00 | 63.12 | 6.0 | 206.82 | 41.10 | 5.9 | 125.09 | 81.73 | 7.92 |
| 04.11.13 | - | 24.00 | 63.53 | 6.5 | 197.60 | 40.89 | 6.3 | 99.19 | 98.41 | 8.51 |
| 05.11.13 | - | 24.00 | 63.78 | 6.5 | 186.79 | 39.94 | 6.3 | 99.81 | 86.99 | 7.94 |
| 06.11.13 | - | 24.00 | 63.50 | 6.4 | 186.42 | 40.30 | 6.2 | 100.31 | 86.11 | 7.80 |
| 07.11.13 | - | 24.00 | 64.63 | 6.4 | 183.05 | 40.20 | 6.2 | 95.60 | 87.45 | 7.99 |
| 08.11.13 | - | 24.00 | 61.90 | 6.3 | 186.21 | 39.27 | 6.1 | 98.73 | 87.49 | 7.65 |
| 09.11.13 | - | 24.00 | 62.40 | 6.3 | 195.29 | 39.84 | 6.2 | 98.22 | 97.07 | 8.28 |
| 10.11.13 | - | 24.00 | 62.14 | 6.2 | 209.46 | 40.54 | 6.1 | 99.13 | 110.34 | 9.01 |
| 11.11.13 | - | 24.00 | 63.63 | 6.5 | 185.54 | 39.95 | 6.3 | 98.37 | 87.17 | 7.88 |
| 12.11.13 | - | 24.00 | 64.90 | 6.4 | 186.87 | 39.46 | 6.2 | 101.39 | 85.47 | 8.13 |
| 13.11.13 | - | 24.00 | 65.23 | 6.4 | 187.37 | 40.81 | 6.2 | 99.90 | 87.47 | 8.15 |
| 14.11.13 | - | 24.00 | 65.06 | 6.4 | 186.66 | 41.02 | 6.2 | 99.18 | 87.48 | 8.08 |
| 15.11.13 | - | 24.00 | 66.96 | 6.4 | 182.16 | 41.01 | 6.2 | 102.11 | 80.05 | 8.02 |
| 16.11.13 | - | 24.00 | 65.25 | 6.5 | 194.05 | 39.67 | 6.2 | 99.49 | 94.55 | 8.72 |
| 17.11.13 | - | 24.00 | 66.47 | 6.3 | 207.92 | 41.75 | 6.1 | 104.27 | 103.65 | 9.48 |
| 18.11.13 | - | 24.00 | 66.07 | 6.4 | 189.41 | 40.95 | 6.2 | 100.65 | 88.76 | 8.40 |
| 19.11.13 | - | 24.00 | 65.72 | 6.5 | 186.48 | 41.36 | 6.2 | 98.15 | 88.33 | 8.20 |
| 20.11.13 | - | 24.00 | 66.15 | 6.4 | 193.67 | 40.64 | 6.2 | 104.15 | 89.51 | 8.59 |
| 21.11.13 | - | 24.00 | 65.31 | 6.5 | 192.06 | 40.82 | 6.2 | 102.85 | 89.20 | 8.35 |
| 22.11.13 | - | 24.00 | 66.01 | 6.5 | 191.93 | 41.46 | 6.2 | 103.76 | 88.17 | 8.38 |
| 23.11.13 | - | 24.00 | 67.39 | 6.5 | 199.11 | 41.22 | 6.2 | 106.42 | 92.69 | 9.04 |
| Среднее значение | | 24.00 | 64.86 | 6.4 | 189.97 | 40.67 | 6.2 | 101.21 | 88.76 | 8.21 |
| ИТОГО | * | 744.00 | | | 5888.97 | | | 3137.48 | 2751.48 | 254.60 |
| | | ч | °С | кг/см2 | т | °С | кг/см2 | т | т | Гкал |

| Дата, время | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | Q, Гкал | Ти, ч |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|
| 22.11.2013 2:00:00 | 46926,4 | 46542,8 | 19914,4 | 11600,52 | 810,58 | 2580,4 |
| 24.10.2013 16:00:00 | 21981,8 | 21743,2 | 14510,3 | 8732,53 | 353,66 | 1898,4 |

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 11-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002
Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

| Дата | НС | Время счета Тн | подающий труб. | | | обратный труб. | | | М3 | Тепло Q |
|------------------|----|----------------------|----------------|--------|---------|----------------|--------|---------|-------|------------|
| | | | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2 | | |
| 24.10.13 | - | 24.00 | 60.61 | 7.2 | 62.44 | 35.91 | 4.9 | 61.43 | 1.00 | 1.58 |
| 25.10.13 | - | 24.00 | 60.40 | 7.2 | 62.48 | 36.20 | 4.9 | 61.47 | 1.01 | 1.55 |
| 26.10.13 | - | 24.00 | 61.08 | 7.2 | 62.51 | 36.61 | 4.9 | 61.48 | 1.03 | 1.57 |
| 27.10.13 | - | 24.00 | 60.57 | 7.2 | 62.51 | 36.89 | 4.9 | 61.51 | 1.00 | 1.52 |
| 28.10.13 | - | 24.00 | 59.91 | 7.2 | 62.58 | 37.15 | 4.9 | 61.59 | 0.99 | 1.46 |
| 29.10.13 | - | 24.00 | 59.71 | 7.2 | 62.55 | 36.67 | 4.9 | 61.56 | 0.99 | 1.48 |
| 30.10.13 | - | 24.00 | 59.80 | 7.2 | 62.57 | 36.73 | 4.9 | 61.58 | 0.99 | 1.48 |
| 31.10.13 | - | 24.00 | 59.85 | 7.2 | 62.56 | 36.74 | 4.9 | 61.57 | 0.99 | 1.48 |
| 01.11.13 | - | 24.00 | 60.10 | 7.2 | 62.57 | 36.65 | 4.9 | 61.59 | 0.98 | 1.51 |
| 02.11.13 | - | 24.00 | 59.91 | 7.2 | 62.64 | 36.77 | 4.9 | 61.67 | 0.98 | 1.49 |
| 03.11.13 | * | 24.00 | 47.82 | 7.2 | 57.39 | 31.93 | 4.9 | 56.54 | 0.86 | 0.94 |
| 04.11.13 | - | 24.00 | 58.92 | 7.2 | 62.45 | 36.16 | 4.9 | 61.49 | 0.96 | 1.46 |
| 05.11.13 | - | 24.00 | 59.39 | 7.2 | 62.67 | 36.08 | 4.9 | 61.69 | 0.99 | 1.50 |
| 06.11.13 | - | 24.00 | 59.11 | 7.2 | 62.75 | 36.09 | 4.9 | 61.74 | 1.01 | 1.48 |
| 07.11.13 | - | 24.00 | 58.43 | 7.2 | 62.57 | 35.53 | 4.9 | 61.59 | 0.98 | 1.47 |
| 08.11.13 | - | 24.00 | 57.27 | 7.2 | 62.72 | 34.89 | 4.9 | 61.74 | 0.98 | 1.44 |
| 09.11.13 | - | 24.00 | 57.58 | 7.2 | 62.62 | 34.89 | 4.9 | 61.65 | 0.97 | 1.46 |
| 10.11.13 | - | 24.00 | 57.26 | 7.2 | 62.73 | 34.66 | 4.9 | 61.63 | 1.10 | 1.46 |
| 11.11.13 | - | 24.00 | 58.65 | 7.2 | 62.70 | 35.18 | 4.9 | 61.72 | 0.98 | 1.51 |
| 12.11.13 | - | 24.00 | 59.11 | 7.2 | 62.56 | 34.85 | 4.9 | 61.58 | 0.98 | 1.55 |
| 13.11.13 | - | 24.00 | 60.01 | 7.2 | 62.59 | 35.09 | 4.9 | 61.60 | 0.98 | 1.60 |
| 14.11.13 | - | 24.00 | 59.82 | 7.2 | 62.47 | 35.39 | 4.9 | 61.50 | 0.97 | 1.56 |
| 15.11.13 | - | 24.00 | 60.08 | 7.2 | 61.58 | 35.23 | 4.9 | 60.60 | 0.97 | 1.57 |
| 16.11.13 | - | 24.00 | 59.84 | 7.2 | 63.04 | 35.13 | 4.9 | 62.02 | 1.01 | 1.60 |
| 17.11.13 | - | 24.00 | 59.85 | 7.2 | 63.21 | 35.36 | 4.9 | 62.06 | 1.16 | 1.59 |
| 18.11.13 | - | 24.00 | 59.83 | 7.2 | 63.05 | 35.15 | 4.9 | 62.03 | 1.02 | 1.59 |
| 19.11.13 | - | 24.00 | 59.86 | 7.2 | 62.79 | 34.59 | 4.9 | 61.78 | 1.01 | 1.62 |
| 20.11.13 | - | 24.00 | 59.77 | 7.2 | 62.90 | 34.95 | 4.9 | 61.89 | 1.01 | 1.60 |
| 21.11.13 | - | 24.00 | 59.71 | 7.2 | 62.87 | 35.33 | 4.9 | 61.87 | 1.00 | 1.57 |
| 22.11.13 | - | 24.00 | 60.01 | 7.2 | 62.85 | 35.45 | 4.9 | 61.86 | 1.00 | 1.58 |
| 23.11.13 | - | 24.00 | 60.07 | 7.2 | 62.93 | 35.73 | 4.9 | 61.92 | 1.01 | 1.57 |
| Среднее значение | | 24.00 | 59.21 | 7.2 | 62.48 | 35.62 | 4.9 | 61.48 | 1.00 | 1.51 |
| ИТОГО | * | 744.00 | | | 1936.81 | | | 1905.92 | 30.88 | 46.83 |
| | | ч | °С | кг/см2 | т | °С | кг/см2 | т | т | Гкал |

| Дата, время | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | Q, Гкал | Тн, ч |
|---------------------|--------|--------|------|------|---------|--------|
| 22.11.2013 2:00:00 | 2672,7 | 2630,8 | 0,9 | 0,37 | 65,19 | 2579,3 |
| 24.10.2013 16:00:00 | 897,8 | 884,2 | 0,4 | 0,37 | 22,43 | 1897,3 |

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 11-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002
Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

| Дата | НС | Время счета Тн | подающий труб. | | | обратный труб. | | | М3 | Тепло Q |
|------------------|----|----------------------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|------|------------|
| | | | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2 | | |
| 24.10.13 | - | 24.00 | 30.04 | 5.8 | 0.00 | 29.32 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.10.13 | - | 24.00 | 30.38 | 5.8 | 0.00 | 29.66 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26.10.13 | - | 24.00 | 30.68 | 5.8 | 0.00 | 29.91 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27.10.13 | - | 24.00 | 31.00 | 5.8 | 0.00 | 30.24 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28.10.13 | - | 24.00 | 31.40 | 5.8 | 0.00 | 30.63 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29.10.13 | - | 24.00 | 31.39 | 5.8 | 0.00 | 30.61 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30.10.13 | - | 24.00 | 31.11 | 5.8 | 0.00 | 30.24 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.10.13 | - | 24.00 | 31.13 | 5.8 | 0.00 | 30.37 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.11.13 | - | 24.00 | 31.19 | 5.8 | 0.00 | 30.45 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02.11.13 | - | 24.00 | 31.27 | 5.8 | 0.00 | 30.53 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03.11.13 | - | 24.00 | 30.04 | 5.8 | 0.00 | 29.37 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.11.13 | - | 24.00 | 30.32 | 5.8 | 0.00 | 29.65 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05.11.13 | - | 24.00 | 30.40 | 5.8 | 0.00 | 29.72 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06.11.13 | - | 24.00 | 30.52 | 5.8 | 0.00 | 29.84 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07.11.13 | - | 24.00 | 30.53 | 5.8 | 0.00 | 29.84 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08.11.13 | - | 24.00 | 30.21 | 5.8 | 0.00 | 29.56 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.11.13 | - | 24.00 | 30.20 | 5.8 | 0.00 | 29.54 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.11.13 | - | 24.00 | 30.09 | 5.8 | 0.00 | 29.43 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.11.13 | - | 24.00 | 30.19 | 5.8 | 0.00 | 29.53 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.11.13 | - | 24.00 | 29.99 | 5.8 | 0.00 | 29.34 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.11.13 | - | 24.00 | 27.91 | 5.8 | 0.00 | 26.69 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.11.13 | - | 24.00 | 28.24 | 5.8 | 0.00 | 27.31 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.11.13 | - | 24.00 | 27.38 | 5.8 | 0.00 | 26.06 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.11.13 | - | 24.00 | 26.92 | 5.8 | 0.00 | 25.54 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.11.13 | - | 24.00 | 27.00 | 5.8 | 0.00 | 25.61 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.11.13 | - | 24.00 | 27.99 | 5.8 | 0.00 | 27.10 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19.11.13 | - | 24.00 | 29.11 | 5.8 | 0.00 | 28.51 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.11.13 | - | 24.00 | 29.58 | 5.8 | 0.00 | 29.00 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.11.13 | - | 24.00 | 23.46 | 5.8 | 0.00 | 24.01 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22.11.13 | - | 24.00 | 26.12 | 5.8 | 0.00 | 26.34 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.11.13 | - | 24.00 | 29.05 | 5.8 | 0.00 | 28.49 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Среднее значение | | 24.00 | 25.18 | 5.8 | 0.00 | 28.49 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО | * | 744.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ч | °С | кг/см2 | т | °С | кг/см2 | т | т | Гкал |

| Дата, время | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | Q, Гкал | Тн, ч |
|---------------------|--------|--------|------|------|---------|--------|
| 22.11.2013 2:00:00 | 2672,7 | 2630,8 | 0,9 | 0,37 | 65,19 | 2579,3 |
| 24.10.2013 16:00:00 | 897,8 | 884,2 | 0,4 | 0,37 | 22,43 | 1897,3 |

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 11-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=26171
Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 26.10.2014

| Дата | НС | Время счета Ти | подающий труб. | | | обратный труб. | | | М3 | Тепло Q |
|------------------|----|----------------------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|------|------------|
| | | | t1 | P1 | M1 | t2 | P2 | M2 | | |
| 24.10.13 | - | 24.00 | 58.61 | 7.2 | 23.97 | 35.08 | 4.9 | 23.80 | 0.17 | 0.57 |
| 25.10.13 | - | 24.00 | 58.70 | 7.2 | 28.06 | 33.84 | 4.9 | 27.88 | 0.18 | 0.71 |
| 26.10.13 | - | 24.00 | 59.32 | 7.2 | 27.45 | 34.09 | 4.9 | 27.27 | 0.18 | 0.70 |
| 27.10.13 | - | 24.00 | 58.84 | 7.2 | 27.21 | 34.30 | 4.9 | 27.03 | 0.18 | 0.68 |
| 28.10.13 | - | 24.00 | 58.24 | 7.2 | 27.60 | 34.59 | 4.9 | 27.42 | 0.18 | 0.66 |
| 29.10.13 | - | 24.00 | 58.08 | 7.2 | 28.03 | 34.88 | 4.9 | 27.85 | 0.17 | 0.66 |
| 30.10.13 | - | 24.00 | 58.17 | 7.2 | 28.21 | 35.18 | 4.9 | 28.04 | 0.17 | 0.66 |
| 31.10.13 | - | 24.00 | 58.18 | 7.2 | 28.16 | 35.21 | 4.9 | 27.99 | 0.17 | 0.65 |
| 01.11.13 | - | 24.00 | 58.41 | 7.2 | 28.02 | 35.24 | 4.9 | 27.85 | 0.17 | 0.66 |
| 02.11.13 | - | 24.00 | 58.23 | 7.2 | 27.94 | 35.31 | 4.9 | 27.77 | 0.17 | 0.65 |
| 03.11.13 | * | 24.00 | 46.19 | 7.2 | 26.57 | 30.60 | 4.9 | 26.35 | 0.22 | 0.42 |
| 04.11.13 | - | 24.00 | 57.23 | 7.2 | 28.32 | 35.04 | 4.9 | 28.17 | 0.15 | 0.63 |
| 05.11.13 | - | 24.00 | 57.76 | 7.2 | 28.45 | 35.21 | 4.9 | 28.30 | 0.15 | 0.65 |
| 06.11.13 | - | 24.00 | 57.49 | 7.2 | 28.42 | 35.31 | 4.9 | 28.27 | 0.15 | 0.64 |
| 07.11.13 | * | 24.00 | 56.76 | 7.2 | 28.04 | 34.91 | 4.9 | 27.89 | 0.15 | 0.62 |
| 08.11.13 | - | 24.00 | 55.71 | 7.2 | 28.67 | 34.62 | 4.9 | 28.52 | 0.15 | 0.61 |
| 09.11.13 | - | 24.00 | 56.00 | 7.2 | 28.46 | 34.43 | 4.9 | 28.31 | 0.15 | 0.62 |
| 10.11.13 | - | 24.00 | 55.69 | 7.2 | 28.46 | 34.19 | 4.9 | 28.31 | 0.15 | 0.62 |
| 11.11.13 | - | 24.00 | 57.04 | 7.2 | 28.57 | 34.87 | 4.9 | 28.42 | 0.15 | 0.64 |
| 12.11.13 | - | 24.00 | 57.50 | 7.2 | 28.68 | 35.08 | 4.9 | 28.53 | 0.15 | 0.65 |
| 13.11.13 | - | 24.00 | 58.40 | 7.2 | 28.92 | 35.21 | 4.9 | 28.77 | 0.15 | 0.68 |
| 14.11.13 | - | 24.00 | 58.20 | 7.2 | 28.61 | 35.08 | 4.9 | 28.46 | 0.15 | 0.67 |
| 15.11.13 | * | 24.00 | 58.36 | 7.2 | 27.37 | 34.70 | 4.9 | 27.25 | 0.12 | 0.65 |
| 16.11.13 | - | 24.00 | 58.18 | 7.2 | 28.17 | 34.96 | 4.9 | 28.02 | 0.15 | 0.66 |
| 17.11.13 | - | 24.00 | 58.20 | 7.2 | 28.49 | 35.17 | 4.9 | 28.33 | 0.16 | 0.66 |
| 18.11.13 | - | 24.00 | 58.15 | 7.2 | 28.07 | 34.86 | 4.9 | 27.91 | 0.16 | 0.66 |
| 19.11.13 | - | 24.00 | 58.12 | 7.2 | 27.73 | 34.69 | 4.9 | 27.58 | 0.16 | 0.66 |
| 20.11.13 | - | 24.00 | 58.08 | 7.2 | 28.05 | 34.86 | 4.9 | 27.90 | 0.16 | 0.66 |
| 21.11.13 | - | 24.00 | 58.05 | 7.2 | 28.08 | 34.86 | 4.9 | 27.93 | 0.16 | 0.66 |
| 22.11.13 | - | 24.00 | 58.35 | 7.2 | 28.02 | 34.99 | 4.9 | 27.86 | 0.16 | 0.66 |
| 23.11.13 | - | 24.00 | 58.40 | 7.2 | 28.11 | 35.25 | 4.9 | 27.95 | 0.16 | 0.66 |
| Среднее значение | | 24.00 | 57.50 | 7.2 | 27.97 | 34.73 | 4.9 | 27.80 | 0.16 | 0.64 |
| ИТОГО | * | 744.00 | | | 866.92 | | | 861.94 | 4.99 | 19.94 |
| | | ч | °С | кг/см2 | т | °С | кг/см2 | т | т | Гкал |

| Дата, время | M1,т | M2,т | M3,т | M4,т | Q, Гкал | Ти, ч |
|---------------------|---------|---------|------|------|---------|---------|
| 22.11.2013 1:00:00 | 29725,6 | 29727,6 | 0 | 0 | 514,6 | 22667,9 |
| 24.10.2013 16:00:00 | 28928,4 | 28935 | 0 | 0 | 496,29 | 21986,9 |

Ответственный за учет _____ / Лешин А.В. /