

## Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей  
Дирекции по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

**ЗАО "Петровский строитель"**

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп.1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя ООО "ЭнергоСтройСоюз"

*Лешина А.В.*

составили настоящий акт в том, что за октябрь 13 фактическое теплopotребление по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

жил.ч

итп  $W_{от} =$  341,74 Гкал.

$W_{гвс} =$  240,53 Гкал.

встр.

итп  $W_{от} =$  21,31 Гкал.

$W_{гвс} =$  0,00 Гкал.

авт.

итп  $W_{от} =$  4,31 Гкал.

Представитель Абонента


  
(подпись)



*Лешина А.В.*  
(И.О. Фамилия)

МП

Представитель УПП  
Дирекции по работе с абонентами  
ГУП "ТЭК СПб"

  
(подпись)

*Кучаев Р.Р.*  
(И.О. Фамилия)

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 10-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669  
Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			M3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
23.09.13	-	24.00	33.67	7.2	0.00	33.04	4.9	0.00	0.00	0.00
24.09.13	-	24.00	32.20	7.2	0.00	31.91	4.9	0.00	0.00	0.00
25.09.13	-	24.00	33.39	7.2	0.00	31.51	4.9	0.00	0.00	0.00
26.09.13	-	24.00	30.24	7.2	0.00	26.29	4.9	0.00	0.00	0.00
27.09.13	*	24.00	49.96	7.2	88.71	35.90	4.9	84.19	4.52	1.41
28.09.13	-	24.00	50.03	7.2	662.83	38.71	4.9	659.95	2.87	7.64
29.09.13	-	24.00	49.98	7.2	713.76	39.53	4.9	710.63	3.12	7.61
30.09.13	-	24.00	50.09	7.2	833.09	40.17	4.9	812.53	20.56	9.12
01.10.13	-	24.00	50.05	7.2	884.65	39.35	4.9	834.90	49.74	11.46
02.10.13	-	24.00	49.38	7.2	880.37	38.09	4.9	824.39	55.98	12.10
03.10.13	-	24.00	39.15	7.2	824.04	30.14	4.9	819.81	4.24	7.55
04.10.13	-	24.00	54.08	7.2	838.57	38.76	4.9	833.66	4.90	13.06
05.10.13	-	24.00	54.12	7.2	812.51	38.77	4.9	808.14	4.37	12.67
06.10.13	-	24.00	54.02	7.2	811.67	38.83	4.9	807.31	4.36	12.53
07.10.13	-	24.00	54.22	7.2	711.83	38.55	4.9	708.10	3.73	11.32
08.10.13	-	24.00	57.04	7.2	593.26	39.49	4.9	589.94	3.32	10.56
09.10.13	-	24.00	57.13	7.2	632.42	40.02	4.9	628.53	3.89	11.00
10.10.13	-	24.00	57.04	7.2	859.43	41.19	4.9	854.37	5.07	13.87
11.10.13	-	24.00	56.93	7.2	857.71	41.25	4.9	852.68	5.03	13.69
12.10.13	-	24.00	57.11	7.2	854.18	41.19	4.9	849.39	4.80	13.83
13.10.13	-	24.00	56.68	7.2	858.63	41.12	4.9	853.85	4.78	13.59
14.10.13	-	24.00	59.06	7.2	860.08	41.89	4.9	855.10	4.98	15.00
15.10.13	-	24.00	57.46	7.2	890.29	41.55	4.9	885.26	5.03	14.41
16.10.13	-	24.00	59.30	7.2	897.07	42.65	4.9	892.04	5.03	15.18
17.10.13	-	24.00	58.57	7.2	860.31	41.47	4.9	855.48	4.83	14.95
18.10.13	-	24.00	60.32	7.2	847.13	42.07	4.9	842.38	4.75	15.69
19.10.13	-	24.00	60.24	7.2	845.58	41.76	4.9	840.84	4.74	15.86
20.10.13	-	24.00	61.10	7.2	845.08	42.14	4.9	840.35	4.73	16.26
21.10.13	-	24.00	60.96	7.2	849.74	41.86	4.9	844.74	5.00	16.48
22.10.13	-	24.00	60.99	7.2	878.37	41.55	4.9	873.01	5.36	17.33
23.10.13	-	24.00	61.23	7.2	877.12	41.45	4.9	871.85	5.26	17.60
Среднее значение		24.00	52.44	7.2	689.30	38.78	4.9	681.72	7.58	11.02
ИТОГО	*	744.00			21368.40			21133.40	234.98	341.74
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.2013 16:00:00	21981,8	21743,2	14510,3	8732,53	353,66	1898,4
23.09.2013 2:00:00	0	0	8649,4	5612,22	0	1139,4

Ответственный за учет \_\_\_\_\_ / Лешин А.В. /



Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 10-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669  
Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.09.13	*	24.00	66.97	6.4	182.85	38.52	6.2	103.92	78.93	8.25
25.09.13	*	24.00	67.33	5.3	172.50	40.64	5.8	104.01	68.49	7.38
26.09.13	-	24.00	66.44	6.5	169.91	37.19	6.3	85.44	84.48	8.12
27.09.13	-	24.00	64.58	6.5	167.16	36.30	6.3	81.85	85.31	7.83
28.09.13	-	24.00	65.23	6.5	169.49	35.89	6.3	79.46	90.03	8.21
29.09.13	-	24.00	64.45	6.4	183.71	36.56	6.3	83.61	100.11	8.79
30.09.13	-	24.00	63.52	6.5	170.91	36.24	6.3	80.61	90.30	7.94
01.10.13	-	24.00	63.62	6.5	165.96	36.15	6.3	75.64	90.31	7.83
02.10.13	-	24.00	57.97	6.2	181.09	35.93	6.1	86.44	94.64	7.39
03.10.13	-	24.00	61.25	6.4	201.13	37.79	6.1	113.45	87.68	8.04
04.10.13	-	24.00	67.83	6.5	190.96	41.57	6.2	110.14	80.82	8.38
05.10.13	-	24.00	68.83	6.4	195.65	41.15	6.2	109.73	85.92	8.96
06.10.13	-	24.00	66.19	6.3	206.55	41.80	6.1	109.61	96.94	9.10
07.10.13	-	24.00	64.95	6.5	191.50	40.10	6.2	108.79	82.71	8.08
08.10.13	-	24.00	63.65	6.4	186.73	40.66	6.1	106.18	80.55	7.58
09.10.13	-	24.00	62.33	6.3	186.69	39.17	6.1	104.69	82.00	7.54
10.10.13	-	24.00	62.13	6.4	184.20	39.86	6.2	103.70	80.50	7.32
11.10.13	-	24.00	61.43	6.4	184.18	39.21	6.2	102.38	81.80	7.31
12.10.13	-	24.00	61.55	6.4	195.22	40.00	6.2	102.57	92.65	7.92
13.10.13	-	24.00	60.61	6.3	198.09	38.83	6.2	99.53	98.56	8.15
14.10.13	-	24.00	63.48	6.4	199.12	40.82	6.2	99.50	99.61	8.59
15.10.13	-	24.00	60.13	6.4	199.25	39.08	6.2	96.25	103.00	8.23
16.10.13	-	24.00	60.68	6.5	179.02	38.91	6.2	96.18	82.84	7.13
17.10.13	-	24.00	62.88	6.3	184.54	39.10	6.2	99.04	85.50	7.74
18.10.13	-	24.00	64.79	6.5	178.21	40.36	6.2	100.50	77.71	7.50
19.10.13	-	24.00	64.63	6.5	186.59	39.76	6.2	97.48	89.10	8.19
20.10.13	-	24.00	65.78	6.4	196.67	41.24	6.2	97.91	98.76	8.91
21.10.13	-	24.00	65.77	6.4	183.28	40.56	6.2	97.37	85.91	8.11
22.10.13	-	24.00	65.75	6.5	184.67	41.98	6.2	98.36	86.31	8.02
23.10.13	-	24.00	66.26	6.5	184.49	41.10	6.2	102.26	82.23	8.03
Среднее значение		24.00	64.02	6.4	185.34	39.36	6.2	97.89	87.46	8.02
ИТОГО	*	720.00			5560.29			2936.58	2623.71	240.53
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.2013 16:00:00	21981,8	21743,2	14510,3	8732,53	353,66	1898,4
24.09.2013 2:00:00	0	0	8854,3	5739,02	0	1164,4

Ответственный за учет \_\_\_\_\_ / Лёшин А.В. /



Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 10-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002  
Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
23.09.13	-	24.00	23.41	7.2	0.00	23.35	4.9	0.00	0.00	0.00
24.09.13	-	24.00	22.24	7.2	0.00	22.19	4.9	0.00	0.00	0.00
25.09.13	-	24.00	21.88	7.2	0.00	21.90	4.9	0.00	0.00	0.00
26.09.13	-	24.00	21.33	7.2	0.00	21.38	4.9	0.00	0.00	0.00
27.09.13	-	24.00	20.70	7.2	0.00	20.78	4.9	0.00	0.00	0.00
28.09.13	-	24.00	20.52	7.2	0.00	20.59	4.9	0.00	0.00	0.00
29.09.13	-	24.00	20.29	7.2	0.00	20.38	4.9	0.00	0.00	0.00
30.09.13	-	24.00	20.23	7.2	0.00	20.36	4.9	0.00	0.00	0.00
01.10.13	-	24.00	20.26	7.2	0.00	20.47	4.9	0.00	0.00	0.00
02.10.13	*	24.00	45.88	7.2	34.13	30.43	4.9	33.40	0.73	0.55
03.10.13	-	24.00	35.46	7.2	64.00	24.36	4.9	62.79	1.21	0.74
04.10.13	-	24.00	53.80	7.2	26.69	26.08	4.9	26.30	0.39	0.75
05.10.13	-	24.00	53.85	7.2	26.70	26.59	4.9	26.32	0.38	0.74
06.10.13	-	24.00	53.76	7.2	26.71	26.87	4.9	26.33	0.37	0.73
07.10.13	-	24.00	54.09	7.2	26.34	27.25	4.9	25.97	0.37	0.72
08.10.13	-	24.00	56.73	7.2	22.78	27.63	4.9	22.49	0.29	0.67
09.10.13	-	24.00	56.76	7.2	19.00	26.72	4.9	18.82	0.18	0.58
10.10.13	-	24.00	56.69	7.2	18.11	26.71	4.9	17.94	0.17	0.55
11.10.13	-	24.00	56.53	7.2	15.30	26.04	4.9	15.21	0.09	0.47
12.10.13	-	24.00	56.70	7.2	15.23	25.67	4.9	15.14	0.09	0.48
13.10.13	-	24.00	56.28	7.2	15.27	25.69	4.9	15.16	0.11	0.47
14.10.13	-	24.00	58.62	7.2	15.26	25.36	4.9	15.16	0.10	0.51
15.10.13	-	24.00	58.19	7.2	28.48	30.98	4.9	28.13	0.35	0.79
16.10.13	-	24.00	59.08	7.2	62.97	35.68	4.9	61.95	1.02	1.51
17.10.13	-	24.00	58.42	7.2	62.54	35.14	4.9	61.53	1.01	1.49
18.10.13	-	24.00	60.12	7.2	62.32	35.79	4.9	61.32	1.00	1.55
19.10.13	-	24.00	60.06	7.2	62.38	35.58	4.9	61.39	0.99	1.56
20.10.13	-	24.00	60.92	7.2	62.40	35.93	4.9	61.41	1.00	1.60
21.10.13	*	24.00	60.78	7.2	62.34	35.74	4.9	61.35	0.99	1.60
22.10.13	-	24.00	60.80	7.2	62.48	35.54	4.9	61.46	1.02	1.62
23.10.13	-	24.00	61.04	7.2	62.30	35.27	4.9	61.29	1.01	1.64
Среднее значение		24.00	45.98	7.2	27.54	27.50	4.9	27.12	0.42	0.69
ИТОГО	*	744.00			853.73			840.86	12.87	21.31
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.2013 16:00:00	897,8	884,2	0,4	0,37	22,43	1897,3
23.09.2013 1:00:00	0	0	0	0	0	1138,3



Ответственный за учет / Лешин А.В. /

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 10-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002  
Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			МЗ	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.09.13	*	24.00	22.61	5.8	0.00	20.52	5.0	0.00	0.00	0.00
25.09.13	-	24.00	22.72	5.8	0.00	22.08	5.0	0.00	0.00	0.00
26.09.13	-	24.00	22.03	5.8	0.00	21.55	5.0	0.00	0.00	0.00
27.09.13	-	24.00	21.29	5.8	0.00	20.89	5.0	0.00	0.00	0.00
28.09.13	-	24.00	21.15	5.8	0.00	20.78	5.0	0.00	0.00	0.00
29.09.13	-	24.00	20.99	5.8	0.00	20.56	5.0	0.00	0.00	0.00
30.09.13	-	24.00	20.92	5.8	0.00	20.51	5.0	0.00	0.00	0.00
01.10.13	-	24.00	20.98	5.8	0.00	20.54	5.0	0.00	0.00	0.00
02.10.13	*	24.00	61.19	5.8	0.17	59.79	5.0	0.17	0.00	0.00
03.10.13	-	24.00	23.77	5.8	0.00	23.30	5.0	0.00	0.00	0.00
04.10.13	-	24.00	25.19	5.8	0.00	24.66	5.0	0.00	0.00	0.00
05.10.13	-	24.00	26.21	5.8	0.00	25.60	5.0	0.00	0.00	0.00
06.10.13	-	24.00	26.87	5.8	0.00	26.21	5.0	0.00	0.00	0.00
07.10.13	-	24.00	27.27	5.8	0.00	26.58	5.0	0.00	0.00	0.00
08.10.13	-	24.00	27.67	5.8	0.00	26.89	5.0	0.00	0.00	0.00
09.10.13	-	24.00	27.86	5.8	0.00	27.13	5.0	0.00	0.00	0.00
10.10.13	-	24.00	28.26	5.8	0.00	27.60	5.0	0.00	0.00	0.00
11.10.13	-	24.00	28.36	5.8	0.00	27.71	5.0	0.00	0.00	0.00
12.10.13	-	24.00	28.27	5.8	0.00	27.61	5.0	0.00	0.00	0.00
13.10.13	-	24.00	28.21	5.8	0.00	27.56	5.0	0.00	0.00	0.00
14.10.13	-	24.00	28.49	5.8	0.00	27.84	5.0	0.00	0.00	0.00
15.10.13	-	24.00	28.97	5.8	0.00	28.36	5.0	0.00	0.00	0.00
16.10.13	-	24.00	29.52	5.8	0.00	28.83	5.0	0.00	0.00	0.00
17.10.13	-	24.00	27.43	5.8	0.00	25.88	5.0	0.00	0.00	0.00
18.10.13	*	24.00	64.34	5.8	0.20	63.03	5.0	0.20	0.00	0.00
19.10.13	-	24.00	29.44	5.8	0.00	28.69	5.0	0.00	0.00	0.00
20.10.13	-	24.00	29.73	5.8	0.00	28.96	5.0	0.00	0.00	0.00
21.10.13	-	24.00	29.66	5.8	0.00	28.87	5.0	0.00	0.00	0.00
22.10.13	-	24.00	29.55	5.8	0.00	28.79	5.0	0.00	0.00	0.00
23.10.13	-	24.00	29.61	5.8	0.00	28.87	5.0	0.00	0.00	0.00
Среднее значение		24.00	62.89	5.8	0.01	61.50	5.0	0.01	0.00	0.00
ИТОГО	*	720.00			0.37			0.37	0.00	0.00
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.2013 16:00:00	897,8	884,2	0,4	0,37	22,43	1897,3
24.09.2013 2:00:00	0	0	0	0	0	1163,3



Ответственный за учет / Лешин А.В. /

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 10-2013


Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=26171  
Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 26.10.2014

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
23.09.13	-	24.00	17.05	7.2	0.00	16.62	4.9	0.00	0.00	0.00
24.09.13	-	24.00	16.76	7.2	0.00	16.27	4.9	0.00	0.00	0.00
25.09.13	-	24.00	16.39	7.2	0.00	15.80	4.9	0.00	0.00	0.00
26.09.13	-	24.00	16.00	7.2	0.00	15.47	4.9	0.00	0.00	0.00
27.09.13	-	24.00	15.96	7.2	0.00	15.38	4.9	0.00	0.00	0.00
28.09.13	-	24.00	15.80	7.2	0.00	15.34	4.9	0.00	0.00	0.00
29.09.13	-	24.00	15.58	7.2	0.00	15.07	4.9	0.00	0.00	0.00
30.09.13	-	24.00	15.31	7.2	0.00	14.83	4.9	0.00	0.00	0.00
01.10.13	-	24.00	15.09	7.2	0.00	14.65	4.9	0.00	0.00	0.00
02.10.13	-	24.00	14.87	7.2	0.00	14.43	4.9	0.00	0.00	0.00
03.10.13	-	24.00	14.89	7.2	0.00	14.48	4.9	0.00	0.00	0.00
04.10.13	-	24.00	14.79	7.2	0.00	14.43	4.9	0.00	0.00	0.00
05.10.13	-	24.00	14.69	7.2	0.00	14.38	4.9	0.00	0.00	0.00
06.10.13	-	24.00	14.74	7.2	0.00	14.41	4.9	0.00	0.00	0.00
07.10.13	-	24.00	14.93	7.2	0.00	14.61	4.9	0.00	0.00	0.00
08.10.13	-	24.00	15.03	7.2	0.00	14.77	4.9	0.00	0.00	0.00
09.10.13	-	24.00	15.00	7.2	0.00	14.79	4.9	0.00	0.00	0.00
10.10.13	-	24.00	15.17	7.2	0.00	14.88	4.9	0.00	0.00	0.00
11.10.13	-	24.00	15.24	7.2	0.00	14.85	4.9	0.00	0.00	0.00
12.10.13	-	24.00	15.00	7.2	0.00	14.69	4.9	0.00	0.00	0.00
13.10.13	-	24.00	15.03	7.2	0.00	14.68	4.9	0.00	0.00	0.00
14.10.13	-	24.00	14.68	7.2	0.00	14.27	4.9	0.00	0.00	0.00
15.10.13	*	24.00	55.96	7.2	10.74	35.96	4.9	10.72	0.03	0.22
16.10.13	*	24.00	57.44	7.2	25.86	36.50	4.9	25.70	0.16	0.55
17.10.13	*	24.00	56.29	7.2	22.70	34.77	4.9	22.55	0.15	0.49
18.10.13	*	24.00	58.05	7.2	23.06	35.94	4.9	22.90	0.17	0.52
19.10.13	-	24.00	57.90	7.2	22.12	35.62	4.9	21.95	0.17	0.50
20.10.13	-	24.00	58.73	7.2	22.05	35.97	4.9	21.88	0.17	0.51
21.10.13	*	24.00	58.61	7.2	22.05	35.99	4.9	21.87	0.17	0.51
22.10.13	-	24.00	58.64	7.2	22.10	35.97	4.9	21.93	0.17	0.51
23.10.13	-	24.00	58.86	7.2	22.18	35.97	4.9	22.01	0.17	0.51
Среднее значение		24.00	27.69	7.2	6.22	21.03	4.9	6.18	0.04	0.14
ИТОГО	*	744.00			192.86			191.50	1.37	4.31
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.2013 16:00:00	28928,4	28935	0	0	496,29	21986,9
11.09.2013 5:00:00	28719,6	28727,7	0	0	491,61	20943,9

Ответственный за учет

  
 / Лешин А.В. /