

Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей
Департамента по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

ЗАО "Петровский строитель"

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп.1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя ООО "ЭнергоСтройСоюз"

Лешина А.В.

составили настоящий акт в том, что за сентябрь 14 фактическое теплopotребление
по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

жил.ч. Wот = 0,00 Гкал
 Wгвс = 167.78 Гкал
 Wизл = 98.30 Гкал
 V = 2016.43 м3

встр.ч. Wот = 0,00 Гкал
 Wгвс = 5.64 Гкал
 Wизл = 0.88 Гкал
 V = 20.39 м3

авт. Wот = 0,00 Гкал

Представитель Абонента

(подпись)

Лешин А.В.

(И.О. Фамилия)

МП

Представитель УПП
Департамента по работе с абонентами
ГУП "ТЭК СПб"

(подпись)

Кучаев Р.Р.

(И.О. Фамилия)

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за сентябрь 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель" Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть) идентификатор ИД=19669 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014
 Телефон: 8-921-557-38-95 Теплоучислитель СПТ943.1;

Дата	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)										Контрольные данные										
	Ти	НС	М1	М2	дМ	Т	Т1	Т2	ΔТ	Qотоп.	Р1	Р2	М3	М4	дМ	М3	М4	дМ	V3	V4	dV (излив)	Vподп.	Т3	Т4	Qтвс	Qтвс изл.	Гкал	Гкал	Qобщ.		
01.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,9	233,68	145,00	88,68	238,36	146,31	92,04	65,80	43,68	9,05	5,84	3,21	9,05	43,68	9,05	5,84	3,21	9,05	5,84	9,05	
02.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	5,9	229,05	144,47	84,58	233,66	145,76	87,90	66,03	43,33	8,87	5,59	3,29	8,87	43,33	8,87	5,59	3,29	8,87	5,59	8,87	
03.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,9	233,72	146,45	87,27	238,36	147,72	90,63	65,51	42,84	9,05	5,72	3,33	9,05	42,84	9,05	5,72	3,33	9,05	5,72	9,05	
04.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,9	232,47	146,55	85,92	236,98	147,82	89,16	64,74	42,60	8,81	5,56	3,25	8,81	42,60	8,81	5,56	3,25	8,81	5,56	8,81	
05.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	5,9	230,05	147,13	82,92	234,57	148,40	86,17	65,19	42,71	8,72	5,41	3,31	8,72	42,71	8,72	5,41	3,31	8,72	5,41	8,72	
06.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	5,9	232,22	145,80	86,42	236,83	147,08	89,74	65,48	43,02	8,94	5,66	3,28	8,94	43,02	8,94	5,66	3,28	8,94	5,66	8,94	
07.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,9	240,15	145,52	94,63	244,96	146,85	98,12	65,83	43,69	9,46	6,23	3,23	9,46	43,69	9,46	6,23	3,23	9,46	6,23	9,46	
08.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,9	231,58	145,59	85,99	236,23	146,90	89,32	65,91	43,54	8,93	5,67	3,26	8,93	43,54	8,93	5,67	3,26	8,93	5,67	8,93	
09.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,0	113,90	89,44	24,46	116,03	90,18	25,85	63,19	41,56	3,48	1,55	1,94	3,48	41,56	3,48	1,55	1,94	3,48	1,55	3,48	
10.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,7	226,33	142,29	84,03	230,49	143,73	86,75	62,77	45,95	7,68	5,27	2,40	7,68	45,95	7,68	5,27	2,40	7,68	5,27	7,68	
11.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	5,9	236,52	152,93	83,59	240,98	154,31	86,67	63,73	43,58	8,42	5,33	3,09	8,42	43,58	8,42	5,33	3,09	8,42	5,33	8,42	
12.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,0	219,65	141,94	77,71	223,87	143,18	80,69	64,40	42,89	8,06	5,00	3,06	8,06	42,89	8,06	5,00	3,06	8,06	5,00	8,06	
13.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,0	228,61	140,36	88,25	232,95	141,58	91,37	63,99	42,73	8,64	5,65	2,99	8,64	42,73	8,64	5,65	2,99	8,64	5,65	8,64	
14.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,9	236,25	138,58	88,97	240,68	139,78	100,90	63,58	42,65	9,12	6,21	2,91	9,12	42,65	9,12	6,21	2,91	9,12	6,21	9,12	
15.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,0	228,49	139,52	88,97	232,72	140,70	92,02	63,16	42,25	8,54	5,62	2,92	8,54	42,25	8,54	5,62	2,92	8,54	5,62	8,54	
16.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,0	221,16	129,22	91,94	225,05	130,25	94,80	61,34	40,97	8,28	5,64	2,64	8,28	40,97	8,28	5,64	2,64	8,28	5,64	8,28	
17.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,1	204,37	125,70	78,67	208,94	126,82	82,12	69,88	43,29	8,85	5,50	3,35	8,85	43,29	8,85	5,50	3,35	8,85	5,50	8,85	
18.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,1	205,41	124,85	80,57	209,90	125,96	83,94	68,99	43,40	8,76	5,56	3,20	8,76	43,40	8,76	5,56	3,20	8,76	5,56	8,76	
19.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,1	202,71	123,89	78,83	206,95	124,95	82,00	67,39	42,62	8,39	5,31	3,08	8,39	42,62	8,39	5,31	3,08	8,39	5,31	8,39	
20.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,1	210,88	120,36	90,52	215,27	121,39	93,88	67,24	42,38	9,09	6,09	3,00	9,09	42,38	9,09	6,09	3,00	9,09	6,09	9,09	
21.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,1	222,10	121,84	100,26	226,65	122,91	103,74	66,63	42,97	9,57	6,68	2,89	9,57	42,97	9,57	6,68	2,89	9,57	6,68	9,57	
22.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,1	211,33	122,78	88,55	215,65	123,83	91,81	66,51	42,53	8,84	5,89	2,95	8,84	42,53	8,84	5,89	2,95	8,84	5,89	8,84	
23.09.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,1	212,07	118,56	93,51	216,33	119,54	96,80	65,96	41,62	9,06	6,17	2,89	9,06	41,62	9,06	6,17	2,89	9,06	6,17	9,06	
Среднее	24	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	5,9	219,25	134,73	84,52	223,58	135,91	87,67	65,36	42,90	8,55	5,53	3,02	8,55	42,90	8,55	5,53	3,02	8,55	5,53	8,55	
Итого	552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5042,68	3098,76	1943,92	5142,38	3125,96	2016,43	196,60	127,12	196,60	127,12	69,48	196,60	127,12	69,48	196,60	127,12	69,48	196,60	127,12	196,60

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	Q, Гкал	Тп, ч
23.09.2014 4:00:00	198513,1	197220,2	81493,6	47867,18	4281,88	9902,4
24.08.2014 1:00:00	198513,1	197220,2	74909,6	43808,85	4281,88	9179,4

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=14,83
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ =
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл =
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал
куб.м.

28,82 Гкал
167,78 Гкал
98,30 Гкал
2016,43 куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ /
 Лешин А.В. /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель" Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть) Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1
 Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до:

Дата	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)										Контрольные данные			
	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	Qотоп.	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподп.	T3	T4	Qтве	Qтех.гве	Гкал	Гкал
ч		Т	Т	Т	Т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
01.09.14	24,00	-								5,8	5,0	13,07	12,41	0,66	13,32	12,55	0,78		65,29	47,78	0,26	0,22	0,04	0,26
02.09.14	24,00	-								5,8	5,0	13,14	12,48	0,66	13,40	12,62	0,78		65,54	47,86	0,26	0,22	0,04	0,26
03.09.14	24,00	-								5,8	5,0	13,45	12,52	0,94	13,72	12,65	1,06		65,09	47,75	0,28	0,22	0,06	0,28
04.09.14	24,00	-								5,8	5,0	13,64	12,54	1,10	13,90	12,68	1,22		64,38	47,61	0,28	0,21	0,07	0,28
05.09.14	24,00	-								5,8	5,0	13,34	12,69	0,65	13,60	12,83	0,77		64,76	47,89	0,26	0,21	0,04	0,26
06.09.14	24,00	-								5,8	5,0	12,86	12,38	0,49	13,12	12,51	0,60		64,98	47,95	0,24	0,21	0,03	0,24
07.09.14	24,00	-								5,8	5,0	12,48	11,92	0,56	12,72	12,05	0,67		65,48	47,94	0,25	0,21	0,04	0,25
08.09.14	24,00	-								5,8	5,0	12,53	11,98	0,55	12,77	12,11	0,67		65,41	48,02	0,25	0,21	0,04	0,25
09.09.14	24,00	-								5,8	5,0	8,85	8,47	0,38	8,99	8,55	0,44		57,80	43,54	0,14	0,12	0,02	0,14
10.09.14	24,00	-								5,8	5,0	14,37	13,08	1,29	14,63	13,23	1,40		61,54	47,61	0,26	0,18	0,08	0,26
11.09.14	24,00	-								5,8	5,0	13,61	12,93	0,68	13,86	13,07	0,79		63,43	47,97	0,24	0,20	0,04	0,24
12.09.14	24,00	-								5,8	5,0	13,25	12,40	0,85	13,50	12,53	0,97		64,00	47,86	0,26	0,20	0,05	0,26
13.09.14	24,00	-								5,8	5,0	13,39	12,37	1,02	13,65	12,51	1,14		63,67	47,58	0,26	0,20	0,06	0,26
14.09.14	24,00	-								5,8	5,0	13,32	12,64	0,69	13,57	12,77	0,80		63,28	47,25	0,25	0,20	0,04	0,25
15.09.14	24,00	-								5,8	5,0	13,75	12,99	0,76	14,00	13,13	0,88		62,77	47,19	0,25	0,20	0,05	0,25
16.09.14	24,00	-								5,8	5,0	13,23	12,61	0,62	13,47	12,74	0,72		61,17	45,88	0,23	0,19	0,04	0,23
17.09.14	24,00	-								5,8	5,0	11,79	11,39	0,40	12,05	11,52	0,53		69,32	48,65	0,26	0,03	0,03	0,26
18.09.14	24,00	-								5,8	5,0	12,35	11,30	1,05	12,61	11,43	1,19		68,56	48,56	0,30	0,07	0,07	0,30
19.09.14	24,00	-								5,8	5,0	12,46	11,68	0,78	12,72	11,81	0,91		66,96	48,04	0,27	0,05	0,05	0,27
20.09.14	24,00	-								5,8	5,0	12,49	11,46	1,03	12,75	11,59	1,16		66,75	47,76	0,29	0,07	0,07	0,29
21.09.14	24,00	-								5,8	5,0	12,15	11,39	0,76	12,40	11,51	0,89		66,34	47,55	0,27	0,05	0,05	0,27
22.09.14	24,00	-								5,8	5,0	12,68	11,73	0,95	12,93	11,86	1,08		66,08	47,73	0,28	0,06	0,06	0,28
23.09.14	24,00	-								5,8	5,0	12,47	11,67	0,80	12,72	11,79	0,92		65,46	47,01	0,27	0,05	0,05	0,27
Среднее	24	-								5,8	5	12,81	12,04	0,77	13,06	12,17	0,89		64,70	47,52	0,26	0,05	0,05	0,26
Итого	552	-										294,66	277,02	17,64	300,39	280,01	20,39				5,90	1,14	4,76	5,90

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	Q, Гкал	Ти, ч
23.09.2014 4:00:00	15318,3	15042,7	3025	2839,82	414,35	9901,3
24.09.2014 1:00:00	15318,3	15042,7	2639,6	2475,37	414,35	9178,3

Период расчета по среднему: Гкал
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: куб.м.
 объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: Гкал
 Период расчета по договору: Гкал
 Период превышения t2: куб.м.
 Корректировка на температуру холодной воды Tхв=14,83 0,26
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ= 5,64
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл= 0,88
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 20,39

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /