

Отчет о теплопотреблении по приборам УТЗ за февраль 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)
 Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Приборы поверены до: 18.11.2014

Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)										Контрольные	
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	ΔT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qотоп. Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV(тепл.) м3	Vподп. м3	T3 °C	T4 °C	Qтеп Гкал	Qтех.гас Гкал	Qобщ. Гкал	
24.01.14	24,00	-	988,82	981,51	7,31	83,60	49,89	33,71	7,2	4,9	33,77													33,77
25.01.14	24,00	-	987,23	980,28	6,95	83,41	49,91	33,50	7,2	4,9	33,49													33,49
26.01.14	24,00	-	987,93	980,93	6,99	83,45	50,28	33,17	7,2	4,9	33,19													33,19
27.01.14	24,00	-	989,38	982,22	7,16	84,02	50,68	33,35	7,2	4,9	33,42													33,42
28.01.14	24,00	-	989,43	982,47	6,96	83,62	50,22	33,40	7,2	4,9	33,46													33,46
29.01.14	24,00	-	989,63	982,36	7,28	83,52	49,84	33,68	7,2	4,9	33,76													33,76
30.01.14	24,00	-	1036,86	1029,70	7,16	80,39	48,66	31,73	7,2	4,9	33,30													33,30
31.01.14	24,00	-	1143,88	1136,15	7,73	82,48	51,07	31,41	7,2	4,9	36,40													36,40
01.02.14	24,00	-	1143,25	1135,59	7,66	83,12	51,95	31,17	7,2	4,9	36,11													36,11
02.02.14	24,00	-	1133,74	1126,16	7,59	83,22	52,57	30,65	7,2	4,9	35,23													35,23
03.02.14	24,00	-	1106,74	1099,00	7,74	82,47	52,44	30,03	7,2	4,9	33,71													33,71
04.02.14	24,00	-	951,59	945,03	6,55	82,31	50,77	31,55	7,2	4,9	30,42													30,42
05.02.14	24,00	-	985,42	978,80	6,62	79,33	49,48	29,85	7,2	4,9	29,80													29,80
06.02.14	24,00	-	1066,36	1059,03	7,32	79,20	50,89	28,31	7,2	4,9	30,63													30,63
07.02.14	24,00	-	1145,79	1138,37	7,42	76,70	50,93	25,77	7,2	4,9	29,97													29,97
08.02.14	24,00	-	1007,10	1000,49	6,61	74,71	48,61	26,10	7,2	4,9	26,66													26,66
09.02.14	24,00	-	851,21	845,65	5,57	73,96	46,49	27,47	7,2	4,9	23,69													23,69
10.02.14	24,00	-	849,19	843,76	5,44	70,81	45,26	25,55	7,2	4,9	21,99													21,99
11.02.14	24,00	-	886,69	881,04	5,65	69,26	45,03	24,24	7,2	4,9	21,79													21,79
12.02.14	24,00	-	984,03	977,74	6,29	66,57	44,93	21,63	7,2	4,9	21,61													21,61
13.02.14	24,00	-	1019,74	1012,15	7,59	65,18	44,85	20,34	7,2	4,9	21,12													21,12
14.02.14	24,00	-	1036,57	1029,99	6,58	64,46	44,55	19,91	7,2	4,9	20,98													20,98
15.02.14	24,00	-	1130,56	1123,67	6,89	63,05	44,87	18,18	7,2	4,9	20,91													20,91
16.02.14	24,00	-	1149,47	1142,50	6,97	62,53	44,76	17,77	7,2	4,9	20,79													20,79
17.02.14	24,00	-	1093,98	1087,23	6,75	63,11	44,64	18,47	7,2	4,9	20,55													20,55
18.02.14	24,00	-	1055,99	1049,52	6,47	64,49	44,75	19,74	7,2	4,9	21,18													21,18
19.02.14	24,00	-	1123,80	1116,84	6,96	63,77	44,89	18,87	7,2	4,9	21,57													21,57
20.02.14	24,00	-	1142,46	1135,39	7,06	63,19	44,70	18,49	7,2	4,9	21,49													21,49
21.02.14	24,00	-	1138,96	1131,99	6,97	64,20	44,97	19,22	7,2	4,9	22,26													22,26
22.02.14	24,00	-	1103,25	1096,41	6,84	65,43	45,20	20,23	7,2	4,9	22,67													22,67
23.02.14	24,00	-	997,33	991,11	6,23	65,66	44,35	21,31	7,2	4,9	21,57													21,57
Среднее	24	-	1039,24	1032,36	6,88	73,91	47,82	25,97	7,2	4,9	27,34													27,34
Итого	744	-	32216,38	32003,09	213,29						847,46													847,46

Дата, время	M1.т	M2.т	M3.т	M4.т	Q. Гкал	Тп.ч
23.02.2014 5:00:00	137145,4	136173,1	38099,5	21489,79	3100,34	4815,4
24.01.2014 2:00:00	105802,1	105037,5	32140,8	18256,63	2273,35	4082,4

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал
куб.м.

847,46

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ /

Лешин А.В. /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель" Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть) идентификатор ИД=19669 Канал ТВ2 ПВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014
 Телефон: 8-921-557-38-95 Теплоэнергоснабжитель СПТ943.1;

Дата	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)										Контрольные данные						
	Ти	Ч	НС	М1	М2	ΔM	T1	T2	ΔT	Qотоп	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	dV(нелин)	Vподп.	T3	T4	Qтеп	Qхв	Гкал	Гкал	Qхв	Гкал
24.01.14	24,00	-	-							6,4	6,1	196,67	106,21	90,46	201,44	107,00	94,44	73,01	39,66	10,15	3,55	10,15	6,60	3,55	10,15	6,60	3,55
25.01.14	24,00	-	-							6,4	6,1	203,99	104,74	99,25	208,95	105,54	103,41	73,09	40,24	10,70	3,45	10,70	7,25	3,45	10,70	7,25	3,45
26.01.14	24,00	-	-							6,3	6,1	216,19	108,39	107,80	221,45	109,27	112,18	73,04	41,20	11,33	3,46	11,33	7,87	3,46	11,33	7,87	3,46
27.01.14	24,00	-	-							6,4	6,1	201,64	109,67	91,98	206,56	110,52	96,04	73,17	40,42	10,33	3,60	10,33	6,73	3,60	10,33	6,73	3,60
28.01.14	24,00	-	-							6,4	6,1	198,68	109,59	89,10	203,56	110,43	93,13	73,44	40,34	10,38	3,64	10,38	6,54	3,64	10,38	6,54	3,64
29.01.14	24,00	-	-							6,4	6,1	200,36	107,97	92,38	205,28	108,81	96,47	73,47	40,30	10,18	3,59	10,18	6,79	3,59	10,18	6,79	3,59
30.01.14	24,00	-	-							6,4	6,2	202,21	106,10	96,11	207,20	106,89	100,30	73,61	39,61	10,69	3,62	10,69	7,07	3,62	10,69	7,07	3,62
31.01.14	24,00	-	-							6,4	6,2	198,89	108,09	90,81	203,79	108,88	94,91	73,59	39,43	10,38	3,70	10,38	6,68	3,70	10,38	6,68	3,70
01.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	208,60	108,73	99,87	213,73	109,56	104,17	73,52	40,09	10,99	3,64	10,99	7,34	3,64	10,99	7,34	3,64
02.02.14	24,00	-	-							6,3	6,1	213,26	109,59	103,67	218,51	110,50	108,01	73,54	41,59	11,14	3,51	11,14	7,62	3,51	11,14	7,62	3,51
03.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	199,75	110,53	89,22	204,68	111,42	93,26	73,67	41,23	10,17	3,59	10,17	6,57	3,59	10,17	6,57	3,59
04.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	193,30	110,86	82,44	198,04	111,75	86,29	73,42	41,26	9,63	3,52	9,63	6,05	3,52	9,63	6,05	3,52
05.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	193,29	109,77	83,52	198,03	110,67	87,37	73,41	41,40	9,65	3,52	9,65	6,13	3,52	9,65	6,13	3,52
06.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	194,61	109,94	84,67	199,37	110,84	88,53	73,37	41,58	9,72	3,50	9,72	6,21	3,50	9,72	6,21	3,50
07.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	186,14	109,15	76,99	190,69	110,02	80,67	73,32	41,09	9,17	3,53	9,17	5,64	3,53	9,17	5,64	3,53
08.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	204,51	108,81	95,71	209,54	109,72	99,82	73,52	42,16	10,46	3,42	10,46	7,04	3,42	10,46	7,04	3,42
09.02.14	24,00	-	-							6,3	6,1	208,04	110,44	97,59	213,16	111,41	101,75	73,58	42,83	10,59	3,41	10,59	7,18	3,41	10,59	7,18	3,41
10.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	194,80	111,17	83,64	199,57	112,11	87,46	73,36	42,29	9,60	3,46	9,60	6,14	3,46	9,60	6,14	3,46
11.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	194,33	110,59	83,74	198,89	111,51	87,37	71,66	41,90	9,30	3,30	9,30	6,00	3,30	9,30	6,00	3,30
12.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	194,09	110,32	83,78	198,79	111,25	87,54	72,86	42,20	9,49	3,39	9,49	6,10	3,39	9,49	6,10	3,39
13.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	196,19	109,99	86,20	200,79	110,90	89,89	71,66	41,82	9,47	3,29	9,47	6,18	3,29	9,47	6,18	3,29
14.02.14	24,00	-	-							6,5	6,2	194,33	110,97	83,36	198,89	111,91	86,98	71,71	42,29	9,25	3,27	9,25	5,98	3,27	9,25	5,98	3,27
15.02.14	24,00	-	-							6,5	6,2	205,19	109,64	95,55	209,87	110,59	99,29	70,66	42,70	9,83	3,07	9,83	6,75	3,07	9,83	6,75	3,07
16.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	206,39	104,27	102,12	211,05	105,13	105,92	70,13	41,62	10,14	2,98	10,14	7,16	2,98	10,14	7,16	2,98
17.02.14	24,00	-	-							6,5	6,2	188,09	97,08	91,01	192,34	97,85	94,49	70,23	41,00	9,24	2,85	9,24	6,39	2,85	9,24	6,39	2,85
18.02.14	24,00	-	-							6,5	6,2	181,28	95,15	86,13	185,48	95,91	89,57	71,17	40,96	9,01	2,88	9,01	6,13	2,88	9,01	6,13	2,88
19.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	188,79	99,50	89,29	193,10	100,29	92,80	70,58	41,03	9,25	2,95	9,25	6,30	2,95	9,25	6,30	2,95
20.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	188,25	100,93	87,33	192,47	101,72	90,75	69,91	40,71	9,06	2,95	9,06	6,10	2,95	9,06	6,10	2,95
21.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	193,12	105,28	87,84	197,65	106,13	91,52	71,66	41,36	9,49	3,20	9,49	6,29	3,20	9,49	6,29	3,20
22.02.14	24,00	-	-							6,4	6,2	198,33	104,92	93,41	203,11	105,78	97,33	72,74	41,56	10,07	3,28	10,07	6,79	3,28	10,07	6,79	3,28
23.02.14	24,00	-	-							6,4	6,1	212,00	109,59	102,41	217,18	110,55	106,63	73,24	42,99	10,83	3,32	10,83	7,50	3,32	10,83	7,50	3,32
Среднее	24	-	-							6,4	6,2	198,56	107,35	91,20	203,33	108,22	95,11	72,56	41,25	9,99	3,37	9,99	6,62	3,37	9,99	6,62	3,37
Итого	744	-	-									6155,29	3327,95	2827,34	6303,12	3354,85	2948,28			309,68	104,51	309,68	205,17	104,51	309,68	205,17	104,51

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	Q, Гкал	Тх, ч
23.02.2014 5:00:00	137145,4	136173,1	38069,5	21488,79	3100,34	4815,4
24.02.2014 2:00:00	105802,1	105037,5	32140,8	18258,63	2273,35	4082,4

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=1,13

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал
куб.м.

3,19
306,49
2948,28

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб"

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента

Лешин А.В.

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть) Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Телефон: 8-921-557-38-95 Теплоучислитель СПП943.2; идентификатор ИД=20002 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до:

Дата	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)										Контрольные				
	Тп	НС	М1	М2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	Qотоп.	M3	M4	dM	V3	V4	ΔV(налив)	Vподп.	T3	T4	Qтеп	Qтех.гас	Гкал	Гкал	Qобщ.
ч		г	г	г	г	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	г	г	г	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.01.14	24,00	-	91,52	89,94	1,58	83,36	45,08	38,29	7,2	4,9	3,58														3,58
25.01.14	24,00	-	91,44	89,85	1,58	83,18	45,28	37,90	7,2	4,9	3,54														3,54
26.01.14	24,00	-	91,55	89,96	1,59	83,22	45,87	37,35	7,2	4,9	3,50														3,50
27.01.14	24,00	-	91,72	90,12	1,60	83,79	46,24	37,55	7,2	4,9	3,52														3,52
28.01.14	24,00	-	91,67	90,07	1,60	83,38	45,66	37,72	7,2	4,9	3,54														3,54
29.01.14	24,00	-	91,59	89,99	1,60	83,28	45,14	38,14	7,2	4,9	3,57														3,57
30.01.14	24,00	*	91,25	89,64	1,61	80,35	43,13	37,22	7,2	4,9	3,47														3,47
31.01.14	24,00	-	91,39	89,78	1,62	82,23	43,46	38,77	7,2	4,9	3,62														3,62
01.02.14	24,00	-	91,45	89,65	1,80	82,87	44,45	38,42	7,2	4,9	3,60														3,60
02.02.14	24,00	-	91,27	89,69	1,58	82,99	45,58	37,41	7,2	4,9	3,49														3,49
03.02.14	24,00	-	91,23	89,66	1,57	82,30	46,14	36,16	7,2	4,9	3,38														3,38
04.02.14	24,00	-	91,61	90,04	1,57	82,11	46,87	35,24	7,2	4,9	3,31														3,31
05.02.14	24,00	-	91,40	89,83	1,57	79,13	45,83	33,30	7,2	4,9	3,12														3,12
06.02.14	24,00	-	91,17	89,61	1,56	79,03	45,94	33,09	7,2	4,9	3,09														3,09
07.02.14	24,00	-	90,89	89,34	1,55	76,49	44,72	31,77	7,2	4,9	2,96														2,96
08.02.14	24,00	-	91,67	90,12	1,55	74,50	44,48	30,02	7,2	4,9	2,83														2,83
09.02.14	24,00	-	92,20	90,65	1,55	73,76	44,80	28,97	7,2	4,9	2,75														2,75
10.02.14	24,00	-	92,09	90,55	1,54	70,63	43,76	26,87	7,2	4,9	2,55														2,55
11.02.14	24,00	-	92,00	90,48	1,52	69,09	43,15	25,94	7,2	4,9	2,46														2,46
12.02.14	24,00	-	91,55	90,05	1,51	66,42	41,96	24,45	7,2	4,9	2,31														2,31
13.02.14	24,00	-	91,53	90,03	1,50	65,02	41,36	23,66	7,2	4,9	2,23														2,23
14.02.14	24,00	-	91,34	89,85	1,49	64,31	41,05	23,25	7,2	4,9	2,19														2,19
15.02.14	24,00	-	90,92	89,44	1,48	62,89	40,25	22,65	7,2	4,9	2,12														2,12
16.02.14	24,00	-	91,00	89,53	1,47	62,38	39,81	22,57	7,2	4,9	2,12														2,12
17.02.14	24,00	-	91,40	89,92	1,48	62,97	40,21	22,77	7,2	4,9	2,14														2,14
18.02.14	24,00	-	91,72	90,23	1,50	64,32	40,78	23,55	7,2	4,9	2,22														2,22
19.02.14	24,00	-	91,40	89,92	1,49	63,62	40,30	23,32	7,2	4,9	2,20														2,20
20.02.14	24,00	-	91,39	89,89	1,49	63,03	40,00	23,04	7,2	4,9	2,17														2,17
21.02.14	24,00	-	91,18	89,69	1,49	64,04	40,16	23,88	7,2	4,9	2,24														2,24
22.02.14	24,00	-	91,26	89,77	1,49	65,30	40,66	24,64	7,2	4,9	2,31														2,31
23.02.14	24,00	-	91,91	90,41	1,50	65,49	41,09	24,41	7,2	4,9	2,31														2,31
Среднее	24	*	91,47	89,93	1,55	73,73	43,33	30,44	7,2	4,9	2,85														2,85
Итого	744	*	2835,68	2787,68	48,01						88,43														88,43

Дата, время	М1,Т	М2,Т	М3,Т	М4,Т	Q Гкал	Tп, °C
23.02.2014 4:00:00	8689,7	9515	515,4	498,79	288,11	4813,3
24.01.2014 2:00:00	6848,2	6810,2	321,4	314,88	201,97	4081,3

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____ / _____ / _____
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: _____ / _____ / _____
 Период превышения t2: _____ / _____ / _____
 Корректировка на температуру холодной воды Tхв= _____ / _____ / _____
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок _____ / _____ / _____
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок _____ / _____ / _____

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ / _____
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / _____ / _____
 Лешин А.В. /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЗ за февраль 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка) Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Телефон: 8-921-557-38-95 Теплоучислитель СПТ943.2; Идентификатор ИД=26171 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 26.10.2014

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)				Контрольные		Общ. Гкал		
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	Фолон.	М3	М4	дМ	М3	М4	Т3	Т4		Qгвс изд.	Qгвс гас
			Г	Г	Г	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	Г	Г	Г	Г	Г	°С	°С	Гкал	Гкал	
24.01.14	24,00	-	25,00	24,80	0,20	79,72	39,09	40,63	7,2	4,9	1,02										1,02
25.01.14	24,00	-	24,72	24,53	0,20	79,47	38,98	40,49	7,2	4,9	1,01										1,01
26.01.14	24,00	-	24,70	24,50	0,20	79,50	39,18	40,32	7,2	4,9	1,00										1,00
27.01.14	24,00	-	24,90	24,69	0,20	80,42	39,54	40,88	7,2	4,9	1,03										1,03
28.01.14	24,00	-	24,93	24,73	0,20	80,33	39,28	41,05	7,2	4,9	1,03										1,03
29.01.14	24,00	-	24,93	24,73	0,20	80,21	39,23	40,98	7,2	4,9	1,03										1,03
30.01.14	24,00	*	23,45	23,26	0,19	77,47	37,92	39,55	7,2	4,9	0,94										0,94
31.01.14	24,00	-	23,54	23,35	0,19	79,00	37,81	41,19	7,2	4,9	0,98										0,98
01.02.14	24,00	-	23,50	23,30	0,19	79,60	38,17	41,42	7,2	4,9	0,98										0,98
02.02.14	24,00	-	23,60	23,41	0,19	79,73	38,45	41,28	7,2	4,9	0,98										0,98
03.02.14	24,00	-	23,92	23,73	0,19	79,14	38,65	40,50	7,2	4,9	0,98										0,98
04.02.14	24,00	-	24,95	24,75	0,20	79,08	39,28	39,80	7,2	4,9	1,00										1,00
05.02.14	24,00	-	24,77	24,58	0,19	76,21	38,89	37,31	7,2	4,9	0,93										0,93
06.02.14	24,00	-	24,38	24,19	0,19	76,10	38,38	37,72	7,2	4,9	0,93										0,93
07.02.14	24,00	-	23,81	23,62	0,19	73,59	37,21	36,38	7,2	4,9	0,87										0,87
08.02.14	24,00	-	24,63	24,44	0,19	71,77	37,31	34,46	7,2	4,9	0,86										0,86
09.02.14	24,00	-	25,38	25,19	0,19	71,15	37,75	33,40	7,2	4,9	0,86										0,86
10.02.14	24,00	-	25,51	25,32	0,19	68,18	37,11	31,06	7,2	4,9	0,80										0,80
11.02.14	24,00	-	25,56	25,38	0,19	66,68	36,83	29,85	7,2	4,9	0,77										0,77
12.02.14	24,00	-	25,22	25,03	0,18	64,11	35,75	28,36	7,2	4,9	0,72										0,72
13.02.14	24,00	-	25,24	25,06	0,18	62,80	35,18	27,62	7,2	4,9	0,70										0,70
14.02.14	24,00	-	24,89	24,70	0,18	62,11	34,48	27,63	7,2	4,9	0,69										0,69
15.02.14	24,00	-	24,38	24,20	0,18	60,71	33,85	26,86	7,2	4,9	0,66										0,66
16.02.14	24,00	-	24,21	24,04	0,18	60,18	33,47	26,71	7,2	4,9	0,65										0,65
17.02.14	24,00	-	24,55	24,34	0,21	60,78	34,01	26,78	7,2	4,9	0,67										0,67
18.02.14	24,00	-	24,79	24,61	0,18	62,05	34,31	27,75	7,2	4,9	0,70										0,70
19.02.14	24,00	-	24,41	24,23	0,18	61,33	33,99	27,34	7,2	4,9	0,67										0,67
20.02.14	24,00	-	23,78	23,61	0,17	60,71	33,42	27,29	7,2	4,9	0,66										0,66
21.02.14	24,00	-	23,80	23,62	0,18	61,66	33,61	28,05	7,2	4,9	0,67										0,67
22.02.14	24,00	-	23,80	23,63	0,17	62,84	34,04	28,80	7,2	4,9	0,69										0,69
23.02.14	24,00	-	24,65	24,48	0,18	63,06	34,64	28,42	7,2	4,9	0,71										0,71
Среднее	24		24,51	24,32	0,19	70,96	36,77	34,19	7,2	4,9	0,85										0,85
Итого	744	*	759,89	754,06	5,84						26,21										26,21

Дата, время	М1,Т	М2,Т	М3,Т	М4,Т	Q, Гкал	Ти ч
23.02.2014 4:00:00	32087,4	32072,7	0	0	589,31	24902,9
24.01.2014 1:00:00	31349	31340	0	0	563,75	24179,9

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /