

Акт

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Управления присоединений потребителей  
Дирекции по работе с абонентами ГУП «ТЭК СПб»

и представитель абонента

**ЗАО "Петровский строитель"**

договор теплоснабжения № 1517.34.037.2 от 01.03.2011

расположенному по адресу: СПб, ул. Планерная д.63 корп.1

строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

в лице представителя ООО "ЭнергоСтройСоюз"

Лешина А.В.

составили настоящий акт в том, что за январь 13 фактическое теплоснабжение  
по показаниям узла учета тепловой энергии составило:

жил.ч

итп Wот = 926,85 Гкал.  
Wгвс= 256,53 Гкал.

встр.

итп Wот = 101,44 Гкал.  
Wгвс= 0,00 Гкал.

авт.

итп Wот = 43,76 Гкал.

Представитель Абонента

  
(подпись)



Лешина А.В.  
(И.О. Фамилия)

МП

Представитель УПП  
Дирекции по работе с абонентами  
ГУП "ТЭК СПб"



  
Кучаев Р.Р.  
(И.О. Фамилия)

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 01-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669  
Канал ТВ1; Схема учета СП=0;  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.12.12	-	24.00	81.94	7.2	1100.29	52.58	4.9	1086.89	13.40	33.08
25.12.12	-	24.00	80.76	7.2	1097.43	51.27	4.9	1088.58	8.85	32.88
26.12.12	*	24.00	81.83	7.2	989.18	51.72	4.9	982.54	6.64	30.20
27.12.12	*	24.00	80.27	7.2	863.60	50.22	4.9	858.99	4.62	26.24
28.12.12	-	24.00	80.36	7.2	1034.30	50.95	4.9	1026.89	7.41	30.86
29.12.12	-	24.00	82.11	7.2	1095.09	52.31	4.9	1087.76	7.33	33.09
30.12.12	-	24.00	81.85	7.2	1096.41	52.31	4.9	1089.25	7.17	32.84
31.12.12	-	24.00	82.68	7.2	1032.26	53.11	4.9	998.14	34.12	32.41
01.01.13	-	24.00	79.91	7.2	950.45	52.36	4.9	941.22	9.24	26.72
02.01.13	-	24.00	81.34	7.2	934.35	53.38	4.9	906.49	27.86	27.67
03.01.13	-	24.00	81.54	7.2	915.75	53.15	4.9	908.75	7.00	26.43
04.01.13	-	24.00	81.79	7.2	929.37	53.47	4.9	922.08	7.29	26.77
05.01.13	-	24.00	79.81	7.2	964.44	52.83	4.9	958.36	6.08	26.41
06.01.13	-	24.00	81.01	7.2	981.05	53.30	4.9	974.48	6.58	27.60
07.01.13	-	24.00	81.01	7.2	986.40	53.32	4.9	980.09	6.31	27.71
08.01.13	-	24.00	80.48	7.2	984.69	52.83	4.9	978.43	6.26	27.61
09.01.13	-	24.00	81.05	7.2	1008.80	53.23	4.9	1000.53	8.27	28.57
10.01.13	-	24.00	54.23	7.2	1057.31	39.77	4.9	1049.67	7.64	15.39
11.01.13	-	24.00	66.86	7.2	1098.90	43.56	4.9	1083.14	15.75	26.11
12.01.13	-	24.00	81.36	7.2	1086.89	51.28	4.9	1079.44	7.45	33.14
13.01.13	-	24.00	81.58	7.2	1113.67	51.99	4.9	1106.10	7.56	33.43
14.01.13	-	24.00	82.07	7.2	1119.22	52.54	4.9	1111.51	7.71	33.53
15.01.13	-	24.00	54.57	7.2	1132.62	38.99	4.9	1113.73	18.89	18.21
16.01.13	-	24.00	75.68	7.2	1127.23	48.35	4.9	1119.56	7.67	31.16
17.01.13	-	24.00	81.29	7.2	1130.64	51.62	4.9	1116.57	14.07	34.35
18.01.13	-	24.00	81.98	7.2	1118.82	51.29	4.9	1109.53	9.29	34.89
19.01.13	-	24.00	82.62	7.2	1100.49	51.02	4.9	1092.99	7.50	35.23
20.01.13	-	24.00	82.27	7.2	1115.57	51.52	4.9	1107.99	7.57	34.77
21.01.13	-	24.00	79.20	7.2	1121.07	50.34	4.9	1113.45	7.62	32.77
22.01.13	-	24.00	79.19	7.2	1129.33	50.65	4.9	1121.38	7.95	32.70
23.01.13	-	24.00	82.05	7.2	1129.90	52.30	4.9	1122.17	7.74	34.09
Среднее значение		24.00	78.86	7.2	1049.85	50.89	4.9	1039.89	9.96	29.90
ИТОГО	*	744.00			32545.50			32236.70	308.81	926.85
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.01.2013 2:00:00	396471,7	393741,4	75126,7	55037,73	8365,73	15944,6
24.12.2012 2:00:00	363930,4	361508,8	68715,7	51172,72	7439,11	15200,6

Ответственный за учет \_\_\_\_\_

/ Лешин А.В. /



ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
ОТК ГИП «ТЭК СПб»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р.Р.

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 01-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.1; идентификатор ИД=19669  
Канал ТВ2; Схема учета СП=0;  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.12.12	-	24.00	74.23	6.2	203.66	53.13	6.1	121.05	82.61	8.69
25.12.12	-	24.00	72.00	6.3	195.51	52.14	6.2	115.19	80.32	8.08
26.12.12	*	24.00	70.75	6.2	187.32	48.61	6.1	104.85	82.47	8.16
27.12.12	*	24.00	72.41	6.2	205.61	52.12	6.2	121.54	84.07	8.56
28.12.12	-	24.00	75.76	6.3	212.74	55.74	6.2	127.51	85.23	9.02
29.12.12	-	24.00	72.97	6.3	201.39	53.87	6.3	115.85	85.54	8.46
30.12.12	-	24.00	69.94	6.2	217.04	52.63	6.2	119.94	97.10	8.88
31.12.12	-	24.00	72.26	6.1	239.39	54.88	6.1	126.27	113.11	10.38
01.01.13	-	24.00	72.35	6.3	195.63	53.71	6.2	128.22	67.41	7.27
02.01.13	-	24.00	70.12	6.1	196.96	52.21	6.1	119.65	77.31	7.57
03.01.13	-	24.00	69.60	6.3	199.86	52.24	6.2	127.29	72.57	7.27
04.01.13	-	24.00	72.02	6.3	200.87	53.88	6.2	128.51	72.36	7.55
05.01.13	-	24.00	75.53	6.3	202.95	56.10	6.2	127.56	75.39	8.18
06.01.13	-	24.00	73.40	6.3	203.00	55.08	6.2	126.55	76.45	7.94
07.01.13	-	24.00	72.42	6.3	199.21	53.67	6.2	124.71	74.50	7.74
08.01.13	-	24.00	73.10	6.2	213.08	54.57	6.2	127.68	85.41	8.62
09.01.13	-	24.00	76.18	6.3	208.07	56.44	6.3	132.60	75.47	8.38
10.01.13	-	24.00	63.32	6.2	221.80	48.91	6.5	141.76	80.05	7.11
11.01.13	-	24.00	67.03	6.3	208.25	48.58	6.5	130.01	78.23	7.64
12.01.13	-	24.00	70.78	6.3	212.09	51.41	6.5	126.49	85.60	8.52
13.01.13	-	24.00	71.71	6.2	220.85	52.53	6.5	127.11	93.74	9.17
14.01.13	-	24.00	72.14	6.3	206.82	52.13	6.5	127.10	79.72	8.30
15.01.13	-	24.00	63.11	6.2	208.17	46.54	6.5	126.73	81.44	7.24
16.01.13	-	24.00	72.33	6.4	203.25	51.93	6.6	121.57	81.68	8.39
17.01.13	-	24.00	70.87	6.4	204.04	51.18	6.7	124.98	79.06	8.07
18.01.13	-	24.00	72.79	6.5	202.15	52.16	6.7	124.84	77.31	8.21
19.01.13	-	24.00	72.75	6.4	220.80	53.31	6.6	124.74	96.07	9.42
20.01.13	-	24.00	74.64	6.4	219.28	54.70	6.6	122.86	96.42	9.66
21.01.13	*	24.00	70.49	5.9	196.13	50.74	6.2	122.92	73.22	7.59
22.01.13	-	24.00	74.74	6.5	200.31	54.19	6.6	124.44	75.87	8.23
23.01.13	-	24.00	72.28	6.4	205.11	52.92	6.6	124.73	80.39	8.23
Среднее значение		24.00	71.74	6.3	206.82	52.65	6.4	124.69	82.13	8.28
ИТОГО	*	744.00			6411.37			3865.25	2546.11	256.53
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.01.2013 2:00:00	396471,7	393741,4	75126,7	55037,73	8365,73	15944,6
24.12.2012 2:00:00	363930,4	361508,8	68715,7	51172,72	7439,11	15200,6

Ответственный за учет \_\_\_\_\_ / Лешин А.В. /



ОТЧЁТ ПРИНЯТ  
ОТК ГУП «ТЭК СПб»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р Р

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 01-2013


Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002  
Канал ТВ1; Схема учета СП=0;  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.12.12	-	24.00	81.70	7.2	106.72	44.08	4.9	103.03	3.69	4.18
25.12.12	-	24.00	80.52	7.2	107.33	44.34	4.9	103.65	3.68	4.05
26.12.12	*	24.00	81.62	7.2	97.77	46.13	4.9	94.40	3.37	3.63
27.12.12	*	24.00	80.10	7.2	86.32	45.22	4.9	83.12	3.19	3.16
28.12.12	*	24.00	80.12	7.2	105.48	46.99	4.9	101.87	3.61	3.67
29.12.12	-	24.00	81.86	7.2	104.77	47.43	4.9	101.17	3.59	3.78
30.12.12	-	24.00	81.61	7.2	105.14	47.39	4.9	101.53	3.61	3.78
31.12.12	-	24.00	82.44	7.2	103.44	48.29	4.9	99.88	3.56	3.71
01.01.13	*	24.00	79.71	7.2	94.65	46.56	4.9	91.43	3.22	3.29
02.01.13	-	24.00	81.09	7.2	85.02	45.88	4.9	82.12	2.90	3.13
03.01.13	-	24.00	81.29	7.2	84.51	46.03	4.9	81.62	2.89	3.12
04.01.13	-	24.00	81.53	7.2	84.23	46.28	4.9	81.35	2.88	3.11
05.01.13	-	24.00	79.59	7.2	83.97	45.38	4.9	81.12	2.85	3.01
06.01.13	-	24.00	80.76	7.2	84.17	45.26	4.9	81.30	2.87	3.12
07.01.13	-	24.00	80.78	7.2	84.12	44.93	4.9	81.24	2.88	3.15
08.01.13	-	24.00	80.22	7.2	84.06	44.20	4.9	81.18	2.88	3.16
09.01.13	-	24.00	80.79	7.2	84.24	44.26	4.9	81.35	2.89	3.21
10.01.13	*	24.00	55.37	7.2	83.71	34.29	4.9	81.03	2.68	1.84
11.01.13	-	24.00	66.27	7.2	82.92	36.19	4.9	80.18	2.74	2.58
12.01.13	-	24.00	81.08	7.2	82.60	42.14	4.9	79.73	2.86	3.34
13.01.13	-	24.00	81.30	7.2	83.31	42.40	4.9	80.43	2.88	3.37
14.01.13	-	24.00	81.80	7.2	83.64	43.16	4.9	80.74	2.90	3.36
15.01.13	-	24.00	54.65	7.2	83.75	32.57	4.9	81.06	2.69	1.92
16.01.13	-	24.00	75.36	7.2	83.52	39.93	4.9	80.68	2.83	3.07
17.01.13	-	24.00	81.01	7.2	83.65	42.52	4.9	80.75	2.91	3.35
18.01.13	-	24.00	81.70	7.2	83.38	41.90	4.9	80.46	2.92	3.45
19.01.13	-	24.00	82.34	7.2	82.97	41.04	4.9	80.06	2.92	3.55
20.01.13	-	24.00	81.99	7.2	83.49	41.98	4.9	80.57	2.92	3.47
21.01.13	-	24.00	78.95	7.2	83.51	41.37	4.9	80.61	2.90	3.26
22.01.13	-	24.00	78.92	7.2	83.75	41.55	4.9	80.85	2.90	3.26
23.01.13	-	24.00	81.76	7.2	83.93	43.24	4.9	81.01	2.92	3.37
Среднее значение		24.00	78.65	7.2	88.84	43.32	4.9	85.79	3.05	3.27
ИТОГО	*	744.00			2754.03			2659.52	94.51	101.44
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.01.2013 2:00:00	39013,2	37703,8	16,7	13,61	920,8	15949,6
24.12.2012 2:00:00	36262,2	35047,2	16,7	13,61	819,49	15205,6

Ответственный за учет \_\_\_\_\_ / Лещин А.В. /



ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
ОТК ГУП «ТЭК СПб»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р.Р.

\_\_\_\_\_

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 01-2013


Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=20002  
Канал ТВ2; Схема учета СП=0;  
Источник теплоты: Магистраль: Тепловая камера:

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.12.12	-	24.00	26.27	5.8	0.00	26.23	5.0	0.00	0.00	0.00
25.12.12	-	24.00	28.07	5.8	0.00	26.65	5.0	0.00	0.00	0.00
26.12.12	*	24.00	29.93	5.8	0.00	28.83	5.0	0.00	0.00	0.00
27.12.12	-	24.00	25.44	5.8	0.00	23.42	5.0	0.00	0.00	0.00
28.12.12	*	24.00	26.75	5.8	0.00	24.44	5.0	0.00	0.00	0.00
29.12.12	-	24.00	31.07	5.8	0.00	29.84	5.0	0.00	0.00	0.00
30.12.12	-	24.00	32.05	5.8	0.00	30.89	5.0	0.00	0.00	0.00
31.12.12	-	24.00	33.14	5.8	0.00	32.00	5.0	0.00	0.00	0.00
01.01.13	*	24.00	33.52	5.8	0.00	32.40	5.0	0.00	0.00	0.00
02.01.13	-	24.00	33.99	5.8	0.00	32.90	5.0	0.00	0.00	0.00
03.01.13	-	24.00	34.23	5.8	0.00	33.14	5.0	0.00	0.00	0.00
04.01.13	-	24.00	34.52	5.8	0.00	33.42	5.0	0.00	0.00	0.00
05.01.13	-	24.00	34.12	5.8	0.00	33.06	5.0	0.00	0.00	0.00
06.01.13	-	24.00	34.09	5.8	0.00	32.99	5.0	0.00	0.00	0.00
07.01.13	-	24.00	33.67	5.8	0.00	32.62	5.0	0.00	0.00	0.00
08.01.13	-	24.00	33.42	5.8	0.00	32.40	5.0	0.00	0.00	0.00
09.01.13	-	24.00	31.35	5.8	0.00	29.92	5.0	0.00	0.00	0.00
10.01.13	*	24.00	26.97	5.8	0.00	26.23	5.0	0.00	0.00	0.00
11.01.13	-	24.00	28.28	5.8	0.00	27.08	5.0	0.00	0.00	0.00
12.01.13	-	24.00	29.84	5.8	0.00	28.86	5.0	0.00	0.00	0.00
13.01.13	-	24.00	30.55	5.8	0.00	29.58	5.0	0.00	0.00	0.00
14.01.13	-	24.00	29.64	5.8	0.00	28.39	5.0	0.00	0.00	0.00
15.01.13	-	24.00	24.93	5.8	0.00	24.34	5.0	0.00	0.00	0.00
16.01.13	-	24.00	29.32	5.8	0.00	28.43	5.0	0.00	0.00	0.00
17.01.13	-	24.00	29.95	5.8	0.00	28.94	5.0	0.00	0.00	0.00
18.01.13	-	24.00	29.89	5.8	0.00	28.84	5.0	0.00	0.00	0.00
19.01.13	-	24.00	29.56	5.8	0.00	28.57	5.0	0.00	0.00	0.00
20.01.13	-	24.00	30.21	5.8	0.00	29.27	5.0	0.00	0.00	0.00
21.01.13	-	24.00	28.28	5.8	0.00	26.94	5.0	0.00	0.00	0.00
22.01.13	-	24.00	28.60	5.8	0.00	27.34	5.0	0.00	0.00	0.00
23.01.13	-	24.00	29.42	5.8	0.00	28.10	5.0	0.00	0.00	0.00
Среднее значение		24.00	30.36	5.8	0.00	29.23	5.0	0.00	0.00	0.00
ИТОГО	*	744.00			0.01			0.00	0.00	0.00
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
24.01.2013 2:00:00	39013,2	37703,8	16,7	13,61	920,8	15949,6
24.12.2012 2:00:00	36262,2	35047,2	16,7	13,61	819,49	15205,6

Ответственный за учет \_\_\_\_\_ / Лешин А.В. /



ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
ОТК ГУП «ТЭК СПб»  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
КУЧАЕВ Р.Р.