

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за январь 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель" Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть) идентификатор ИД=19669 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014
 Телефон: 8-921-557-38-95 Теплоучетчик СПТ943.1; Идентификатор ИД=19669

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)				Контрольные		Общ. Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	ΔT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qотоп. Гкал	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 dV (налив) м3	Vподп. м3	T3 °C		T4 °C	Qгвс Гкал	Qгвс Гкал	
24.12.13	24,00	-	966,23	960,51	5,72	53,09	37,90	15,19	7,2	4,9	14,87												14,87
25.12.13	24,00	-	900,69	895,12	5,57	62,90	42,07	20,84	7,2	4,9	19,03												19,03
26.12.13	24,00	-	933,04	927,28	5,76	62,90	42,35	20,55	7,2	4,9	19,46												19,46
27.12.13	24,00	-	983,84	977,84	6,00	60,40	41,85	18,55	7,2	4,9	18,54												18,54
28.12.13	24,00	-	950,63	944,92	5,71	60,31	41,41	18,90	7,2	4,9	18,24												18,24
29.12.13	24,00	-	921,53	915,89	5,64	60,65	41,22	19,43	7,2	4,9	18,17												18,17
30.12.13	24,00	-	921,52	915,89	5,62	60,84	41,34	19,50	7,2	4,9	18,24												18,24
31.12.13	24,00	-	934,31	928,60	5,71	61,05	41,47	19,58	7,2	4,9	18,57												18,57
01.01.14	24,00	-	981,93	975,98	5,95	60,94	41,87	19,08	7,2	4,9	19,02												19,02
02.01.14	24,00	-	989,84	983,81	6,04	61,29	41,85	19,43	7,2	4,9	19,53												19,53
03.01.14	24,00	-	989,63	983,45	6,18	63,87	42,89	20,98	7,2	4,9	21,07												21,07
04.01.14	24,00	-	986,47	980,31	6,16	64,66	43,36	21,29	7,2	4,9	21,31												21,31
05.01.14	24,00	-	934,00	928,17	5,82	65,41	43,23	22,18	7,2	4,9	21,00												21,00
06.01.14	24,00	-	904,45	898,79	5,65	66,19	43,24	22,95	7,2	4,9	21,04												21,04
07.01.14	24,00	-	914,49	908,75	5,74	66,14	43,39	22,75	7,2	4,9	21,09												21,09
08.01.14	24,00	-	889,18	883,60	5,59	65,97	43,20	22,77	7,2	4,9	20,53												20,53
09.01.14	24,00	-	804,24	799,19	5,05	65,95	42,39	23,56	7,2	4,9	19,19												19,19
10.01.14	24,00	-	839,18	833,90	5,28	66,07	42,88	23,19	7,2	4,9	19,72												19,72
11.01.14	24,00	-	983,77	977,54	6,23	67,76	44,97	22,79	7,2	4,9	22,75												22,75
12.01.14	24,00	-	988,75	982,34	6,41	70,45	45,89	24,56	7,2	4,9	24,62												24,62
13.01.14	24,00	-	986,56	979,99	6,58	74,04	47,03	27,01	7,2	4,9	27,00												27,00
14.01.14	24,00	-	982,42	975,79	6,63	77,96	48,18	29,77	7,2	4,9	29,63												29,63
15.01.14	24,00	-	980,40	973,70	6,71	80,69	49,33	31,36	7,2	4,9	31,13												31,13
16.01.14	24,00	-	983,32	976,53	6,79	83,05	50,58	32,48	7,2	4,9	32,34												32,34
17.01.14	24,00	-	981,55	974,64	6,91	84,09	51,03	33,06	7,2	4,9	32,87												32,87
18.01.14	24,00	-	982,07	975,19	6,88	83,83	50,80	33,03	7,2	4,9	32,86												32,86
19.01.14	24,00	-	983,22	976,01	7,20	83,57	50,52	33,05	7,2	4,9	32,93												32,93
20.01.14	24,00	-	983,53	976,38	7,14	83,45	49,94	33,51	7,2	4,9	33,39												33,39
21.01.14	24,00	-	983,40	976,11	7,29	83,86	50,31	33,54	7,2	4,9	33,42												33,42
22.01.14	24,00	-	983,01	975,56	7,45	83,98	50,40	33,59	7,2	4,9	33,46												33,46
23.01.14	24,00	-	983,35	976,40	6,96	83,31	49,64	33,67	7,2	4,9	33,52												33,52
Среднее	24	-	952,60	946,39	6,21	69,96	45,05	33,67	7,2	4,9	24,15												24,15
Итого	744	-	29530,53	29338,17	192,36						748,55												748,55

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	Q, Гкал	Тп, ч
23.01.2014 4:00:00	104900	104141,8	31954	18159,83	2242,51	4070,4
24.12.2013 2:00:00	76287,3	75685,2	26158,5	15026,36	1523,02	3348,4

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал
куб.м.

748,55

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за январь 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть) Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1; Идентификатор ID=19669 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 18.11.2014

Дата	Ти Ч	НС	Учет (ТВ-1)				P ₁ кг/см2	P ₂ кг/см2	M ₃ т	M ₄ т	dM т	Учет (ТВ-2)		V ₄ м3	dV (излив) м3	V _{подл.} м3	T ₃ °C	T ₄ °C	Контрольные данные	
			ΔT °C	Q _{тепл.} Гкал	V ₃ м3	Q _{тепл.} Гкал						Q _{тепл. изл.} Гкал	Q _{тепл. вкл.} Гкал							
24.12.13	24,00	-	6,3	6,1	204,62	109,78	94,85	208,31	110,53	97,78	8,40	61,49	38,08	8,40	5,83	8,40	8,40	5,83	8,40	8,40
25.12.13	24,00	-	6,4	6,2	187,11	100,71	86,41	191,48	101,50	89,98	9,28	71,50	40,73	9,28	6,18	9,28	40,73	9,28	6,18	9,28
26.12.13	24,00	-	6,4	6,2	189,69	106,54	83,14	194,06	107,37	86,69	9,16	71,00	40,48	9,16	5,90	9,16	40,48	9,16	5,90	9,16
27.12.13	24,00	-	6,4	6,2	174,13	89,26	84,87	177,85	89,90	87,95	8,41	68,09	38,74	8,41	5,78	8,41	38,74	8,41	5,78	8,41
28.12.13	24,00	-	6,4	6,2	172,59	79,49	93,10	176,28	80,03	96,25	8,75	68,17	38,06	8,75	6,35	8,75	38,06	8,75	6,35	8,75
29.12.13	24,00	-	6,5	6,2	182,18	87,99	94,19	186,02	88,65	97,37	8,83	67,67	39,84	8,83	6,37	8,83	39,84	8,83	6,37	8,83
30.12.13	24,00	-	6,4	6,2	191,57	105,02	86,55	195,55	105,83	89,72	8,63	67,18	40,41	8,63	5,81	8,63	40,41	8,63	5,81	8,63
31.12.13	24,00	-	6,2	6,1	227,85	106,02	121,83	232,66	106,96	125,71	10,88	67,72	42,98	10,88	8,25	10,88	42,98	10,88	8,25	10,88
01.01.14	24,00	-	6,5	6,2	172,79	100,52	72,27	176,32	101,25	75,07	7,55	66,49	39,22	7,55	4,81	7,55	39,22	7,55	4,81	7,55
02.01.14	24,00	-	6,4	6,2	181,29	103,21	78,08	185,16	104,00	81,15	8,19	68,11	40,36	8,19	5,32	8,19	40,36	8,19	5,32	8,19
03.01.14	24,00	-	6,5	6,2	181,43	101,17	80,26	185,53	101,96	83,58	8,66	70,27	40,47	8,66	5,64	8,66	40,47	8,66	5,64	8,66
04.01.14	24,00	-	6,4	6,2	174,06	96,00	78,06	178,22	96,71	81,51	8,82	72,45	39,51	8,82	5,66	8,82	39,51	8,82	5,66	8,82
05.01.14	24,00	-	6,4	6,2	184,08	100,17	83,92	188,48	100,97	87,52	9,22	72,40	41,04	9,22	6,08	9,22	41,04	9,22	6,08	9,22
06.01.14	24,00	-	6,5	6,2	188,06	105,12	82,94	192,58	106,00	86,58	9,24	72,59	42,00	9,24	6,02	9,24	42,00	9,24	6,02	9,24
07.01.14	24,00	-	6,5	6,2	189,53	107,12	82,41	194,12	108,09	86,03	9,16	72,98	43,74	9,16	6,01	9,16	43,74	9,16	6,01	9,16
08.01.14	24,00	-	6,4	6,2	198,61	107,12	91,49	203,37	108,09	95,28	9,74	72,45	43,50	9,74	6,63	9,74	43,50	9,74	6,63	9,74
09.01.14	24,00	-	6,5	6,2	188,93	105,69	83,24	193,40	106,59	86,81	9,13	72,05	42,45	9,13	6,00	9,13	42,45	9,13	6,00	9,13
10.01.14	24,00	-	6,5	6,2	184,25	108,86	75,40	188,73	109,84	78,89	8,72	73,00	43,51	8,72	5,50	8,72	43,51	8,72	5,50	8,72
11.01.14	24,00	-	6,4	6,2	191,37	102,60	88,77	195,89	103,46	92,43	9,45	71,86	42,03	9,45	6,38	9,45	42,03	9,45	6,38	9,45
12.01.14	24,00	-	6,3	6,1	210,67	108,47	102,20	215,55	109,36	106,19	10,48	71,12	41,62	10,48	7,27	10,48	41,62	10,48	7,27	10,48
13.01.14	24,00	-	6,4	6,1	193,70	109,01	84,69	198,26	109,86	88,40	9,50	71,84	40,58	9,50	6,08	9,50	40,58	9,50	6,08	9,50
14.01.14	24,00	-	6,4	6,1	200,16	110,17	89,99	204,98	111,04	93,94	10,06	72,68	40,82	10,06	6,54	10,06	40,82	10,06	6,54	10,06
15.01.14	24,00	-	6,4	6,1	198,46	111,47	86,99	203,29	112,35	90,94	9,97	73,10	40,82	9,97	6,36	9,97	40,82	9,97	6,36	9,97
16.01.14	24,00	-	6,4	6,1	201,06	111,08	89,98	205,95	111,96	93,99	10,16	73,11	40,91	10,16	6,58	10,16	40,91	10,16	6,58	10,16
17.01.14	24,00	-	6,4	6,1	194,31	109,62	84,69	199,03	110,47	88,56	9,76	73,02	40,44	9,76	6,18	9,76	40,44	9,76	6,18	9,76
18.01.14	24,00	-	6,3	6,1	208,66	107,78	100,88	213,73	108,64	105,09	10,84	73,05	40,96	10,84	7,37	10,84	40,96	10,84	7,37	10,84
19.01.14	24,00	-	6,3	6,1	212,48	107,19	105,29	217,65	108,05	109,60	11,13	73,10	41,17	11,13	7,70	11,13	41,17	11,13	7,70	11,13
20.01.14	24,00	-	6,4	6,1	199,97	109,53	90,44	204,84	110,37	94,48	10,23	73,14	40,20	10,23	6,61	10,23	40,20	10,23	6,61	10,23
21.01.14	24,00	-	6,4	6,1	201,26	109,90	91,36	206,13	110,74	95,39	10,25	72,92	40,30	10,25	6,66	10,25	40,30	10,25	6,66	10,25
22.01.14	24,00	-	6,3	6,1	200,34	108,80	91,54	205,20	109,64	95,56	10,24	72,95	40,31	10,24	6,68	10,24	40,31	10,24	6,68	10,24
23.01.14	24,00	-	6,4	6,1	196,60	105,06	91,54	201,37	105,83	95,54	10,21	72,97	39,46	10,21	6,68	10,21	39,46	10,21	6,68	10,21
Среднее	24	-	6,4	6,2	192,96	104,21	88,75	197,42	105,03	92,38	9,45	70,98	40,80	9,45	6,30	9,45	40,80	9,45	6,30	9,45
Итого	744	-	5981,80	3230,45	2751,35	6119,97	3256,05	2863,92	293,06	195,23	293,06	195,23	293,06	195,23	293,06	195,23	293,06	195,23	293,06	293,06

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M4, т	Q, Гкал	Тп, ч
23.01.2014 4:00:00	104900	104141,8	18159,83	2242,51	4070,4
24.12.2013 2:09:00	76257,3	75665,2	15026,36	1523,02	3348,4

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды T_{хв}=2,05

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб"

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента

/

/

Лешин А.В.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)
 Адрес: ул. Планерная д.63, к.3, лит.А уч.1
 Телефон: 8-921-557-38-95
 Тепловычислитель СПП943.2; идентификатор ИД=20002
 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;
 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Приборы поверены до:

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)				Контрольные		Общ. Гкал		
			М1 т	М2 т	дМ т	Т1 °С	Т2 °С	ΔТ °С	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2	Qотоп. Гкал	М3 т	М4 т	дМ т	В3 м3	В4 м3	В подш. м3	Т3 °С		Т4 °С	Qтвс Гкал
24.12.13	24,00	-	66,01	62,75	3,25	53,35	32,69	20,66	7,2	4,9	1,47										1,47
25.12.13	24,00	-	66,14	62,90	3,24	62,79	36,47	26,32	7,2	4,9	1,86										1,86
26.12.13	24,00	-	65,25	62,93	2,32	62,74	36,68	26,06	7,2	4,9	1,79										1,79
27.12.13	24,00	-	64,25	63,16	1,09	60,21	35,94	24,27	7,2	4,9	1,60										1,60
28.12.13	24,00	-	64,24	63,10	1,14	60,16	36,19	23,97	7,2	4,9	1,58										1,58
29.12.13	24,00	-	64,27	63,16	1,10	60,47	36,43	24,04	7,2	4,9	1,59										1,59
30.12.13	24,00	-	64,09	63,07	1,02	60,65	36,59	24,06	7,2	4,9	1,58										1,58
31.12.13	24,00	-	64,01	62,98	1,03	60,86	36,46	24,40	7,2	4,9	1,60										1,60
01.01.14	24,00	-	63,91	62,88	1,02	60,75	36,13	24,62	7,2	4,9	1,61										1,61
02.01.14	24,00	-	63,90	62,86	1,03	61,09	35,93	25,17	7,2	4,9	1,65										1,65
03.01.14	24,00	-	64,14	62,90	1,24	63,66	36,58	27,08	7,2	4,9	1,79										1,79
04.01.14	24,00	-	64,28	63,06	1,22	64,44	36,04	28,40	7,2	4,9	1,87										1,87
05.01.14	24,00	-	64,26	63,20	1,07	65,27	36,62	28,65	7,2	4,9	1,88										1,88
06.01.14	24,00	-	64,30	63,23	1,07	65,96	37,15	28,82	7,2	4,9	1,90										1,90
07.01.14	24,00	-	64,30	63,23	1,07	65,93	37,38	28,54	7,2	4,9	1,88										1,88
08.01.14	24,00	-	64,31	63,26	1,06	65,79	37,81	27,98	7,2	4,9	1,84										1,84
09.01.14	24,00	-	64,67	63,40	1,27	65,74	38,07	27,67	7,2	4,9	1,84										1,84
10.01.14	24,00	-	64,42	63,37	1,05	65,86	37,85	28,00	7,2	4,9	1,85										1,85
11.01.14	24,00	-	64,34	63,11	1,23	67,56	37,89	29,67	7,2	4,9	1,96										1,96
12.01.14	24,00	-	64,53	63,42	1,11	70,22	38,04	32,18	7,2	4,9	2,12										2,12
13.01.14	24,00	*	64,48	63,34	1,13	73,79	38,62	35,16	7,2	4,9	2,31										2,31
14.01.14	24,00	-	64,52	63,36	1,16	77,69	39,11	38,58	7,2	4,9	2,54										2,54
15.01.14	24,00	-	80,25	78,88	1,38	80,59	43,25	37,34	7,2	4,9	3,06										3,06
16.01.14	24,00	-	91,86	90,34	1,52	82,82	46,25	36,58	7,2	4,9	3,44										3,44
17.01.14	24,00	-	91,71	90,17	1,53	83,85	46,76	37,09	7,2	4,9	3,48										3,48
18.01.14	24,00	-	91,69	90,14	1,55	83,60	46,30	37,29	7,2	4,9	3,50										3,50
19.01.14	24,00	-	91,63	90,08	1,56	83,34	45,86	37,47	7,2	4,9	3,51										3,51
20.01.14	24,00	-	91,62	90,05	1,57	83,22	45,28	37,94	7,2	4,9	3,55										3,55
21.01.14	24,00	-	91,70	90,13	1,58	83,61	45,90	37,71	7,2	4,9	3,54										3,54
22.01.14	24,00	-	91,69	90,11	1,58	83,74	46,03	37,71	7,2	4,9	3,54										3,54
23.01.14	24,00	-	91,58	90,00	1,58	83,06	44,90	38,16	7,2	4,9	3,57										3,57
Среднее	24	*	72,01	70,60	1,41	69,77	39,39	38,16	7,2	4,9	2,30										2,30
Итого	744		2232,34	2188,56	43,78						71,28										71,28

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	О, Гкал	Т, ч
23.01.2014 4:00:00	6854,2	6727,7	315	308,45	198,68	4069,3
24.12.2013 2:00:00	4742,7	4618,3	84,1	80,18	130,48	3347,3

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему;
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период превышения I2: Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв= с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал
куб.м.

Гкал
Гкал
куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / _____
 Лешин А.В. /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть) Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ID=20002 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0; Приборы поверены до:

Дата	Ти ч	Учет (ТВ-1)										Учет (ТВ-2)				Контрольные данные									
		HC	M1	M2	дМ	T1	T2	ΔT	Qотоп.	P1	P2	M3	M4	дM	V3	V4	dV (излиян)	Vподп.	T3	T4	Qже	Qтех гвс	Qобщ.		
			т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т
24.12.13	24,00	-							5,8	5,0	5,42	5,39	0,02	5,44	0,07	61,98	43,38	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
25.12.13	24,00	-							5,8	5,0	6,28	6,24	0,05	6,31	0,12	70,65	49,32	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	
26.12.13	24,00	-							5,8	5,0	6,52	6,42	0,10	6,50	0,18	70,23	49,51	0,14	0,01	0,14	0,14	0,01	0,14	0,14	
27.12.13	24,00	-							5,8	5,0	7,92	7,83	0,09	7,92	0,16	67,14	50,64	0,14	0,01	0,14	0,14	0,01	0,14	0,14	
28.12.13	24,00	-							5,8	5,0	7,31	7,33	-0,02	7,41	0,05	66,94	49,56	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	
29.12.13	24,00	-							5,8	5,0	8,61	8,58	0,03	8,79	0,10	66,75	51,49	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	
30.12.13	24,00	-							5,8	5,0	8,09	8,09	0,00	8,19	0,06	66,51	50,92	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	
31.12.13	24,00	-							5,8	5,0	7,29	7,33	-0,04	7,42	0,02	66,41	49,77	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	
01.01.14	24,00	-							5,8	5,0	9,49	9,52	-0,03	9,64	0,04	65,92	52,06	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	
02.01.14	24,00	-							5,8	5,0	9,53	9,57	-0,04	9,70	0,03	67,39	52,86	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	
03.01.14	24,00	-							5,8	5,0	9,33	9,28	0,05	9,40	0,13	69,36	53,48	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
04.01.14	24,00	-							5,8	5,0	8,68	8,65	0,02	8,77	0,11	71,78	54,25	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
05.01.14	24,00	-							5,8	5,0	9,18	9,20	-0,02	9,33	0,06	71,53	55,06	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
06.01.14	24,00	-							5,8	5,0	9,80	9,72	0,08	9,87	0,17	71,70	56,06	0,16	0,01	0,16	0,16	0,01	0,16	0,16	
07.01.14	24,00	-							5,8	5,0	10,04	9,94	0,10	10,10	0,19	72,04	56,84	0,16	0,01	0,16	0,16	0,01	0,16	0,16	
08.01.14	24,00	-							5,8	5,0	9,11	9,10	0,02	9,23	0,10	71,57	55,53	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
09.01.14	24,00	-							5,8	5,0	10,10	10,10	0,00	10,25	0,08	71,45	56,63	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
10.01.14	24,00	-							5,8	5,0	8,99	8,73	0,26	8,86	0,34	71,92	55,71	0,16	0,02	0,16	0,16	0,02	0,16	0,16	
11.01.14	24,00	-							5,8	5,0	6,09	5,98	0,10	6,23	0,17	70,46	48,94	0,14	0,01	0,14	0,14	0,01	0,14	0,14	
12.01.14	24,00	-							5,8	5,0	6,50	6,43	0,07	6,65	0,15	70,37	49,14	0,14	0,01	0,14	0,14	0,01	0,14	0,14	
13.01.14	24,00	*							5,8	5,0	6,73	6,45	0,28	6,89	0,36	71,13	49,32	0,16	0,02	0,16	0,16	0,02	0,16	0,16	
14.01.14	24,00	-							5,8	5,0	6,60	6,57	0,04	6,76	0,11	71,84	49,41	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
15.01.14	24,00	-							5,8	5,0	6,67	6,40	0,27	6,83	0,35	72,32	49,39	0,17	0,02	0,17	0,17	0,02	0,17	0,17	
16.01.14	24,00	-							5,8	5,0	6,59	6,22	0,38	6,75	0,46	72,36	49,15	0,17	0,03	0,17	0,17	0,03	0,17	0,17	
17.01.14	24,00	-							5,8	5,0	6,45	6,23	0,22	6,61	0,30	72,30	49,10	0,16	0,02	0,16	0,16	0,02	0,16	0,16	
18.01.14	24,00	-							5,8	5,0	6,37	6,34	0,04	6,53	0,11	72,27	48,97	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
19.01.14	24,00	-							5,8	5,0	6,54	6,32	0,22	6,69	0,30	72,25	48,83	0,16	0,02	0,16	0,16	0,02	0,16	0,16	
20.01.14	24,00	-							5,8	5,0	6,64	6,54	0,10	6,80	0,19	72,37	48,96	0,16	0,01	0,16	0,16	0,01	0,16	0,16	
21.01.14	24,00	-							5,8	5,0	6,73	6,52	0,21	6,89	0,30	72,14	49,18	0,17	0,02	0,17	0,17	0,02	0,17	0,17	
22.01.14	24,00	-							5,8	5,0	6,56	6,51	0,05	6,71	0,13	72,13	48,96	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	
23.01.14	24,00	-							5,8	5,0	6,99	6,88	0,11	7,16	0,19	72,17	49,40	0,17	0,01	0,17	0,17	0,01	0,17	0,17	
Среднее	24	*							5,8	5	7,65	7,56	0,09	7,82	0,17	70,17	51,03	0,15	0,01	0,15	0,15	0,01	0,15	0,15	
Итого	744	*									237,14	234,39	2,75	242,50	5,15			4,56	0,20					4,56	

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	Q, Гкал	Tи, ч
23.01.2014 4:00:00	6864,2	6727,7	315	308,45	198,68	4069,3
24.12.2013 2:00:00	4712,7	4618,3	84,1	80,18	130,48	3347,3

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему;
 объем теплоносителя, рассчитанный по среднему;
 Период превышения 12;
 Корректировка на температуру холодной воды Tхв=2,05
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал
куб.м.

0,01
4,55
5,15

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб"

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента

Лешин А.В.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за январь 2014 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"
 Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка) Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1 Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011
 Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=26171 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 26.10.2014

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)										Контрольные		Общ. Гкал							
			М1 т	М2 т	ΔМ т	Т1 °C	Т2 °C	ΔТ °C	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2	Qотоп. Гкал	М3 т	М4 т	ΔМ т		V3 м3	V4 м3	ΔV (опл.) м3	Vподп. м3	Т3 °C	Т4 °C	Qтех.гис Гкал
24.12.13	24,00	*	25,94	25,79	0,16	51,86	32,13	19,73	7,2	4,9	0,52											0,52
25.12.13	24,00	-	25,71	25,54	0,17	60,79	34,93	25,86	7,2	4,9	0,67											0,67
26.12.13	24,00	-	25,61	25,44	0,17	60,74	34,98	25,76	7,2	4,9	0,67											0,67
27.12.13	24,00	-	25,19	25,02	0,17	58,28	33,89	24,39	7,2	4,9	0,62											0,62
28.12.13	24,00	-	25,22	25,05	0,17	58,24	33,93	24,31	7,2	4,9	0,62											0,62
29.12.13	24,00	-	25,39	25,22	0,17	58,53	34,12	24,41	7,2	4,9	0,63											0,63
30.12.13	24,00	-	25,38	25,21	0,17	58,69	34,18	24,50	7,2	4,9	0,63											0,63
31.12.13	24,00	-	25,25	25,09	0,17	58,86	34,14	24,73	7,2	4,9	0,63											0,63
01.01.14	24,00	-	25,03	24,86	0,17	58,75	34,00	24,75	7,2	4,9	0,63											0,63
02.01.14	24,00	-	25,07	24,91	0,17	59,08	34,07	25,02	7,2	4,9	0,68											0,68
03.01.14	24,00	-	25,15	24,98	0,17	61,53	34,78	26,75	7,2	4,9	0,69											0,69
04.01.14	24,00	-	24,88	24,71	0,17	62,27	35,00	27,28	7,2	4,9	0,70											0,70
05.01.14	24,00	-	25,12	24,95	0,17	63,10	35,40	27,70	7,2	4,9	0,72											0,72
06.01.14	24,00	-	25,33	25,16	0,17	63,77	35,79	27,97	7,2	4,9	0,71											0,71
07.01.14	24,00	-	25,25	25,08	0,17	63,71	35,78	27,93	7,2	4,9	0,71											0,71
08.01.14	24,00	-	25,39	25,22	0,17	63,33	35,73	27,60	7,2	4,9	0,71											0,71
09.01.14	24,00	-	25,89	25,72	0,17	63,42	36,42	27,00	7,2	4,9	0,70											0,70
10.01.14	24,00	-	26,04	25,87	0,17	63,44	36,69	26,75	7,2	4,9	0,74											0,74
11.01.14	24,00	-	25,54	25,36	0,17	64,98	36,45	28,53	7,2	4,9	0,79											0,79
12.01.14	24,00	-	25,28	25,11	0,18	67,67	36,82	30,85	7,2	4,9	0,85											0,85
13.01.14	24,00	-	25,33	25,14	0,18	71,09	37,70	33,39	7,2	4,9	0,91											0,91
14.01.14	24,00	-	25,04	24,86	0,19	74,77	38,59	36,18	7,2	4,9	0,95											0,95
15.01.14	24,00	-	24,63	24,43	0,20	77,32	39,11	38,20	7,2	4,9	0,98											0,98
16.01.14	24,00	-	24,61	24,41	0,20	79,37	39,98	39,39	7,2	4,9	0,99											0,99
17.01.14	24,00	-	24,46	24,27	0,20	80,16	40,17	39,99	7,2	4,9	0,99											0,99
18.01.14	24,00	-	24,54	24,34	0,20	79,88	39,84	40,04	7,2	4,9	1,00											1,00
19.01.14	24,00	-	24,66	24,46	0,20	79,61	39,43	40,17	7,2	4,9	1,01											1,01
20.01.14	24,00	-	24,74	24,54	0,20	79,49	39,17	40,32	7,2	4,9	1,02											1,02
21.01.14	24,00	-	24,91	24,72	0,20	79,89	39,47	40,41	7,2	4,9	1,01											1,01
22.01.14	24,00	-	24,94	24,74	0,20	80,06	39,70	40,35	7,2	4,9	1,01											1,01
23.01.14	24,00	-	24,75	24,55	0,20	79,42	39,10	40,32	7,2	4,9	1,01											1,01
Среднее	24	*	25,17	24,99	0,18	67,16	36,50	40,32	7,2	4,9	0,78											0,78
Итого	744	*	780,25	774,73	5,52						24,09											24,09

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	Q, Гкал	Т, ч
23.01.2014 4:00:00	31327,3	31318,5	0	0	562,87	24158,9
24.12.2013 1:00:00	30568,9	30565,4	0	0	539,63	23435,9

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 объём теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды Тхв=
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал
куб.м.

24,09

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ /
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /