

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1;

идентификатор ИД=19669 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 18.07.2015

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)								Контрольные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	P ₁	P ₂	Q _{отоп.}	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подш.}	T ₃	T ₄	Q _{гвс}	Q _{гвс изл.}	Q _{тех гвс}	Q _{общ.}
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	30,64	28,43	2,21	7,2	4,9	0,00													0,00
25.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	30,85	28,59	2,26	7,2	4,9	0,00													0,00
26.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	30,51	28,09	2,41	7,2	4,9	0,00													0,00
27.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,93	27,40	2,53	7,2	4,9	0,00													0,00
28.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,43	26,88	2,55	7,2	4,9	0,00													0,00
29.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,85	26,32	2,54	7,2	4,9	0,00													0,00
30.09.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	28,55	25,91	2,64	7,2	4,9	0,00													0,00
01.10.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	28,57	25,92	2,65	7,2	4,9	0,00													0,00
02.10.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	31,10	25,91	5,19	7,2	4,9	0,00													0,00
03.10.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	31,18	26,50	4,68	7,2	4,9	0,00													0,00
04.10.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	31,55	26,84	4,71	7,2	4,9	0,00													0,00
05.10.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	31,35	27,40	3,95	7,2	4,9	0,00													0,00
06.10.15	24,00	*	415,51	414,50	1,01	58,17	41,88	16,29	7,2	4,9	6,83													6,83
07.10.15	24,00	*	1033,13	1034,58	-1,44	60,24	43,69	16,54	7,2	4,9	17,07													17,07
08.10.15	24,00	*	1048,26	1049,50	-1,24	60,24	43,39	16,84	7,2	4,9	17,64													17,64
09.10.15	24,00	*	1037,78	1039,30	-1,52	60,20	43,29	16,91	7,2	4,9	17,53													17,53
10.10.15	24,00	*	983,39	984,77	-1,38	60,37	43,14	17,23	7,2	4,9	16,92													16,92
11.10.15	24,00	*	967,57	968,92	-1,35	60,13	43,09	17,05	7,2	4,9	16,48													16,48
12.10.15	24,00	*	890,79	892,06	-1,26	60,45	42,73	17,72	7,2	4,9	15,77													15,77
13.10.15	24,00	*	875,82	877,05	-1,23	60,31	42,43	17,88	7,2	4,9	15,64													15,64
14.10.15	24,00	*	704,33	704,85	-0,52	60,34	40,59	19,75	7,2	4,9	13,91													13,91
15.10.15	24,00	*	750,49	751,45	-0,96	60,38	41,23	19,15	7,2	4,9	14,36													14,36
16.10.15	24,00	*	622,01	622,72	-0,71	60,32	39,23	21,09	7,2	4,9	13,11													13,11
17.10.15	24,00	*	773,49	774,46	-0,97	60,25	41,34	18,91	7,2	4,9	14,62													14,62
18.10.15	24,00	*	617,44	618,13	-0,70	60,28	39,48	20,80	7,2	4,9	12,84													12,84
19.10.15	24,00	*	782,59	783,58	-0,99	60,26	41,39	18,87	7,2	4,9	14,76													14,76
20.10.15	24,00	*	998,14	999,53	-1,39	60,47	43,72	16,75	7,2	4,9	16,70													16,70
21.10.15	24,00	*	1005,52	1006,39	-0,87	60,26	43,70	16,56	7,2	4,9	16,66													16,66
22.10.15	24,00	*	990,13	990,63	-0,50	60,36	43,57	16,79	7,2	4,9	16,64													16,64
23.10.15	24,00	*	928,79	929,25	-0,46	60,35	42,86	17,49	7,2	4,9	16,26													16,26
Среднее	24		514,17	515,80	-1,63	48,20	36,16	17,79	7,2	4,9	9,10													9,10
Итого	720	*	15425,19	15474,05	-48,86						273,72													273,72

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.2015 1:00:00	372654,5	371524	159290,7	92632,16	8021,03	19403,4
24.09.2015 3:00:00	357154,1	355974,6	152560	88777,1	7746,81	18685,4

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды T_{хв}=

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал

куб.м.

Гкал

Гкал

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
октябрь 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть Отопление) составили настоящий акт в том, что за октябрь месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии = 273.72 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1;

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

идентификатор ИД=19669 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Приборы поверены до: 18.07.2015

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)							Контрольные данные							
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	Qотоп.	P ₁	P ₂	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.09.15	24,00	-								6,4	6,1	215,03	131,31	83,72	219,79	132,51	87,28		69,43	43,79	9,19	5,81	3,38	9,19
25.09.15	24,00	-								6,4	6,1	215,98	130,23	85,75	220,76	131,42	89,34		69,50	43,96	9,30	5,96	3,33	9,30
26.09.15	24,00	-								6,4	6,1	220,61	129,90	90,71	225,37	131,06	94,31		68,54	43,49	9,48	6,22	3,26	9,48
27.09.15	24,00	-								6,4	6,1	226,85	127,61	99,24	231,78	128,76	103,02		68,84	43,67	10,05	6,83	3,22	10,05
28.09.15	24,00	-								6,4	6,1	220,76	129,36	91,40	225,70	130,53	95,17		69,81	43,53	9,79	6,38	3,41	9,79
29.09.15	24,00	-								6,4	6,1	223,08	128,07	95,01	227,98	129,21	98,77		69,21	43,33	9,90	6,58	3,32	9,90
30.09.15	24,00	-								6,4	6,1	218,73	128,56	90,18	223,64	129,69	93,95		69,96	43,18	9,76	6,31	3,45	9,76
01.10.15	24,00	-								6,5	6,2	227,56	133,45	94,11	232,53	134,66	97,87		68,94	43,66	9,87	6,49	3,38	9,87
02.10.15	24,00	-								6,5	6,1	227,06	136,88	90,18	231,80	138,07	93,73		67,28	42,73	9,44	6,07	3,37	9,44
03.10.15	24,00	-								6,5	6,2	237,39	137,32	100,08	242,30	138,53	103,77		67,00	43,20	9,98	6,70	3,28	9,98
04.10.15	24,00	-								6,3	6,0	241,74	136,71	105,03	246,96	137,95	109,01		68,51	43,66	10,60	7,20	3,41	10,60
05.10.15	24,00	-								6,4	6,1	235,77	138,83	96,95	240,85	140,11	100,74		68,45	44,08	10,03	6,64	3,39	10,03
06.10.15	24,00	-								6,4	6,1	230,10	131,69	98,41	234,84	132,82	102,02		66,82	42,36	9,81	6,58	3,23	9,81
07.10.15	24,00	-								6,4	6,1	216,55	124,00	92,55	221,00	125,02	95,97		66,75	41,80	9,28	6,18	3,10	9,28
08.10.15	24,00	-								6,4	6,1	220,23	121,82	98,41	224,75	122,84	101,90		66,65	42,09	9,56	6,56	3,00	9,56
09.10.15	24,00	-								6,4	6,1	213,66	121,22	92,44	218,02	122,22	95,80		66,49	41,77	9,15	6,15	3,00	9,15
10.10.15	24,00	-								6,4	6,1	225,21	125,75	99,46	229,96	126,83	103,13		67,74	42,63	9,90	6,74	3,16	9,90
11.10.15	24,00	-								6,3	6,0	233,42	121,13	112,29	238,19	122,17	116,02		66,56	42,51	10,40	7,47	2,92	10,40
12.10.15	24,00	-								6,4	6,1	224,75	126,78	97,98	229,52	127,91	101,62		67,89	43,29	9,78	6,65	3,13	9,78
13.10.15	24,00	-								6,4	6,1	219,32	125,60	93,72	223,86	126,70	97,16		67,00	42,95	9,31	6,28	3,03	9,31
14.10.15	24,00	-								6,4	6,0	222,99	129,23	93,76	227,67	130,39	97,29		67,57	43,42	9,46	6,34	3,13	9,46
15.10.15	24,00	-								6,4	6,1	224,62	129,33	95,29	229,36	130,50	98,86		67,74	43,62	9,58	6,45	3,13	9,58
16.10.15	24,00	-								6,4	6,0	223,65	130,80	92,84	228,37	131,97	96,40		67,73	43,30	9,49	6,29	3,20	9,49
17.10.15	24,00	-								6,4	6,0	229,39	129,42	99,97	234,20	130,59	103,61		67,50	43,56	9,85	6,75	3,11	9,85
18.10.15	24,00	-								6,3	6,0	238,01	130,66	107,35	243,03	131,85	111,17		67,66	43,89	10,38	7,26	3,11	10,38
19.10.15	24,00	-								6,4	6,1	222,81	128,47	94,34	227,45	129,61	97,84		67,19	43,19	9,43	6,34	3,09	9,43
20.10.15	24,00	-								6,4	6,1	224,45	126,23	98,22	229,12	127,35	101,76		67,16	43,27	9,62	6,60	3,02	9,62
21.10.15	24,00	-								6,4	6,1	222,93	124,60	98,33	227,49	125,68	101,81		66,54	42,74	9,52	6,54	2,97	9,52
22.10.15	24,00	-								6,4	6,1	222,04	125,54	96,50	226,59	126,63	99,95		66,61	42,78	9,43	6,43	3,00	9,43
23.10.15	24,00	-								6,4	6,1	223,13	126,12	97,02	227,69	127,21	100,48		66,55	42,69	9,47	6,46	3,02	9,47
Среднее	24,00									6,4	6,1	224,93	128,89	96,04	229,68	130,03	99,66		67,79	43,14	9,69	6,51	3,19	9,69
Итого	720	-										6747,81	3866,60	2881,21	6890,53	3900,80	2989,73				290,80	195,23	95,57	290,80

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.2015 1:00:00	372654,5	371524	159290,7	92632,16	8021,03	19403,4
24.09.2015 3:00:00	357154,1	355974,6	152560	88777,1	7746,81	18685,4

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=11.192

33.46

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ =

257.34

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл =

161.77

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

2989,73

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
октябрь 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть ГВС) составили настоящий акт в том, что за октябрь месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ = 257.34 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qизл = 161.77 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = 2989.73 куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=20002

Канал ТВ1 Отопление;

Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 18.07.2017

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)								Контрольные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	P ₁	P ₂	Qотоп.	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,17	25,04	1,13	7,2	4,9	0,00													0,00
25.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,29	25,17	1,12	7,2	4,9	0,00													0,00
26.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,12	25,07	1,04	7,2	4,9	0,00													0,00
27.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,68	24,72	0,96	7,2	4,9	0,00													0,00
28.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,28	24,34	0,94	7,2	4,9	0,00													0,00
29.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,76	23,89	0,86	7,2	4,9	0,00													0,00
30.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,51	23,60	0,91	7,2	4,9	0,00													0,00
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,52	23,58	0,94	7,2	4,9	0,00													0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,54	23,58	0,96	7,2	4,9	0,00													0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,32	23,42	0,90	7,2	4,9	0,00													0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,36	23,41	0,95	7,2	4,9	0,00													0,00
05.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,14	23,24	0,90	7,2	4,9	0,00													0,00
06.10.15	24,00	-	31,83	31,18	0,66	58,38	37,67	20,72	7,2	4,9	0,69													0,69
07.10.15	24,00	-	90,17	88,29	1,88	60,07	39,73	20,33	7,2	4,9	1,91													1,91
08.10.15	24,00	-	90,48	88,58	1,89	60,07	40,17	19,91	7,2	4,9	1,88													1,88
09.10.15	24,00	-	90,32	88,43	1,90	60,04	40,41	19,63	7,2	4,9	1,85													1,85
10.10.15	24,00	-	89,81	87,93	1,88	60,21	40,83	19,38	7,2	4,9	1,82													1,82
11.10.15	24,00	-	90,17	88,29	1,89	59,98	41,05	18,93	7,2	4,9	1,79													1,79
12.10.15	24,00	-	89,14	87,28	1,86	60,28	41,32	18,96	7,2	4,9	1,77													1,77
13.10.15	24,00	-	88,84	86,99	1,85	60,17	41,44	18,74	7,2	4,9	1,74													1,74
14.10.15	24,00	-	86,85	85,05	1,80	60,22	41,53	18,69	7,2	4,9	1,70													1,70
15.10.15	24,00	-	87,24	85,44	1,80	60,25	41,49	18,75	7,2	4,9	1,71													1,71
16.10.15	24,00	-	84,45	82,72	1,73	60,20	41,33	18,87	7,2	4,9	1,67													1,67
17.10.15	24,00	-	86,46	84,68	1,78	60,11	41,52	18,59	7,2	4,9	1,68													1,68
18.10.15	24,00	-	83,25	81,54	1,71	60,12	41,46	18,66	7,2	4,9	1,63													1,63
19.10.15	24,00	-	87,21	85,43	1,78	60,11	41,77	18,34	7,2	4,9	1,68													1,68
20.10.15	24,00	-	90,14	88,31	1,83	60,32	41,94	18,38	7,2	4,9	1,74													1,74
21.10.15	24,00	-	90,30	88,46	1,85	60,11	41,70	18,41	7,2	4,9	1,74													1,74
22.10.15	24,00	-	89,71	87,88	1,83	60,21	41,56	18,65	7,2	4,9	1,75													1,75
23.10.15	24,00	-	88,85	87,03	1,82	60,19	41,32	18,87	7,2	4,9	1,76													1,76
Среднее	24		51,17	50,12	1,06	46,06	34,24	18,99	7,2	4,9	1,02													1,02
Итого	720	-	1535,21	1503,50	31,71						30,51													30,51

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.2015 1:00:00	31718,3	31120,3	8437,3	7709,02	841,92	19402,3
24.09.2015 3:00:00	30175,6	29609,4	7924,9	7244,05	811,26	18684,3

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Гкал

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

30,51

Гкал

Гкал

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
октябрь 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть Отопление) составили настоящий акт в том, что за октябрь месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии = 30.51 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=20002 Канал ТВ2 ГВС; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 18.07.2017

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)							Учет (ТВ-2)										Контрольные данные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	Qотоп.	P ₁	P ₂	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	Гкал	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.09.15	24,00	-								5,8	5,0	17,18	15,35	1,83	17,55	15,55	2,00		69,01	53,06	0,37	0,13	0,25	0,37
25.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,81	15,20	1,61	17,18	15,41	1,78		69,17	53,23	0,35	0,11	0,24	0,35
26.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,87	15,52	1,36	17,23	15,72	1,51		68,26	52,67	0,34	0,09	0,24	0,34
27.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,82	15,12	1,70	17,19	15,32	1,87		68,55	52,49	0,36	0,12	0,24	0,36
28.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,45	15,31	1,14	16,82	15,52	1,30		69,47	52,89	0,33	0,08	0,25	0,33
29.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,86	15,71	1,14	17,22	15,92	1,31		68,80	52,43	0,34	0,08	0,26	0,34
30.09.15	24,00	-								5,8	5,0	16,94	15,48	1,45	17,31	15,69	1,63		69,57	52,63	0,36	0,10	0,26	0,36
01.10.15	24,00	-								5,8	5,0	18,03	16,30	1,73	18,42	16,52	1,91		68,38	52,56	0,38	0,12	0,26	0,38
02.10.15	24,00	-								5,8	5,0	18,35	16,59	1,76	18,73	16,80	1,93		67,07	52,06	0,37	0,12	0,25	0,37
03.10.15	24,00	*								5,8	5,0	18,33	16,78	1,54	18,70	17,00	1,70		66,55	51,68	0,35	0,10	0,25	0,35
04.10.15	24,00	-								5,8	5,0	17,25	15,97	1,29	17,62	16,17	1,45		68,17	52,03	0,35	0,09	0,26	0,35
05.10.15	24,00	*								5,8	5,0	17,70	16,24	1,46	18,08	16,46	1,63		68,26	52,59	0,36	0,10	0,25	0,36
06.10.15	24,00	*								5,8	5,0	18,02	16,16	1,86	18,39	16,36	2,03		66,47	51,05	0,37	0,12	0,25	0,37
07.10.15	24,00	-								5,8	5,0	17,73	15,35	2,38	18,09	15,53	2,56		66,51	50,93	0,40	0,16	0,24	0,40
08.10.15	24,00	-								5,8	5,0	17,15	15,43	1,72	17,50	15,62	1,88		66,29	50,73	0,36	0,11	0,24	0,36
09.10.15	24,00	-								5,8	5,0	17,22	15,65	1,56	17,56	15,85	1,72		66,23	50,89	0,34	0,10	0,24	0,34
10.10.15	24,00	-								5,8	5,0	17,28	15,45	1,82	17,64	15,65	1,99		67,51	51,81	0,37	0,12	0,24	0,37
11.10.15	24,00	-								5,8	5,0	16,52	14,93	1,59	16,85	15,11	1,74		66,12	50,72	0,34	0,11	0,23	0,34
12.10.15	24,00	-								5,8	5,0	16,55	15,52	1,03	16,89	15,72	1,18		67,57	52,09	0,31	0,07	0,24	0,31
13.10.15	24,00	-								5,8	5,0	17,00	15,58	1,43	17,35	15,78	1,57		66,60	51,82	0,33	0,09	0,23	0,33
14.10.15	24,00	-								5,8	5,0	16,88	15,39	1,49	17,23	15,59	1,64		67,34	52,16	0,33	0,10	0,23	0,33
15.10.15	24,00	-								5,8	5,0	16,82	15,49	1,33	17,17	15,69	1,48		67,41	52,18	0,33	0,09	0,24	0,33
16.10.15	24,00	-								5,8	5,0	17,25	15,36	1,89	17,61	15,55	2,06		67,39	52,24	0,36	0,13	0,23	0,36
17.10.15	24,00	-								5,8	5,0	16,59	15,16	1,44	16,94	15,35	1,59		67,21	52,00	0,33	0,10	0,23	0,33
18.10.15	24,00	-								5,8	5,0	16,63	15,15	1,48	16,97	15,34	1,63		67,24	52,06	0,33	0,10	0,23	0,33
19.10.15	24,00	-								5,8	5,0	16,81	15,19	1,63	17,16	15,38	1,78		66,92	52,05	0,34	0,11	0,23	0,34
20.10.15	24,00	-								5,8	5,0	16,32	15,34	0,98	16,65	15,53	1,12		66,82	51,76	0,30	0,07	0,23	0,30
21.10.15	24,00	-								5,8	5,0	16,81	15,05	1,75	17,15	15,24	1,90		66,28	51,32	0,34	0,12	0,23	0,34
22.10.15	24,00	-								5,8	5,0	17,36	15,25	2,12	17,72	15,44	2,28		66,36	51,41	0,37	0,14	0,23	0,37
23.10.15	24,00	-								5,8	5,0	17,13	15,36	1,77	17,48	15,56	1,92		66,29	51,27	0,35	0,12	0,23	0,35
Среднее	24,00									5,8	5,0	17,12	15,55	1,58	17,48	15,74	1,74		67,46	51,96	0,35	0,11	0,24	0,35
Итого	720	*										513,64	466,36	47,28	524,42	472,33	52,09				10,43	3,19	7,24	10,43

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.2015 1:00:00	31718,3	31120,3	8437,3	7709,02	841,92	19402,3
24.09.2015 3:00:00	30175,6	29609,4	7924,9	7244,05	811,26	18684,3

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=11.192

0.53

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qобщ=

9.90

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок Qизл=

2.66

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

52.09

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
октябрь 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Встроенная часть ГВС) составили настоящий акт в том, что за октябрь месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ = 9.90 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qизл = 2.66 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = 52.09 куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.2;

идентификатор ИД=26171 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 08.10.2018

Дата	Т _и ч	НС	Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)								Контрольные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	P ₁	P ₂	Qотоп.	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	V _{подп.}	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,04	17,81	0,22	7,2	4,9	0,00													0,00
25.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,14	17,75	0,38	7,2	4,9	0,00													0,00
26.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,86	17,29	0,57	7,2	4,9	0,00													0,00
27.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,65	16,97	0,68	7,2	4,9	0,00													0,00
28.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,57	16,88	0,69	7,2	4,9	0,00													0,00
29.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,73	15,67	1,06	7,2	4,9	0,00													0,00
30.09.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,23	16,63	0,60	7,2	4,9	0,00													0,00
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,58	17,10	0,48	7,2	4,9	0,00													0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,58	17,25	0,33	7,2	4,9	0,00													0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,66	17,30	0,36	7,2	4,9	0,00													0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,19	16,65	0,54	7,2	4,9	0,00													0,00
05.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,06	16,42	0,64	7,2	4,9	0,00													0,00
06.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,21	15,74	0,46	7,2	4,9	0,00													0,00
07.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,72	15,53	0,20	7,2	4,9	0,00													0,00
08.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,37	15,12	0,25	7,2	4,9	0,00													0,00
09.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,03	14,81	0,22	7,2	4,9	0,00													0,00
10.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,82	14,60	0,22	7,2	4,9	0,00													0,00
11.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,59	14,41	0,18	7,2	4,9	0,00													0,00
12.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,43	14,29	0,14	7,2	4,9	0,00													0,00
13.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,34	14,20	0,14	7,2	4,9	0,00													0,00
14.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,98	14,30	0,68	7,2	4,9	0,00													0,00
15.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,43	13,94	0,49	7,2	4,9	0,00													0,00
16.10.15	24,00	*	17,53	17,53	0,01	58,61	36,74	21,87	7,2	4,9	0,38													0,38
17.10.15	24,00	*	87,13	87,21	-0,08	59,57	37,98	21,59	7,2	4,9	1,88													1,88
18.10.15	24,00	*	87,01	87,15	-0,14	59,63	38,45	21,18	7,2	4,9	1,84													1,84
19.10.15	24,00	*	84,64	84,77	-0,12	59,56	37,90	21,66	7,2	4,9	1,83													1,83
20.10.15	24,00	*	84,94	85,08	-0,14	59,72	40,08	19,64	7,2	4,9	1,67													1,67
21.10.15	24,00	*	88,83	89,12	-0,30	59,58	48,19	11,39	7,2	4,9	1,00													1,00
22.10.15	24,00	*	85,05	85,33	-0,28	59,64	48,11	11,53	7,2	4,9	0,97													0,97
23.10.15	24,00	*	72,46	72,68	-0,22	59,49	47,26	12,23	7,2	4,9	0,88													0,88
Среднее	24		20,25	20,30	-0,04	27,87	22,85	17,25	7,2	4,9	0,35													0,35
Итого	720	*	607,60	608,87	-1,27						10,45													10,45

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Т _и , ч
24.10.2015	4500,9	4498,8	0	0	118,2	7594,1
12.10.2015	3890,4	3887	0	0	107,71	7306,1

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды T_{хв}=

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Гкал

куб.м.

Гкал

Гкал

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
октябрь 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка) составили настоящий акт в том, что за октябрь месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии = 10.45 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /