

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015 года

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"

Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть)

Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1

Договор: 2541.34.037.2 от 01.02.2015

Телефон: 8-921-557-38-95 Тепловычислитель СПТ943.1;

идентификатор ИД=19669 Канал ТВ1 Отопление; Схема учета СП=0;

Приборы поверены до: 18.07.2015

Дата	Ти ч	НС	Учет (ТВ-1)									Учет (ТВ-2)								Контрольные				
			M ₁	M ₂	dM	T ₁	T ₂	ΔT	P ₁	P ₂	Qотоп.	M ₃	M ₄	dM	V ₃	V ₄	dV (излив)	Vподп.	T ₃	T ₄	Qгвс	Qгвс изл.	Qтех гвс	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.03.15	24,00	*	984,11	987,02	-2,91	64,05	44,91	19,15	7,2	4,9	18,75													18,75
25.03.15	24,00	*	1100,17	1103,43	-3,27	65,78	46,72	19,06	7,2	4,9	20,86													20,86
26.03.15	24,00	*	1091,01	1093,14	-2,13	66,11	47,23	18,88	7,2	4,9	20,55													20,55
27.03.15	24,00	*	968,86	971,55	-2,68	65,60	45,91	19,69	7,2	4,9	19,00													19,00
28.03.15	24,00	*	728,86	730,76	-1,90	64,23	42,36	21,88	7,2	4,9	15,89													15,89
29.03.15	24,00	*	811,96	814,13	-2,17	63,55	42,84	20,70	7,2	4,9	16,75													16,75
30.03.15	24,00	*	1104,28	1107,59	-3,31	61,04	44,49	16,55	7,2	4,9	18,17													18,17
31.03.15	24,00	*	814,03	816,21	-2,18	61,14	42,09	19,04	7,2	4,9	15,44													15,44
01.04.15	24,00	*	940,02	942,56	-2,54	61,30	43,24	18,06	7,2	4,9	16,90													16,90
02.04.15	24,00	*	1109,21	1112,53	-3,32	61,14	44,77	16,37	7,2	4,9	18,05													18,05
03.04.15	24,00	*	981,39	984,25	-2,86	61,26	43,83	17,42	7,2	4,9	17,01													17,01
04.04.15	24,00	*	1089,70	1092,92	-3,22	61,11	44,56	16,56	7,2	4,9	17,94													17,94
05.04.15	24,00	*	955,31	958,00	-2,69	61,22	43,66	17,56	7,2	4,9	16,70													16,70
06.04.15	24,00	*	939,66	942,08	-2,42	61,05	43,68	17,37	7,2	4,9	16,25													16,25
07.04.15	24,00	*	996,25	999,11	-2,86	60,96	43,84	17,12	7,2	4,9	16,97													16,97
08.04.15	24,00	*	835,63	838,02	-2,39	60,92	42,33	18,59	7,2	4,9	15,46													15,46
09.04.15	24,00	*	800,00	802,41	-2,40	60,13	42,00	18,12	7,2	4,9	14,43													14,43
10.04.15	24,00	*	762,18	764,49	-2,31	59,96	41,51	18,45	7,2	4,9	13,99													13,99
11.04.15	24,00	*	703,64	705,74	-2,10	60,25	40,83	19,41	7,2	4,9	13,60													13,60
12.04.15	24,00	*	571,59	573,22	-1,63	60,06	40,39	19,68	7,2	4,9	11,20													11,20
13.04.15	24,00	*	574,57	576,23	-1,66	59,97	39,47	20,50	7,2	4,9	11,74													11,74
14.04.15	24,00	*	817,59	819,94	-2,35	59,96	42,22	17,74	7,2	4,9	14,44													14,44
15.04.15	24,00	*	446,29	447,70	-1,42	60,68	43,82	16,86	7,2	4,9	7,48													7,48
16.04.15	24,00	*	470,54	471,90	-1,36	60,14	40,23	19,92	7,2	4,9	9,33													9,33
17.04.15	24,00	*	952,66	955,43	-2,77	60,10	42,50	17,60	7,2	4,9	16,69													16,69
18.04.15	24,00	*	931,04	933,64	-2,60	60,01	42,50	17,51	7,2	4,9	16,23													16,23
19.04.15	24,00	*	978,51	981,36	-2,84	60,11	42,93	17,18	7,2	4,9	16,73													16,73
20.04.15	24,00	*	946,91	949,28	-2,37	59,40	42,30	17,10	7,2	4,9	16,12													16,12
21.04.15	24,00	*	799,52	801,62	-2,09	60,12	41,50	18,62	7,2	4,9	14,83													14,83
22.04.15	24,00	*	682,72	684,33	-1,61	59,82	39,96	19,86	7,2	4,9	13,52													13,52
23.04.15	24,00	*	876,53	878,53	-2,00	60,21	42,21	17,99	7,2	4,9	15,72													15,72
Среднее	24		863,38	865,78	-2,40	61,33	42,93	18,27	7,2	4,9	15,70													15,70
Итого	744	*	26764,73	26839,11	-74,38						486,75													486,75

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Ти, ч
23.04.2015 13:00:00	347435,3	346232,3	119408,4	68323	7543,8	14999,4
24.03.2015 2:00:00	321139,6	319863,4	112821,8	64751,04	7065,8	14268,4

Период расчета по среднему:

количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Гкал

объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

куб.м.

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды Tхв=

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

486,75

Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

куб.м.

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента _____ / Лешин А.В. /

Акт
апрель 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ и представитель абонента ЗАО "Петровский строитель", по доверенности ООО "ЭнергоСтройСоюз", инженер Лешин А.В., расположенного по адресу ул. Планерная д.63 корп.1 (Жилая часть Отопление) составили настоящий акт в том, что за апрель месяц 2015 по договору теплоснабжения № 2541.34.037.2 от 01.02.2015 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии = 486.75 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя = куб.м.

Представитель абонента _____ / Лешин А.В. /

Представитель УПП Департамента по работе с абонентами ГУП "ТЭК СПб" _____ / _____ /