

Месячный отчет о потреблении теплоносителя  
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2013

Потребитель: ЗАО "Петровский строитель"  
Адрес: ул. Планерная д.63 корп.1 (Автостоянка)  
Строительный адрес: ул. Планерная, д.63, к.3, лит.А уч.1  
Договор: 1517.34.037.2 от 01.03.2011

Телефон: 8-921-557-38-95  
Тепловычислитель СПТ943.2; идентификатор ИД=26171  
Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Приборы поверены до: 26.10.2014

Дата	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
			t1	P1	M1	t2	P2	M2		
24.11.13	-	24.00	58.05	7.2	27.90	35.00	4.9	27.75	0.16	0.65
25.11.13	-	24.00	58.30	7.2	27.73	34.90	4.9	27.58	0.15	0.66
26.11.13	-	24.00	60.10	7.2	27.80	35.29	4.9	27.65	0.16	0.70
27.11.13	-	24.00	63.86	7.2	28.15	36.81	4.9	27.98	0.16	0.77
28.11.13	-	24.00	66.12	7.2	28.85	37.97	4.9	28.68	0.16	0.82
29.11.13	-	24.00	65.31	7.2	27.60	37.24	4.9	27.44	0.17	0.78
30.11.13	-	24.00	63.80	7.2	26.80	36.18	4.9	26.64	0.16	0.75
01.12.13	-	24.00	66.94	7.2	26.95	37.42	4.9	26.78	0.17	0.80
02.12.13	-	24.00	66.73	7.2	26.86	37.09	4.9	26.69	0.17	0.80
03.12.13	-	24.00	68.42	7.2	27.23	37.69	4.9	27.06	0.17	0.84
04.12.13	-	24.00	67.58	7.2	27.26	37.59	4.9	27.09	0.17	0.83
05.12.13	-	24.00	68.46	7.2	25.38	37.22	4.9	25.20	0.17	0.80
06.12.13	-	24.00	67.55	7.2	21.54	34.74	4.9	21.37	0.17	0.71
07.12.13	-	24.00	68.43	7.2	23.74	36.05	4.9	23.56	0.17	0.78
08.12.13	-	24.00	68.22	7.2	24.70	36.49	4.9	24.53	0.17	0.79
09.12.13	-	24.00	68.36	7.2	24.81	36.35	4.9	24.63	0.18	0.80
10.12.13	*	24.00	68.18	7.2	24.86	36.20	4.9	24.69	0.18	0.80
11.12.13	-	24.00	71.45	7.2	25.68	37.34	4.9	25.50	0.18	0.88
12.12.13	-	24.00	71.51	7.2	26.79	38.29	4.9	26.60	0.19	0.90
13.12.13	-	24.00	71.22	7.2	26.84	38.52	4.9	26.65	0.18	0.89
14.12.13	-	24.00	71.33	7.2	25.38	37.68	4.9	25.19	0.18	0.86
15.12.13	-	24.00	70.91	7.2	25.01	37.36	4.9	24.83	0.18	0.85
16.12.13	-	24.00	71.37	7.2	25.60	37.83	4.9	25.42	0.18	0.87
17.12.13	*	24.00	71.35	7.2	26.79	38.68	4.9	26.61	0.18	0.88
18.12.13	-	24.00	68.63	7.2	26.58	37.85	4.9	26.38	0.20	0.83
19.12.13	-	24.00	66.24	7.2	26.07	36.81	4.9	25.90	0.18	0.78
20.12.13	-	24.00	63.76	7.2	25.71	35.85	4.9	25.54	0.17	0.72
Среднее значение		24.00	67.12	7.2	26.24	36.91	4.9	26.07	0.17	0.80
ИТОГО	*	648.00			708.61			703.93	4.68	21.53
		ч	°С	кг/см2	т	°С	кг/см2	т	т	Гкал

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	Q, Гкал	Тн, ч
21.12.2013 12:00:00	30501,9	30498,8	0	0	537,79	23374,9
24.11.2013 1:00:00	29781,7	29783,4	0	0	515,92	22715,9

Ответственный за учет \_\_\_\_\_ / Лешин А.В. /